



Versand über Vergabepattform

Information an alle Teilnehmer

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon	E-Mail	Datum
		Frau Kirsten		0351 488-2551	über eVergabe.de	17.12.2024

Projekt:: KITA Zum Bahnhof 5
Fachlos: FL 07 Fenster und Außentüren
Vergabenummer2024-65-00192

2. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

"...in den Ausführungsplänen / Zeichnungen sind seitlich und oben, äußere Leibungsbekleidungen eingezeichnet (Abmessung und Material unbekannt).

In der Ausschreibung gibt es in den Positionen nur den Vermerk: einschließlich Fensterbank außen...

Wer / welches Gewerk bringt die Leibungsverkleidungen (1 gekennzeichnet)?

Wer / welches Gewerk bringt das mittlere aufrechte Profil (2 gekennzeichnet)?

Wer / welches Gewerk bringt die obere Sturzverkleidung / Kastenblendverbreiterung (3 gekennzeichnet)?

Wir bitten Sie um schnellstmögliche Antwort, doch spätestens bis zum 19.12.2024, wenn das Ihrerseits nicht möglich ist, bitten wir um entsprechende Verlängerung der Abgabefrist..."

Diese beantworten wir wie folgt:

Die Leibungsverkleidungen 1 und 2 sollen vom Fensterbauer mit geliefert werden da sie auch als Unterkonstruktion zur Montage des Lochbleches (2) dienen.

Im Sturz Bereich (3) ist nur die Untersicht vom Fensterbauer herzustellen, die Verkleidung des Gesimsbalkens erfolgt durch den Fassadenbauer/ Metallbauer

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX
Konto 3 159 000 000
BLZ 850 503 00

SEB Bank
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00
BIC: ESSEDES5F860

Deutsche Bank
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX
Postbank
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF

Commerzbank
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX




Lingnerallee 3 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 38 20
Telefax (03 51) 4 88 38 17
E-Mail: hochbauamt@dresden.de
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten
SB Vergabe

*****Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*****




● **Typ 7 1 X**
 horizontale Schnitte 1-1/4-4/1-1
 vertikale Schnitte A-A/H-H
 K-K/E-E

 Rohbau 110/205cm
 einflüch, Kipp-Dreh
 Absturzicherung Glas
 Sonnenschutz
 Blindfeld


 Ansicht West
 151-F01
 151-F02

Schnitt A-A



Schnitt H-H

Schnitt E-E



Schnitt K-K

Index	Änderung	Datum	Gez.
DWG-Dateiname	2781_001_S_A_D41_441.dwg	PDF-Dateiname	2781_001_S_A_D41_441.pdf
Landeshauptstadt Dresden Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17		Zeichnungscode Projekt Hl. 5527813 - Ersatzneubau Kindertageseinrichtung und Hort "Heideland" Zum Bahnhof 7 01108 Dresden	
Standortverwalter Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		Planungsphase 5 - Ausführungsplanung	
Darstellung fenster Typ 7		Planer	Maßstab 1:20, 1:1000
Tel.: Fax: E-Mail:		Projekt-Nr. Hl. 5527813	Erstelldatum 19.11.2024
BL-Größe A3		BL-Nr. A_441	

VORABZUG