

## Bieterinformation

**Verfahren:** Schulcampus Waldstraße 11, Neubau der Grundschule Hildburghausen  
Haus 1 und Haus 2, 1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

**Los 03: Rohbauarbeiten**

**Vergabenummer:** I-30/2-01-2024-2103  
**Publikation:** 07.12.2024  
**Submission:** 14.01.2025, 10:00 Uhr

**Frage 01** vom 16.12.2024

Rückfrage zur Pos. 07.08.0014 Fremdüberwachung BII-Baustelle

... bitte geben Sie uns zur o.g. Position die erforderliche Anzahl an Prüfkörpern an, die zu erstellen sind.

Überwachungsklasse 2: 3 Proben je 300 m<sup>3</sup> oder je 3 Betoniertage je Sorte.

**Antwort:**

Es sind für jeden zu verarbeiteten Beton mindestens 3 Proben / je 3 Betoniertage zu entnehmen.