

Landratsamt Hildburghausen  
SG Zentrale Vergabe  
Wiesenstraße 18  
98646 Hildburghausen

An alle  
Teilnehmer und Bieter

Hildburghausen, den 23.12.2024

Vorhaben:

**Neubau des Hauses 1 der Grundschule (GS) Hildburghausen in 98646 Hildburghausen**

Maßnahme/Leistung:

**Los 03 – Rohbauarbeiten**

Hier:

**Bieterinformation Nr. 6**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ergänzung zu Bieterinformation Nr. 5 vom 20.12.2024 wird Frage 11 wie folgt beantwortet:

**11. Frage (vom 17.12.2024):**

„Kalkulationsrückfrage zu Pos. 07.07.0004 bis 07.07.0009:

Sehr geehrte Damen und Herren, im Leistungsverzeichnis vermuten wir widersprüchliche Angaben zwischen Langtext und vorgegebenem Typ der Dübel-Leisten sowie den Mengenangaben, wie folgt:

Pos. 07.07.0004: Typ: 5x1x HDB-12/225-2/320 o. ä, Mengenangabe 5 Stück

Typ muss heißen: HDB-12/225-2/320; eine zusätzliche Angabe vor dem Typ mit 5x1x gibt es nicht!

Pos. 07.07.0005: Typ: 5x3x HDB-12/225-2/320 o. ä., Ankerdurchmesser: 12 mm, Ankerhöhe: 195 mm  
Elementlänge: 280 mm

Typ muss heißen: HDB 12/195-2/280; eine zusätzliche Angabe vor dem Typ mit 5x3x gibt es nicht!  
Menge 2 Stück ???

Pos. 07.07.0006: Typ: HDB-14/195-7 o. ä.

Elementlänge: Angabe fehlt

Pos. 07.07.0007: Typ: 12x1x HDB-12/345-4/857 (102/170/2x255/75) o. ä., Ankerdurchmesser: 12 mm  
Ankerhöhe: 345 mm Elementlänge: 857 mm

Typ muss heißen: HDB-12/345-4/857; eine zusätzliche Angabe vor dem Typ mit 12x1x gibt es nicht!  
Menge 2 Stück ???

Bitte prüfen und korrigieren Sie die Angaben!“

(Bisherige) Antwort aus Bieterinformation Nr. 5 vom 20.12.2024:

Die Korrektheit der Angaben wird derzeit (noch) geprüft. Da hierfür noch Abstimmungen mit Fachplanern erforderlich erscheinen, die z. Zt. noch nicht abgeschlossen sind, wird die Frage im Nachgang mit gesonderter Bieterinformation beantwortet werden. U. U. wird auch eine Überarbeitung/Aktualisierung des Leistungsverzeichnisses erforderlich. Hierüber wird mit Bieterinformation Nr. 6 informiert werden. Wir bitten um Verständnis.

Ergänzende Antwort(en) mit Bieterinformation Nr. 6:**Zu Frage 11.1 zu Pos. 07.07.0004:**

„Typ: 5x1x HDB-12/225-2/320 o. ä, Mengenangabe 5 Stück

Typ muss heißen: HDB-12/225-2/320, eine zusätzliche Angabe vor dem Typ mit 5x1x gibt es nicht!“

Antwort:

Die Bezeichnung lautet HDB-12/225-2/320. Die zusätzliche Angabe 5X1 kann entfallen.

Im Übrigen: Ankerdurchmesser, Ankerhöhe, Elementlänge und Menge wie LV-Text

**Zu Frage 11.2 zu Pos. 07.07.0005:**

„Typ: 5x3x HDB-12/225-2/320 o. ä.

Ankerdurchmesser: 12 mm; Ankerhöhe: 195 mm; Elementlänge: 280 mm

Typ muss heißen: HDB 12/195-2/280, eine zusätzliche Angabe vor dem Typ mit 5x3x gibt es nicht!  
Menge 2 Stück ???“

Antwort:

Die Bezeichnung lautet HDB-12/195-2/280. Die zusätzliche Angabe 5x3 kann entfallen.

Im Übrigen: Ankerdurchmesser, Ankerhöhe, Elementlänge und Menge wie LV-Text

**Zu Frage 11.3 zu Pos. 07.07.0006:**

„Typ: HDB-14/195-7 o. ä.

Elementlänge: Angabe fehlt“

Antwort:

Die Bezeichnung lautet HDB-14/195-3/420. Die zusätzliche Bezeichnung 4x kann entfallen.

Elementlänge: 420 mm

Im Übrigen: Ankerdurchmesser, Ankerhöhe und Menge wie LV-Text

**Zu Frage 11.4 zu Pos. 07.07.0007:**

„Typ: 12x1x HDB-12/345-4/857 (102/170/2x255/75) o. ä.

Ankerdurchmesser: 12 mm; Ankerhöhe: 345 mm; Elementlänge: 857 mm

Typ muss heißen: HDB-12/345-4/857, eine zusätzliche Angabe vor dem Typ mit 12x1x gibt es nicht!  
Menge 2 Stück ???“

Antwort:

Die Bezeichnung lautet HDB-12/345-4/857. Die zusätzliche Bezeichnung 12x1 kann entfallen.

Im Übrigen: Ankerdurchmesser, Ankerhöhe, Elementlänge und Menge wie LV-Text

**Hinweis:**

Durch diese Bieterinformation werden an den Ausschreibungsunterlagen bzw. an den Anforderungen der beschriebenen Leistung (gemäß LV) Konkretisierungen bzw. Präzisierungen vorgenommen. Wir bitten dies bei Angebotserstellung zu beachten.

--- Ende der Bieterinformation ---

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

gez.

Daniel Hennlein-Reich

SGL Zentrale Vergabe