

Landratsamt Hildburghausen
SG Zentrale Vergabe
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen

An alle
Teilnehmer und Bieter

Hildburghausen, den 10.01.2025

Vorhaben:
Neubau des Hauses 1 der Grundschule (GS) Hildburghausen in 98646 Hildburghausen

Maßnahme/Leistung:
Los 03 – Rohbauarbeiten

Hier:
Bieterinformation Nr. 8

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Verfahren haben wir eine weitere Bieterfrage erhalten über deren Beantwortung wir Sie in Kenntnis setzen:

Hinweis:

Wegen den Fragen 1 bis 19 und deren Beantwortung wird auf Bieterinformation Nr. 7 vom 08.01.2025 verwiesen

20. Frage (vom 09.01.2025):

Titel 8.1 Dampfbremse / Abdichtung:

„Bitte prüfen Sie die Pos. 8.1.2 und 8.1.4 auf die Korrektheit des Anwendungsfalls der ausgeschriebenen Dampfbremse beim Einbauort auf Rohfußböden-UG aus Beton mit aufsteigender Feuchtigkeit, bei der wir Bedenken haben.

Unseres Erachtens ist hier keine Dampfbremse aus dünner Polyolefin-Bahn wie Sie in Dachaufbauten verwendet wird, sondern eine Dampfsperrbahn mit deutlich höherem sd-Wert aus Bitumen mit Aluminiumeinlage o.ä. erforderlich.“

Antwort:

Beide Positionen sind wie ausgeschrieben anzubieten.

Die Abdichtungsbahn auf der wu-Bodenplatte unter dem Bodenaufbau dient wie beschrieben dem Anwendungsfall Wasserdichtheit (Kapillarität) nicht dem der Dampfdichtheit.

Hinweis:

Durch diese Bieterinformation erfolgen keine Änderungen an den gestellten Leistungsanforderungen.

--- Ende der Bieterinformation ---

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
gez.
Daniel Hennlein-Reich
SGL Zentrale Vergabe