

Beantwortung von Bieterfragen

Vorhaben: HB Friedrichslohra. 3. BA, Einbau HB, Tiefbau, Rückbau vorhandener Hochbehälter

Auftraggeber: Wasserverband Nordhausen
Hallesche Straße 132
99734 Nordhausen
Telefon: 03631 / 6071-0
Telefax: 03631 / 6071-60
E-Mail: vergabestelle@wvn-online.de

Nachfolgende Bieterfrage wurde der Vergabestelle am 27.01.2025 übermittelt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Projekt - HB Friedrichslohra. 3. BA, Einbau HB usw. In Pos.1.1.26. Baumschutz, ist die LV-Menge =0 und keine Mengeneinheit angegeben. Ist diese Pos. nicht mehr vorhanden und soll vernachlässigt werden, oder fehlt die LV-Menge mit Mengeneinheit?

Mit freundlichen Grüßen

Die Vergabestelle beantwortet die gestellte Frage wie folgt:

In der Position 1.1.26 des Leistungsverzeichnisses wurde die Menge korrekt mit „10.000“ angegeben. Leider fehlt hierbei versehentlich die Mengeneinheit.

Die korrekte Mengeneinheit für diese Position lautet „Stück“.

OZ	Menge Einh	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.1.26	10,000
	Baumschutz Brettermantel, D bis 25 cm, Höhe 3,0 m Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume durch Brettermantel einschl. Polsterung sowie Wurzelschutz durch Lastverteilung herstellen, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten vollständig beseitigen. - Ausführung nach DIN 18920 - Stammschutz durch Bretter mind. Dicke 24 mm - Dicke und Art der Polsterung nach Wahl des AN unter Erfüllung der vollständigen Schutzfunktion - Wurzelschutz mit Metallplatten zur Lastverteilung Höhe der Ummantelung: 3,0 m Stammdurchmesser: bis 80 cm		