

Stand: 20.12.2024

| Lfd. Nr. | Datum      | Beantwortung der Bieterfragen   |
|----------|------------|---|
| 1        | 19.12.2024 | <p><b>Frage:</b></p> <p>„Fragen zu Pos. 5 und Pos. 12</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>bei Pos. 5 fordern Sie einen Bohrdurchmesser von 62mm.<br/>Laut unserer Recherche ist bei dieser Leuchte der Bohrdurchmesser 68mm,.<br/>Wäre diese Leuchte auch okay ?</p> <p>bei Pos. 12.<br/>Soll das ein Lichtbalken sein für zwei LED-Tubes,<br/>oder eine geschlossene Leuchte mit opaler Abdeckung ?</p> <p>Können Sie ggf. die Leit/Referenzprodukt nennen ?</p> <p>Mit freundlichen Grüßen ...“</p> <p><b>Antwort:</b></p> <p>Zu Pos. 5: Die Leuchte aus Position 5 (Produkt der Planung = Paulmann / Gil) benötigt einen Deckenausschnitt von 62mm, die Deckenausschnitte der Bestandsdecke haben ebenfalls einen Durchmesser von 62mm. Ein Bohrdurchmesser von 62mm ist demnach zwingend.</p> <p>Zu Pos. 12: Es handelt sich hierbei um ein Durchgangsverdrahtungsgehäuse welches den Anschluss der Leuchte aus Pos. 7 erleichtern soll (Klemmdose mit flexibler Zuleitung).</p> |