
Der vorhandene Leitungsbestand wurde auf Grundlage von Leitungskarten oder digitalen Daten der Versorgungsbetriebe übernommen.
Der Umfang der Eintragung sowie die Lage der einzelnen Medienträger erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit.
Anschluss an Blatt 2/4
Anschluss an Blatt 4/4
Haltestelle "Zoo"
Pfaffendorfer Straße
Ernst-Pinkert-Straße
Parthenstraße
Kongresshalle
Eingang Zoo
vorhandene Standuhr Leitungstrasse verschwenken
Stromkabel verdrücken
Hauseinführung: - 2x Kernbohrung DN200 durch WU-Beton - 2x druckwasserdichte Ringraumdichtung
Gebäudeeinführung Keller Parkhaus: - 2x Kernbohrung DN200 durch WU-Beton - 2x druckwasserdichte Ringraumdichtung
Station 0+575,380 Beginn der Baustellen-/ Ausbauabschnitt stadteinwärtiges Gleis
Station 0+613,827 Ende der Baustellen-/ Ausbauabschnitt stadteinwärtiges Gleis
Station 0+669,154 Beginn der Baustellen-/ Ausbauabschnitt stadtauswärtiges Gleis
Station 0+713,827 Ende der Baustellen-/ Ausbauabschnitt stadtauswärtiges Gleis
(B) LWW Abwasser G 1260/700
(B) LWW Abwasser DN 475 GG a.B.
(B) Netz Leipzig Gas DN 200 St HD
(B) Netz Leipzig Gas DN 300 St HD
(B) Stadt Leipzig VTA Telekomkabel
(B) Netz Leipzig 3x120 Al a.B.
(B) Stadt Leipzig VTA PLS PVC
(B) Netz Leipzig NAYY-J 4x150 a.B.
(B) Stadt Leipzig VTA BEL 4*16/2,5
(B) Stadt Leipzig VTA LSA Koord.-K. PE 110
(B) Stadt Leipzig VTA LSA DN 300 GGG
(B) LVW Trinkwasser
(B) Telekom Erdkabel
(B) Netz Leipzig 30kV (30kV) 3x70 a.B.
(P) LVB 2 x Bahnstrom Steuerkabel
(B) Netz Leipzig Tel. 10x(2x0,8) a.B.
(B) Netz Leipzig Tel. 10x4 a.B.
(B) Netz Leipzig 30kV (30kV) 3x70 a.B.
(B) 10kV VPE 3x1x150 Al
(B) 10kV VPE 3x1x150 Al
(P) LVB EON-Kabel in SR DN 110
(B) Netz Leipzig 10kV 3x120 a.B.
(B) Netz Leipzig 10kV 3x120 a.B.
(B) Netz Leipzig 10kV 3x120 a.B.
(B) Vodafon - Kabel Deutschland
(B) Netz Leipzig Tel 10x4 a.B.
(B) LVB Bahnstrom + 400 Al a.B. im SR
(B) Netz Leipzig Gas DN 300 PEh im SR 500 GG
(B) Netz Leipzig Tel 10x4 a.B.
(B) Netz Leipzig Tel 10x(2x0,8) a.B.
(B) Primacom 3xLWL144 , 5xLWL DN50
(B) Netz Leipzig 10kV unbekannt a.B.
(B) Netz Leipzig Tel. a.B.
(B) Netz Leipzig 10kV unbekannt a.B.
(B) LVB Bahnstrom 7x2,5 Cu (tot) im SR
(B) LVB Bahnstrom + 500 NAKBA im SR
(B) LVB Bahnstrom + 500 NAKBA im SR
(B) LVB Bahnstrom - 1000 NAKY (tot) im SR
(B) LVB Bahnstrom + 1000 NAKY im SR
(P) LVB 2 x Bahnstrom Steuerkabel
(P) Netz Leipzig NL KSE-Verfiegung von EVMFR-4
(B) Stadt Leipzig VTA PLS
(B) Telekom Erdkabel
(B) Stadt Leipzig VTA LSA Koord.-K. PE 110
(B) Stadt Leipzig VTA BEL 4*16/2,5
(B) Netz Leipzig FW 125 KMR
(B) LWW Abwasser MA 850/1300
(B) LWW Trinkwasser VW DN 150 GGG
(B) LWW Trinkwasser VW DN 150 GG a.B.
(B) Telekom Erdkabel
(B) Netz Leipzig Gas DN 150 GG a.B.
(B) Stadt Leipzig VTA BEL 3x in SR PE 100
(B) Netz Leipzig NAYY-J 4x150 in SR 100
(B) Netz Leipzig Gleichstromkabel
(B) Netz Leipzig 3x70/35 a.B.
(B) Telekom Erdkabel
LEGENDE
Bestand
außer Betrieb
Abbruch/ Rückbau
Stilllegung
Planung
LWW - Trinkwasserleitung
LWW - Schmutzwasserkanal
LWW - Mischwasserkanal
(Reparatur/Sicherung/Neubau)
LWW - Regenwasserkanal
LWW - Anschlusskanal
Netz Leipzig - Gasleitung
Netz Leipzig - Stromleitung
Netz Leipzig - Fernwärme
Netz Leipzig - Telekommunikation
LVB - Bahnstrom
LVB - Entwässerung Schiene/Drain.
LVB - Fahrleitung
Stadt Leipzig - Beleuchtung
Ersatzneubau Mast und Leuchte
Stadt Leipzig - Lichtsignalanlage
Stadt Leipzig - Straßenentwässerung
Stadt Leipzig - Parkleitsystem
Telekom Kabel
PrimaCom Kabel
Vodafon / Kabel Deutschland
Baubereich
Die Vorgaben der Netz Leipzig sind bei allen Annäherungen und Kreuzungen zwingend einzuhalten.
1
2
3
4
01_08_03_0_6_1_241028_LeitPL
Nr.
Art der Änderung
Datum
Name
Lagebezug:RD83
Höhenbezug:HS 160 (DHHN 92)
Blattgröße: 0.4x1.34 (0.54 m²)
Datum 28.10.2024
Leipziger Verkehrsbetriebe
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig
Bauherrn:
Pfaffendorfer Straße zw. Tröndlinring und Nordplatz
Ausbauabschnitt Süd zw. Tröndlinring und Haltestelle Zoo
(P-Nr. 90200)
Vergabeunterlage
Koordinierter Leitungsplan
Maßstab:
1 : 250
Unterlage:
01-08 - 03