



Legende Straßenbeleuchtungsanlage

Im Fall von Anlagen(neu)bau zu verwendende Leuchten und Maste

●X

LED-Leuchte: Philips Luma gen2 Medium Optik:
- LED60-CLO/730: 60LEDs 3000K; E05052-023 bis E05052-039
an konischem Stahlmast KLM 80 ohne Ausleger

Hinweis: Die Masttüren und die Kabeleinführungsöffnungen der Maste müssen sich parallel zur Fahrbahn auf der Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden. Das Streckenkabel ist straßenseitig am Fundament vorbei zu führen.

●X ●X X

Auslegerleuchte / Ansatzleuchte / Aufsatzleuchte an Stahlmast

— X

Verbindungs- mufte, Abzweig- mufte

— NYY-J 4x16

Streckenkabel mit Angabe Leiter- querschnitt

Farbzuordnung

Neubauten ÖB

(verbleibender) Bestand ÖB

Demontage ÖB

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Straßen- und Tiefbauamt Postfach 12 00 20 01001 Dresden	Bearbeitet	
	Geprüft	
	Projekt-Nr.:	

Nr.	Art der Änderung	Datum
-----	------------------	-------

Ausschreibungsunterlage

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Straßen- und Tiefbauamt	Unterlage / Blatt-Nr.: 4.1/1
	Spartenplan ÖB
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1:250

Instandsetzung Magazinstraße von HN.r 25 bis Königsbrücker Straße	
Planungsgrundlagen: - Straßenplanungsunterlagen, übergeben durch IGSA Verarbeitung und Vervielfältigung unter Verwendung von elektronischen Systemen nur mit schriftlicher Genehmigung der Herausgeber/Eigentümer. Lagebezug: ETRS Höhenbezug: DHHN 2016	