



Legende Straßenbeleuchtungsanlage

Im Fall von Anlagen(neu)bau zu verwendende Leuchten und Maste

- LED-Leuchte: Philips Luma gen2 Medium Optik:
 - LED60-CLO/730: 60LEDs 3000K; E05052-023 bis E05052-039 an konischem Stahlmast KLM 80 ohne Ausleger

Hinweis: Die Masttüren und die Kabeleinführungsöffnungen der Maste müssen sich parallel zur Fahrbahn auf der Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden. Das Streckenkabel ist straßenseitig am Fundament vorbei zu führen.

- Auslegerleuchte / Ansatzleuchte / Aufsatzleuchte an Stahlmast

- Verbindungs- und Abzweigmuffe

NYY-J 4x50 Streckenkabel mit Angabe Leiterquerschnitt

Farbzuordnung

- Neubauten ÖB (red)
- (verbleibender) Bestand ÖB (green)
- Demontage ÖB (cyan)

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Straßen- und Tiefbauamt Postfach 12 00 20 01001 Dresden		Bearbeitet
Tel.: Fax: E-mail:		Geprüft
		Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum
-----	------------------	-------

Ausschreibungsunterlage

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Straßen- und Tiefbauamt	Unterlage / Blatt-Nr.: 4.1/2 Spartenplan ÖB
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1:250

Instandsetzung Magazinstraße von HN.r 25 bis Königsbrücker Straße	
Planungsgrundlagen: - Straßenplanungsunterlagen, übergeben durch IGSA Verarbeitung und Vervielfältigung unter Verwendung von elektronischen Systemen nur mit schriftlicher Genehmigung der Herausgeber/Eigenümer. Lagebezug: ETRS Höhenbezug: DHHN 2016	