

Umwelt-Service-Hettstedt GmbH,
Kasseler Straße 48,
06295 Lutherstadt Eisleben

Tel.: 03475 663770 Fax: 03475 6637729
E-Mail: info@ush-umwelt.de
www.ush-umwelt.de

Notifizierte Untersuchungsstelle im
abfallrechtlich geregelten Umweltbereich
LAU Sachsen-Anhalt AST 264

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Prüflaboratorium. Die
Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren.



Prüfbericht – Nr. : 221795f04

Auftraggeber : Lutherstadt Eisleben
Prüfgegenstand : Bauschutt
Probeneingang : 11.04.2022
Prüfzeitraum : 11. – 19.04.2022
Probenahme durch : USH
Probenahmestelle : Grabenschule Eisleben
Verpackung : PE-Gefäß ☒ Braunglas ☐ Anderes: ☐

Labornummer : 22179504 – GE 2 Gipsestrich 22181304 – GE 20 Füllboden
22179604 – GE 3 Lehmfüllung 22181504/1 – GE 22/1 Terrazzo
22180104 – GE 8 Schornstein Ziegel 22181804 – GE 25 Putz
22180504 – GE 12 Mauerwerk Ziegel 22182104 – GE 28 Putz
22180804 – GE 15 Lehmfüllung 22182204 – GE 29 Ziegel
22181004 – GE 17 Putz 22182604 – GE 33 Putz
22181104 – GE 18 Putz 22183004 – GE 37 Außenwände
22181204 – GE 19 Putz 22183404 – GE 41 Dachziegel

Eisleben, 19.04.2022
Seite 1 von 1

Nr.	Parameter im Eluat	Verfahren	Einheit	22179504	22179604	22180104	22180504
1	Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07*	mg / l	2.100	830	740	690

* Verfahren akkreditiert

Nr.	Parameter im Eluat	Verfahren	Einheit	22180804	22181004	22181104	22181204
1	Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07*	mg / l	630	1.800	2.000	1.900

* Verfahren akkreditiert

Nr.	Parameter im Eluat	Verfahren	Einheit	22181304	22181504/1	22181804	22182104
1	Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07*	mg / l	300	280	1.500	1.900

* Verfahren akkreditiert

Nr.	Parameter im Eluat	Verfahren	Einheit	22182204	22182604	22183004	22183404
1	Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07*	mg / l	280	1.000	630	95

Umwelt-Service-Hettstedt GmbH
Kasseler Str. 48
06295 Lutherstadt Eisleben
Tel. 03475-66377-0
Fax 03475-66377-29

Stellv. Laborleiter
Endmann M.Sc.