

FB01
Fußbodenaufbau EG schwimmender Estrich + Linoleum 230 mm

- 5 mm Linoleumbelag 3,2mm, Eignungsklasse 33, R 9, Fugen mit Schmelzkleber ausgefugt, Klebstoff EC1, Spachteln EC1 2-5mm (Leistung AN Bodenbelag)
- 85 mm Estrich - CT-C25-F4-SW1 Trennlage/PE-Folie (Leistung AN Estrich)
- 20 mm Trittschalldämmung WLG 040, dynamische Steifigkeit s' ≤ 50 MN/m³, nicht brennbar (Leistung AN Estrich)
- 100 mm Wärmedämmung WLS 035, nicht brennbar (Leistung AN Estrich)
- 20 mm 2-lagige Abdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn (Leistung AN Rohbau)

StB Konstruktion gem. Statik

- 300 mm Bodenplatte Stb. C 25/30, Lagerung auf Streifenfundamenten im Bestand bzw. an Fundament unter den Außenwänden unterhalb d. Bodenplatte tragfähige Sohle herstellen bzw. erhalten, vorhandene Hohl-/Kellerräume verfüllen, gem. Angabe Statik (Leistung AN Rohbau)

A	Bauanlauf Rohbau VE 3030	06.06.2023	
	Grundlage Ausschreibung VE 3030	13.12.2023	
	Änderungen nach WP II	03.11.22	
Index	Änderungen	Datum	Name
A	Ausführungsplanung WP II	30.09.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Altbau (GA)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber


Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus





STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab
DE40_GAB03_5_A
Grundschule Altbau Mensa - Detail zu FB01 Leitungsführung im Bodenaufbau EG

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

gezeichnet:
HL/DG

Datum:
06.06.2023

Format:
A3

Blattnr.:
GAB03

Maßstab:
1:5