

FB02

Fussbodenaufbau 10cm

- 5,0mm Linoleum/ Beschichtung/ Ableitfähige Beschichtung (Leistung Estrich)
- 80 mm Zementestrich CT-C35-F5
Trennlage (Leistung Estrich)
- 15mm Ausgleichsschicht Dämmung für Verkehrslast 7.5kN/m²
(Leistung Estrich)

StB Konstruktion gem. Statik

520-1200 mm Stb-Platte

100 mm Perimeterdämmplatte WLS 038

2-lagige Abdichtung gegen drückendes Wasser W2.2-E >3 m gem. DIN 18533.

1. Lage (wasserzugewandte Lage): **PYE PV200 S5**

2. Lage (wasserabgewandte Lage): **PYE KTG S4**

Untergrund mit Bitumen-Voranstrich z.B. auf Emulsionsbasis

120 mm Unterbeton (C12/15)

Tragfähigem Bodenaustausch

Gebäude Abdichtung unterkellerte Bereiche:

Aufgrund der Wassereinwirkungsklasse ist eine zweilagige Abdichtung aus Bitumenschweißbahnen vorzusehen.
2-lagige Abdichtung gegen drückendes Wasser W2.2-E >3 m gem. DIN 18533.

1. Lage (wasserzugewandte Lage): **PYE PV 200 S5**

2. Lage (wasserabgewandte Lage): **PYE G 200 S4**

Untergrund mit Bitumen-Voranstrich z.B. auf Emulsionsbasis

Alle Rohrdurchführungen in Bodenplatten und Kellerwänden mit druckwassergeeigneten Los-Festflanschkonstruktionen für Verwendung in Schwarzer Wanne nach DIN18533.

Gebäude Abdichtung nicht unterkellerte Bereiche:

Einlagige Elastomerbitumen-Schweißbahn auf Bodenplatte
hochzuführen an aufgehenden Rohbauwänden bis zur OK Estrich: **PYE-PV 200 S5**

Alle Rohrdurchführungen in Bodenplatte mit oberseitiger Gebäudeabdichtung mit umlaufender Dichtungsmanschette (druckwasserdicht und mit Folienflansch.

A	Grundlage Ausschreibung Estrich	06.10.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig


Architekt

Fachplaner

Freigabestatus

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

+/- 0,00=117,25 ü. NN



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab

DE40_GNB02_10_A

Grundschule Neubau - Fußboden UG Estrich mit Ableitfähig

Linoleum 7.5kN

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX

013882g001_02_5_ARC_DE40_A

Blattnr.:

GNB02

gezeichnet:

KS

Datum:

09.06.2023

Format:

A3
420 x 297

Maßstab:

1:10