

DETAIL 0.04 | SB | SOCKEL AUSSENWAND

LEGENDE

- Mauerwerk
- Stahlbeton, bewehrt
- Beton/Estrich, unbewehrt
- Wärmedämmung, druckfest
- Wärmedämmung, weich
- Holz

- Abdichtung, einlagig
- Abdichtung, zweilagig
- Noppenbahn

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME

OK FFB 0,00 = 272,60m bezogen auf DHHN 2016

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM33N	
	HÖHENSYSTEM DHHN2016	
AUFTRAGNEHMERIN	BEARBEITET	11.11.2024 krue
	GEZEICHNET	11.11.2024 krue
PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER	04343-0
	LEISTUNGSPHASE	Ausführungssplanung
PLAN Detail 0.04 SB Sockel Außenwand	MAßSTAB	M 1:10
	PLAN-NUMMER	6.04

Sozialbereich | Außenwand

- 2,0cm Faserleichtputz
- 36,5cm HLZ-Mauerwerk gem. Statik
- 1,0cm Innenputz

Sozialbereich | Außenwand Sockel

- 2,0cm Sockelputz
- Gebäudeabdichtung
- 30,0cm HLZ-Mauerwerk gem. Statik
- 1,0cm Innenputz

Sozialbereich | Fundament

- Noppenbahn
- Putzabdichtung
- 2,0cm Sockelputz
- 8,0cm Perimeterdämmung 035
- Gebäudeabdichtung
- 40,0cm Frostschürze gem. Statik

FB 03 | Fußboden Sozialbereich | Fliesen mit FB-Einlauf

- 1,2cm Fliesenbelag inkl. Kleber, Umkleiden R10A
- 0,1cm Verbundabdichtung in Räumen mit entsprechender Wassereinwirkungsklasse
- 8,4cm Heizzementestrich DIN 18560-CT-C30-F4-S84-H66 schwimmend verlegt mit umlaufenden Trennstreifen zu den aufgehenden Bauteilen
- Trennlage (Folie)
- 10,0cm druckfeste EPS-Dämmung WLG 040
- 0,3cm bituminöse Gebäudeabdichtung
- 25,0cm Stahlbetonbodenplatte, bewehrt gem. Statik
- 5,0cm Sauberkeitsschicht (Magerbeton), unbewehrt C12/15 Planum (Kiesbettung)

