

Fragen-Antworten-Katalog
Projekt "Grüne Fernwärme Hohenmölsen"
Teilprojekt: "Bau eines Großwärmespeichers"
Reptilienschutzzaun

Runde 1

Stand 29.01.2025

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

lfd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	In Punkt 1 der Leistungsbeschreibung/Aufgabenstellung kommt es bezüglich Menge der selbstentleerenden Fangeimer zu widersprüchlichen Aussagen in den Anlagen. In Anlage 4, dem Plan Schutzzaun Ausführung sind 3 Fangeimern auf die komplette Zaunlänge eingezeichnet. In Anlage Aufgabenstellung /Leistungsbeschreibung wird in Punkt 1 der Einbau selbstleerender Fangeimer aller 10 Meter gefordert, was dann in der Summe ca. 120 Stck bedeutet. Wieviel sollen jetzt in den Schutzzaun eingebaut werden?	In Anlage 4 Schutzzaun, sollte lediglich das Gebiet des zu errichtenden Zaunes kenntlich gemacht werden. Die hier ausgewiesenen Eimer können unberücksichtigt bleiben. Bitte gehen Sie, gem. Leistungsbeschreibung Punkt 1 vom Einbau aller 10 Meter aus und erstellen Ihr Angebot auf dieser Grundlage.