

## Bieterfragen

**Bei der Angebotserstellung sind folgende Bieterfragen und die Antworten darauf zu beachten!**

LfdNr	Frage	Antwort	Stand
1	<b>Pos. 01.01.0260 Revisionsklappe T90 in vorhandene Wandnische aus Ziegelmauerwerk Hier fehlt die Wandstärke.</b>	beim Mauerwerk handelt es sich um 17,5 cm Kalksandstein, einseitig mineralisch geputzt.	<b>10.01.2025</b>