



Gemeinde Klipphausen · 01665 Klipphausen · Talstraße 3

An alle Teilnehmer

Datum: 12.02.2025

Aktenzeichen:

Bearbeiter(in): Frau Jacob

Tel./Durchwahl: 035204 / 217 - 51

Fax: 035204 / 217 - 29

E-Mail: conny.jacob@klipphausen.de

161_GKL_01-2025-0004

**5. Erweiterung Gewerbegebiet Klipphausen 1. BA - Los 2 Neubau
Abwasserdruckleitung, Pumpstation, Übergabeschacht, Deckensanierung,
Breitbandausbau, Regenwasserleitung**

4. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfragen wurden zur Ausschreibung gestellt:

Frage:

„bezüglich Ihrer 3. Nachricht sind folgende Fragen offen:

Frage 14 zu Titel 2.2 und 2.3 und Frage 2 zu Titel 2.6 bezieht sich auf die Einbaustärke des Asphalt mit Verweis auf die RStO

In Ihrer Antwort verweisen Sie auf die RStO Tafel 6 Zeile 2 und beschreiben den Einbau von 10,0 cm Asphaltdeckschicht. Laut RStO sind entweder 10,0 cm Asphalttragdeckschicht oder Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht in einer Gesamtstärke von 10,0 cm einzubauen.

Eine Asphaltdeckschicht AC 11 DS 50/70 darf gemäß ZTV-Asphalt nur 4,0 bis 5,0 cm stark eingebaut werden.

Frage: Wie sieht der Deckenaufbau des Radweges aus?“

Antwort:

Es sollen 10,0 cm Asphalttragdeckschicht mit Bindemittel 70/100 eingebaut werden.

Frage:

„bezüglich der neuen Version für die Ausschreibung ist scheinbar kein Unterschied zwischen den Leistungsverzeichnissen vorhanden.

Frage: Gibt es Unterschiede von Version 2 und Version 3 im Leistungsverzeichnis, bezüglich Langtexte, Menge usw.?

In der Version 3 ist in der Position 3.1.20 wieder zwei Stück Verbau ausgeschrieben.

Besucheranschrift:

Talstraße 3, 01665 Klipphausen

Internet: www.klipphausen.de

Telefon: (035204) 217-0

Telefax: (035204) 217-29

E-Mail: gemeindeverwaltung@klipphausen.de

Bankkonten:

Dt. Kreditbank AG IBAN: DE26 1203 0000 0011 2404 13
BIC: BYLADEM1001

Sparkassen Meißen IBAN: DE48 8505 5000 3010 0275 58
BIC: SOLADES1MEI

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Nachrichten

Frage: Kann die Anzahl wieder auf eins reduziert werden?

Antwort:

Das LV wurde nur am 24.01.2025 aktualisiert. Die Version 3 wurde nur erstellt, aufgrund der Verlängerung der Angebotsfrist. Änderungen am Leistungsverzeichnis oder den Planungsunterlagen sind nicht erfolgt.

Für Position 3.1.20 bitten wir Sie die Menge auf ein Stück Verbau zu ändern (vgl. 2. Nachricht vom 06.02.2025 und 3. Nachricht vom 10.02.2025).

Mit freundlichen Grüßen



Conny Jacob
Sachbearbeiterin