



Dresden.
Dresdener

Landeshauptstadt Dresden · Postfach 12 00 20 · 01001 Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtgrün
und Abfallwirtschaft

Bieterinformation

Ihr Zeichen	Unser Zeichen 67.30	Es informiert Sie Frau Mészáros	Zimmer 5/W529	Telefon	E-Mail	Datum 24.01.2025
-------------	------------------------	------------------------------------	------------------	---------	--------	---------------------

1. Nachricht Bieterinformation zu Vergabe-Nr.: 2024-673-00029, Dresden-Weixdorf, Spielplatz Alte Dresdener Straße

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Vergabeverfahrens erreichte uns nachfolgende Bieteranfrage:

Betreff: "Unterbau Spielplatz"

Nachricht:

"... Sie schreiben in den Ausschreibungsunterlagen dass der Boden schwankenden Grundwasserstand aufweist und die Fundamentierung auf Edelstahlpfosten / ankern bzw. auf eine gut wasserabführende Drainage der Pfosten zu achten ist.

Können Sie uns sagen welche Last der Boden aushält?

Können Fertigfundamente verwendet werden oder muss eine große Bodenplatte erstellt werden.

Ist es optional auch möglich dass doch feuerverzinkte Pfostenaufständungen /-anker verwendet werden?

..."

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX

Postbank
IBAN: DE77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF

Grunaer Str. 2 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 71 01
Telefax (03 51) 4 88 71 03

Sie erreichen uns über die Haltestelle:

Pirnaischer Platz

Sprechzeiten:

Mo 9–12 Uhr

Di, Do 9–18 Uhr, Fr 9–12 Uhr

Deutsche Bank
IBAN: DE81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX

Commerzbank
IBAN: DE76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

E-Mails:
stadtverwaltung@dresden.de-mail.de
stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.de

www.dresden.de

Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://www.dresden.de/kontakt>.

Ihre Anfrage beantworten wir wie folgt:

Können Sie uns sagen welche Last der Boden aushält?

- Ein Baugrundgutachten mit Untersuchungen zur Belastbarkeit des Baugrundes liegt uns nicht vor. Bei der Anlage handelt es sich aber um eine Bestandsanlage, die im Hinblick auf die Lastaufnahme der Bodenformationen keine Hinweise auf eine verminderte Belastbarkeit des Planums gibt. Das Bestandsgerät hat sich hinsichtlich seiner statischen Stabilität nicht bewegt.

Können Fertigfundamente verwendet werden oder muss eine große Bodenplatte erstellt werden.

- Wir gehen davon aus, dass eine Aufstellung des Gerätes klassisch über Punktfundamente als Fertigteil-element oder in örtlicher Fertigung möglich sein wird. Eine Notwendigkeit für das Anlegen einer Fundamentplatte besteht aus unserer Sicht nicht.

Ist es optional auch möglich dass doch feuerverzinkte Pfostenaufständungen /-anker verwendet werden?

- Sofern das Angebot auf der Verwendung von feuerverzinktem Stahl für die Gründungsbauteile beruht, ist vgl. Ausschreibung auf eine besonders gut wasserabführende Drainage der Pfosten zu achten.

Wir weisen Sie gleichzeitig nochmals darauf hin, dass jegliche Kommunikation allein über die Vergabepattform eVergabe.de (AI Bietercockpit) erfolgen muss.

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

J. Mészáros

SB Projektmanagement/Bauleitung

Dieses Schreiben ist elektronisch erstellt und daher ohne Unterschrift gültig.