

Bieterfrage und Antwort zu Pos. 03.04.010-110, 03.04.140

**Frage:**

Es ist als Oberflächenbearbeitung "scharriert" beschrieben. Die mitgelieferten Fotos sind dazu jedoch nicht eindeutig. Gehen wir also richtig in der Annahme, das Scharrieren mit einem Druckluftgerät zu kalkulieren?

**Antwort:**

Nein. Es ist eine scharrierte Oberfläche mit einem handgeführten Scharriereisen, welches mit einem Knüpfel vorangetrieben wird, zu kalkulieren.

17.01.2025

  
STIFTUNG  
KLOSTERSCHULE ROBLEBEN  
Klosterschule 5  
06571 Roßleben-Wiehe  
www.rossleben.com  
info@rossleben.com  
+49 34672 98200