

Landkreis Leipzig | Landratsamt | 04550 Borna

Internet: www.landkreisleipzig.de

An alle Interessenten im Vergabeverfahren

Amt: Haupt- und Personalamt |
Vergabestelle

Bearbeiter/in: Herr Selig-Lohse

Tel.
Fax
E-Mail:

Dienstgebäude:
Borna | Stauffenbergstr. 4 | Haus 2

Öffnungszeiten:

Di 08:30 – 12:00 Uhr u. 13:30 – 18:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr u. 13:30 – 16:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr außer Sozialamt
zusätzlich Mo u. Mi 08:30 – 12:00 Uhr
Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle

Ihr Zeichen	Mein Zeichen	Datum
	10170/045.022/SELO	04.02.2025

Bewerber-/Bieterinformation Nr. 2

Vergabenummer: LKL-LuK-2025-0002

Offenes Verfahren – Dokumentationszentrum - Los 312 Trockenbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie folgende Information:

Frage 1:

Die Positionsbeschreibung ist in den folgend aufgeführten Punkten nicht eindeutig:

- es gibt kein System zu dem die beschriebene 50mm UW/CW Unterkonstruktion mit Justier- Schwingbügeln verarbeitet wird, wir bitten um eine eindeutige Definition der Unterkonstruktion
- mit der beschriebenen, 2x 12,5mm dicken Beplankung aus Bauplatten, Typ DF wird die Feuerwiderstandsklasse "EI90" der Vorsatzschale nicht erreicht, bitte definieren Sie die Anforderungen eindeutig
- sind zwingend Feuerschutzplatten mit Vliesarmierung anzubieten?

Antwort zu 1:

- Anschlüsse an angrenzende Bauteile gemäß System und Herstellerangaben
- es sind 3x 12,5 mm Platten zu kalkulieren
- es sind Feuerschutzplatten mit Vliesarmierung mit einzukalkulieren

Frage 2:

LV- Position 1.1.20+ 1.1.30, Vorsatzschale

Es gibt kein System zu dem die beschriebene 50mm UW/CW Unterkonstruktion mit Direktabhängern befestigt wird, wir bitten um eine eindeutige Definition der Unterkonstruktion.

Zu dieser Position ist die Montage einer "kaschierten" Minerale Dämmstoffeinlage beschrieben. Die Montage einer kaschierten Dämmung ist nicht üblich. Können auch andere Dämmstoffe angeboten werden? oder Ist die im LV beschriebene Dämmung zum Angebot zu berücksichtigen und im Auftragsfall zu montieren?

Tel. : +49 (3433) 241-0 oder +49 (3437) 984-0
Fax : +49 (3433) 241-1111
E-Mail : info@lk-l.de

Steuernummer: 238/149/04849 Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000068714
Betriebs-Nr.: 05403393
Gemeindenkennziffer: 14729000

Bankverbindung: Sparkasse Leipzig IBAN DE32 8605 5592 1010 0202 81
Sparkasse Muldentale IBAN DE05 8605 0200 1010 0000 86

BIC WELADE8LXXX
BIC SOLADES1GRM

Informationen zum Zugang für verschlüsselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente sowie De-Mail unter demail.landkreisleipzig.de

Antwort 2:

- Anschlüsse an angrenzende Bauteile gemäß System und Herstellerangaben
- es ist mit einer kaschierten Mineralfaserdämmstoffeinlage zu kalkulieren

Frage 3:

LV- Position 1.2.10-90 GK-Metallständerwände

Wofür und wo sollen die "Befestigungsmittel: Direktabhängler" zu den Metallständerwänden montiert werden?

Antwort 3:

- Direktabhängler ignorieren
- es ist mit einer kaschierten Mineralfaserdämmstoffeinlage zu kalkulieren

Frage 4:

LV- Position 1.2.20, GK- Metallständerwand

Mit einer beidseitig 2*12.5mm dick beplankten Unterkonstruktion aus UW/CW 75 Profilen ist es nicht möglich eine 150mm dicke Metallständerwand zu erstellen. Es ist nicht möglich eine 100mm dicke Dämmung in eine Unterkonstruktion aus UW/CW 75 Profilen zu montieren.

Bitte definieren Sie den gewünschten Wandaufbau technisch einwandfrei und so dass alle Bieter die Positionsbeschreibung gleich verstehen müssen.

Antwort 4:

- ist CW/UW 100/50(40) /06 zu kalkulieren

Frage 5:

LV- Position 1.2.50, GK- Metallständerwand

Kann zu dieser Position auch eine zweilagige Dämmstoffeinlage 60mm+80mm angeboten werden?

Antwort 5:

- es ist so zu kalkulieren, dass die Gesamtdicke Dämmung von 140 mm gewährleistet ist

Frage 6:

LV- Position 1.2.70, GK- Metallständerwand

Mit einer beidseitig 2*12.5mm dick beplankten Unterkonstruktion aus UW/CW 150 Profilen ist es nicht möglich eine 250mm dicke Metallständerwand zu erstellen.

Bitte definieren Sie den gewünschten Wandaufbau technisch einwandfrei und so dass alle Bieter die Positionsbeschreibung gleich verstehen müssen.

Antwort 6:

- ist mit 2x CW/UW 100/50(40) /06 zu kalkulieren

Frage 7:

LV- Position 2.1.20+50+90, Friese zu Mineralfaserdecken

Die Position beschreibt zum einen Abschluss der Mineralfaserdecke mit einem Stufenrandwinkel und zum anderen mit einem "Hutprofil".

Ist es richtig dass wir zu dieser Position den Randanschluss der Mineralfaserdecken an die Friese mit einem Stufenrandwinkel (Stufenrandwinkel inclusive) anbieten?

Antwort 7:

- ist mit Hutprofil auszuführen

Frage 8:

LV- Position 2.1.150, Fries zu Akustik- Rasterdecke

Die Position beschreibt zum einen Anschluss der Akustik- Rasterdecke mit einem Stufenrandwinkel und zum anderen mit einem "Hutprofil".

Des Weiteren wird eine einlagige Beplankung der Friese beschrieben.

Die Decke der Bezugsposition 2.1.130 soll der Feuerwiderstandsklasse F30 entsprechen. Die hier beschriebenen Friese erreichen diese

Feuerwiderstandsklasse nicht.

Bitte definieren Sie den Aufbau der Friese technisch einwandfrei und so dass alle Bieter die Positionsbeschreibung gleich verstehen müssen.

Antwort 8:

- mit Stufenrandwinkel zu kalkulieren
- zur Pos 2.1.130 ist 2x Feuerschutzplatte 12,5 mm zu kalkulieren

Frage 9:

LV- Position 2.1.170, Akustikpaneel- Decke, Holz

Die Position beschreibt eine Akustikpaneel- Decke.

Die Position beschreibt nicht:

- die Art der Unterkonstruktion (z.B. Material, Abhanghöhe, Achsabstände)
- den Holzwerkstoff aus dem die Paneele gefertigt werden sollen (z.B. Echtholz, Spanplatte, Mehrschichtholz, Echtholzfunier)
- die Maße der Paneele (Breite/ Höhe der Paneele und eventueller Fugen)
- die Art der gewünschten Randab-/ anschlüsse
- notwendige An- oder Ausschnitte in den Decken (getrennt nach Größe und Anzahl)

Als Leifabrikat wird ein System "Rockfon Lamella" genannt welches lediglich zur Befestigung und Montage an Wänden zulässig ist.

Bitte definieren Sie den Aufbau der Decke technisch einwandfrei und so dass alle Bieter die Positionsbeschreibung gleich verstehen müssen.

Leistungen wie z.B. An- und Abschlüsse, Ausschnitte udgl. sind in Größe / Länge und Anzahl genau zu definieren oder in gesonderten Positionen zu beschreiben.

Antwort 9:

- kein Brandschutzanforderungen nötig
- Leitfabrikat: Akupanel 240 oder gleichwertig
 - Unterkonstruktion:
 - aus Holzlatten 45 mm mit Achsabstand von 60 cm
 - Mineralwolle 45 mm
 - Holzlamelle aus MDF mit Furnier
 - Lamellenstärke: 13 mm, Lamellenbreite: 27 mm, Polyesterfilz: 9 mm
 - Abstand zwischen den einzelnen Holzlamellen: 13 mm

Farbe: nach Bemusterung AG

Frage 10:

LV- Position 2.2.60, Wandanschluss, L- Winkel

Die Position beschreibt L- Winkel mit den Abmessungen 51x40x2mm.

Diese Winkel finden i.d.R als Randabschlüsse der LV Position 2.1.130

Anwendung.

Als Randabschlüsse zu der Position 2.1.130 sind unter der Position 2.1.150 gesamt 210m Friese ausgeschrieben.

Wo sollen die übrigen 290m Winkel montiert werden?

Antwort 10:

- die Menge von 500 m bleiben bestehen

Frage 11:

„die Leistungsverzeichnisposition 2.1.130 beschreibt eine abklappbare, freitragende Akustikelementdecke. In der Position 2.2.60 wird der Randanschluss dieser Decken über einen L- Winkel definiert.

Bei der Verwendung eines Wandanschlusses mit einem L- Winkel sind die Deckenelemente der Position 2.1.130 jedoch nur herausnehmbar- nicht abklappbar.

Ist es richtig dass wir Ihnen anstelle des abklappbaren Systems ein herausnehmbares System anbieten?“

Antwort 11:

- ein herausnehmbares System ist einzukalkulieren

Bitte beachten Sie, dass weiterhin die vorliegende Version 2 der Vergabeunterlagen gültig ist. Die Abgabe der Angebote ist hiernach ausschließlich auf Basis der vorgenannten, neuesten Version der Vergabeunterlagen zulässig. Dies gilt auch für Lose, in denen keine Änderungen erfolgen. Bereits eingereichte Angebote auf Basis der alten Vergabeunterlagen ziehen Sie bitte unverzüglich, d.h. vor Ablauf der Angebotsfrist, im Bietercockpit zurück und reichen diese auf Basis der aktuellen Version der Vergabeunterlagen vollständig neu ein.

Angebote, die auf Basis veralteter Versionen der Vergabeunterlagen eingereicht wurden, werden zwingend vom Verfahren ausgeschlossen.

Neben einer externen Hinweis-E-Mail und Bietercockpit-Nachricht erfolgt im Bietercockpit hierzu ergänzend eine zu beachtende Hinweismeldung.

Bitte beachten Sie, dass die vorgesehene Frist für die Einreichung von Bewerber-/Bieterfragen bereits am 30.01.2025 geendet hat.

Mit dieser Bewerber-/Bieterinformation Nr. 2 wurden alle noch fristgerechten Bieterfragen beantwortet.

Es folgen keine weiteren Bewerber-/Bieterinformationen.

Wir bitten um finale Ausarbeitung der Angebote und wünschen viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Selig-Lohse
Sachbearbeiter

*** Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. ***