

Landkreis Leipzig | Landratsamt | 04550 Borna

Internet: www.landkreisleipzig.de

An alle Interessenten im Vergabeverfahren

Amt: Haupt- und Personalamt |
Vergabestelle

Bearbeiter/in: Frau Kullmann-Schulz

Tel.
Fax
E-Mail:

Dienstgebäude:
Borna | Stauffenbergstr. 4 | Haus 2

Öffnungszeiten:

Di 08:30 – 12:00 Uhr u. 13:30 – 18:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr u. 13:30 – 16:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr außer Sozialamt
zusätzlich Mo u. Mi 08:30 – 12:00 Uhr
Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle

Ihr Zeichen	Mein Zeichen	Datum
	10170/045.022/Ku-SI	10.02.2025

Bewerber-/Bieterinformation Nr. 5

Vergabenummer: LKL-LuK-2025-0008

Offenes Verfahren – Dokumentationszentrum - Los 424 Gebäude- und Anlagenautomation

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie folgende Information:

Frage 12:

1. Ihr Leistungsverzeichnis enthält die folgende Information: Grundlage der Werkstatt- und Montageplanung ist die Übergabe der vollständigen Ausführungsunterlagen nach DIN18386 Punkt 3.1.3 durch den Auftraggeber. Unserer Kenntnis nach liegen aktuell nur die Funktionslisten vor. Können Sie uns mitteilen, ob die Ausführungsplanung nach DIN18386 Punkt 3.1.3 vollständig vorliegt und Sie uns diese zur Verfügung stellen können, bzw. werden die vollständigen Ausführungsunterlagen 21 Tage vor Ausführungsbeginn vorgelegt?

Antwort 12:

Dem AG liegen sowohl die Funktionslisten als auch die Funktionsschemen vor. Die Ausführungsunterlagen werden gemäß Vergabeplan dem AN übergeben.

Frage 13:

Wir kalkulieren mit konkreten Komponenten und Materialien. Sofern diese von den bisherigen Planungsfabrikaten abweichen, gehen wir davon aus, dass wir üblicherweise gemäß Vergabephase HOAI und Vergabehandbuch eine auf die Ausschreibungsergebnisse fortgeschriebene Ausführungsplanung erhalten. Ist diese Annahme korrekt?

Antwort 13:

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.

Frage 14:

Enthält das Leistungsverzeichnis alle Detailangaben (insbesondere zu Verlegetarten, Höhen, Varianten und besonderen Befestigungen), die zur Ausführung der

Tel. : +49 (3433) 241-0 oder +49 (3437) 984-0
Fax : +49 (3433) 241-1111
E-Mail : info@lk-l.de

Steuernummer: 238/149/04849 Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000068714
Betriebs-Nr.: 05403393
Gemeindenkennziffer: 14729000

Bankverbindung: Sparkasse Leipzig IBAN DE32 8605 5592 1010 0202 81
Sparkasse Muldentale IBAN DE05 8605 0200 1010 0000 86

BIC WELADE8LXXX
BIC SOLADES1GRM

Informationen zum Zugang für verschlüsselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente sowie De-Mail unter demail.landkreisleipzig.de

Leistungen erforderlich sind?

Antwort 14:

Die besonderen Leistungen, wenn notwendig, sind gemäß VOB/A dargestellt. Angaben zu besonderen Leistungen nach DIN 18386 sind im LV entsprechend dargestellt.

Frage 15:

In den Funktionslisten war die AKS-Bezeichnung nur sehr rudimentär angewendet. Wenn der für die Ausführung gewünschte AKS/BAS von den dort dargestellten Bezeichnungen abweicht besteht ein zu kalkulierender Mehraufwand für uns.

Antwort 15:

Es ist nicht klar, was mit rudimentär gemeint ist. Alle Datenpunkte verfügen gemäß Planung über einen AKS. Die dargestellte Annahme ist nicht ganz nachvollziehbar. Welcher AKS zur Anwendung kommt, stellt keinen Mehraufwand dar.

Frage 16:

Wir dürfen als Bieter keine Mischkalkulationen durchführen. Wir gehen davon aus, dass keine besonderen Leistungen in die Einheitspreise mischkalkuliert werden müssen, die Einfluss auf die Einheitspreisbildung haben. Ist diese Annahme korrekt?

Antwort 16:

Es sind alle Leistungen gemäß VOB/A §9/13 mit einzukalkulieren bzw. die spezifischen Nebenleistungen nach DIN 18386.

Frage 17:

Wie oft muss der Bauleiter an Bau-Besprechungen teilnehmen und welche Zeit wird hierfür angesetzt?

Antwort 17:

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.

Frage 18:

Ist die Annahme korrekt, dass wir 14 Tage nach Beauftragung einen abgestimmten und realistischen Bauzeitenplan erhalten werden und dieser dem Vertragszeitraum der Ausschreibung entspricht?

Antwort 18:

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.

Frage 19:

Müssen wir mit konkreten Arbeitsunterbrechungen oder Erschwernissen bei der Montage rechnen?

Antwort 19:

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.

Frage 20:

Zu den von uns zu erbringenden Leistungen sind uns einige Begrifflichkeiten im Kontext zur GA unklar:

1. Was und welchen Umfang verstehen Sie unter Schnittdarstellungen?
2. Ist mit Schaltschema der Schaltplan gemeint?
3. Sind die Strangschemen gleichzusetzen mit der GA-Systemtopologie?

Antwort 20:

1. Schnittdarstellungen sind Ansichten, welche durch einen bestimmten Abschnitt des Gebäudes führt. Dies gilt, wenn es zur Darstellung zwingend erforderlich wird.
2. Ja, damit sind Schaltpläne gemeint.
3. Ja, damit ist die Topologie gemeint.

Bitte beachten Sie, dass weiterhin die vorliegende Version 5 der Vergabeunterlagen gültig ist. Die Abgabe der Angebote ist hiernach ausschließlich auf Basis der vorgenannten, neuesten Version der Vergabeunterlagen zulässig. Dies gilt auch für Lose, in denen keine Änderungen erfolgen. Bereits eingereichte Angebote auf Basis der alten Vergabeunterlagen ziehen Sie bitte unverzüglich, d.h. vor Ablauf der Angebotsfrist, im Bietercockpit zurück und reichen diese auf Basis der aktuellen Version der Vergabeunterlagen vollständig neu ein.

Angebote, die auf Basis veralteter Versionen der Vergabeunterlagen eingereicht wurden, werden zwingend vom Verfahren ausgeschlossen.

Neben einer externen Hinweis-E-Mail und Bietercockpit-Nachricht erfolgt im Bietercockpit hierzu ergänzend eine zu beachtende Hinweismeldung.

Bitte beachten Sie, dass die vorgesehene Frist für die Einreichung von Bewerber-/Bieterfragen am

10.02.2025, 24.00 Uhr endet.

Bewerber-/Bieterfragen sind gemäß den „Zusätzlichen Informationen“ der EU-Auftragsbekanntmachung ausschließlich in Textform über den Vergabemanager (eVergabe-Plattform - Bieterpostfach des AI-Bietercockpits) einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Kullmann-Schulz
Sachbearbeiterin

***** Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. *****