

Anlage 2
zum Inspektions- und Wartungsvertrag für technische Anlagen und Einrichtungen

Arbeitskarte für Brandschutz – 2.1 Brandschutztüren

Gebäude Schulzentrum Dösner Weg 39,04103 Leipzig	
Anlage	
Vertragsnummer	Datum

- 1) Brandschutzklappen und –ventile siehe VDMA 24186 Teil 1.
- 2) Der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden (siehe auch VDMA 24186 Teil 0).
- 3) Eine Neukennzeichnung, Vervollständigung bzw. Wiederherstellung der Anlagenbeschilderung sowie eine Plausibilitätsprüfung ist keine Wartungstätigkeit im Sinne dieses Einheitsblattes.

Leistungskennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	periodisch	bei Bedarf	Bemerkungen/Erledigungsvermerke
2	0	0		Feuerschutzabschlüsse¹⁾			
2	1	0		Brandschutztüren und -tore			
2	1	1		auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	X		
2	1	2		funktionserhaltendes Reinigen ²⁾		X	
2	1	3		Schließvorrichtung auf Gangbarkeit prüfen	X		
2	1	4		bewegliche Teile schmieren		X	
2	1	5		Schließorgane auf Funktion prüfen	X		

10				Dokumentation und Kennzeichnung			
10	1			wartungsrelevante Unterlagen (z. B. Schemata, Herstellervorschriften)			
10	1	1		auf Vorhandensein prüfen	X		
10	2			bestehende Anlagenkennzeichnung (Beschilderung, Farbkennzeichnung, Typenschild/Zulassungskennzeichen)			
10	2	1		auf Vorhandensein prüfen ^{2) 3)}	X		

13				Dokumentation und Kennzeichnung			
13	1			wartungsrelevante Unterlagen (Betriebsbuch, Anlagendokumentation, Herstellervorschriften)			
13	1	1		auf Vorhandensein prüfen			
13	2			bestehende Anlagenkennzeichnung (Anlagenschema im Heizraum, Beschilderung der Heizkreise)			
13	2	1		auf Vorhandensein prüfen			