

Anlage 2
zum Inspektions- und Wartungsvertrag für technische Anlagen und Einrichtungen

Arbeitskarte für Brandschutz – 2.3 Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse

Gebäude Schulzentrum Dösner Weg 39,04103 Leipzig	
Anlage	
Vertragsnummer	Datum

- 1) Brandschutzklappen und –ventile siehe VDMA 24186 Teil 1.
- 2) Der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden (siehe auch VDMA 24186 Teil 0).
- 3) Eine Neukennzeichnung, Vervollständigung bzw. Wiederherstellung der Anlagenbeschilderung sowie eine Plausibilitätsprüfung ist keine Wartungstätigkeit im Sinne dieses Einheitsblattes.
- 4) Für einzelne Anlagenarten gelten besondere Regelungen.

Leistungskennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	periodisch	bei Bedarf	Bemerkungen/Erledigungsvermerke
2	0	0		Feuerschutzabschlüsse¹⁾			
2	3	0		Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse			
2	3	1		auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	X		
2	3	2		funktionserhaltendes Reinigen ²⁾		X	
2	3	3		alle bewegliche Teile auf Gangbarkeit prüfen	X		
2	3	4		Anschlüsse und Befestigung auf festen Sitz prüfen	X		
2	3	5		Anschlüsse nachziehen		X	
2	3	6		automatische Melder auf Funktion prüfen	X		
2	3	7		Meldeeinsätze reinigen	X		
2	3	8		Handauslöser auf Funktion prüfen	X		
2	3	9		Feststelleinrichtung auf Funktion prüfen	X		
2	3	1	0	Stromaufnahme messen, Messwert mit Nennwert vergleichen	X		
2	3	1	1	Schließfolge prüfen	X		
2	3	1	2	Stromversorgung auf Funktion prüfen	X		
2	3	1	3	Zentrale, Alarmierungs- und Warneinrichtung auf Funktion prüfen	X		
2	3	1	4	Meldelinie auf Funktion prüfen	X		
2	3	1	5	Schließbereichskennzeichnung auf Vorhandensein prüfen ^{3),4)}	X		

Leistungskenn- ziffer			Wartungs- und Inspektionsarbeiten	perio- disch	bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
10			Dokumentation und Kennzeichnung			
10	1		wartungsrelevante Unterlagen (z. B. Schemata, Herstellervorschriften)			
10	1	1	auf Vorhandensein prüfen	X		
10	2		bestehende Anlagenkennzeichnung (Beschilderung, Farbkennzeichnung, Typenschild/Zulassungskennzeichen)			
10	2	1	auf Vorhandensein prüfen ^{2) 3)}	X		

13			Dokumentation und Kennzeichnung			
13	1		wartungsrelevante Unterlagen (Betriebsbuch, Anlagendokumentation, Herstellervorschriften)			
13	1	1	auf Vorhandensein prüfen			
13	2		bestehende Anlagenkennzeichnung (Anlagenschema im Heizraum, Beschilderung der Heizkreise)			
13	2	1	auf Vorhandensein prüfen			