



Region Hannover

Der Regionspräsident

Service/Team	Team Zentrale Vergabeangelegenheiten
Dienstgebäude	Hildesheimer Str. 20
Ansprechpartner/in	Frau Makarow
Mein Zeichen	30.02-2024/0489
Durchwahl	(0511) 616- 24979
Telefax	(0511) 616-34158
E-Mail	zentrale.vergabe @region-hannover.de
Internet	www.hannover.de

An die an der Ausschreibung
interessierten Unternehmen

Hannover, 03.02.2025

Betr.: Ausschreibung zur Vergabe-Nr.: 30.02-2024/0489

Maßnahme: Netzwerkkomponenten für die Hardwareausstattung des Werkstattgebäudes der BBS 3 und BBS me der Region Hannover

Hier: Kommunikation zum Ausschreibungsverfahren

Sehr geehrte Interessierte,

nachfolgende Kommunikation mit interessierten Unternehmen gebe ich Ihnen zur Kenntnis:

<p><u>Frage Nr. 1:</u></p> <p>Die im Dokument "Los_3_-_USV_APC_Netzwerkkomponenten" geforderten Netzwerkkomponenten "APC Smart-UPS SRT Li-Ion 3000VA USV 230V" und "APC Network Management Card 3" sind aufgrund ihrer Höheneinheiten nicht kombinierbar.</p> <p>Aus diesem Grund möchten wir Ihnen ein mögliches Bundle anbieten, welches die geforderte Netzwerkkarte bereits in der USV integriert hat.</p> <p>Um das folgende Bundle handelt es sich hierbei: "APC Smart-UPS Ultra, 3000VA 230V 1U, with Lithium-Ion Battery, with Network Management Card Embedded" (Herstellerbezeichnung: SRTL3KRM1UINC)</p> <p>Gehen wir unter Betrachtung dieses Umstandes recht in der Annahme, dass wir Ihnen besagtes</p>	<p><u>Antwort zur Frage Nr. 1:</u></p> <p>Sowohl die AP9640 als auch die AP9641 sind auf der Schneider-Electric-Seite für die SRTL3000RMXLI als kompatibel aufgeführt</p>
--	--

Bundle anbieten dürfen? Falls nicht, bitten wir Sie uns Ihre Entscheidung zu erläutern.	

Bitte nehmen Sie diese Mitteilung zu Ihren Unterlagen, da diese Informationen Bestandteil der Ausschreibung sind.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

gez.:
(J. Makarow)