Flachdach über Sporthalle - Trapezblechdach mit extensiver Begrünung und PV-Anlage

PV-Anlage

Aufstellung erfolgt nach Fertigstellung Gründach durch die Stadtwerke Leipzig.

Extensiv begrüntes Flachdach

100mm Substratschicht für extensive Begrünung
Nachweis harte Bedachung: extensive Begrünung Ausführung nach DIN 4102-4 Abschn. 11.4

30mm Filter-, Drän- und Schutzschicht
Filtervlies: Filterschicht für Dachbegrünung aus Polyester / Polypropylen.
Drainage- und Speicherelement: Elementhöhe bis 25mm
Schutzlage: Faserschutzmatte, lose verlegt Schutzlage aus Polyester- und Polypropylen-Fasermischung, mechanisch und thermisch verfestigt.

2-lagige Dachabdichtung, obere Lage wurzelfest.

1. Lage Polymerbitumen Dachabdichtungsbahn, DUET PYE ATG KSP-3.0
2. Lage Polymerbitumen Dachabdichtungsbahn, PYE-PV 200 S5 WF

Wärmedämmung

20-170mm Gefälledämmung 2% MW, WLG 040, DAA, dh=hohe Druckbelastbarkeit, A1 nicht brennbar
160mm Grunddämmung MW, WLG 040, DAA, dh=hohe Druckbelastbarkeit, A1 nicht brennbar
4mm Dampfsperre PYE V60 S4

Trapezblech (als Dachhaut) keine R30 Feuerwiderstandsdauer

138mm 135 / 310 mit Akustikfüllung, korrosionsgeschützt,
Achse A-A/1# **Blechstärke 1.00 mm**, Achse G-A/ **Blechstärke 1.25 mm**
mit Sickenfüllern, MW, WLG 035, DAA, dh=hohe Druckbelastbarkeit, A1 nicht brennbar

Stahlbinder R30 gem. Statik

Brandschutz des Stahltragwerks muss vor Montage Trapezblechdach erfolgen. (Allseitiger Schutz der Pfetten durch Dämmschichtbildner.

Dachentwässerung. Innenliegende Druckentwässerung.

Schrämnahtstein:
An Einbauteile in Binder werden im Schalplan angegeben! Stahl-UK und ertgültige Bemessung der benötigten Massen werden anhand vor Ort Messungen ermittelt.

Außenwandaufbau Kellerwand Sozialtrakt (30cm)
Sporthalle (40cm):
30 / 40 cm Stb-Wand

Abdichtung Schwarze Wanne
2-lagige Abdichtung gegen drückendes Wasser W2.2-E >3 m.
DIN 18533 Elastomerbitumenschweißbahnen,

1. Lage (wasserzugewandte Lage): **PYE PV 200 S5**
2. Lage (wasserabgewandte Lage): **PYE G 200 S4**

Bitumen-Voranstrich, z.B. auf Emulsionsbasis

8cm Perimeterdämmung als Schutz der Abdichtung

ca.8mm Geotextil als Schutz- und Drainagesystem

AP_Schnitt_CC

Maßstab 1:50

Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
AHD	Abhangdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Umfang
LW	Lichtmaß
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RK	Revisionsklappe
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
hf	hochfeuerhemmend
fh	feuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS A1	Fahrschacht-Abschlusstor
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
min	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Wände

Gipskarton

G1 GK - gespachtelt, Anstrich

G2 GK - gespachtelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Beton - Oberflächenqualität

S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich

S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Anstrich, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Allgemein

A1 Beton - Anstrich

A2 Beton - Schlichte

A3 Beton - lanpulzt und gefliest

FL Fliesen

GL Glas

MD MDF - HPL Beschichtung

SP Spiegel

Boden

B 1.1 Linoleum (EK34) - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 1.2 Linoleum (EK33) - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 2.1 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 4kN**

B 2.2 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 2kN**

B 2.3 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich, 2. Abdichtung - **Einzellast 2kN**

B 3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 3.2 Beschichtung - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 3.3 Beschichtung auf Rohbau - Aufzugsunterfahrt / Hebeanlage / Schächte

B 3.4 Beschichtung auf Betonfertigteil - hydrophobierend, staubbindend

B 3.5 Beschichtung abtrittfrei - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 5.1 Linoleum - flächenelastischer Sportboden (Schwingboden), Verkehrslast 5kN/m²

B 5.2 Linoleum - Sportboden starre Ausführung im Gerätebaum - Verkehrslast 5kN/m²

B 6.1 Ballabprallelemente obere Halle mit Dachzugang - Verkehrslast 5kN/m²

B 6.2 Riffelblech auf Stahl-UK - Hebeanlagen Überfahrt - Verkehrslast 5kN/m²

Decken

D 1.1(f) GK - Abhangdecke (feitragende Decke)

D 1.2(f) GK - Abhangdecke Sanitär - Feuchtraum (feitragende Decke)

D 1.3 GK - Abhangdecke Sanitär - Nassraum

D 1.4 GK - Abhangdecke Brandschutz 120

D 2.1(f) HWL - Akustikabhangdecke (feitragende Decke)

D 2.2(f) HWL - Akustikabhangdecke bellwufsicher (feitragende Decke)

D 3.1 Keine Abhangdecken - Anstrich/Versiegelung - Betonrohdecke

D 3.2 Trapezblechdach - Akustikfüllung

Symbol: Oberflächenlegende

Außenwände WU Beton
Stahlbeton
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Natursteln
Wärmedämmung
Erdreich
Schotter / Kies
Plattenbelag / Fliesen
GK-Ständerwerk
Betonfertigteil
F30 Anforderung
F90 Anforderung
nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekiesung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

BD Bodendurchbruch
BA Bodenaussparung
WD Wanddurchbruch
Revisionsklappe Boden
Revisionsklappe Decke
Kernbohrung Boden
OK Fertigfussboden OK Rohfussboden
Fertigfussboden
Rohfussboden
47dB Schalldruckanforderung R'w
Deckenversprung +x.xx
Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF
U Umfang
Raumstempel

▲UKRD Unterkante Rohdecke
△UKFD Unterkante Fertig.AKD
△UK LH Unterkante Natursteine
▽OKFF Oberkante Fertigfußboden
▼UKBD Oberkante Rohdecke
Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz Schallschutz
Türstempel

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer

DETAIL Detailnummer
Detailverweis

E1 Fassadenelementtyp
FT Fensertyp
TT Türtyp
M Motorbetriebenes Element

Grün dargestellte Objekte: Leistung Küchenplaner
Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mmf Stahlbetonwandecken sind mit einer Kanterfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton.

Sozialtrakt Plantell A
Halle Plantell B
West
Süd
Nord
Ost

Index	Änderungen	Datum	Name
G	Angabe Statik Sportgeräte UK-Stahl gem. Kap. 14	09.10.2023	
F	Sickerpackung / Drainage / aktueller Planstand	04.08.2023	
E	Angabe Abdichtungsbahnen	21.06.2023	
D	Index D / Fachplaner dwgs / Bauanlauf Rohbau	06.06.2023	
C	Abgleich zur Schalplanerstellung UG-OG	20.03.2023	
B	Hebeanlage UG	23.01.2023	
A	WP II KWEf am TWP	29.11.2022	
	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	12.08.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 (NHN

Planbezeichnung
Modl_Raumnmer_Maßstab_Index
SCCC_SHSC_50_C
Sporthalle - Schnitt CC - Hallenlängsschnitt

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Lagerstuhl_Gebäude 07 - LGER_Werk_SCHOOL 013882g004_5_ARC_SCCC_C
Blattnr.: SHSCC
gezeichnet: IT
Datum: 06.06.2023
Format: AO+ 1350mm x 841,0 x 3356,0
Maßstab: 1:50