

Fragen/ Antworten

	Bieterfrage	Antwort
1	Wir bitten um Auskunft über das Fabrikat und Typ der bestehenden ELA-Anlage. Für die Kalkulation in Position 2.2.6 Einbindung der Lautsprecher in die Bestandsanlage ist dies ausschlaggebend.	2x Promatix 6000 Standort Hausmeisterwerkstatt (nj2 Haus Mensa, GH + Verwaltung) bzw. im Haus N
2	1.5.1.10. Wir gehen davon aus, dass es sich nur um die im Zuge dieser Baumaßnahme installierten Kabelrinnensysteme handelt. Ist dem so?	Ja.
3	2.2.6. Ist die Software im Objekt vorhanden? Um welche Software handelt es sich?	Iris net 4.1, Konsolidierungsdatei extern
4	2.3.5. Was ist mit dieser Position gemeint? Aus der Position geht nicht hervor was zu tun ist. Ist gemeint dass vorhandene Einbauten versetzt werden müssen um Platz zu schaffen? Wie ist die Menge zu verstehen? Handelt es sich um 7 Datenschränke?	Diese Position beinhaltet, dass in einem bestehenden Datenschränk ein nachträglicher und damit zusätzlich eine Höheneinheit (z.B. Patchfeld) nachgerüstet werden soll. Es kann sich hierbei um 7 zusätzliche Nachrüstungen handeln
5	Sind die Pläne digital vorhanden und können entsprechend bearbeitet werden?	Ja.
6	Um die Einbindung der Lautsprecher vorzunehmen, ist es notwendig Zugriff auf die vorhandene Programmierung zu bekommen. Ist die Programmierung mit den entsprechenden Zugängen (Passwörter) im Objekt vorhanden und wird zur Ausführung bereitgestellt? Oder hat den Zugang zur Programmierung nur die gebundene Wartungsfirma?	Der Zugang zur Programmierung ist vorhanden und wird zur Ausführung bereitgestellt.

Stand: 13.03.2025