

466-0104-05-01-RLT-DO-F-012-A-02

1126-V6 BBS Burgdorf - Brandschutzsanierung

Anlage 09 - FO

Netz: Anlage 9 FO

Anlage 9 FO : Fortluft Druckseite

TsNr	Pos. Nr.	Bez.	\dot{V} m³/h	A mm	B mm	C mm	D / D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	L mm	w m/s	R Pa/m	Zeta	R*L+Z Pa	$\Sigma \Delta p$ Pa	DPDrosselSoll Pa	Bemerkung
9F-1	9F-1	Geräteanschluss		1183	648													
9F-1	9F-2	Luftleitungsteil	3880,00	648	1183						827	1,41	0,03		0,0	0,2		
9F-1	9F-3	Luftleitung	3880,00	648	1183						1500	1,41	0,03		0,0	0,2		
9F-1	9F-4	Luftleitung	3880,00	648	1183						1500	1,41	0,03		0,0	0,2		
9F-1	9F-5	Übergang symmetrisch	3880,00	825	1400	648	1183				300	1,41		0,1	0,1	0,1		
9F-1	9F-6	Luftleitungsteil	3880,00	825	1400						500	0,93	0,01		0,0	0,0		
9F-1	9F-7	Wetterschutzgitter	3880,00	825	1400							0,93				0,0		