

AZV25-11

Entsorgung Klärschlamm KA Raguhn

**Antwort auf Bieteranfrage vom 03.03.2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Anfrage möchten wir wie folgt beantworten:

Die insgesamt 900 t/a sind die nach der Entwässerung zu transportierenden Mengen. Gemäß Leistungsbeschreibung hat dieser Schlamm einen TS-Gehalt von im Mittel 19%.

Mit freundlichen Grüßen

Antje Ringling-Seidel

Aktenzeichen: AZV25-11      Name der Vergabe: Entsorgung Klärschlamm KA Raguhn

Absender:

Empfänger:      Vergabestelle

Nachrichtentyp: Sonstige Nachricht

Versanddatum: 03.03.2025 11:03

Betreff:      Anfrage zur Menge Klärschlamm

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte um nähere Erläuterungen der zu erwartenden Klärschlamm-mengen:

- Lt. Leistungsverzeichnis sollen nach Entwässerung 800 t/a landwirtschaftlich sowie 100 t/a thermisch verwertet werden.  
Sind diese insgesamt 900 t/a die reine Trockensubstanz (TS), oder die mit ca. 5,5 % TS-Gehalt jährlich vorhandene Schlammmenge, oder die zu nach der der Entwässerung zu transportierende Menge?

- Auf wie viel % TS-Gehalt soll der Klärschlamm entwässert werden?

Herzlichen Dank.

Dateianhang:      null