

Einsatz von Fremdfirmen in Erzeuger - und Nebenanlagen

ANWENDUNGSBEREICH

ARBEITSPLATZ: HKW Chemnitz Nord II, HWA, MHKWA, MHKWN, HWN

ARBEITSBEREICH: Haupt- und Nebenanlagen

TÄTIGKEIT: Instandhaltung, Wartung und Reinigung der Erzeuger- und Nebenanlagen der HA Erzeugung, Einsatz von Fremdfirmen in techn. Anlagen, Gebäuden, Außenbereichen

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Entsprechend den Einsatzbereichen und Technologien bestehen verschiedene Gefahren! Beachtung der spezifischen Betriebsanweisungen für die Einsatzbereiche. Nachweisliche Unterweisung beachten!

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- **Tragen Sie immer korrekte persönliche Schutzausrüstung** (bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gilt Brillenpflicht/Gesichtsschutz, Gehörschutz in Lärmbereichen tragen!)
- Umgang mit **offenen Flammen und Rauchen** in allen techn. Anlagen **verboten!**
- **Fremdfirmen sind vor Arbeitsaufnahme standortspezifisch nachweislich** zu betrieblichen Regelungen zum Verhalten und zur Vermeidung von Gefährdungen am Standort **über Zutrittsunterweisung unterweisen**
- **Fremdfirmen sind vor Arbeitsaufnahme fachspezifisch** durch den **zuständigen Fachbereich nachweislich unterweisen**
- **Schriftliche Arbeitserlaubnis** und **Freigaben** beim **Anlagenbetreiber** vor Arbeitsbeginn **einholen** (z.B. Arbeits-, Befahr-, Heiß-, Gerüsterlaubnis)! In Erlaubnis alle spezifischen Gefahren definieren (z.B. Ex-Zone) und Schutzmaßnahmen festlegen (Gaswarnmessgerät im HWN oder MHKW bei Arbeiten an Gasleitungen/Abgasleitungen).
- Nur **sachkundiges und ausgewiesenes Personal** für Arbeiten in/an technischen Anlagen einsetzen und in den **zugewiesenen Arbeitsbereichen** aufhalten!
- **Alleinarbeit** nur in Abstimmung mit Anlagenbetreiber
- **Arbeitstäbliche An- und Abmeldung aller Tätigkeiten in der Zentralen Wartel!**
- **Zutritt Unbefugter** zu Gefahrenbereichen **wirksam verhindern!**
- **Gegenseitige Gefährdung vermeiden**, andernfalls **Abstimmung veranlassen!**
- **Nur geeignete, zugelassene und geprüfte Arbeitsmittel verwenden.** (z.B. ortsveränderliche elektrische BM)
- **Arbeitsmittel des AG** (bspw. Hebezeuge und Flurfördermittel) nur mit **Genehmigung** und Vor-Ort Einweisung nutzen.
- **Ortsveränderl. elektr. Betriebsmittel** mind. **über FI-Schutzschalter** absichern, bei Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung Schutztrennung erforderlich!
- **Absturzsicherung verwenden:** Verwenden Sie immer eine Sicherungsleine, falls die Gefahr eines Sturzes aus mindestens 1,8 m besteht.
- Gefahrstoffe/wassergefährdende Stoffe **nur in geeigneten Lagern und gekennzeichneten Behältern** aufbewahren: bei Gefahrstoffeinsatz **Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV** erstellen!
Achtung: Erdgas geruchlos – bei Arbeiten an Gasanlage Gasmessgerät erforderlich!
Achtung: Kein Trinkwasser in den techn. Anlagen – Augenspülflaschen vorhalten!
- **Anlagen sind vor Arbeitsbeginn vollständig freizuschalten/zu entleeren** - auf verbleibende Restgefahren prüfen und nachweislich hinweisen.
- **Automatische Brandmeldeanlage in den Arbeitsbereichen beachten** – bei Gefahr einer Fehlalarmlösung durch Stäube oder Dämpfe betreffende Melder freischalten lassen!
- **Sicherheitseinrichtungen, Absperschieber und Hauptschalter frei und zugänglich halten. Fluchtwege nicht verstellen!**
- Bei **Evakuierung festgelegten Sammelplatz** aufsuchen, **Sofortige Meldung der Anzahl Mitarbeiter durch Verantwortlichen der Fremdfirma an Schichtleiter.**

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- **Arbeiten sofort einstellen** und **Schichtleiter (0371 525 3491)/** Baubetreuer informieren! Bei unmittelbaren Gefahren **Notruf absetzen.**
- Betriebliche Anweisungen und Signale beachten!

NOTRUF: 0371 525 1112 intern

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN UND ERSTE HILFE



Je nach Ereignisschwere Erste Hilfe leisten und Notruf absetzen!

Bei schweren Unfällen kann direkt die 112 abgesetzt werden, **dann aber unverzüglich die 0371/ 525 1112** wählen und informieren (Schichtleiter).

Alle anderen Ereignisse (Brand): **Notrufnummern intern 0371 525 1112** - anrückende Rettungskräfte durch interne eins Verantwortliche einweisen!

Bei Brand, Evakuierungsalarm oder erheblichen Störungen Gefahrenbereiche unverzüglich verlassen, gegen Zutritt sichern, Meldeordnung beachten

INKRAFTSETZUNG

gilt für o.g. Arbeitsbereich ab: 01.08.2024

Name Verantwortlicher: K.-U. Sehr

Unterschrift