

ANWENDUNGSBEREICH

ARBEITSPLATZ: MHKWA, HWA, MHKWN, HKW II, HWN**ARBEITSBEREICH:** Haupt- und Nebenanlagen**TÄTIGKEIT:** Bedienen der Haupt- und Nebenanlagen der HA Erzeugung

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Explosionsgefahr sowie Brandgefahr durch Erdgas und technische Gase!
- Gefahr durch hochkonzentrierte Chemikalien, Hochspannung o. heiße Medien (Dampf)!
- Allgemeine Sturzgefahr durch Leitern/ Treppenaufstiege und/oder Nässe/Glätte!
- Gefahr durch Lastentransport oder übereinanderliegende Arbeitsplätze!
- Gefahr durch Schienenverkehr
- Gefahr durch geruchloses Erdgas, Rauchgase und Brauchwasser (kein Trinkwasser)!
- Gefahr durch lärmintensive Anlagen/Ausrüstungen, Vibrationen und elektromagnetische Felder

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Der Zutritt zum Objekt ist nur berechtigten und unterwiesenen Personen gestattet!
Gäste dürfen nur in Begleitung von Berechtigten das Objekt betreten! In technischen Anlagen ist der Aufenthalt nur mit Erlaubnis zur Arbeitsdurchführung gestattet!
- Rauchverbot in allen Objekten und am Kohlelagerplatz, außer an ausgewiesenen Raucherinseln!
Umgang mit offenen Flammen nur mit gesonderter Erlaubnis!
- Helmpflicht, außer an markierten Wegen (siehe DB OO.0720) und auf Parkplätzen!
- Bei Begehungen Sturzgefahren durch Leitern und Treppenaufstiege und/oder Nässe/Glätte beachten! Bei Arbeitsdurchführung sind Schutzschuhe zu tragen, bei Begehungen mindestens festes Schuhwerk!
- In Lärmbereichen Gehörschutz benutzen (siehe DB OO.0723 - Übersicht der Lärmbereiche in den Haupt- und Nebenanlagen HKW II)!
- **Kein Trinkwasser in den technischen Anlagen!** Trinkwasserentnahmestellen ausschließlich in Sanitäreinrichtungen oder Küchenbereichen!
- Fahrzeuge - Einfahrtberechtigung erforderlich! Parken nur auf befestigten / ausgewiesenen Parkplätzen! Bei Entladungen Rettungsdurchfahrt sichern! Im Objekt sind Bestimmungen der **StVO**, **Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h** und die Parkordnung zu beachten (siehe Objektordnung).

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Räumalarm (Dauerton Objektsirene) Arbeiten sofort einstellen, Gebäude auf dem ausgewiesenen Fluchtweg verlassen. Stellplätze aufsuchen (siehe Anlage 1 Objektordnung). Bei Brandentdeckung Notruf absetzen - Nr. 1112!

NOTRUF:

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN UND ERSTE HILFE



- Verletzten aus der Gefahrenzone bringen und Notruf (bei Erfordernis) über Schichtleiter absetzen Notruf-Nr.: 1112 (intern) oder 3491 / 3444
- Erste Hilfe einleiten und Einweisung der Rettungskräfte organisieren!
- Alle Unfälle sind entspr. Meldeordnung dem zuständigen Leiter mitzuteilen.

INKRAFTSETZUNG

gilt für o.g. Arbeitsbereich ab: **01.07.2024**

Name Verantwortlicher

Sehr

Unterschrift