



Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, 04092 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

An alle Bieter

Vergabestelle

07.04.2025

3. Nachsendung zum Vergabeverfahren

Baumaßnahme
Kindertagesstätte Martin-Herrmann-Str.1a, Los 02 Rohbau-, Erdbau-, Abbrucharbeiten

Vergabenummer L-65.3-2025-00082	Termin der Angebotsabgabe 07.04.2025, 24:00 Uhr
------------------------------------	--

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den Vergabeunterlagen der o. g. Ausschreibung sind folgende Änderungen bzw. Ergänzungen erforderlich.

Bieterfragen:

Bei der Bearbeitung der Treppenpositionen in Verbindung mit den zugehörigen Schallschutzpositionen haben wir festgestellt, dass diese nicht korrekt ausgeschrieben sind.

Pos. 3.9.21 70 m Trittschalldämmelement zwischen Podest und Treppenlauf

Diese Position beschreibt die Tronsole F (Schöck) bzw. Tronsole Z (Fa. Frank) In den beiden Treppenhäusern sind nach vorliegender Planung 6 x 1,32 m notwendig. Die 70 m sind falsch.

Pos. 3.9.24 130 m Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und Podest

Diese Position beschreibt ebenfalls die Tronsole F (Schöck) bzw. Tronsole Z (Fa. Frank) Diese Position ist doppelt und die Menge noch größer, die nicht zur Ausführung kommt.

Dafür fehlt die Position für die Schallentkopplung der angeformten Treppenpodeste zur Wand (z.B. Tronsole Z-V von Schöck) ganz im LV. Notwendig sind für beide Treppenhäuser zusammen 8 Stück. Das LV muss an dieser Stelle nachgebessert werden, da hier nicht unerhebliche Summen zusammen kommen, die im LV zu viel sind und aber auch wiederum fehlen.

In der Pos. 02.04.11 Baugrubenverbau Küchenentwässerung ist die Menge fälschlicherweise in m³ statt m² angegeben. Die Menge erscheint auch für eine Baugrube mit den Abmessungen 4,80 x 4,80 m und einer Tiefe von 2,50 m sehr hoch, wenn der EP 1 m² verbaute Grabenwand entsprechen soll. Wir bitten um entsprechende Korrektur, damit alle Bieter von den gleichen Voraussetzungen ausgehen können.

Antwort:

Wir bedanken uns für die Hinweise, zu unserem Bedauern ist das LV in diesen Punkten nicht korrekt. Ein überarbeitetes LV wird veröffentlicht und die Angebotsfrist wird bis zum **14.04.2025 / 24:00 Uhr** verlängert. Die Änderungen am LV (07.04.2025) entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht.

Änderungen im LV vom 07.04.2025:

02.04.11 Baugrubenverbau

Der EP des Verbaus ist, wie im LV-Langtext beschrieben, m² statt m³.

03.09.21 Trittschalldämmelement

die Menge muss 7 m statt 70 m betragen.

Neues Rathaus
Martin-Luther-Ring 4 – 6
04109 Leipzig
Internet: www.leipzig.de
Bürgertel.: 0341 123-0

Zahlungsverkehr Stadtkasse – Bankverbindungen:

	IBAN	BIC
Sparkasse Leipzig	DE76 8605 5592 1010 0013 50	WELADE8LXXX
Commerzbank Leipzig	DE55 8604 0000 0100 8002 00	COBADEFFXXX
Deutsche Bank Leipzig	DE60 8607 0000 0170 0111 00	DEUTDE8LXXX

Postbank Leipzig	DE14 8601 0090 0067 8129 04
UniCredit Bank AG	DE78 8602 0086 0008 4105 50
Leipziger Volksbank	DE04 8609 5604 0308 3083 08

De-Mail: info@leipzig.de-mail.de

IBAN	BIC
DE14 8601 0090 0067 8129 04	PBNKDEFF
DE78 8602 0086 0008 4105 50	HYVEDEMM495
DE04 8609 5604 0308 3083 08	GENODEF1LVB

03.9.24 Trittshallelement
Die Position entfällt.

Aus Gründen der Bauorganisation kann die Angebotsfrist nicht erneut verlängert werden, da sonst ein unmittelbarer Bauverzug eintritt.

Die Angebote sind zwingend auf die aktuellste Version der Vergabeunterlagen abzugeben. Werden Angebote auf ältere Versionen der Vergabeunterlagen abgegeben, müssen diese i. d. R. ausgeschlossen werden.

Folgende Unterlagen/Dateien wurden geändert und mit dieser Nachsendung aktualisiert zur Verfügung gestellt:

- Aufforderung zur Angebotsabgabe.pdf
- Besondere Vertragsbedingungen

Folgende Unterlagen/Dateien wurden mit dieser Nachsendung den Vergabeunterlagen neu hinzugefügt:

- VU-B1-001_1-Kita_M-Herrmann-St__Los02_LV_vom 2025-04-07_blanco.PDF
- VU-C1-001_1-KITA_M-HERRMANN-ST-LOS02.X83

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Leipzig

(Es handelt sich um eine Beauftragung nach § 59 Abs. 1 SächsGemO.)

***) Das Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.**