

Vergabeverfahren: **Wartung von Raumlufotechnischen Anlagen inkl. Filterwechsel und Abklatschproben sowie Prüfung und Wartung von Brandschutzklappen für die Jahre 2025-2028**

*Bieterinformation*

27.03.2025

### Anmerkung:

Die Fragen wurden soweit wie möglich wörtlich übernommen. Um dem Geheimhaltungsgebot Rechnung zu tragen, wurden individuelle Begriffe durch anonymisierte Begriffe ersetzt.

<b>Frage 1</b>	Sehr geehrte Damen und Herren, wäre es möglich an einer Objektbegehung teilzunehmen?
<b>Antwort 1</b>	Sehr geehrte Damen und Herren, gern zeigen wir Ihnen unsere Anlagentechnik zur Kalkulation. Bitte schlagen Sie einen Termin vor. Wochentags, innerhalb 9:00 bis 14:00 Uhr.
<b>Frage 2</b>	1. Könnten Sie bitte uns mehr Informationen über RLT-Anlagen schicken? Für die Kalkulation benötigen wir eine Anlagenbeschreibung oder ein Schema der Anlagen. 2. Werden alle RLT-Anlagen und Brandschutzklappen einmal jährlich gewartet oder müssen sie gemäß AMEV gewartet werden?
<b>Antwort 2</b>	1. Gern senden wir die Gerätekarten der Anlagen auf Anfrage zu, diese sind auf Grund der Menge der Anlagen etwas umfangreicher. Die Gesamtem RLT-Schemata können Sie auch im Zuge des Besuches bei uns sichten. Auf Grund des Umfangs und der verschiedenen Dateiformate sehen wir diese Unterlagen nicht als Umfang dieser Ausschreibung. 2. Brandschutzklappen werden mindestens einmal jährlich überprüft, die einschlägigen Regeln für eine notwendige Wiederholungsprüfung sind bekannt. Ein Bezug auf den Umfang der Wartung der Brandschutzklappen ist mit der Angabe der Normung gegeben. Der Wartungsvertrag für die RLT-Anlagen ist auf der Grundlage/ Vertragsmuster der AMEV erstellt worden.
<b>Allg. Information</b>	Als Besichtigungstermin steht momentan der 01.04.2025, 10:00 Uhr zur Verfügung. Falls Sie an diesem Termin teilnehmen möchten, bitte ich um kurze Information Ihrerseits. Sollten Sie einen anderen Termin wünschen, schlagen Sie bitte einen Termin vor. Wochentags, innerhalb 9:00 bis 14:00 Uhr.