Südansicht
M 1:150



Längsschnitt in Achse 10100
M 1:150



Draufsicht
M 1:150



Schnitt 1-1 T0012 Süd
M 1:100



Schnitt 2-2 T0012 Süd
M 1:100



Schnitt 3-3 T0012 Nord
M 1:100



Schnitt 4-4 T0012 Nord
M 1:100



Detail 1 M 1:10
Anschluss Treppe an Verblendmauerwerk



Handlaufverankerung Kappe
M 1:5



Handlaufverankerung Flügelwand
M 1:5



Verankerung Treppenlichtmast
M 1:10



Treppenstufenverankerung
M 1:10



Einbaureihenfolge (Einbau Stufen von unten nach oben):
1. Vergusslöcher im Unterbeton herstellen (schalen od. nachträglich bohren)
2. Abdichtung herstellen
3. Vergusslöcher mit Bohrlochvergussmasse füllen
4. Einkornbeton in Lagerfuge einbauen (hierbei Vergusslöcher freihalten)
5. Treppenstufe mit eingeklebtem Anker versetzen und ausrichten
6. Einkornbeton hinter der Treppenstufe einbauen

Legende

- Entwässerungsleitung
- Strassenablauf
- Gleisentwässerungskasten
- Öffentliche Beleuchtung
- Straßenleuchte
- Tunnelleuchte
- OB Kabelschacht 0,6x0,6m
- Komb. Kabelschacht OB/LSA
- Kabelschacht LSA min.0,80x0,40
- Fahrleitungsmast
- Kombimast - Fahrleitung/LSA
- Radweg
- Gehweg
- Tram (DVB-AG)
- Bestandsbauwerk
- AF Arbeitsfuge
- RF Raumfuge
- SF Scheinfuge UK: +119,75m NHN; OK: +125,20m NHN (A10); OK: +125,55m NHN (A20)

Lage von Leitungen, Leerrohren, Schächten o.ä. nur nachrichtlich (siehe zug. Fachplanungen)

M 1:150 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0m
M 1:100 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0m
M 1:10 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0m
M 1:5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5m

zugehörige Technologiepläne:

Plan-Nr.	Planbezeichnung
EP 4.1-44	Andienung Baugrube B0158_B157-WL10 BPh-1A bis 2B

ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN NACH STATISCHEN, KONSTRUKTIVEN UND WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN.

Verlegeschema Medienrohre (KSR) im Zuge der Ausführungsplanung

Anordnung von Messpunkten in Anlehnung an Richtzeichnungen Mess1 und Mess2

Schalungsangaben

Schalung gemäß Merkblatt des Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein
Sichtbetonklasse: SB3
Sichtbare Betonkanten <130° sind mit Dreikantleisten 1.5/1.5cm zu brechen.

- Fahrbahnplatte:
Gehobelte Brettschalung mit regelmäßig versetzten Stößen, Brettrichtung gradientenparallel.

- Widerlager/Flügel:
Gehobelte Brettschalung mit regelmäßig versetzten Stößen, Brettrichtung vertikal. Horizontale Arbeitsfugen sind im Sichtflächenbereich der Widerlager und Flügel nicht zulässig. Vertikale Arbeitsfugen zusätzlich zu den planmäßigen Scheinfugen sind nicht zugelassen.

- Kappen /Gesimse:
Glatte Schalung ohne horizontale Stöße. Die Oberseiten der Kappen erhalten eine aufgeraute Oberfläche (Besenstrich).

Setzung

wahrscheinliche Setzung G_{wahr} (DIN EN 1990)

$d_{set,cal}$=0.5cm je Stützung in ungünstiger Kombination (*zick-zack-förmig) im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung $G_{mög}$ (DIN EN 1990)

$d_{set,cal}$=1.0cm je Stützung in ungünstiger Kombination (*zick-zack-förmig) im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Bodenkennwerte

gem. Geotechnischem Bericht vom 24.10.2014 (GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH)

Bauteil	Bodenart	γ_k/γ_k'	φ_k'	c_k'	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$
		kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²
Flachgründung	Weißeritzschotter (Schicht 3a)	21/12,5	40°	--	--	300	590*
Widerlager-Hinterfüllung	nach Was7	21/11	30°	0	--	--	--

$E_{s,k}$ = charakteristischer Wert Steifemodul
$\sigma_{R,d}$ = Bemessungswert Schwiderstand *) - abhängig von Fundamentabmessungen

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach Geotechnischem Bericht vom 24.10.2014
der GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Caspar-David-Friedrich-Straße 8; 01219 Dresden
Telefon: (0351) 8 777 5-0
Die Baugrubensohlen sind durch den Baugrundgutachter abzunehmen !

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Betonfestigkeit	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl
Kappen	C25/30LP	XA3,XC4,XD3,XF4;WA	-	-	B500B	-
		Für Kappenbeton ist ausschließlich CEM-I einzusetzen ! Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1				
Fahrbahnplatte (Ortbeton)	C35/45	XA2,XC4,XD2,XF3;WA	r ≤ 0,3	-	B500B	-
Widerlager	C30/37	XA2,XC4,XD3,XF3;WA	r ≤ 0,3	-	B500B	-
Fundamente	C30/37	XA3,XC4,XD3,XF3;WA	r ≤ 0,3	-	B500B	-
Sauberkeitsschicht	C16/20	X0	-	-	-	-
Vorspannung		~~längs / quer~~				

Bauwerksdaten B0015

Verkehrsbelastung	(zivil)	nach DIN EN 1991-2 & -2/NA
	(zivil)	Straßenbahnlasten der DVB AG nur Einstufung
	(militärisch)	
Bezugsachse		10100 (stadtwärtige Straßenbahnachse)
Bau-km in Bezugsachse		km 0+384,6
Kreuzungswinkel mit unterführter Straße		91,0 gon
Breite zwischen den Geländern		41,50 m
Lichte Weite (3,50 m über OK Gehweg)		≥16,00 m
Kleinste lichte Höhe über Straße		5,70 m
Gesamtstützweite in Bezugsachse 10100		17,57 m
Gesamtstützweite in Achse 10402 & 10303		17,53 m
Brückenfläche		727,5 m²
Gründungsart		Flachgründung

		Datum	Name
Leonhardt, Andrä und Partner / VIC Planen und Beraten GmbH	bearbeitet	06/2022	RE/LEW
INGENIEURGEMEINSCHAFT Stadtbahn 2020	TA 1.2	gezeichnet	06/2022	MSo/Wo
LAP / VIC	geprüft	06/2022	Burgart
Cottaer Str. 2, 01159 Dresden. Tel: 0351 / 45485-0	Lagebezug:		RD 83
	Höhenbezug:		DHHN 92



Stadtbahn 2020 Dresden – Neue Wege mit der Tram
Teilabschnitt 1.2
Nossener Brücke Nürnberger Straße

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

ENTWURFSPLANUNG

Auftraggebergemeinschaft Stadtbahn 2020 TA 1.2 Nossener Brücke - Nürnberger Straße
vertreten durch:
Landeshauptstadt Dresden
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

Tel.: 0351 / 4880
Fax: 0351 / 4802231
E-Mail: stadtverwaltung@dresden.de

Unterlage / Blatt-Nr.: EP-01

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:150/50/10/5

Bauwerk B0158, Treppen T0012
im Zuge der SB2020, TA 1.2, Nossener Brücke - Nürnberger Straße

Ansicht, Längsschnitt, Draufsicht, Details

bestätigt:
Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, _____

bestätigt:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Dresden, _____