

Bieterfrage 1

24.03.2025 09:09 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beantwortung der nachfolgenden Bieterfrage.

Pos. 2.9.70, Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 139,7 mm WD 4 mm

Wir bitten um genaue Angabe des Rohrwerkstoffes (V2A bzw. V4A) bzw. der erforderlichen Werkstoffqualität sowie Prüfung der ausgeschriebenen Wanddicke (2,6 mm sind üblicherweise bei Stahl niro ausreichend)

Besten Dank im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

Antwort 1

24.03.2025 15:00Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist V4A bzw. Werkstoff 1.4401/ 1.4404 oder 1.4571 zu verwenden.

Wanddicke 2,6mm kann verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen