



**Versand über Vergabepattform**

Information an alle Bieter

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon	E-Mail über eVergabe.de	Datum 14.04.2025
-------------	---------------	-------------------	--------	---------	----------------------------	---------------------

**Projekt: Dörnichtweg 34, 01109 Dresden**

**Fachlos: 06.3 Dacharbeiten**

**Vergabenummer: 2025-65-00037**

**1. Nachsendung – Versand Version 2 der Vergabeunterlagen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

**1. Bieterfrage:**

„In den Positionen 2.480 und 2.510 schreiben Sie als Produkt sibirische Lärche aus.

Aufgrund der europäischen und deutschen Russlandpolitik ist dieses Holz nun nicht mehr verfügbar.

Bitte geben Sie hier ein anderes Produkt an.

Namhafte Hersteller sind mittlerweile auf nordamerikanische Douglasie umgestiegen, diese ist bei großen Händlern in der Umgebung lagernd.“

Diese beantworten wir wie folgt:

„Die Nordamerikanische Douglasie wird als adäquates Produkt anerkannt.“

**2. Bieterfrage:**

„Im Normaltext der o.g. Position fragen Sie Holzstützen bestehend aus Brettschichtholz ab. Im Komforttext beschreiben Sie bei der Holzart Nadelholz mit der Festigkeitsklasse C24.

Bitte klären Sie diesen Widerspruch auf, da Brettschichtholz mit der Festigkeitsklasse GL24 o. ä. angegeben wird.“

Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00  
BIC: OSDDDE81XXX  
Konto 3 159 000 000  
BLZ 850 503 00

SEB Bank  
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00  
BIC: ESSEDE33HAN

Deutsche Bank  
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00  
BIC: DEUTDE8CXXX  
Postbank  
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03  
BIC: PBNKDE33HAN

Commerzbank  
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00  
BIC: COBADE33HAN

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden  
Telefon (03 51) 4 88 38 20  
Telefax (03 51) 4 88 38 17  
E-Mail: hochbauamt@dresden.de  
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:  
Pirnaischer Platz  
Sprechzeiten: nach Vereinbarung  
Für Menschen mit Behinderung:  
Parkplatz, Aufzug, WC

Diese beantworten wir wie folgt:

„Nach Rücksprache mit dem Statiker sind die widersprüchlichen Inhalte in der Pos. 2.110 aufgeklärt, es ist nur ein KVH-SI notwendig somit haben wir den Kurztext korrigiert.“

In diesem Zusammenhang werden folgende Dokumente ausgetauscht.

<b>Alte Version</b>	<b>Neue Version</b>
<i>Los 06.3 Dacharbeiten neu_blanko_2025-03-13.pdf</i>	<i>Los 06.3 Dacharbeiten neu_blanko_2025-04-14</i>

Eine Einreichung eines Angebotes auf die Version 1 der Vergabeunterlagen führt zum Ausschluss im Vergabeverfahren.

**Alle weiteren Unterlagen behalten ihre volle Gültigkeit!**

Mit freundlichen Grüßen

Anna Vogel

SB Vergabe

**\*\*\*Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig\*\*\***