

## 2. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

**Bauherr:** Stadtverwaltung Löbau, Altmarkt 1, 02708 Löbau

**Bauvorhaben:** Schulzentrum Kittlitz "Neubau einer Turnhalle für die Grundschule Kittlitz"

**Ausschreibung:** Los 2: Gerüstbau

**Vergabe-Nr.:** KISH\_LOS02

**Vergabe-ID:** 3145986

### Bieterfragen/Rügen

#### Bieterfragenkatalog

Stand: 09.04.2025

Lfd.-Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	09.04.2025	Welche Leistungen soll in Position 001.21. kalkuliert werden? Ist hier ein flächenorientiertes Gerüst (Raumgerüst) gemeint, welches nach Kubatur abzurechnen ist oder ist hier ein längenorientiertes Arbeitsgerüst für die Bearbeitung der Außenwände (siehe Leistungstext) gemeint? Falls ein Arbeitsgerüst für die Fassadenbearbeitung benötigt wird, bitten wir um Angabe der Breitenklasse für das längenorientierte Standgerüst.	In der Position 001.21 ist ein längenorientiertes Arbeitsgerüst für die Bearbeitung der Außenwände gemeint. Breitenklasse W06.
02	09.04.2025	Des Weiteren ist unter Position 001.8. und Position 001.25. eine Schutzabdeckung für die Dachfläche beschrieben. Wird diese Schutzabdeckung der Dachfläche zweimal benötigt oder ist in Position 01.25. eine Schutzabdeckung im Innenraum gemeint?	Die Schutzabdeckung wird zweimal benötigt, einmal auf dem Flachdach des Bestandsgebäudes, an welches die Halle angebaut wird und einmal auf dem Neubau, den vorgesehenen Geräteräumen. Der Aufbau wird begleitend zum Bauablauf erfolgen, es muss mit einer mehrmaligen An- und Abfahrt gerechnet werden.