



Stadtverwaltung Coswig - Karrasstraße 2 - 01640 Coswig

An alle Bieter

Fachgebiet:
Bearbeiter:
Zimmer:

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:

Aktenzeichen:

Datum: 10.04.2025

Bieterverfahren: „Auswechslung Mischwasserkanal und TWL, grundhafter Straßenbau Gartenstraße in Coswig;

1. BA zwischen Hohensteinstraße und Bergstraße (2025/620/1)

1. Beantwortung von Bieterfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,
die nachfolgenden Fragen von Bietern beantworten wir hiermit für alle Bietenden:

"Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Kalkulation zur oben benannten Baumaßnahme sind folgende Frage/ Unklarheit aufgetreten, welche wir bitten, aufzuklären:
Pos. 2.9.2.17/ 2.9.3.10. – Hausanschluss DN/OD 160 Gartenstraße 7 bzw. 9
Die vorgenannten Positionen beschreiben die Verlegung eines Hausanschlusskanals in den beschriebenen Grundstücken, als Komplettpositionen in offener Bauweise.
Im „Lageplan 1 – Kanalbau“ ist die Lage der zu errichtenden Hausanschlüsse ersichtlich. Beide Anschlüsse sind in unmittelbarer Nähe der vorhandenen Wohnbebauung zu errichten.
Wir bitten um eine genaue Angabe/ Planung/ Beschreibung, wie die Wohnhäuser der Gartenstraße 7 & 9 bei der durchzuführenden offenen Kanalverlegung zu sichern sind. Gemäß VOB/A muss die Leistung der zu kalkulierende Position erschöpfend beschrieben sein, so dass jeder Bieter diese im gleichen Sinne versteht und ohne umfangreiche Vorarbeiten kalkulieren kann. Mit der von Ihnen übergebenen Leistungsbeschreibung ist dies nicht möglich."

Antwort der Vergabestelle:

„ Die Verlegung der Hausanschlusskanäle in den Grundstücken Gartenstraße 7 und Gartenstraße 9 sollte nur in kurzen Grabenabschnittslängen bis 3,0m Grabenlänge erfolgen. Die Rohrgräben sind dabei immer fachgerecht zu verbauen (Verbau nach Wahl des AN; Verbaueinbau mit 10cm Überstand üGOK und bis Rohrgrabensohle). Weiterhin ist gemäß Leistungsposition mit kleinerer Maschinenteknik zu arbeiten.
Die Rohrgrabenverfüllung hat lagenweise in dünneren Lagen (ca. 15 – 20 cm) mit kleineren Verdichtungsgeräten (Rüttelplatte) zu erfolgen, um die Erschütterung in Gebäudenähe zu minimieren."

Stadtverwaltung Coswig

Karrasstraße 2 - 01640 Coswig
Telefon: 03523 66330
Telefax: 03523 75506
E-Mail: stadt@coswig.de
Internet: www.coswig.de

Sprechzeiten

Mo 9 - 12 Uhr
Di 9 - 12 Uhr / 13 - 18 Uhr
Mi nach Vereinbarung
Do 9 - 12 Uhr / 13 - 17 Uhr
Fr nach Vereinbarung

Bankverbindung

Commerzbank Dresden
IBAN DE79 8504 0000 0540 5600 00
BIC COBADEFF850
Sparkasse Meißen
IBAN DE23 8505 5000 3100 0020 07
BIC SOLADES1MEI

Freundliche Grüße
Fachbereich Tiefbau