

1. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

Beantwortung Bieterfrage

Baumaßnahme: Sanierung und umfassende Neugestaltung der Seebühne Kriebstein

Vergabenummer: SBK-01-41

Leistung: Los 41 Stark- und Schwachstromanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

Frage 1:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

im LV des Los41, Titel 01.01 wird das Energiekontrollsystem behandelt.

In den Positionen 01.01.200 und 01.01.220 wird explizit als Schnittstelle der herstellereigene Systembus der Firma KBR gefordert (KBR eBus RS485).

Damit sind die Positionen auf diesen Hersteller limitiert.

Ist dies so gewollt oder kann diese Schnittstelle durch eine gleichwertige, wie z.B. Modbus, ersetzt werden, wodurch die Positionen auch durch Systeme anderer Hersteller bedient werden können?“

Antwort:

Da es in der LV-Pos. explizit keine Vorgaben hinsichtlich Fabrikat und Typ gibt, kann natürlich auch ein gleichwertiges System, hier mit dem Steuersystem -Modbus- angeboten werden, unter der Bedingung, dass die in den LV-Pos. geforderten techn. Parameter/Funktionen, mit dem angebotenen System, abgebildet werden können. Mit dem im LV-Text vorgeschlagenen Systembus sollten die Bieter erkennen, dass die zentralen Bauteile der Lastoptimierung/Energiekontrollsystems, über einen Bus und nicht seriell verknüpft sein sollen, um die gewünschten Steuerungen abzusichern.