

Bieteranfrage zu Vergabenummer: 173 AZM 01-2024-0001

Betreff: Aufklärung Aufbau Oberfläche Asphalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Überprüfung der Positionen bezüglich des Oberflächenaufbaus.
Schichten des Oberflächenaufbaus

Pos. 4.7.30. 250m2 Langtext und Kurztext passen nicht, (Annahme Kurztext Tragschicht AC 32 TS ...
welches Bindemittel, welche Einbaustärke?)

Pos. 4.7.50 250 m2 Binderschicht

Wo ist die Deckschicht?

Wir bitten um Aufklärung des genannten Sachverhaltes.

Freundliche Grüße

Antwort:

bezüglich der Bieteranfrage wird das LV in folgenden Pos. berichtigt/geändert:

alt:

04.07.0030 Asphalttragschicht aus AC 32 TS liefern und herstellen

Asphalttragdeckschicht nach ZTV u. TL Asphalt-StB,
aus Mischgutart AC, Körnung 0/16,
Bindemittel B 70/100 DIN EN 12591
Asphalttragdeckschicht AC 16 TD
Einbaustärke 15 cm
250 m2 EP GP

neu:

04.07.0030 Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD liefern und herstellen

Asphalttragdeckschicht nach ZTV u. TL Asphalt-StB,
aus Mischgutart AC, Körnung 0/16,
Bindemittel B 70/100 DIN EN 12591
Asphalttragdeckschicht AC 16 TD
Einbaustärke 10 cm
250 m2 EP GP

Die Position 04.07.0050 entfällt.

04.07.0050 Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS liefern und herstellen

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 BS in
Verkehrsflächen der Klasse III liefern und herstellen.
Einbaudicke: 6,5 cm
Bindemittel: 25/55-55 A
Grobe Gesteinskörnung: Kategorie C100/0
Grobe Gesteinskörnung: Kategorie SZ18
250 m2 EP GP