


Große Kreisstadt Döbeln



Stadtverwaltung • Bereich des Oberbürgermeisters

Haupt- und Personalamt • Sachgebiet Wohnen-Soziales / Vergabestelle

Stadtverwaltung Döbeln • Obermarkt 1 • 04720 Döbeln
Haupt- und Personalamt •
Sachgebiet Wohnen-Soziales / Vergabestelle

Postanschrift: Stadtverwaltung Döbeln • PSF 2363 •
04713 Döbeln

Döbeln, 01.04.2025
Aktenzeichen:
Ansprechpartner: Frau Becker
Telefon: [0 34 31] 579 182
Telefax:
E-Mail: Vergabestelle@doebeln.de
Internet: www.doebeln.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Ausschreibung 2025_08_09 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz, Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben genannter Ausschreibung erhielten wir am 31.03.2025 eine 1.Bieterfrage:

*„Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um eine Detailzeichnung zur LV-Nr. 01.360.1 Leitern mit genauer Materialangabe.“*

Antwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,
die erforderlichen Angaben sind der Ansicht Ost (Plan 5.2) und dem Schnitt A-A (Plan 4.1) zu entnehmen.

Auf der Ansicht ist Edelstahl angegeben. Die Ausführung hat, wie im LV angegeben, aus verzinktem Stahl zu erfolgen. Die Wahl der genauen Stahllegierung obliegt dem AN. Sie muss jedoch für den Verwendungszweck und die übliche Nutzungsdauer geeignet sein.

Sollte kein Standardprodukt verwendet werden, sind die Details Teil der geschuldeten Werkstattplanung.

Die Montage ist an der Stirnfläche des Pultdaches (Detail 1.03 | Plan 6.11 | Ausladung ~35 cm) vorgesehen, kann aber auch oberhalb der Regenrinne (analog Steildächern) erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Konstanze Becker
Vergabestelle – Stadt Döbeln



Bankverbindungen:

Kreissparkasse Döbeln
VR-Bank Mittelsachsen eG
Commerzbank ehem. Dresdner Bank
Deutsche Kreditbank

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| IBAN DE33 8605 5462 0035 9600 05 | BIC SOLADES1DLN |
| IBAN DE06 8606 5468 0331 0968 06 | BIC GENODEF1DL1 |
| IBAN DE32 8508 0000 0240 1204 00 | BIC DRESDEFF850 |
| IBAN DE96 1203 0000 0001 3081 96 | BIC BYLADEM1001 |