



## Versand über Vergabeplattform

Information an alle Teilnehmer

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon 0351 488-	E-Mail über eVergabe.de	Datum 23.04.2025
-------------	---------------	-------------------	--------	----------------------	----------------------------	---------------------

**Projekt: Stadtteilhaus Johannstadt, Pfeifferhannsstraße 11, 01307 Dresden**  
**Fachlos 23: Trockenbau Decken**  
**Vergabenummer: 2025-65-00051**

## 2. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

### 1. Pos. 3.2.1.4 Leistungsumfang Qualitätsstufe 4 - Gipsplatten

- Ist es richtig dass wir zu den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Gipskarton- Lochdecken die Spachtel-Qualitätsstufe Q2 anbieten?
- Ist die Verspachtelung in der Oberflächenqualität Q4 aller geschlossenen GK- Oberflächen wirklich von der Bauherrin gewünscht sodass diese zwingend zum Angebot zu berücksichtigen ist und im Auftragsfall auszuführen ist?

### 2. LV- Positionen Akustikdecken

Uns ist kein Systemhersteller bekannt der unter Berücksichtigung der technischen Parameter:  
Lochung: 8/18R / Dämmstoffauflage: textilkaschiert, 30mm dick / Abhanghöhe: ca. 450mm  
die gemäß Positionsbeschreibungen beschriebenen Alpha P- Werte zu den dazugehörigen Frequenzen erbringen kann.

Ist es richtig, dass wir für unser Angebot die oben genannten Parameter-ohne Berücksichtigung der sodann vom Leistungsverzeichnis abweichenden Alpha P-Werte - einhalten? Die Einhaltung der Parameter der Lochung und Dämmstoffauflage definieren sodann den Werkerfolg hinsichtlich der technischen Parameter.

Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00  
BIC: OSDDDE81XXX  
Konto 3 159 000 000  
BLZ 850 503 00

SEB Bank  
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00  
BIC: ESSEDES5860

Deutsche Bank  
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00  
BIC: DEUTDE8CXXX  
Postbank  
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03  
BIC: PBNKDEFF  
Commerzbank  
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00  
BIC: COBADEFFXXX

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden  
Telefon (03 51) 4 88 38 20  
Telefax (03 51) 4 88 38 17  
E-Mail: hochbauamt@dresden.de  
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:  
Pirnaischer Platz  
Sprechzeiten: nach Vereinbarung  
Für Menschen mit Behinderung:  
Parkplatz, Aufzug, WC

**Diese beantworten wir wie folgt:**

**1 a)**

Nein, die Qualitätsstufe der Verspachtelung ist wie im LV beschrieben in Q4 für die Oberflächenausbildung der Plattenstöße anzubieten.

**1 b)**

Ja, die Verspachtelung in der Oberflächenqualität Q4 ist gewünscht und dementsprechend anzubieten.

**2**

Nein, die im Leistungsverzeichnis geforderten Alpha-P-Werte sind Vorgaben der Raumakustik und somit einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Werner  
SB Vergabe

**\*\*\*Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig\*\*\***