

STESAD GmbH · Königsbrücker Straße 17 · 01099 Dresden

An alle Bieter

Zum Vergabeverfahren:
Vergabe-Nr. 153_STE_01-2025-0006

STESAD GmbH

Treuhänderischer Sanierungsträger und
Treuhänderischer Entwicklungsträger
der Landeshauptstadt DresdenKönigsbrücker Straße 17
01099 DresdenIhr Zeichen, Unser Zeichen
SWB_SCHOENBearbeiter*in
Hendrick Mühle / Anja Skawronek

Kontakt

Datum
14.04.2025**Bauvorhaben: Sozialer Wohnungsbau Schönaer Straße 23 in 01259
Dresden, Neubau Mehrfamilienhaus,
Los 15 – Außenanlagen**
1. Nachschreiben – Nachfragen zu Positionen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des Angebotsverfahrens zum Los 15 des o.g. Bauvorhabens erfolgte eine
Bieterrückfrage:*„welches Erdkabel soll angeboten werden? Im vorliegenden LV gibt es da Un-
stimmigkeiten zwischen Kurztext und Langtext bei der Position: 01.06.0005 und
Position: 01.06.0006“*Wir antworten wie folgt auf die Bieternachricht:

Der Leistungstext wurde zu den beiden Positionen wie folgt korrigiert:

01.06.0005: Erdkabel NYY-J 5x6 mm²

Erdkabel NYY-J 5x6 mm²
PVC-isoliertes Starkstromkabel,
Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz
Kabeltyp: NYY-J
Isolation: PVC
Aderfarben: braun - schwarz - grau - blau - grün/gelb
Aderanzahl: 5 adrig
Querschnitt: 6 mm²
Verseilung (Verdrillung): in Lagen
Leiterform nach VDE 0295: re - runder Leiter, eindrätig
Mantel: PVC schwarz
Nennspannung: 600 / 1000 Volt
Außendurchmesser: 18,6 mm
Approbation nach VDE 0276 Teil 603,
Temperaturbereich fest verlegt: -40°C bis +70°C;
Farbkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
liefern und in Teillängen im vorhandenen Graben
im Sand bzw. im Schutzrohr legen.

Telefon: +49 351 49473-0
Telefax: +49 351 49473-60E-Mail: info@stesad.de
www.stesad.deOstsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE91 8505 0300 3200 0226 46
BIC: OSDD DE 81 XXXGeschäftsführer
Axel WaltherAufsichtsratsvorsitzender
Stephan Kühn
Amtsgericht Dresden HRB 6245
St-Nr. 202/120/03051

01.06.0006: Erdkabel NYY-J 3x2,5 mm²

Erdkabel NYY-J 3x2,5 mm²
PVC-isoliertes Starkstromkabel, NYY-J 3 x 2,5 mm²,
Erdkabel NYY-J 3x2,5 mm²
Kabeltyp: NYY-J
Isolation: PVC
Aderfarben: braun - blau - grün/gelb
Aderanzahl: 3 adrig
Querschnitt: 2,5 mm²
Verseilung (Verdrillung): in Lagen
Leiterform nach VDE 0295: re - runder Leiter, eindrätig
Mantel: PVC schwarz
Nennspannung: 600 / 1000 Volt
Außendurchmesser: 13,0 mm
Approbation nach VDE 0276 Teil 603,
Temperaturbereich fest verlegt: -40°C bis +70°C;
Farbkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
liefern und in Teillängen im vorhandenen
Graben im Sand bzw. im Schutzrohr legen.

Wir bitten Sie, **keine Änderungen, Ergänzungen oder Streichung des LV-Textes** vorzunehmen und das Schreiben als Nachweis zur Berücksichtigung bei der Angebotskalkulation dem Angebot beizulegen.

Dresden, 14.04.2025



STESAD 
STESAD GmbH
Königsbrücker Straße 17
01099 Dresden
Tel.: 0351-494730
Fax: 0351-4947360



i. A. Hendrick Mühle

i. A. Anja Skawronek

Bestätigung durch STESAD
(Datum/ Stempel/ Unterschrift)

Bestätigung Bieter
(Datum/ Stempel/ Unterschrift)