

Sehr geehrte Damen und Herren,

bzgl. Bieteranfragen anbei Erläuterungen zur Ausschreibung:

1. Oberfläche / Türblatt **CPL**  
**Optik helle Holzmaserung, ähnlich Eiche, stehend**, nach Bemusterung
2. **3-teilige Bänder für Zimmertüren über 1,235m**  
VX-Bänder können angeboten werden, ggf. Anmerkungen in Begleitschreiben
3. **Kantenbeschichtung gem. LV**  
Sichtkante passend zum Deckfurnier (z.B. Eiche hell stehend)
4. **3S-Kanten** können angeboten werden, ggf. als Nebenangebot oder Anmerkungen im Begleitschreiben
5. **Feuchtraumtür** in SSKII kann von der **Stärke** abweichen (z.B. 50mm statt 45mm)
6. Ausführungszeichnungen zur Kalkulation liegen als **AFU-Grundrisspläne** der Ausschreibung bei.
7. Ausführung von **SSKII** ist gefordert (01.01.1 ff.)  
RwP 37dB Laborprüfwert und betriebsfertig eingebauter Schalldämmwert von **32 dB**  
  
**SSKI** gem. LV  
RwP 32dB Laborprüfwert und betriebsfertig eingebauter Schalldämmwert von **27 dB**
8. Die Türen sollen für bauseitige elektronische Schließanlage vorgerüstet werden. Es wird eine einfache, **für Profilzylinder geeignete elektr. Schließanlage** zum Einsatz kommen.