

### Fragen-Antwort-Katalog

Vorbemerkung: Dieser Fragen-Antwort-Katalog dient dazu, alle im Vergabeverfahren gestellten Fragen von Bewerbern sowie die entsprechenden Antworten der Vergabestelle allen Bewerbern zugänglich zu machen. Diese Liste wird Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Lfd. Nr.	Frage	Antwort	Einstellungsdatum
1	gemäß der Position 2.3.10 soll die Abtreppung für den Böschungssicherung mit Grobschlag hergestellt werden. Gehen wir Recht in der Annahme, dass wir in Bezug auf die Folgeposition eine Dicke von 0,50m einzukalkulieren haben?	Die Annahme ist korrekt: Die Dicke der Böschungssicherung mit Grobschlag sollte 0,50 m (also 50 cm) betragen und nicht 0,50 cm. Die Angabe in der Leistungsbeschreibung ist entsprechend in Metern zu verstehen, nicht in Zentimetern.  An den Vergabeunterlagen wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen.	16.04.2025