

BEANTWORTUNG BIETERFRAGEN

Baumaßnahme: Universitätsklinikum Leipzig AöR 4243 Max-Bürger-Forschungszentrum	
Maßnahme-Nr.: 900600491_20	
Vergabe-Nr.: 900600491_20	
Leistung:	KG410_VE Wasseranlage
Inhalt:	Biiterrundschreiben 02
Anlagen:	
Stand:	25.04.2025



Bieterfrage vom	Fragetext	Antwort
23.04.2025	Bieteranfrage zu Pos. 1.5.3. Ionentauscher Ist hier eine Lösung in GFK möglich?	Bitte bieten Sie die Ionentauscher wie unter Pos. 1.5.3 beschrieben an. Vielen Dank.
24.04.2025	Bieterfrage zu Pos. 1.6.2 Ist es richtig, das die ausgeschriebene Anlage erst als Interimsanlage im UG Biochemie aufgebaut und betrieben wird. Sobald die Technikzentrale TW A-102 fertig gebaut ist, wird die Anlage im UG Biochemie abgebaut und in der Technikzentrale angeschlossen und in Betrieb genommen?"	Es ist tatsächlich so, dass die Interimsanlage als nachgeschaltete Anlage in der neuen Technikzentrale wieder installiert werden soll.
25.04.2025	Bieterfrage zu Pos. 1.6.1 Bitte spezifizieren Sie die Installation Interimsanlage.	Die Interimsanlage ist in der Technikzentrale Biochemie mit flexiblen Anschlüssen in das vorhanden VE-Wassernetz einzubinden. Eine Stelle zum Einbinden der Anlage ist bereits vorhanden und beide Netze sind miteinander verbunden.
25.04.2025	Bieterfrage zum Musterwartungsvertrag: Ist dem Angebot der ausgefüllte Musterwartungsvertrag beizulegen oder wird dieser später abgeschlossen?"	Gem. FB211 Punkt A) verbleibt der Musterwartungsvertrag beim Bieter und ist im Verfahren zu beachten und ist demnach Ihren Angebotsunterlagen nicht beizufügen. Gem. Pos. 1.6.14 gilt grundsätzlich dieser Musterwartungsvertrag inkl. Anlagen des UKL. Ihrem Angebot sind, wie im Beschrieb abgebildet, lediglich abweichende Arbeitskarten des Herstellers beizufügen. Das Angebot zur Wartung fließt in die Angebotswertung ein. Der Wartungsvertrag wird dann bei Zuschlagserteilung separat zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen.

Universitätsklinik Leipzig AöR
Vergabestelle
Bereich 5 - Bau und Gebäudetechnik
Liebigstraße 18, Haus B
04103 Leipzig
vergabestelle-b5@uniklinik-leipzig.de

Dieses Schreiben ist zu bestätigen und gemeinsam mit den Angebotsunterlagen zum Eröffnungstermin einzureichen.

Von den hier wiedergegebenen Inhalten habe ich Kenntnis genommen. Die Preise im Leistungsverzeichnis berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens unter den jeweiligen Positionen.

Ort, Datum, Unterschrift des Bieters