

Balkenschnittgrößen — Normalkraft N in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 40.5, Min = -122.5
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse M' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:55
Datum 17.05.2024
Seite 301

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 25.7, Min = -26.8
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse M' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:55
Datum 17.05.2024
Seite 302

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Moment Mt in [kNm]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 30.9, Min = -39.9
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse M' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 303

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Achse N

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Normalkraft N in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 15.9, Min = -188.5
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse N' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 305

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 83.2, Min = -83.1
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse N' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60
Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 306

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Moment Mt in [kNm]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 177.0, Min = -40.2
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse N' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 307

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Achse O

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Normalkraft N in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 18.3, Min = -227.4
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse O' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60
Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 309

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]		Position	S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Max = 112.1, Min = -112.3 >>nur Gruppe 'Rahmen Achse O' sichtbar<<	G + S ARGE	Bauvorhaben	24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk
			Maßstab: 1:60
			Datum 17.05.2024
	Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen		Seite 310

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Moment Mt in [kNm] aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Max = 260.4, Min = -48.0 >>nur Gruppe 'Rahmen Achse O' sichtbar<<	G + S ARGE	Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT) Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk	Maßstab: 1:60 Datum 17.05.2024
		Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen	Seite 311

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Achse P

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Normalkraft N in [kN]	G + S ARGE	Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)	Maßstab: 1:60
aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Max = 19.8, Min = -234.3 >>nur Gruppe 'Rahmen Achse P' sichtbar<<		Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk	Datum 17.05.2024
		Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen	Seite 313

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen — Querkraft Vs in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 115.7, Min = -115.7
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse P' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Datum 17.05.2024

Seite 314

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Moment Mt in [kNm]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 272.5, Min = -49.3
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse P' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 315

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Achse Q

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Normalkraft N in [kN]	G + S ARGE	Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)	Maßstab: 1:60
aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Max = 21.3, Min = -202.3 >>nur Gruppe 'Rahmen Achse Q' sichtbar<<		Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk	Datum 17.05.2024
		Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen	Seite 317

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]		Position	S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Max = 103.8, Min = -103.7 >>nur Gruppe 'Rahmen Achse Q' sichtbar<<	G + S ARGE	Bauvorhaben	24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk
			Maßstab: 1:60
			Datum 17.05.2024
	Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen		Seite 318

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Moment Mt in [kNm]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 229.3, Min = -42.0
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse Q' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 319

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Achse R

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Normalkraft N in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 27.7, Min = -171.6
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse R' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 321

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 22.5, Min = -28.8
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse R' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60
Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 322

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Moment Mt in [kNm] aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Max = 18.3, Min = -47.1 >>nur Gruppe 'Rahmen Achse R' sichtbar<<	G + S ARGE	Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT) Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk	Maßstab: 1:60 Datum 17.05.2024
		Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen	Seite 323

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Achse S

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Normalkraft N in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 12.8, Min = -24.4
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse S' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 325

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 8.5, Min = -7.0
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse S' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60
Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 326

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Balkenschnittgrößen Moment Mt in [kNm]

aus MIN/MAX-Suche über alle LKN
Max = 9.1, Min = -16.6
>>nur Gruppe 'Rahmen Achse S' sichtbar<<

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 1:60

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 327

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Nachweise Holzflächen (GZT)

Holzfläche-GZT-Iso Nachweis der Holzflächen im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN EN 1995-1-1

Positionsgrafik Übersicht der Decken (Holz)



Mat./Querschnitt Material und Querschnittswerte nach DIN EN 1995-1-1

Position	Winkel [°]	NKL	Material	Dicke [mm]
DZ.D.01, EG.D.01	90.00	1	LENO 100-5	100

Winkel: Tragrichtung r (=Faserrichtung 0°)

Nachweisparameter Teilsicherheitsbeiwert

Grundkombination	γ_M	=	1.30
außergewöhnliche Kombination	γ_M	=	1.00

Position	k_{sys}
DZ.D.01, EG.D.01	1.00

k_{sys}: Beiwert für die Systemfestigkeit gemäß Kap. 6.6

DZ.D.01 Decke (Holz)

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Maximale Ausnutzung
Abs. NCI NA.9.3.1
Grafik

Maximale Ausnutzung aus allen Nachweisen (GZT)

Maximale Ausnutzung in [-]



Isolinienstufen = 0.01

Extremwerte

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
F01	16.65	148	1.00	0.54	-0.54	-0.50	1	0.02
	0.00			0.01	-0.01	-0.06		
				-0.03		-0.01		
F02	16.65	113	1.00	-0.71	-1.11	0.61	1	0.03
	36.98			-0.01	0.12	0.00		
				-0.03		0.06		
F03	13.37	54	0.90	-0.08	-1.37	0.78	4	0.05
	22.55			-0.50	0.08	-0.05		
				0.01		0.03		
F04	13.37	54	0.90	-0.07	-1.57	0.20	4	0.05
	10.37			-0.51	0.10	-0.06		
				0.01		-0.30		
F05	3.28	200	0.90	-0.06	-1.35	0.58	4	0.06
	22.55			-0.57	0.24	-0.28		
				0.01		-0.10		
F06	3.28	4	0.90	-0.18	-1.44	-0.09	4	0.06

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	10.37			-0.56	0.16	-0.27		
				-0.02		-0.45		
F07	3.28	200	0.90	-0.17	-1.41	-0.06	4	0.06
	12.40			-0.55	0.14	-0.29		
				-0.01		-0.43		
F08	16.65	54	0.90	0.16	0.39	0.40	1	0.05
	34.73			0.12	-0.18	-0.40		
				0.10		-0.18		
F09	16.65	4	0.90	0.13	0.23	0.10	1	0.04
	32.70			0.11	-0.17	0.04		
				0.09		-0.01		
F10	16.65	4	0.90	0.10	0.05	0.14	5	0.03
	30.67			0.08	-0.12	-0.11		
				0.07		0.03		
F11	13.37	54	0.90	1.03	2.96	0.29	2	0.07
	36.98			-0.20	-0.07	-0.09		
				0.01		0.15		
F12	13.37	54	0.90	-0.00	-0.28	-0.11	4	0.06
	30.67			-0.56	-0.14	-0.71		
				0.04		0.14		
F13	13.37	54	0.90	-0.08	-1.34	-0.38	4	0.06
	28.64			-0.57	0.08	-0.67		
				0.00		0.17		
F14	13.37	54	0.90	-0.02	-0.51	-0.12	4	0.06
	6.31			-0.54	0.28	-0.58		
				-0.06		-0.12		
F15	13.37	54	0.90	1.22	-3.26	0.32	2	0.08
	0.00			-0.20	-0.08	-0.04		
				-0.01		-0.16		
F16	11.89	4	0.90	-0.01	-0.34	0.00	5	0.03
	6.31			-0.06	0.34	-0.18		
				-0.07		-0.15		
F17	8.32	54	0.90	0.40	-1.42	0.17	2	0.04
	0.00			-0.02	0.02	-0.09		
				-0.03		-0.19		
F18	6.54	54	0.90	0.39	-1.20	-0.03	2	0.03
	0.00			-0.01	0.00	-0.10		
				-0.04		-0.17		
F19	4.76	121	1.00	-0.01	-0.49	-0.81	1	0.04
	6.31			-0.01	-0.27	-1.75		
				0.06		-0.58		
F20	3.28	200	0.90	-0.10	-1.15	-0.13	4	0.06
	28.64			-0.57	0.10	-0.58		
				-0.00		-0.10		
F21	3.28	54	0.90	-0.02	-0.53	-0.25	4	0.06
	8.34			-0.61	0.01	-0.50		
				0.01		-0.34		
F22	3.28	4	0.90	-0.01	-0.45	-0.32	4	0.05
	6.31			-0.51	-0.08	-0.37		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
				0.03		-0.36		
F23	3.28	4	0.90	-0.01	-0.23	-0.02	4	0.03
	4.28			-0.32	-0.20	-0.14		
				0.04		-0.15		
F24	0.00	20	1.00	0.02	-0.05	0.02	1	0.02
	34.73			0.02	0.07	-0.09		
				-0.03		0.39		
F25	0.00	109	0.60	0.01	-0.09	-0.12	1	0.02
	32.70			0.01	0.07	0.03		
				-0.02		0.02		
F26	0.00	109	0.60	0.05	-0.09	-0.19	5	0.02
	30.67			0.02	0.08	0.05		
				-0.02		-0.02		
F27	0.00	109	0.60	-0.01	-0.67	-2.23	2	0.02
	16.46			-0.02	-0.01	0.04		
				-0.01		-0.08		
F28	0.00	109	0.60	-0.01	-0.69	-2.22	2	0.03
	14.43			-0.02	-0.01	0.05		
				-0.01		-0.13		
F29	0.00	109	0.60	-0.01	-0.69	-1.56	2	0.03
	12.40			-0.02	-0.01	0.03		
				-0.01		-0.09		
F30	0.00	109	0.60	-0.01	-0.71	-1.12	2	0.03
	10.37			-0.03	-0.01	0.02		
				-0.01		-0.09		
F31	0.00	109	0.60	0.02	-0.14	-0.16	5	0.02
	6.31			0.01	0.14	0.08		
				-0.02		-0.07		
F32	3.28	4	0.90	-0.06	-1.38	0.22	4	0.06
	20.52			-0.58	0.26	-0.31		
				0.01		-0.11		
F33	3.28	4	0.90	-0.06	-1.41	-0.07	4	0.06
	18.49			-0.57	0.26	-0.49		
				0.01		-0.25		
F34	3.28	4	0.90	-0.06	-1.43	-0.01	4	0.06
	16.46			-0.57	0.27	-0.56		
				0.01		-0.37		
F35	3.28	4	0.90	-0.06	-1.46	0.45	4	0.06
	14.43			-0.58	0.29	-0.51		
				0.02		-0.46		
F36	13.37	55	0.90	-0.08	-1.45	-0.36	4	0.05
	18.49			-0.51	0.09	-0.47		
				0.01		0.04		
F37	13.37	55	0.90	-0.08	-1.50	-0.34	4	0.05
	16.46			-0.51	0.08	-0.61		
				0.01		-0.02		
F38	13.37	55	0.90	-0.08	-1.54	0.40	4	0.05
	14.43			-0.51	0.08	-0.52		
				0.01		-0.12		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
F39	13.37	54	0.90	-0.07	-1.58	0.43	4	0.05
	12.40			-0.51	0.09	-0.08		
				0.01		-0.27		
F40	13.37	54	0.90	-0.08	-1.41	0.30	4	0.05
	20.52			-0.51	0.09	-0.11		
				0.01		0.02		
F41	13.37	54	0.90	-0.08	-1.33	0.87	4	0.05
	24.58			-0.51	0.08	-0.05		
				0.01		0.01		
F42	13.37	54	0.90	-0.08	-1.30	0.66	4	0.05
	26.61			-0.51	0.07	-0.49		
				0.01		0.10		
F43	3.28	200	0.90	-0.10	-1.13	0.34	4	0.06
	26.61			-0.54	0.11	-0.43		
				-0.01		-0.12		
F44	1.50	109	0.60	-0.16	0.86	-0.02	2	0.03
	0.00			-0.01	0.03	0.26		
				-0.00		-0.04		
F45	5.00	35	1.00	0.17	0.18	0.11	1	0.03
	0.50			-0.01	-0.09	0.06		
				0.05		-0.55		
F46	6.00	54	0.90	-0.21	-0.44	0.08	5	0.03
	0.50			0.03	0.15	0.22		
				-0.06		-0.25		
F47	11.50	200	0.90	-0.36	-0.50	-0.06	5	0.04
	0.50			-0.05	0.17	0.14		
				-0.08		-0.31		
F48	1.50	109	0.60	0.36	0.18	-0.04	1	0.02
	1.00			0.03	0.01	0.05		
				-0.00		-0.07		
F49	6.54	54	0.90	-1.10	-1.69	0.02	1	0.05
	1.50			-0.37	-0.03	0.52		
				-0.03		-0.30		
F50	8.32	54	0.90	-1.36	-2.00	-0.04	5	0.06
	1.50			-0.44	0.11	0.51		
				-0.03		-0.32		
F51	10.10	54	0.90	-1.31	-1.92	0.05	1	0.06
	1.50			-0.42	-0.05	0.51		
				-0.04		-0.33		
F52	11.89	200	0.90	-1.23	-1.74	-0.03	5	0.06
	1.50			-0.34	0.17	0.57		
				-0.05		-0.37		
F53	13.37	54	0.90	-1.35	-2.36	-0.05	2	0.09
	1.50			-0.90	0.09	0.13		
				-0.03		-0.35		
F54	16.00	118	1.00	0.14	0.08	-0.42	1	0.04
	1.50			0.02	0.10	0.00		
				0.07		-0.50		
F55	0.00	109	0.60	0.06	-0.27	-0.11	5	0.02

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	2.00			-0.02	-0.02	0.05		
				-0.03		-0.04		
F56	3.00	35	1.00	0.08	-0.26	-0.15	1	0.02
	2.00			-0.02	0.10	0.35		
				0.04		-0.38		
F57	4.50	79	1.00	0.03	-0.09	0.09	1	0.04
	2.00			-0.00	0.13	1.06		
				0.04		-0.83		
F58	5.00	54	0.90	-0.22	0.89	-0.19	5	0.04
	2.00			-0.01	-0.47	0.77		
				-0.07		-0.26		
F59	16.65	54	0.90	-0.21	0.19	0.58	1	0.04
	2.50			0.02	0.09	-0.27		
				-0.09		0.14		
F60	16.00	54	0.90	-0.03	0.29	-0.41	1	0.04
	3.00			0.02	0.03	-0.05		
				-0.09		0.21		
F61	1.50	109	0.60	0.29	-0.13	-0.13	1	0.02
	3.50			0.02	0.01	0.06		
				0.00		-0.05		
F62	4.50	121	1.00	-0.02	0.26	-0.76	1	0.04
	3.50			-0.02	0.05	0.01		
				0.07		-0.65		
F63	5.50	121	1.00	-0.07	0.30	-0.56	1	0.04
	3.50			0.06	-0.03	-0.07		
				0.07		-0.60		
F64	14.50	54	0.90	-0.16	0.42	-0.03	1	0.05
	3.50			-0.12	-0.21	-0.04		
				-0.09		0.21		
F65	0.00	109	0.60	0.04	-0.21	-0.12	5	0.02
	4.00			-0.02	-0.05	0.07		
				-0.02		-0.03		
F66	1.50	109	0.60	-0.02	-0.70	-0.15	2	0.03
	4.28			-0.01	-0.01	0.32		
				0.00		-0.08		
F67	4.50	134	1.00	0.24	0.09	-0.91	1	0.04
	5.00			-0.02	0.02	-0.11		
				0.06		-0.66		
F68	5.50	134	1.00	0.32	0.20	-0.69	1	0.04
	5.00			0.06	-0.03	-0.32		
				0.06		-0.65		
F69	12.50	122	1.00	0.18	0.14	0.79	5	0.04
	5.00			-0.08	0.05	-0.88		
				-0.07		-0.59		
F70	16.00	200	0.90	0.09	0.23	-0.29	5	0.04
	5.00			0.00	0.08	-0.11		
				-0.08		-0.14		
F71	1.50	109	0.60	0.30	-0.11	-0.20	1	0.02
	5.50			0.00	0.02	-0.05		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
				-0.00		-0.11		
F72	8.32	54	0.90	0.34	-0.20	-0.06	2	0.03
	6.00			0.27	-0.05	-1.08		
				0.00		-0.13		
F73	1.50	109	0.60	-0.02	-0.70	-0.23	2	0.03
	6.31			-0.03	0.01	0.36		
				-0.00		-0.15		
F74	8.00	54	0.90	-0.01	-0.90	0.01	2	0.03
	6.31			0.26	-0.02	-1.30		
				0.00		-0.16		
F75	5.50	124	1.00	0.26	0.19	0.94	1	0.03
	7.00			0.07	-0.03	-0.77		
				0.04		-0.64		
F76	11.50	122	1.00	0.23	0.14	0.99	5	0.04
	7.00			0.04	0.07	-1.15		
				-0.05		-0.86		
F77	13.37	54	0.90	0.10	0.03	0.08	4	0.06
	7.00			-0.56	0.01	-1.01		
				-0.06		-0.12		
F78	1.50	109	0.60	0.30	-0.08	-0.29	1	0.02
	7.50			-0.01	0.03	0.03		
				-0.00		-0.09		
F79	5.00	51	1.00	0.10	-0.22	-1.12	5	0.03
	8.00			-0.02	-0.12	-0.05		
				-0.01		-0.94		
F80	9.00	54	0.90	0.18	-0.46	-0.14	2	0.04
	8.00			0.32	0.02	-1.01		
				-0.00		0.07		
F81	10.50	60	1.00	0.14	-0.35	2.25	5	0.04
	8.00			0.13	-0.02	-1.66		
				-0.02		-1.26		
F82	13.37	54	0.90	0.06	-0.25	0.06	4	0.06
	8.00			-0.56	0.06	-0.78		
				-0.06		-0.29		
F83	16.00	200	0.90	0.12	-0.24	-2.47	5	0.04
	8.00			-0.00	-0.01	-1.34		
				-0.04		-0.80		
F84	1.50	109	0.60	-0.02	-0.68	-0.31	2	0.03
	8.34			-0.03	0.02	0.24		
				-0.00		-0.22		
F85	8.00	54	0.90	-0.01	-0.60	0.60	2	0.04
	8.34			0.33	-0.07	-0.99		
				0.02		0.29		
F86	10.50	61	1.00	0.34	-0.11	2.89	1	0.05
	9.50			0.13	0.03	-0.71		
				0.01		-1.81		
F87	14.50	60	1.00	0.32	-0.08	2.78	5	0.05
	9.50			-0.02	-0.01	-0.21		
				-0.02		-1.53		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
F88	14.00	34	1.00	0.21	-0.46	3.18	5	0.05
	10.00			0.06	0.03	-0.27		
				-0.02		-1.56		
F89	5.00	61	1.00	-0.02	-0.70	1.46	5	0.04
	10.37			-0.05	-0.03	-1.72		
				-0.01		-1.65		
F90	7.00	61	1.00	-0.02	-0.74	2.32	5	0.04
	10.37			0.09	-0.02	-1.36		
				-0.00		-1.69		
F91	14.00	34	1.00	0.24	-0.48	3.17	5	0.04
	12.00			0.07	0.04	-0.26		
				-0.01		-1.50		
F92	16.65	61	1.00	0.22	-0.51	12.47	5	0.03
	12.00			0.01	0.10	0.35		
				-0.00		-0.87		
F93	0.50	109	0.60	0.35	-0.07	-0.94	1	0.03
	13.50			0.00	0.01	-0.03		
				0.00		-0.11		
F94	6.00	109	0.60	0.35	-0.06	-0.04	1	0.02
	13.50			0.05	-0.03	-0.30		
				-0.00		-0.16		
F95	16.00	109	0.60	0.35	-0.06	0.84	5	0.03
	13.50			0.00	-0.02	-0.01		
				0.00		-0.04		
F96	16.65	61	1.00	0.22	-0.38	13.66	5	0.03
	14.00			0.01	0.10	0.30		
				0.01		-0.42		
F97	1.00	109	0.60	-0.02	-0.71	-0.75	2	0.03
	14.43			-0.01	0.02	0.29		
				-0.00		-0.19		
F98	8.50	54	0.90	-0.01	-0.66	-0.01	2	0.03
	14.43			0.31	0.01	-1.41		
				-0.00		-0.18		
F99	8.50	55	0.90	0.27	0.33	-0.02	2	0.03
	15.00			0.31	-0.00	-1.18		
				-0.00		-0.07		
Fa0	0.50	109	0.60	0.35	-0.04	-1.08	1	0.03
	15.50			0.00	0.01	-0.05		
				0.00		-0.04		
Fa1	11.00	109	0.60	0.35	-0.04	0.09	5	0.02
	15.50			0.04	0.04	-0.36		
				0.00		-0.06		
Fa2	16.00	109	0.60	0.35	-0.04	0.92	5	0.03
	15.50			0.00	-0.02	-0.03		
				0.00		-0.02		
Fa3	16.65	60	1.00	0.23	-0.37	12.97	5	0.03
	16.00			0.01	0.10	0.24		
				0.01		-0.17		
Fa4	1.00	109	0.60	-0.02	-0.70	-0.81	2	0.03

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	16.46			-0.01	0.02	0.29		
				-0.00		-0.12		
Fa5	8.50	55	0.90	-0.01	-0.65	-0.01	2	0.03
	16.46			0.31	0.01	-1.62		
				-0.00		-0.07		
Fa6	16.00	109	0.60	-0.02	-0.70	0.97	2	0.03
	16.46			-0.01	-0.03	-0.06		
				0.00		-0.00		
Fa7	8.50	55	0.90	0.26	0.35	-0.02	2	0.03
	17.00			0.31	0.00	-1.29		
				-0.00		0.04		
Fa8	1.00	109	0.60	0.35	-0.02	-0.77	1	0.03
	17.50			-0.01	0.02	-0.09		
				-0.00		0.03		
Fa9	11.00	109	0.60	0.35	-0.02	0.09	5	0.02
	17.50			0.04	0.04	-0.35		
				0.00		0.01		
Fb0	16.00	109	0.60	0.35	-0.02	0.94	5	0.03
	17.50			0.00	-0.02	-0.03		
				-0.00		0.01		
Fb1	16.65	60	1.00	0.25	-0.37	11.77	5	0.03
	18.00			0.01	0.10	0.22		
				0.00		-0.06		
Fb2	1.00	109	0.60	-0.02	-0.69	-0.81	2	0.03
	18.49			-0.01	0.03	0.28		
				-0.00		-0.05		
Fb3	8.50	55	0.90	-0.01	-0.64	-0.01	2	0.03
	18.49			0.31	0.00	-1.33		
				0.00		0.05		
Fb4	8.50	54	0.90	0.25	0.37	-0.02	2	0.03
	19.00			0.31	0.00	-1.00		
				0.00		0.12		
Fb5	1.00	109	0.60	0.35	0.01	-0.76	1	0.03
	19.50			-0.01	0.02	-0.05		
				-0.00		0.08		
Fb6	5.50	109	0.60	0.35	-0.00	-0.06	1	0.02
	19.50			0.03	-0.04	-0.28		
				-0.00		0.07		
Fb7	11.00	109	0.60	0.35	0.00	0.08	5	0.02
	19.50			0.04	0.04	-0.20		
				0.00		0.05		
Fb8	16.00	109	0.60	0.36	0.01	0.91	5	0.03
	19.50			-0.00	-0.02	-0.02		
				-0.00		0.02		
Fb9	16.65	61	1.00	0.26	-0.37	10.86	5	0.03
	20.00			0.01	0.10	0.23		
				0.00		-0.07		
Fc0	8.50	55	0.90	0.24	0.39	-0.04	2	0.03
	21.00			0.31	0.00	-0.44		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
				-0.00		0.11		
Fc1	1.00	109	0.60	0.35	0.03	-0.70	1	0.03
	21.50			-0.01	0.02	-0.02		
				0.00		0.05		
Fc2	6.00	109	0.60	0.35	0.03	-0.03	1	0.02
	21.50			0.05	-0.03	-0.14		
				-0.00		0.07		
Fc3	11.00	109	0.60	0.35	0.03	0.08	5	0.02
	21.50			0.04	0.04	-0.07		
				0.00		0.08		
Fc4	16.00	109	0.60	0.35	0.03	0.84	5	0.03
	21.50			-0.00	-0.02	-0.01		
				-0.00		0.04		
Fc5	16.65	61	1.00	0.27	-0.35	10.05	5	0.03
	22.00			0.01	0.10	0.22		
				-0.00		-0.03		
Fc6	8.50	200	0.90	-0.01	-0.62	0.00	2	0.03
	22.55			0.31	0.00	-0.42		
				0.00		0.12		
Fc7	8.50	200	0.90	0.23	0.41	-0.00	2	0.03
	23.00			0.31	0.00	-0.36		
				-0.00		0.13		
Fc8	1.00	109	0.60	0.35	0.05	-0.63	1	0.03
	23.50			-0.01	0.02	-0.01		
				0.00		0.05		
Fc9	6.00	109	0.60	0.35	0.05	-0.03	1	0.02
	23.50			0.05	-0.03	-0.11		
				-0.00		0.08		
Fd0	11.00	109	0.60	0.35	0.05	0.07	5	0.02
	23.50			0.04	0.03	-0.04		
				-0.00		0.09		
Fd1	16.00	109	0.60	0.35	0.06	0.75	5	0.03
	23.50			-0.00	-0.02	-0.01		
				-0.00		0.03		
Fd2	16.65	61	1.00	0.28	-0.34	8.81	5	0.02
	24.00			0.01	0.10	0.19		
				-0.00		0.09		
Fd3	8.50	55	0.90	-0.01	-0.61	-0.03	2	0.03
	24.58			0.31	0.01	-0.40		
				-0.00		0.09		
Fd4	0.50	109	0.60	0.35	0.07	-0.69	1	0.03
	25.50			0.00	0.01	-0.01		
				0.00		-0.01		
Fd5	16.00	109	0.60	0.34	0.08	0.64	5	0.03
	25.50			-0.00	-0.02	-0.02		
				0.00		0.05		
Fd6	8.50	55	0.90	-0.01	-0.60	-0.00	2	0.03
	26.61			0.31	0.01	-1.36		
				-0.00		0.05		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
Fd7	5.00	61	1.00	0.21	0.45	1.08	5	0.03
	27.00			-0.04	-0.02	-1.36		
				0.02		1.17		
Fd8	1.00	109	0.60	0.35	0.09	-0.44	1	0.02
	27.50			-0.01	0.02	-0.07		
				0.00		0.04		
Fd9	10.50	61	1.00	-0.01	-0.62	2.42	1	0.03
	28.64			0.12	0.04	-1.26		
				-0.01		1.25		
Fe0	3.28	200	0.90	0.05	0.43	-0.45	4	0.06
	29.00			-0.55	-0.04	-0.59		
				-0.01		0.32		
Fe1	9.00	54	0.90	0.28	0.33	0.11	2	0.04
	29.00			0.33	0.00	-1.66		
				0.00		0.15		
Fe2	13.37	54	0.90	0.08	0.16	-0.12	4	0.06
	29.00			-0.58	0.06	-0.80		
				0.05		0.07		
Fe3	4.50	122	1.00	0.16	0.09	-0.08	1	0.03
	29.50			-0.07	-0.10	-1.36		
				-0.03		0.76		
Fe4	5.50	122	1.00	0.26	0.12	0.55	1	0.03
	29.50			0.08	-0.13	-1.68		
				-0.04		0.82		
Fe5	8.32	54	0.90	0.39	-0.15	0.04	2	0.03
	30.00			0.30	-0.04	-1.51		
				-0.01		0.17		
Fe6	11.50	122	1.00	0.23	-0.20	0.80	5	0.03
	30.00			0.04	0.17	-1.43		
				0.04		0.70		
Fe7	16.00	4	0.90	0.17	-0.05	0.18	5	0.03
	30.00			0.00	0.06	-0.26		
				0.07		0.06		
Fe8	3.28	200	0.90	-0.00	0.45	-0.37	4	0.05
	31.00			-0.45	-0.04	-0.44		
				-0.03		0.30		
Fe9	13.37	54	0.90	0.10	0.32	-0.09	4	0.06
	31.00			-0.54	0.04	-0.72		
				0.07		0.09		
Ff0	0.00	109	0.60	0.02	0.01	-0.17	3	0.01
	31.50			-0.03	-0.20	-0.02		
				0.01		0.06		
Ff1	4.50	122	1.00	0.23	0.06	0.14	1	0.04
	31.50			-0.03	-0.08	-1.16		
				-0.06		0.71		
Ff2	5.50	122	1.00	0.34	0.07	0.43	1	0.04
	31.50			0.07	-0.09	-1.44		
				-0.06		0.79		
Ff3	12.50	124	1.00	0.18	0.02	0.81	5	0.04

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	31.50			-0.09	0.14	-0.80		
				0.07		0.65		
Ff4	11.50	122	1.00	0.23	-0.21	0.85	5	0.04
	32.00			0.00	0.21	-1.25		
				0.06		0.62		
Ff5	4.50	110	1.00	-0.04	-0.27	-0.46	1	0.05
	33.50			-0.04	0.14	-0.27		
				-0.08		0.70		
Ff6	6.00	110	1.00	-0.07	-0.17	-0.29	1	0.04
	33.50			0.10	0.20	-0.42		
				-0.07		0.69		
Ff7	10.50	200	0.90	-0.66	-0.33	-0.02	1	0.04
	33.50			0.04	-0.41	-0.06		
				0.09		-0.06		
Ff8	6.54	54	0.90	-1.08	-0.07	-0.03	5	0.05
	34.00			-0.34	-0.07	0.07		
				-0.04		0.03		
Ff9	8.32	4	0.90	-1.38	0.04	0.06	1	0.06
	34.00			-0.40	0.18	0.34		
				0.02		-0.04		
Fg0	10.10	4	0.90	-1.40	0.19	-0.02	5	0.06
	34.00			-0.40	-0.03	0.30		
				0.05		-0.07		
Fg1	11.89	200	0.90	-1.34	0.26	0.07	1	0.06
	34.00			-0.40	0.27	0.39		
				0.06		-0.13		
Fg2	13.37	54	0.90	-1.30	-0.46	0.05	4	0.10
	34.00			-0.93	0.14	-0.05		
				0.05		-0.15		
Fg3	5.00	110	1.00	0.02	0.10	-0.23	1	0.04
	34.73			0.01	0.12	0.55		
				-0.08		0.48		
Fg4	3.00	20	1.00	-0.02	0.46	0.13	1	0.02
	35.00			-0.02	0.05	0.39		
				-0.03		0.32		
Fg5	16.65	115	1.00	-0.22	0.40	0.61	1	0.03
	35.00			0.03	0.08	-0.24		
				-0.06		0.21		
Fg6	4.50	25	1.00	0.17	0.15	0.07	1	0.03
	35.50			0.01	0.09	0.25		
				-0.05		0.62		
Fg7	16.00	115	1.00	-0.04	0.23	-0.56	1	0.03
	35.50			0.02	-0.00	-0.09		
				-0.06		0.38		
Fg8	1.50	109	0.60	0.31	-0.12	-0.04	1	0.02
	36.00			0.02	0.01	0.07		
				0.00		0.10		
Fg9	5.50	158	1.00	0.28	-0.15	-0.18	1	0.03
	36.00			0.01	-0.01	0.09		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
				-0.05		0.56		
Fh0	15.50	115	1.00	0.04	0.09	-0.27	1	0.03
	36.00			0.01	-0.02	-0.14		
				-0.06		0.40		
Fh1	5.00	25	1.00	0.16	-0.19	0.18	1	0.03
	36.50			-0.00	-0.09	0.21		
				-0.05		0.50		
Fh2	14.50	55	0.90	0.02	0.29	-0.04	1	0.04
	36.50			-0.05	-0.02	-0.19		
				-0.07		0.29		
Fh3	1.50	109	0.60	-0.13	-0.78	-0.02	2	0.03
	36.98			-0.01	0.03	0.37		
				0.00		0.06		
Fh4	15.00	109	0.60	-0.36	0.95	-0.02	2	0.04
	2.25			-0.08	-0.26	-0.40		
				0.00		0.05		
Fh5	13.37	54	0.90	-2.37	2.91	-0.22	5	0.11
	2.25			-0.59	0.18	0.30		
				-0.04		0.18		
Fh6	11.89	200	0.90	-2.02	1.70	-0.10	5	0.09
	2.25			0.02	0.51	1.29		
				-0.09		0.10		
Fh7	10.10	4	0.90	-2.24	1.99	0.04	1	0.10
	2.25			-0.02	0.03	0.69		
				-0.05		0.11		
Fh8	8.32	54	0.90	-2.36	2.25	-0.17	5	0.11
	2.25			-0.03	0.01	0.74		
				-0.02		0.12		
Fh9	6.54	54	0.90	-1.96	2.00	-0.09	5	0.09
	2.25			-0.03	0.01	0.87		
				0.03		0.10		
Fi0	4.76	17	1.00	-1.12	1.27	1.99	1	0.05
	2.25			-0.02	-0.01	0.53		
				0.05		0.14		
Fi1	1.50	109	0.60	-0.12	0.81	-0.10	2	0.03
	2.25			0.01	-0.00	0.34		
				0.00		-0.01		
Fi2	16.65	200	0.90	-0.18	0.27	0.27	5	0.04
	4.28			0.02	-0.03	0.07		
				-0.10		-0.06		
Fi3	11.50	4	0.90	-0.16	0.54	0.00	5	0.04
	4.28			-0.07	0.47	-0.17		
				-0.09		-0.08		
Fi4	9.00	109	0.60	-0.15	0.64	-0.02	2	0.02
	4.28			0.04	0.07	-0.31		
				-0.01		-0.06		
Fi5	7.50	109	0.60	-0.12	0.63	0.02	2	0.02
	4.28			0.05	-0.01	-0.37		
				0.01		-0.06		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
Fi6	4.00	118	1.00	0.14	0.21	0.99	5	0.04
	4.28			-0.06	-0.42	-1.73		
				0.08		0.30		
Fi7	16.65	200	0.90	-0.08	0.24	0.54	5	0.04
	6.31			0.02	-0.02	-0.28		
				-0.08		-0.04		
Fi8	12.50	122	1.00	0.01	0.38	0.61	5	0.04
	6.31			-0.12	0.61	-1.18		
				-0.08		-0.60		
Fi9	4.50	4	0.90	0.07	0.33	-0.08	3	0.04
	6.31			-0.05	-0.75	-1.59		
				0.06		-0.08		
Fj0	5.00	54	0.90	0.02	0.58	-0.01	3	0.04
	8.34			-0.03	-0.82	-1.46		
				0.02		-0.10		
Fj1	4.50	54	0.90	0.09	0.43	-0.35	3	0.04
	8.34			-0.07	-0.93	-1.76		
				0.01		-0.07		
Fj2	16.00	109	0.60	-0.02	0.70	0.89	2	0.03
	18.49			-0.01	-0.05	-0.06		
				0.00		0.03		
Fj3	0.00	109	0.60	-0.02	0.65	-1.84	2	0.02
	18.49			-0.00	-0.06	0.04		
				0.01		0.07		
Fj4	16.00	109	0.60	-0.02	0.71	0.81	2	0.03
	20.52			-0.01	-0.05	-0.07		
				0.00		0.05		
Fj5	1.00	109	0.60	-0.02	0.70	-0.69	2	0.03
	20.52			-0.02	0.09	0.24		
				-0.00		0.07		
Fj6	16.00	109	0.60	-0.02	0.72	0.72	2	0.03
	22.55			-0.01	-0.05	-0.06		
				0.00		0.04		
Fj7	1.00	109	0.60	-0.02	0.71	-0.62	2	0.03
	22.55			-0.02	0.09	0.24		
				-0.00		0.06		
Fj8	16.00	109	0.60	-0.04	0.74	0.61	2	0.03
	24.58			-0.01	-0.05	-0.06		
				0.00		0.04		
Fj9	3.28	200	0.90	-0.47	2.48	-0.92	2	0.06
	24.58			-0.51	-0.18	-0.24		
				0.03		0.22		
Fk0	1.00	109	0.60	-0.02	0.72	-0.56	2	0.03
	24.58			-0.02	0.09	0.28		
				-0.00		0.03		
Fk1	16.65	109	0.60	-0.18	0.85	1.09	2	0.03
	26.61			-0.01	0.09	-0.05		
				-0.00		0.01		
Fk2	1.00	109	0.60	-0.01	0.72	-0.44	2	0.03

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	26.61			-0.02	0.08	0.34		
				-0.00		0.07		
Fk3	16.65	200	0.90	-0.82	1.37	0.81	1	0.04
	28.64			0.00	0.07	-0.03		
				0.04		0.06		
Fk4	8.32	54	0.90	0.26	0.17	-0.02	2	0.04
	28.64			0.34	-0.03	-1.88		
				-0.00		0.08		
Fk5	4.50	200	0.90	-0.11	0.69	0.25	3	0.04
	28.64			-0.07	-0.92	-2.19		
				0.01		0.21		
Fk6	1.50	109	0.60	-0.12	0.80	-0.32	2	0.03
	28.64			-0.03	0.13	0.44		
				-0.01		0.11		
Fk7	4.50	200	0.90	-0.02	0.70	0.29	3	0.04
	30.67			-0.04	-0.77	-1.83		
				-0.01		0.19		
Fk8	1.50	109	0.60	-0.16	0.83	-0.25	2	0.03
	30.67			-0.03	0.10	0.47		
				-0.01		0.12		
Fk9	14.00	4	0.90	0.13	-0.68	-0.12	1	0.07
	32.70			-0.24	-0.55	-0.23		
				0.16		-0.09		
Fl0	3.00	55	0.90	-0.00	0.04	0.22	1	0.03
	32.70			-0.13	0.44	1.12		
				-0.06		0.22		
Fl1	1.50	109	0.60	-0.17	0.84	-0.17	2	0.03
	32.70			-0.01	0.05	0.43		
				-0.01		0.07		
Fl2	13.37	54	0.90	-2.36	2.56	-0.16	5	0.11
	34.73			-0.58	0.15	0.31		
				0.04		0.29		
Fl3	11.89	200	0.90	-2.08	1.75	-0.20	5	0.09
	34.73			-0.01	0.52	1.24		
				0.03		0.23		
Fl4	10.10	4	0.90	-2.20	1.90	0.16	1	0.10
	34.73			-0.01	0.07	0.65		
				0.05		0.24		
Fl5	8.32	4	0.90	-2.29	1.99	-0.28	5	0.10
	34.73			-0.03	0.00	0.69		
				0.02		0.24		
Fl6	6.54	54	0.90	-1.91	1.73	0.04	1	0.09
	34.73			-0.03	0.01	0.64		
				0.02		0.23		
Fl7	4.76	54	0.90	-1.06	1.08	-0.04	5	0.05
	34.73			-0.01	-0.06	0.64		
				0.01		0.16		
Fl8	1.00	109	0.60	-0.14	0.85	-0.06	2	0.03
	34.73			0.00	-0.03	0.41		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
			0.01		0.04		

i: Nummer der maßgebenden Schicht

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

EG.D.01 Decke (Holz)

Maximale Ausnutzung Maximale Ausnutzung aus allen Nachweisen (GZT)

Abs. NCI NA.9.3.1

Grafik Maximale Ausnutzung in [-]



Isolinienstufen = 0.08

Extremwerte

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
F01	0.25	105	1.00	-4.59	16.34	10.10	2	0.67
	2.03			-6.96	-14.15	7.97		
				1.11		-0.01		
F02	1.72	19	0.90	-9.98	6.95	-5.43	5	0.46
	6.09			0.07	2.02	0.04		
				-0.53		-0.29		
F03	1.72	60	1.00	-8.84	5.73	162.81	1	0.61
	10.15			0.06	1.42	15.80		
				0.02		-2.06		
F04	3.48	5	0.90	-0.65	-13.97	0.93	2	0.35
	32.48			-0.21	2.04	0.37		
				-0.20		0.08		
F05	0.25	18	0.90	-6.82	4.20	0.72	2	0.86
	30.45			-8.04	-17.35	10.38		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
				-0.19		0.17		
F06	10.25	19	0.90	-6.87	4.59	-1.86	2	0.86
	30.45			-8.12	17.45	7.56		
				0.18		-0.07		
F07	0.25	18	0.90	-6.05	0.39	2.62	2	1.01*
	28.42			-9.40	-19.78	13.78		
				-0.01		0.23		
F08	10.25	19	0.90	-6.05	0.68	0.35	2	1.01*
	28.42			-9.46	19.87	10.14		
				0.00		-0.06		
F09	0.25	18	0.90	-6.08	-1.09	1.52	2	0.98
	26.39			-9.07	-19.14	13.07		
				0.05		0.19		
F10	10.25	19	0.90	-6.15	-1.00	1.59	2	0.98
	26.39			-9.14	19.25	9.67		
				-0.05		0.11		
F11	0.25	18	0.90	-5.12	-2.20	-4.52	2	0.68
	24.36			-6.36	-13.90	8.63		
				0.24		0.22		
F12	10.25	19	0.90	-5.14	-2.32	0.70	2	0.69
	24.36			-6.44	14.01	6.65		
				-0.23		0.17		
F13	10.25	64	1.00	-2.76	-1.00	109.35	1	0.28
	22.33			0.46	0.41	-27.51		
				-0.13		-0.01		
F14	0.25	18	0.90	-5.29	1.70	-4.41	2	0.77
	16.24			-7.37	-15.72	2.81		
				-0.22		-0.11		
F15	10.25	19	0.90	-5.29	1.87	-1.88	2	0.77
	16.24			-7.37	15.73	0.46		
				0.21		0.09		
F16	0.25	18	0.90	-6.26	0.05	-1.52	2	1.00*
	14.21			-9.54	-19.94	3.44		
				-0.02		0.03		
F17	10.25	5	0.90	-6.30	0.12	-1.14	4	0.99
	14.21			-9.51	19.90	-1.63		
				0.02		0.06		
F18	0.25	102	1.00	-5.62	-1.70	-18.28	2	0.86
	12.18			-8.62	-17.79	21.87		
				0.22		1.95		
F19	10.25	5	0.90	-5.42	-1.64	0.43	4	0.84
	12.18			-8.03	16.96	-1.27		
				-0.21		0.10		
F20	10.25	60	1.00	-2.84	-0.77	146.02	1	0.33
	10.15			0.43	0.84	-34.44		
				-0.23		-0.36		
F21	0.25	19	0.90	-5.45	0.23	1.29	2	0.83
	4.06			-7.88	-16.73	1.82		
				-0.13		0.00		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
F22	10.25	6	0.90	-5.38	0.50	-0.90	4	0.81
	4.06			-7.79	16.61	-1.19		
				0.13		0.14		
F23	10.25	6	0.90	-6.95	-3.70	3.56	3	0.77
	2.03			-7.05	16.22	-1.98		
				-0.17		-0.06		
F24	1.72	5	0.90	-0.70	-12.21	0.23	2	0.31
	32.48			-0.28	2.33	0.64		
				-0.18		0.11		
F25	5.25	18	0.90	-9.55	0.00	0.05	1	0.44
	18.27			0.03	0.90	0.18		
				-0.10		-0.12		
F26	9.50	6	0.90	-0.23	9.27	-0.32	2	0.23
	0.00			-0.01	0.13	-0.15		
				-0.38		-0.51		
F27	3.00	18	0.90	-2.58	13.43	0.05	2	0.34
	2.03			0.14	-0.34	-0.04		
				0.22		-0.23		
F28	5.00	18	0.90	-2.62	14.17	-0.61	2	0.35
	2.03			0.18	0.30	-0.14		
				0.16		-0.24		
F29	6.50	18	0.90	-2.56	13.90	-0.14	2	0.35
	2.03			0.27	0.18	-0.25		
				0.03		-0.30		
F30	8.50	18	0.90	-2.83	12.71	-0.38	2	0.32
	2.03			0.16	0.84	-0.36		
				-0.06		-0.12		
F31	1.72	18	0.90	4.64	0.34	-0.32	1	0.21
	3.04			0.22	1.69	-0.03		
				0.09		-0.15		
F32	3.48	18	0.90	5.91	1.51	-0.15	1	0.27
	3.04			0.11	1.25	-0.11		
				0.05		-0.32		
F33	7.02	18	0.90	5.91	0.90	-0.26	1	0.27
	3.04			0.14	1.55	-0.13		
				-0.05		-0.40		
F34	3.48	18	0.90	6.27	-1.90	-0.15	1	0.29
	5.07			0.10	1.28	0.03		
				-0.10		-0.44		
F35	7.02	18	0.90	6.06	-0.91	-0.22	1	0.28
	5.07			0.14	1.46	0.01		
				0.07		-0.56		
F36	2.00	18	0.90	-2.94	-13.35	-0.59	2	0.33
	6.09			-0.32	-2.45	0.09		
				-0.53		-0.33		
F37	3.00	18	0.90	-1.98	-13.48	0.10	2	0.34
	6.09			-0.10	-1.07	0.25		
				-0.30		-0.30		
F38	8.50	18	0.90	-3.11	-13.86	1.95	2	0.35

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	6.09			-0.05	1.49	1.09		
				0.31		-0.36		
F39	1.00	60	1.00	0.77	-0.75	-6.55	1	0.29
	7.61			0.05	-0.03	-3.40		
				0.05		-11.43		
F40	9.50	60	1.00	0.98	-3.32	17.56	5	0.26
	7.61			0.13	0.14	1.42		
				-0.03		-10.40		
F41	9.50	39	1.00	0.39	-0.73	19.91	5	0.40
	9.13			0.05	0.06	0.00		
				-0.00		-16.67		
F42	1.00	64	1.00	-1.67	-9.05	-16.38	1	0.41
	9.64			-0.28	0.20	-7.87		
				0.03		-16.57		
F43	3.00	19	0.90	-1.80	13.26	0.14	2	0.33
	10.15			-0.13	-0.11	0.39		
				0.39		0.17		
F44	4.00	18	0.90	-1.37	13.44	0.21	2	0.34
	10.15			-0.12	-0.02	0.18		
				0.19		0.17		
F45	5.00	18	0.90	-1.54	13.91	0.50	2	0.35
	10.15			-0.13	0.34	0.11		
				0.08		0.18		
F46	6.50	18	0.90	-1.90	14.38	0.11	2	0.36
	10.15			-0.12	-0.01	0.09		
				-0.15		0.21		
F47	8.50	18	0.90	-6.36	18.01	0.08	2	0.45
	10.15			-1.16	1.75	0.25		
				-0.31		0.22		
F48	8.78	60	1.00	0.97	-2.43	-16.54	1	0.36
	10.66			0.66	-0.53	2.43		
				-0.41		8.69		
F49	1.00	60	1.00	1.92	1.21	-2.20	5	0.37
	11.16			-0.03	-0.31	-1.51		
				0.35		10.11		
F50	9.50	60	1.00	1.92	1.82	21.41	1	0.38
	11.16			-0.03	0.35	1.19		
				-0.34		10.49		
F51	3.48	18	0.90	5.09	-1.09	-0.09	1	0.23
	13.19			0.13	1.28	-0.10		
				0.04		0.10		
F52	7.02	18	0.90	5.16	-1.68	-0.07	1	0.24
	13.19			0.16	1.62	-0.12		
				-0.03		0.12		
F53	8.78	18	0.90	1.89	-7.70	0.65	2	0.19
	13.70			0.01	0.86	-0.09		
				-0.02		0.17		
F54	8.78	18	0.90	1.77	7.74	0.82	2	0.19
	14.72			0.01	0.87	-0.04		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
				0.05		-0.00		
F55	3.48	19	0.90	4.59	0.27	-0.07	1	0.21
	15.22			0.12	1.30	-0.11		
				-0.07		-0.11		
F56	7.02	19	0.90	4.63	1.05	-0.03	1	0.21
	15.22			0.16	1.59	-0.13		
				0.05		-0.12		
F57	2.50	19	0.90	2.75	1.64	0.15	5	0.13
	16.75			0.23	0.17	-0.04		
				-0.16		-0.24		
F58	8.78	5	0.90	2.17	5.44	1.13	2	0.14
	16.75			-0.01	0.93	-0.08		
				0.15		-0.18		
F59	1.00	18	0.90	-6.86	0.93	-0.52	5	0.31
	18.27			-0.25	0.04	0.12		
				-0.23		-0.29		
F60	3.00	18	0.90	-9.14	-0.65	-0.03	5	0.42
	18.27			-0.05	-0.96	0.15		
				-0.07		-0.09		
F61	6.50	18	0.90	-9.26	-1.30	0.12	1	0.42
	18.27			0.14	0.37	0.20		
				0.02		-0.16		
F62	7.50	19	0.90	-9.16	-0.67	0.21	1	0.42
	18.27			-0.02	1.16	0.21		
				0.06		-0.15		
F63	1.72	64	1.00	-0.44	0.73	-5.99	1	0.15
	19.79			0.12	1.76	0.49		
				0.09		-4.82		
F64	2.00	34	1.00	0.53	-1.08	-0.70	5	0.14
	19.79			0.27	-0.27	1.05		
				-0.10		-4.30		
F65	8.50	60	1.00	0.53	-0.68	6.35	1	0.13
	19.79			0.23	0.36	0.22		
				0.13		-3.44		
F66	0.50	99	1.00	-3.70	0.73	16.02	1	0.18
	20.30			-0.09	0.69	-7.15		
				-0.00		1.28		
F67	10.00	100	1.00	-3.66	0.74	26.58	1	0.19
	20.30			-0.09	-0.72	-6.49		
				-0.00		-1.86		
F68	1.72	64	1.00	-0.36	-1.13	2.76	5	0.22
	20.81			0.13	1.71	0.78		
				-0.10		-7.69		
F69	3.00	23	1.00	0.69	1.78	2.14	5	0.20
	20.81			0.03	0.08	0.48		
				-0.08		-7.06		
F70	5.00	18	0.90	-13.36	1.88	0.72	1	0.61
	22.33			-0.16	0.53	0.06		
				0.07		0.34		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
F71	5.50	5	0.90	-13.38	1.73	-0.45	5	0.61
	22.33			-0.07	-0.34	0.02		
				-0.02		0.30		
F72	1.00	64	1.00	1.37	1.23	-18.49	5	0.33
	23.34			0.07	-0.23	-0.32		
				0.29		9.30		
F73	8.78	64	1.00	1.01	0.97	31.91	1	0.37
	23.34			-0.03	0.67	0.25		
				-0.20		12.51		
F74	9.50	64	1.00	1.40	1.28	34.28	1	0.34
	23.34			0.08	0.23	0.19		
				-0.29		9.35		
F75	3.00	64	1.00	2.51	4.52	0.39	5	0.25
	24.87			0.14	-0.00	1.22		
				0.13		8.32		
F76	4.00	64	1.00	3.63	-0.48	2.97	5	0.23
	25.38			0.20	-0.08	0.42		
				0.05		8.87		
F77	6.50	64	1.00	3.65	-0.64	5.34	1	0.24
	25.38			0.21	0.08	0.24		
				-0.05		9.32		
F78	8.78	64	1.00	2.79	-1.59	22.16	1	0.24
	25.38			0.05	0.80	-0.04		
				-0.08		8.85		
F79	1.72	18	0.90	1.23	6.76	-0.72	2	0.17
	26.90			0.23	1.96	0.44		
				0.02		0.39		
F80	8.50	19	0.90	1.24	6.20	1.43	2	0.16
	26.90			0.16	0.28	0.31		
				-0.04		0.54		
F81	6.50	63	1.00	2.28	-0.18	5.86	1	0.16
	27.40			0.25	0.10	0.22		
				-0.01		6.77		
F82	7.02	5	0.90	2.28	9.68	-0.18	2	0.24
	28.93			0.17	1.68	0.35		
				0.06		0.35		
F83	8.78	5	0.90	1.44	7.83	0.53	2	0.20
	28.93			0.01	0.84	0.23		
				0.03		0.25		
F84	8.78	5	0.90	3.41	9.58	0.16	2	0.24
	30.96			0.00	1.03	0.09		
				0.20		0.08		
F85	7.02	5	0.90	6.85	-0.03	0.37	5	0.31
	31.46			0.15	1.58	-0.12		
				0.14		0.18		
F86	6.50	5	0.90	-0.66	-12.89	0.05	2	0.32
	32.48			0.20	0.02	-0.62		
				0.14		0.12		
F87	8.50	18	0.90	-0.52	-11.10	0.25	2	0.28

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	32.48			0.20	0.55	-1.29		
				0.39		0.05		
F88	10.25	19	0.90	4.12	-1.89	0.80	5	0.19
	0.51			0.13	0.32	-0.08		
				-0.28		-0.52		
F89	10.25	18	0.90	4.27	3.19	-4.96	1	0.20
	31.97			0.08	0.35	-0.12		
				0.33		0.28		
F90	0.25	61	1.00	0.03	2.18	-15.39	1	0.17
	20.81			0.21	0.06	0.81		
				0.03		-6.54		
F91	0.25	18	0.90	4.32	2.86	-2.27	1	0.20
	31.97			0.08	-0.35	-0.01		
				-0.32		0.04		
F92	5.25	18	0.90	6.29	2.03	-0.29	1	0.29
	3.04			0.03	0.74	-0.15		
				0.00		-0.40		
F93	5.25	18	0.90	2.22	-11.77	-0.19	2	0.29
	5.58			0.03	0.80	0.26		
				-0.01		-0.53		
F94	5.25	18	0.90	6.87	2.35	-0.03	1	0.31
	11.16			0.02	0.72	-0.05		
				0.04		0.29		
F95	5.25	18	0.90	5.59	-1.37	-0.34	1	0.26
	13.19			0.04	0.75	-0.13		
				0.01		0.10		
F96	5.25	19	0.90	4.91	0.23	-0.29	1	0.22
	15.22			0.03	0.75	-0.13		
				-0.01		-0.13		
F97	5.25	5	0.90	2.69	10.47	-0.31	2	0.26
	28.93			0.09	0.86	0.47		
				0.06		0.41		
F98	8.78	18	0.90	2.53	8.35	-0.35	2	0.21
	2.54			0.22	-1.82	0.09		
				-0.13		0.12		
F99	8.78	100	1.00	-10.24	4.37	48.48	1	0.49
	6.09			-0.92	-3.52	1.75		
				0.50		-2.02		
Fa0	8.78	19	0.90	-10.24	-1.14	-2.63	5	0.47
	10.15			-0.29	-2.31	0.29		
				-0.31		0.35		
Fa1	8.78	5	0.90	2.29	-6.73	0.73	2	0.17
	15.73			0.20	-1.90	-0.13		
				0.14		-0.02		
Fa2	8.78	18	0.90	-7.27	-4.96	-0.17	5	0.33
	18.27			-0.76	-3.16	0.23		
				0.27		-0.20		
Fa3	8.78	64	1.00	-0.35	3.12	3.37	5	0.15
	19.79			0.26	-1.54	0.29		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
				-0.10		-4.59		
Fa4	8.78	64	1.00	-0.49	-1.88	4.09	1	0.23
	20.81			0.27	-1.51	-0.30		
				0.12		-7.91		
Fa5	8.78	5	0.90	2.32	-6.11	0.89	2	0.15
	29.94			0.20	-1.92	0.28		
				0.11		0.03		
Fa6	8.78	18	0.90	-0.75	-12.39	1.49	2	0.31
	32.48			-0.30	-2.35	-1.35		
				0.20		0.04		
Fa7	7.02	18	0.90	-3.49	16.62	0.34	2	0.42
	2.03			0.34	-0.88	-0.29		
				-0.07		-0.27		
Fa8	7.02	18	0.90	-3.44	-16.70	-1.26	2	0.42
	6.09			0.32	-0.03	0.87		
				0.04		-0.41		
Fa9	7.02	5	0.90	-2.42	15.69	-0.28	2	0.39
	10.15			-0.10	-1.19	-0.01		
				-0.21		0.23		
Fb0	7.02	34	1.00	0.56	-0.26	7.35	1	0.19
	20.81			0.08	-1.04	-0.05		
				0.09		-6.37		
Fb1	7.02	64	1.00	2.97	6.20	0.99	1	0.26
	24.87			0.07	-1.08	0.31		
				-0.13		8.81		
Fb2	7.02	19	0.90	1.82	7.71	-0.25	2	0.19
	26.90			0.05	-1.67	0.42		
				-0.09		0.65		
Fb3	7.02	5	0.90	1.58	-7.96	0.43	2	0.20
	27.91			0.04	-1.72	0.51		
				0.07		0.49		
Fb4	7.02	5	0.90	-1.54	-15.67	1.72	2	0.39
	32.48			-0.19	-2.07	-1.23		
				0.17		0.15		
Fb5	5.25	18	0.90	-3.31	16.45	-0.10	2	0.41
	2.03			0.37	-0.72	-0.16		
				-0.05		-0.23		
Fb6	5.25	18	0.90	6.02	2.95	-0.24	1	0.27
	4.57			-0.05	-0.93	-0.01		
				-0.04		-0.54		
Fb7	5.25	18	0.90	-1.71	14.27	0.12	2	0.36
	10.15			-0.03	-0.68	0.08		
				0.03		0.17		
Fb8	5.25	34	1.00	0.62	-2.46	2.25	1	0.12
	19.79			0.00	-0.49	0.09		
				0.01		-4.69		
Fb9	5.25	34	1.00	0.64	-0.83	3.69	1	0.18
	20.81			0.01	-0.55	0.61		
				0.02		-7.35		

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
Fc0	5.25	64	1.00	3.28	5.95	3.04	1	0.25
	24.87			-0.03	-0.62	0.27		
				-0.06		9.30		
Fc1	5.25	64	1.00	2.69	-6.98	4.56	5	0.24
	25.88			-0.05	-0.83	0.56		
				0.05		9.15		
Fc2	5.25	6	0.90	2.11	8.17	-0.33	2	0.20
	26.90			-0.07	-1.00	0.43		
				-0.09		0.65		
Fc3	5.25	5	0.90	1.86	-8.67	-0.24	2	0.22
	27.91			-0.07	-1.04	0.56		
				0.09		0.64		
Fc4	5.25	5	0.90	7.50	-2.78	0.56	5	0.34
	31.46			0.07	-0.74	-0.07		
				0.07		0.27		
Fc5	5.25	5	0.90	-1.59	-15.83	1.46	2	0.40
	32.48			0.03	-1.51	-0.45		
				0.01		0.22		
Fc6	3.48	18	0.90	-3.40	15.96	0.40	2	0.40
	2.03			0.12	-1.87	-0.06		
				0.15		-0.22		
Fc7	3.48	18	0.90	-2.60	-15.05	-0.76	2	0.38
	6.09			-0.21	-2.47	0.31		
				-0.19		-0.29		
Fc8	3.48	34	1.00	0.60	-1.89	-0.62	5	0.13
	19.79			0.13	-0.98	0.99		
				-0.06		-4.52		
Fc9	3.48	6	0.90	1.82	7.50	-0.73	2	0.19
	26.90			0.15	-1.68	0.56		
				-0.03		0.58		
Fd0	3.48	18	0.90	1.59	-7.99	0.11	2	0.20
	27.91			0.15	-1.70	0.50		
				0.05		0.69		
Fd1	3.48	6	0.90	2.30	9.55	-0.51	2	0.24
	28.93			0.14	-1.71	0.54		
				-0.07		0.36		
Fd2	3.48	5	0.90	6.88	-0.68	0.36	5	0.31
	31.46			0.16	-1.59	-0.01		
				-0.14		0.25		
Fd3	1.72	19	0.90	-3.66	14.71	-0.23	2	0.37
	2.03			-0.01	-1.90	0.01		
				0.19		-0.15		
Fd4	1.72	19	0.90	1.87	-7.85	-0.00	2	0.20
	13.70			0.05	-0.80	0.03		
				0.02		0.17		
Fd5	1.72	19	0.90	1.80	7.62	-0.06	2	0.19
	14.72			0.05	-0.80	0.01		
				-0.05		-0.15		
Fd6	1.72	23	1.00	-0.14	-2.19	-4.61	5	0.23

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

	Koord. r s [m]	Lkn	k_{mod}	mrEd msEd mrsEd [kNm/m]	vrEd vsEd [kN/m]	nrEd nsEd nrsEd [kN/m]	i	η [-]
	21.31			0.04	-1.15	-0.56		
				-0.15		-7.17		
Fd7	1.72	64	1.00	0.95	1.46	-14.34	5	0.36
	23.34			0.03	-0.60	-0.61		
				0.21		11.43		
Fd8	1.72	6	0.90	1.48	7.79	-0.27	2	0.19
	28.93			0.05	-0.77	0.49		
				-0.02		0.24		

i: Nummer der maßgebenden Schicht

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Nachweis der Holzflächen Bemessungsbiegemoment mrEd in [kNm/m]

aus Nachweis der Normalspannung in r-Richtung
Max = 7.5 (Kn. 4695), Min = -13.4 (Kn. 4013)

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 3D

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 354

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Nachweis der Holzflächen Ausnutzungsgrad eta in [%]

aus Nachweis der Normalspannung in s-Richtung
Max = 101.3 (Kn. 3227), Min = 0.0 (Kn. 1902)

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 3D
Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 355

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Nachweis der Holzflächen Ausnutzungsgrad eta in [%]

aus Nachweis der Schubspannung in r-Richtung
Max = 44.4 (Kn. 3208), Min = 0.2 (Kn. 1182)

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 3D

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 356

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Nachweis der Holzflächen Ausnutzungsgrad eta in [%]

aus Nachweis der Schubspannung in s-Richtung
Max = 40.2 (Kn. 3544), Min = 0.2 (Kn. 1182)

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 3D

Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 357

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Nachweis der Holzflächen Ausnutzungsgrad eta in [%]

aus Nachweis der Rollschubspannung in r-Richtung
Max = 49.0 (Kn. 3567), Min = 0.0 (Kn. 2250)

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 3D
Datum 17.05.2024

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

Seite 358

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Nachweis der Holzflächen Ausnutzungsgrad eta in [%]

aus Nachweis der Rollschubspannung in s-Richtung
Max = 83.1 (Kn. 3226), Min = 0.0 (Kn. 1262)

G + S ARGE

Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT)
Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW
Kyffhäuser Eingangsbauwerk

Maßstab: 3D
Datum 17.05.2024
Seite 359

Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen

MicroFe 2024.014

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Gelenkschnittgrößen Querkraft vt in [kN/m]



Maximum Maßstab: 3D
Max = 12.2, Min = -23.8
>>nur Gruppe 'EG-Decke' sichtbar<<
Ausgleich über Position aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Gelenkschnittgrößen Normalkraft ns in [kN/m]



Maximum Maßstab: 3D
Max = 3.0, Min = -0.3
>>nur Gruppe 'EG-Decke' sichtbar<<
Ausgleich über Position aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Gelenkschnittgrößen Schubkraft nsr in [kN/m]



Maximum Maßstab: 3D
Max = 14.8, Min = -5.6
>>nur Gruppe 'EG-Decke' sichtbar<<
Ausgleich über Position aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Gelenkschnittgrößen Querkraft vt in [kN/m]



Maximum Maßstab: 3D
Max = 0.8, Min = 0.5
>>nur Gruppe 'Dachdecke' sichtbar<<
Ausgleich über Position aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Gelenkschnittgrößen Normalkraft ns in [kN/m]



Maximum	Maßstab: 3D
Max = 4.6, Min = -2.1	
>>nur Gruppe 'Dachdecke' sichtbar<<	
Ausgleich über Position	aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Gelenkschnittgrößen Schubkraft nsr in [kN/m]



Maximum Maßstab: 3D
Max = 1.3, Min = -0.2
>>nur Gruppe 'Dachdecke' sichtbar<<
Ausgleich über Position aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Nachweise Holzstäbe (GZT)

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Holznachweise	Ausnutzungsgrad eta (je Position) in [%]	G + S ARGE	Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT) Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk	Maßstab: 3D
aus allen Nachweisen Max = 43.9, Min = 0.8			Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen	Datum 17.05.2024 Seite 367

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Holznachweise	Ausnutzungsgrad eta (je Position) in [%]	G + S ARGE	Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT) Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk	Maßstab: 3D
aus Nachweis der Normalspannung Max = 41.2, Min = 0.5				Datum 17.05.2024
			Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen	Seite 368

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH



Holznachweise	Ausnutzungsgrad eta (je Position) in [%]	G + S ARGE	Position S1 Stabwerk nach Theorie II. Ordnung (GZT) Bauvorhaben 24-05-16-KYF-EBW Kyffhäuser Eingangsbauwerk	Maßstab: 3D
aus Nachweis der Schubspannung Max = 43.9, Min = 0			Arge Göhring -Satzer Planplatz 10 99706 Sondershausen	Datum 17.05.2024 Seite 369

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Holzquerschnitt-Nw Holznachweise nach DIN EN 1995-1-1

Querschnittswerte

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
DZ.B-A	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-B	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-C	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-D	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-E	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-F	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-G	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-H	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-I	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-J	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-K	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-L	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-M	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-N	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-O	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-P	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-Q	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-R	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B-S	24.0	44.00		170368	7744	BSH GL24h	2
				50688	4224		
DZ.B.0-1	16.0	24.00		18432	1536	BSH GL24h	1
				8192	1024		
DZ.B.0-2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.0-3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.0-4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.0-5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
				8192	1024		
DZ.B.0-6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.0-7	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.0-8	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-7	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.1-8	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-7	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2-8	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2a-1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2a-2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2a-3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2a-4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2a-5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2a-6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
				8192	1024		
DZ.B.2a-7	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2a-8	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-7	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.2b-8	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-7	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.3-8	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.4-1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.4-2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.4-3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.4-4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.4-5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.4-6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.4-7	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
				8192	1024		
DZ.B.4-8	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
DZ.B.5-1	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.5-2	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.5-3	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.5-4	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.5-5	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.5-6	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.5-7	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.5-8	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-1	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-2	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-3	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-4	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-5	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-6	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-7	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
DZ.B.6-8	32.0	30.00		72000	4800	FSH BauBuche GL75/F	1
				81920	5120		
EG.B-B1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
EG.B-C	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-D	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-E	16.0	56.00		234155	8363	FSH BauBuche GL75/F	1
				19115	2389		
EG.B-F.1	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-F.2	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-G	16.0	56.00		234155	8363	FSH BauBuche GL75/F	1
				19115	2389		
EG.B-H	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
				152917	9557		
EG.B-I	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-J	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-K	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-L	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-M	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-N	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-O	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-P	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-Q	32.0	56.00		468309	16725	FSH BauBuche GL75/F	1
				152917	9557		
EG.B-R1	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
EG.B-R2	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
EG.B-R3	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
EG.B-R4	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
EG.B-R5	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
EG.B-R6	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
EGB-4BC	16.0	24.00		18432	1536	FSH BauBuche GL75/F	1
				8192	1024		
S0-A	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-B	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-C	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-D	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-E	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-F	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-G	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-H	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-I	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
				276848	12584		
S0-J	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-K	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-L	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-M	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-N	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-O	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-P	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-Q	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-R	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S0-S	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S1-A	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S1-B	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-C	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-D	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-E	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-F	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-G	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-H	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-I	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-J	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-K	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-L	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-M	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-N	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-O	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
				34667	3467		
S1-P	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-Q	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-R	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-R1	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S1-S	44.0	39.00		217503	11154	BSH GL24h	2
				276848	12584		
S2-B	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2-R	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2-R1	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2a-B	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2a-R	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2a-R1	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2b-B	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2b-R	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S2b-R1	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S3-B	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S3-R	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S3-R1	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S4-B	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S4-B1	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S4-R	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S4-R1	32.0	20.00		21333	2133	FSH BauBuche GL75/F	1
				54613	3413		
S5-B	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-B1	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-C	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-D	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	b(t) [cm]	h(s) [cm]	α [°]	I_t I_s [cm⁴]	W_t W_s [cm³]	Material	NKL
				34667	3467		
S5-E	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-F	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-G	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-H	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-I	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-J	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-K	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-L	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-M	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-N	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-O	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-P	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-Q	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-R	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		
S5-R1	20.0	52.00		234347	9013	FSH BauBuche GL75/F	1
				34667	3467		

F: Querschnittsausrichtung flachkant

α Faseranschnittswinkel des gevouteten Stabes

FWK Feuerwiderstandsklasse

Position	Klasse
DZ.B-A, DZ.B-B, DZ.B-C, DZ.B-D, DZ.B-E, DZ.B-F, DZ.B-G, DZ.B-H, DZ.B-I, DZ.B-J, DZ.B-K, DZ.B-L, DZ.B-M, DZ.B-N, DZ.B-O, DZ.B-P, DZ.B-Q, DZ.B-R, DZ.B-S, DZ.B.0-1..DZ.B.0-8, DZ.B.1-1..DZ.B.1-8, DZ.B.2-1..DZ.B.2-8, DZ.B.2a-1..DZ.B.2a-8, DZ.B.2b-1..DZ.B.2b-8, DZ.B.3-1..DZ.B.3-8, DZ.B.4-1..DZ.B.4-8, DZ.B.5-1..DZ.B.5-8, DZ.B.6-1..DZ.B.6-8, EG.B-B1, EG.B-C, EG.B-D, EG.B-E, EG.B-F.1, EG.B-F.2, EG.B-G, EG.B-H, EG.B-I, EG.B-J, EG.B-K, EG.B-L, EG.B-M, EG.B-N, EG.B-O, EG.B-P, EG.B-Q, EG.B-R1..EG.B-R6, EGB-4BC, S0-A, S0-B, S0-C, S0-D, S0-E, S0-F, S0-G, S0-H, S0-I, S0-J, S0-K, S0-L, S0-M, S0-N, S0-O, S0-P, S0-Q, S0-R, S0-S, S1-A, S1-B, S1-C, S1-D, S1-E,	

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Klasse
S1-F, S1-G, S1-H, S1-I, S1-J, S1-K, S1-L, S1-M, S1-N, S1-O, S1-P, S1-Q, S1-R, S1-R1, S1-S, S2-B, S2-R, S2-R1, S2a-B, S2a-R, S2a-R1, S2b-B, S2b-R, S2b-R1, S3-B, S3-R, S3-R1, S4-B, S4-B1, S4-R, S4-R1, S5-B, S5-B1, S5-C, S5-D, S5-E, S5-F, S5-G, S5-H, S5-I, S5-J, S5-K, S5-L, S5-M, S5-N, S5-O, S5-P, S5-Q, S5-R, S5-R1	R30

Querschnittswerte Brand Querschnittswerte Brandfall

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
DZ.B-A	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-B	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-C	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-D	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-E	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-F	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-G	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-H	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-I	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-J	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-K	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-L	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-M	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-N	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-O	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-P	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-Q	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-R	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738
DZ.B-S	-s/+-t	0.70	30.00	19.80	41.90	121374 27104	5794 2738

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
DZ.B.0-1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.0-2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.0-3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.0-4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.0-5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.0-6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.0-7	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.0-8	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-7	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.1-8	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-7	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2-8	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2a-1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
DZ.B.2a-2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2a-3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2a-4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2a-5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2a-6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2a-7	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2a-8	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-7	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.2b-8	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-7	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.3-8	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.4-1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.4-2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
DZ.B.4-3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.4-4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.4-5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.4-6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.4-7	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.4-8	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
DZ.B.5-1	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.5-2	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.5-3	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.5-4	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.5-5	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.5-6	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.5-7	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.5-8	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-1	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-2	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-3	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-4	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-5	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-6	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-7	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
DZ.B.6-8	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	27.90	50313	3607
						49953	3594
EG.B-B1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
EG.B-C	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-D	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
EG.B-E	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	53.90	153981	5714
						7380	1251
EG.B-F.1	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-F.2	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-G	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	53.90	153981	5714
						7380	1251
EG.B-H	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-I	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-J	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-K	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-L	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-M	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-N	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-O	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-P	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-Q	-s/+-t	0.70	30.00	27.80	53.90	362769	13461
						96503	6943
EG.B-R1	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
EG.B-R2	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
EG.B-R3	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
EG.B-R4	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
EG.B-R5	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
EG.B-R6	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
EGB-4BC	-s/+-t	0.70	30.00	11.80	21.90	10328	943
						2999	508
S0-A	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-B	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-C	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-D	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
S0-E	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-F	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-G	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-H	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-I	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-J	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-K	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-L	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-M	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-N	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-O	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-P	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-Q	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-R	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S0-S	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S1-A	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S1-B	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-C	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-D	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-E	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-F	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-G	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-H	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-I	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-J	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
S1-K	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-L	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-M	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-N	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-O	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-P	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-Q	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-R	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-R1	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S1-S	+-s/+-t	0.70	30.00	39.80	34.80	139778	8033
						182830	9187
S2-B	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2-R	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2-R1	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2a-B	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2a-R	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2a-R1	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2b-B	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2b-R	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S2b-R1	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S3-B	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S3-R	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S3-R1	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S4-B	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S4-B1	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S4-R	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	befl. Seiten	beta_n [mm/min]	tf [min]	$b(t)_{fi}$	$h(s)_{fi}$	$I_{t,fi}$ $I_{s,fi}$ [cm⁴]	$W_{t,fi}$ $W_{s,fi}$ [cm³]
S4-R1	+-s/+-t	0.70	30.00	27.80	15.80	9138	1157
						28289	2035
S5-B	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-B1	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-C	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-D	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-E	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-F	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-G	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-H	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-I	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-J	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-K	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-L	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-M	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-N	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-O	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-P	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-Q	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-R	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989
S5-R1	+-s/+-t	0.70	30.00	15.80	47.80	143800	6017
						15712	1989

Parameter Stabilität Ersatzstablängen, Knick- und Kippbeiwerte

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
DZ.B-A	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-B	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
DZ.B-C	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-D	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-E	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-F	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-G	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-H	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-I	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-J	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-K	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-L	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-M	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-N	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-O	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-P	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-Q	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-R	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B-S	16.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.0-1	2.25	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	0.00
			1.00		0.98		0.00
DZ.B.0-2	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.0-3	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.0-4	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.0-5	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.0-6	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.0-7	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.0-8	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
DZ.B.1-1	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.1-2	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.1-3	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.1-4	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.1-5	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.1-6	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.1-7	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.1-8	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-1	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-2	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-3	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-4	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-5	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-6	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-7	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2-8	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-1	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-2	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-3	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-4	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-5	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-6	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-7	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2a-8	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2b-1	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
DZ.B.2b-2	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2b-3	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2b-4	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2b-5	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2b-6	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2b-7	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.2b-8	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-1	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-2	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-3	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-4	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-5	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-6	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-7	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.3-8	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-1	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-2	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-3	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-4	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-5	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-6	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-7	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.4-8	2.25	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
DZ.B.5-1	2.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.5-2	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
DZ.B.5-3	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.5-4	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.5-5	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.5-6	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.5-7	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.5-8	2.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-1	2.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-2	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-3	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-4	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-5	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-6	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-7	2.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
DZ.B.6-8	2.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-B1	1.47	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
EG.B-C	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-D	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-E	10.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.95		0.00
EG.B-F.1	1.47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-F.2	1.47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-G	10.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.95		0.00
EG.B-H	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-I	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-J	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-K	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
EG.B-L	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-M	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-N	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-O	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-P	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-Q	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
			1.00		1.00		0.00
EG.B-R1	1.47	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
EG.B-R2	1.77	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
EG.B-R3	1.77	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
EG.B-R4	1.77	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
EG.B-R5	1.77	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
EG.B-R6	1.47	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
EGB-4BC	2.03	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.00
			1.00		0.96		0.00
S0-A	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-B	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-C	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-D	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-E	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-F	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-G	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-H	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-I	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-J	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-K	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00
S0-L	6.63	6.63	0.82	6.63	0.88	10.90	0.00
			0.75		0.85		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
S0-M	8.87	8.87	0.56	8.87	0.67	10.90	0.00
			0.48		0.60		0.00
S0-N	9.59	9.59	0.49	9.59	0.60	10.90	0.00
			0.42		0.53		0.00
S0-O	10.20	10.20	0.44	10.20	0.54	10.90	0.00
			0.37		0.48		0.00
S0-P	10.86	10.86	0.39	10.86	0.49	10.90	0.00
			0.33		0.43		0.00
S0-Q	10.86	10.86	0.39	10.86	0.49	10.90	0.00
			0.33		0.43		0.00
S0-R	10.86	10.86	0.39	10.86	0.49	10.90	0.00
			0.33		0.43		0.00
S0-S	10.86	10.86	0.39	10.86	0.49	10.90	0.00
			0.33		0.43		0.00
S1-A	6.90	6.90	0.79	6.90	0.86	6.90	0.00
			0.72		0.82		0.00
S1-B	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-C	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-D	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-E	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-F	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-G	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-H	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-I	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-J	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-K	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-L	6.90	3.65	0.97	3.65	0.49	3.65	0.00
			0.97		0.34		0.00
S1-M	9.11	5.86	0.88	5.86	0.20	5.86	0.00
			0.86		0.14		0.00
S1-N	9.81	6.56	0.81	6.56	0.16	6.56	0.00
			0.79		0.11		0.00
S1-O	10.41	7.15	0.75	7.15	0.14	7.15	0.00
			0.71		0.09		0.00
S1-P	11.06	7.85	0.66	7.85	0.11	7.85	0.00
			0.62		0.08		0.00
S1-Q	11.06	7.85	0.66	7.85	0.11	7.85	0.00
			0.62		0.08		0.00
S1-R	7.81	4.30	0.95	4.30	0.36	4.30	0.00
			0.95		0.25		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l	$l_{efc,t}$	$k_{c,t}$	$l_{efc,s}$	$k_{c,s}$	$l_{ef,m}$	k_{crit}
			$k_{c,t,fi}$		$k_{c,s,fi}$		$k_{crit,fi}$
	[m]	[m]		[m]		[m]	
S1-R1	3.25	4.30	0.95	4.30	0.36	4.30	0.00
			0.95		0.25		0.00
S1-S	11.06	11.06	0.38	11.06	0.47	11.05	0.00
			0.32		0.41		0.00
S2-B	7.10	3.65	0.53	3.65	0.89	3.65	0.00
			0.38		0.85		0.00
S2-R	7.81	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S2-R1	3.45	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S2a-B	7.57	3.95	0.46	3.95	0.85	3.95	0.00
			0.33		0.80		0.00
S2a-R	7.81	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S2a-R1	3.92	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S2b-B	7.33	3.65	0.53	3.65	0.89	3.65	0.00
			0.38		0.85		0.00
S2b-R	7.81	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S2b-R1	3.68	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S3-B	7.81	4.25	0.40	4.25	0.81	4.25	0.00
			0.29		0.74		0.00
S3-R	7.81	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S3-R1	4.16	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S4-B	3.65	4.39	0.38	4.39	0.79	4.39	0.00
			0.27		0.72		0.00
S4-B1	4.39	4.39	0.38	4.39	0.79	4.39	0.00
			0.27		0.72		0.00
S4-R	7.81	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S4-R1	4.39	4.30	0.39	4.30	0.80	4.30	0.00
			0.28		0.73		0.00
S5-B	3.65	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-B1	4.59	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-C	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-D	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-E	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-F	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-G	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	l [m]	$l_{efc,t}$ [m]	$k_{c,t}$ $k_{c,t,fi}$	$l_{efc,s}$ [m]	$k_{c,s}$ $k_{c,s,fi}$	$l_{ef,m}$ [m]	k_{crit} $k_{crit,fi}$
S5-H	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-I	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-J	8.24	4.65	0.94	4.65	0.31	4.65	0.00
			0.93		0.22		0.00
S5-K	8.75	4.16	0.96	4.16	0.38	4.16	0.00
			0.95		0.27		0.00
S5-L	9.44	4.85	0.93	4.85	0.29	4.85	0.00
			0.92		0.20		0.00
S5-M	10.13	5.45	0.90	5.45	0.23	5.45	0.00
			0.89		0.16		0.00
S5-N	10.83	6.25	0.84	6.25	0.18	6.25	0.00
			0.82		0.12		0.00
S5-O	11.53	6.94	0.77	6.94	0.14	6.94	0.00
			0.74		0.10		0.00
S5-P	12.40	7.85	0.66	7.85	0.11	7.85	0.00
			0.62		0.08		0.00
S5-Q	12.40	7.85	0.66	7.85	0.11	7.85	0.00
			0.62		0.08		0.00
S5-R	7.81	4.30	0.95	4.30	0.36	4.30	0.00
			0.95		0.25		0.00
S5-R1	4.59	4.30	0.95	4.30	0.36	4.30	0.00
			0.95		0.25		0.00

Normalspannungen Nachweis der Normalspannungen

Grafik relsigma [%]



mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
DZ.B-A	0.00	0.05	0.03	0.04	0.60	0.1	0
	0.36	0.10	0.01	-0.29	0.90	0.2	0
	1.00	0.28	0.02	-0.99	1.00	0.7	0
	1.50	0.72	-0.04	1.40	1.00	1.1	0
	2.00	0.56	-0.04	2.75	1.00	2.0	0
	2.50	0.51	-0.03	4.65	1.00	3.3	0
	3.00	1.42	0.02	-7.49	1.00	5.3	0
	3.28	1.49	0.02	-9.46	1.00	6.7	0
	3.28	-0.17	-0.01	-9.76	1.00	6.8K	0
	4.00	0.02	-0.01	-5.79	1.00	4.1	0
	4.50	0.64	-0.06	-3.71	1.00	2.7	0
	4.76	0.71	-0.09	-2.98	1.00	2.2	0
	5.00	0.66	-0.07	-2.39	1.00	1.8	0
	6.00	0.60	0.07	-2.59	1.00	1.9	0
	6.54	0.36	0.14	-3.43	1.00	2.5	0
	7.00	0.50	0.01	-4.20	1.00	3.0	0
	7.50	0.33	0.05	-4.74	1.00	3.4	0
	8.00	-0.60	0.12	-4.95	1.00	3.6K	0
	8.32	-0.80	0.15	-5.06	1.00	3.7K	0
	9.00	-0.87	0.05	-5.32	1.00	3.8K	0
	9.00	-0.96	-0.04	-5.29	1.00	3.8K	0
	10.10	-0.80	0.12	-5.21	1.00	3.8K	0
	10.50	-0.90	0.03	-5.46	1.00	3.9K	0
	11.00	0.36	0.05	-6.65	1.00	4.7	0
	11.50	0.33	0.04	-8.55	1.00	6.0	0
	11.89	-0.29	0.03	-9.46	0.90	7.4K	0
	12.50	-0.44	0.03	-11.44	0.90	8.9K	0
	13.00	-0.39	-0.04	-13.47	0.90	10.5K	0
	13.37	-0.28	-0.19	-15.13	0.90	12.0K	0
	13.37	0.01	0.17	-15.28	0.90	12.0	0
	14.00	0.16	-0.01	-10.24	0.90	8.0	0
	14.50	0.18	-0.04	-6.69	0.90	5.3	0
	15.00	0.17	-0.04	-3.87	0.90	3.1	0
	15.50	-0.03	-0.01	-1.34	0.60	1.6K	0
	16.00	-0.20	-0.04	-1.21	1.00	0.9K	0
DZ.B-B	0.00	0.16	-0.07	0.08	1.00	0.1	0
	0.36	0.10	-0.01	-0.35	0.60	0.4	0
	1.00	1.35	-0.01	2.67	0.90	2.2	0
	1.50	1.67	-0.01	3.43	0.90	2.8	0
	1.50	1.93	-0.02	3.43	0.90	2.8	0
	2.50	1.27	-0.03	-4.47	1.00	3.2	0
	3.00	2.17	-0.02	-6.82	1.00	4.9	0
	3.28	2.41	-0.02	-8.57	1.00	6.2	0
	3.28	1.93	0.05	-8.56	1.00	6.2	0
	4.00	2.50	0.06	-4.09	1.00	3.1	0
	4.50	3.10	0.00	-1.53	1.00	1.3	0
	4.76	2.02	-0.06	-1.05	0.90	1.0	0
	5.50	1.58	0.01	1.14	1.00	0.9	0
	5.50	1.98	0.05	1.15	1.00	1.0	0
	6.54	3.19	0.08	-0.82	0.90	0.9	0
	6.54	0.77	-0.17	-0.92	1.00	0.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	7.50	2.05	-0.01	0.99	0.90	0.9	0
	7.50	2.46	0.02	0.99	0.90	1.0	0
	8.32	2.99	0.08	-0.90	0.90	1.0	0
	9.00	1.42	-0.04	1.14	0.90	1.0	0
	9.50	1.95	0.00	1.21	0.90	1.1	0
	9.50	2.42	0.04	1.22	0.90	1.2	0
	10.10	-2.85	-0.34	-1.26	1.00	1.3K	0
	11.00	-3.16	0.09	1.30	1.00	1.2K	0
	11.50	-3.09	0.10	2.86	1.00	2.2K	0
	11.89	2.68	0.08	-4.79	0.90	4.0	0
	12.50	4.39	-0.06	-19.58	0.90	15.6	0
	13.00	4.98	0.00	-32.78	0.90	25.8	0
	13.37	5.56	0.08	-43.17	0.90	34.0	0
	13.37	-3.90	-0.03	-43.38	0.90	34.0K	0
	14.00	-3.24	0.03	-30.46	0.90	23.9K	0
	14.50	-2.71	0.03	-21.35	0.90	16.8K	0
	15.00	-2.21	0.02	-13.60	0.90	10.7K	0
	15.50	-1.75	0.02	-7.34	0.90	5.8K	0
	16.00	-0.70	0.03	-1.99	0.60	2.4K	0
DZ.B-C	0.00	0.34	-0.07	0.06	1.00	0.1	0
	0.36	0.14	-0.01	-0.45	0.60	0.6	0
	1.00	0.62	0.01	-1.64	1.00	1.2	0
	1.50	0.95	0.01	-2.47	1.00	1.8	0
	2.00	1.58	-0.01	-4.51	0.90	3.6	0
	2.50	1.83	0.00	-8.54	0.90	6.8	0
	3.00	2.10	0.00	-13.77	0.90	10.9	0
	3.28	2.31	0.01	-17.22	0.90	13.6	0
	3.28	-3.15	-0.02	-19.93	0.90	15.7K	0
	4.00	-3.25	-0.03	-11.10	1.00	8.0K	0
	4.50	-2.77	-0.05	-5.68	1.00	4.2K	0
	4.76	-2.64	-0.11	-3.88	1.00	2.9K	0
	5.50	-3.58	-0.01	7.19	1.00	5.2K	0
	6.00	-2.92	0.02	9.14	0.90	7.3K	0
	6.54	-2.70	0.03	11.14	0.90	8.8K	0
	7.00	-2.58	0.00	13.02	0.90	10.3K	0
	7.50	-2.39	0.02	14.04	0.90	11.1K	0
	7.50	-2.25	-0.01	14.05	0.90	11.1K	0
	8.00	-2.10	0.01	13.89	0.90	10.9K	0
	8.32	-1.12	-0.03	13.46	0.90	10.6K	0
	9.00	-1.07	-0.03	12.40	0.90	9.7K	0
	9.50	-0.90	-0.01	10.45	0.90	8.2K	0
	10.10	-1.88	-0.15	7.51	1.00	5.5K	0
	10.50	-1.98	-0.11	5.82	1.00	4.3K	0
	11.50	-0.82	0.01	-7.86	1.00	5.5K	0
	11.89	-0.59	-0.01	-13.17	1.00	9.3K	0
	12.50	-1.08	0.00	-19.97	0.90	15.6K	0
	13.00	-0.86	-0.01	-28.01	0.90	21.8K	0
	13.37	-0.69	-0.03	-34.45	0.90	26.8K	0
	13.37	-0.87	0.02	-35.54	0.90	27.7K	0
	14.00	-0.62	0.00	-24.87	0.90	19.4K	0
	14.50	-0.42	0.00	-17.48	0.90	13.6K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	15.00	-0.23	-0.01	-11.27	0.90	8.8K	0
	15.50	-0.04	-0.02	-6.35	0.90	5.0K	0
	16.00	-0.04	-0.01	-1.90	0.60	2.2K	0
DZ.B-D	0.00	0.23	-0.06	0.09	1.00	0.1	0
	0.36	0.22	-0.01	-0.50	0.60	0.6	0
	1.00	1.16	-0.02	-3.00	0.90	2.4	0
	1.50	1.50	-0.01	-6.47	0.90	5.1	0
	2.00	1.83	-0.01	-11.25	0.90	8.9	0
	2.50	2.18	0.00	-17.35	0.90	13.6	0
	3.00	2.55	0.01	-24.66	0.90	19.4	0
	3.28	2.84	0.01	-29.26	0.90	23.0	0
	3.28	-4.93	-0.04	-34.66	0.90	27.3K	0
	4.00	-4.50	-0.01	-17.84	0.90	14.1K	0
	4.50	-4.52	-0.01	-9.33	1.00	6.8K	0
	4.76	-3.14	-0.18	-5.33	1.00	4.1K	0
	5.50	-5.45	-0.03	10.02	1.00	7.3K	0
	6.00	-4.74	0.03	14.71	0.90	11.7K	0
	6.54	-4.45	0.04	19.68	0.90	15.6K	0
	7.00	-4.10	0.01	22.84	0.90	18.0K	0
	7.50	-3.87	0.03	25.02	0.90	19.7K	0
	8.00	-3.65	0.04	25.85	0.90	20.3K	0
	8.00	-3.51	0.00	25.82	0.90	20.3K	0
	8.32	-1.96	-0.05	25.85	0.90	20.3K	0
	9.00	-1.72	-0.04	24.33	0.90	19.0K	0
	9.50	-1.51	-0.02	21.72	0.90	17.0K	0
	10.10	-1.23	-0.04	16.68	0.90	13.1K	0
	10.50	-1.06	-0.04	12.82	0.90	10.1K	0
	11.00	-2.32	-0.09	9.37	1.00	6.8K	0
	11.89	-1.19	-0.04	-9.28	1.00	6.6K	0
	12.50	-0.91	-0.02	-21.60	1.00	15.2K	0
	13.00	-1.39	0.04	-30.49	0.90	23.8K	0
	13.37	-1.26	0.08	-39.37	0.90	30.7K	0
	13.37	-2.12	-0.10	-35.14	0.90	27.5K	0
	14.00	-1.87	-0.02	-24.16	0.90	18.9K	0
	14.50	-1.60	0.00	-16.76	0.90	13.1K	0
	15.00	-1.28	-0.01	-10.66	0.90	8.4K	0
	15.50	-0.98	-0.03	-5.91	0.90	4.7K	0
	16.00	-0.79	-0.05	-2.45	0.90	2.0K	0
DZ.B-E	0.00	-0.41	0.13	0.03	0.60	0.3K	0
	0.36	-0.37	0.05	-0.43	0.90	0.4K	0
	1.00	0.57	-0.02	-4.38	0.90	3.5	0
	1.50	1.00	-0.02	-9.16	0.90	7.2	0
	2.00	1.37	-0.02	-15.24	0.90	12.0	0
	2.50	1.75	-0.03	-22.63	0.90	17.7	0
	3.00	2.24	-0.08	-31.28	0.90	24.5	0
	3.28	2.71	-0.16	-36.71	0.90	28.9	0
	3.28	-5.36	0.10	-43.26	0.90	34.0K	0
	4.00	-4.85	0.00	-23.35	0.90	18.4K	0
	4.50	-4.74	0.04	-11.11	0.90	8.9K	0
	4.76	-3.99	-0.17	-6.90	1.00	5.2K	0
	5.50	-4.27	-0.04	10.39	1.00	7.5K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.00	-3.88	0.08	17.06	0.90	13.6K	0
	6.54	-4.08	0.28	24.16	0.90	19.3K	0
	7.00	-1.92	-0.05	28.31	0.90	22.2K	0
	7.50	-2.23	0.05	31.62	0.90	24.8K	0
	8.00	-2.48	0.18	33.59	0.90	26.4K	0
	8.32	-2.96	0.39	34.12	0.90	27.1K	0
	8.32	-0.04	-0.38	34.22	0.90	27.0K	0
	9.00	-0.52	-0.06	32.61	0.90	25.4K	0
	9.50	-0.92	0.01	29.94	0.90	23.3K	0
	10.10	1.90	-0.35	24.90	0.90	19.8	0
	10.50	1.53	-0.14	20.12	0.90	15.9	0
	11.00	1.45	-0.04	12.86	0.90	10.1	0
	11.50	-2.40	-0.12	7.79	1.00	5.7K	0
	12.50	3.52	-0.07	-19.91	1.00	14.2	0
	13.00	2.91	-0.09	-30.61	0.90	24.1	0
	13.37	3.57	-0.28	-41.03	0.90	32.4	0
	13.37	-1.09	0.25	-32.70	0.90	25.7K	0
	14.00	-0.24	0.04	-22.23	0.90	17.3K	0
	14.50	0.24	0.02	-15.32	0.90	11.9	0
	15.00	0.83	0.02	-9.70	0.90	7.6	0
	15.50	1.60	-0.03	-5.41	0.90	4.3	0
	16.65	4.73	-1.91	-0.56	0.90	3.4	0
DZ.B-F	0.00	0.32	-0.08	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.19	-0.01	-0.32	0.90	0.3	0
	1.00	0.94	-0.03	-3.67	0.90	2.9	0
	1.50	1.27	-0.01	-7.99	0.90	6.3	0
	2.00	1.62	-0.01	-13.58	0.90	10.7	0
	2.50	2.02	-0.01	-20.48	0.90	16.1	0
	3.00	2.41	-0.02	-28.70	0.90	22.5	0
	3.28	2.77	-0.03	-33.90	0.90	26.6	0
	3.28	-4.35	0.02	-40.10	0.90	31.4K	0
	4.00	-3.83	0.00	-21.58	0.90	17.0K	0
	4.50	-5.02	-0.10	-11.74	1.00	8.6K	0
	5.50	-2.28	-0.06	9.67	1.00	6.9K	0
	6.00	-2.63	0.02	15.50	0.90	12.2K	0
	6.50	-2.33	0.02	21.37	0.90	16.8K	0
	7.00	-2.05	0.01	25.88	0.90	20.2K	0
	7.50	-1.78	0.02	29.02	0.90	22.7K	0
	8.00	-1.53	0.03	30.80	0.90	24.1K	0
	8.50	-1.31	0.01	31.20	0.90	24.3K	0
	8.50	-1.07	-0.03	31.20	0.90	24.3K	0
	9.00	-0.81	-0.03	30.24	0.90	23.6K	0
	9.50	-0.52	-0.02	27.92	0.90	21.7K	0
	10.00	-0.28	-0.01	24.23	0.90	18.9K	0
	10.50	0.02	-0.03	19.18	0.90	14.9	0
	11.00	-1.22	-0.11	14.69	1.00	10.4K	0
	11.50	-2.14	-0.16	9.75	1.00	7.1K	0
	12.50	1.50	-0.05	-17.38	1.00	12.3	0
	13.00	1.79	-0.06	-29.55	1.00	20.8	0
	13.37	1.49	0.00	-35.92	0.90	28.0	0
	13.37	-1.88	0.09	-31.55	1.00	22.2K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	14.00	-1.44	0.06	-20.61	1.00	14.5K	0
	14.50	-1.12	0.04	-13.58	1.00	9.6K	0
	15.00	-0.79	0.03	-7.98	1.00	5.6K	0
	15.50	-0.55	0.01	-3.46	0.90	2.7K	0
	16.00	-0.35	0.02	-1.00	0.90	0.8K	0
DZ.B-G	0.00	0.64	-0.08	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.52	-0.04	-0.29	1.00	0.3	0
	1.00	0.46	0.04	-4.08	1.00	2.9	0
	1.50	1.29	-0.01	-7.80	0.90	6.2	0
	2.00	1.66	-0.01	-13.31	0.90	10.5	0
	2.50	2.04	-0.01	-20.15	0.90	15.8	0
	3.00	2.48	-0.02	-28.30	0.90	22.2	0
	3.28	2.86	-0.03	-33.46	0.90	26.2	0
	3.28	-4.55	0.03	-39.78	0.90	31.2K	0
	4.00	-4.02	0.00	-21.38	0.90	16.8K	0
	4.50	-6.87	-0.04	-12.10	1.00	8.9K	0
	5.50	-1.32	-0.04	9.85	1.00	7.0K	0
	6.00	-2.79	0.02	15.39	0.90	12.1K	0
	6.50	-2.50	0.02	21.19	0.90	16.6K	0
	7.00	-2.22	0.02	25.64	0.90	20.1K	0
	7.50	-1.94	0.02	28.73	0.90	22.5K	0
	8.00	-1.68	0.02	30.47	0.90	23.8K	0
	8.50	-1.41	0.02	30.85	0.90	24.1K	0
	8.50	-1.19	-0.02	30.85	0.90	24.1K	0
	9.00	-0.89	-0.02	29.89	0.90	23.3K	0
	9.50	-0.61	-0.01	27.58	0.90	21.5K	0
	10.00	-0.33	-0.01	23.92	0.90	18.6K	0
	10.50	-0.04	-0.02	18.91	0.90	14.7K	0
	11.00	-0.96	-0.07	15.08	1.00	10.7K	0
	11.50	-1.43	-0.10	10.85	1.00	7.8K	0
	12.50	0.99	-0.03	-18.09	1.00	12.7	0
	13.00	1.20	-0.02	-30.30	1.00	21.3	0
	13.37	1.45	-0.03	-40.25	1.00	28.3	0
	13.37	-1.88	0.02	-28.67	0.90	22.4K	0
	14.00	-1.47	0.00	-18.72	0.90	14.6K	0
	14.50	-1.16	0.00	-12.32	0.90	9.6K	0
	15.00	-0.87	0.01	-7.23	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.56	0.01	-3.47	0.90	2.7K	0
	16.00	-0.41	0.02	-0.99	0.90	0.8K	0
DZ.B-H	0.00	0.62	-0.07	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.27	-0.01	-0.32	0.90	0.3	0
	1.00	0.66	0.02	-3.96	1.00	2.8	0
	1.50	1.43	-0.02	-7.66	0.90	6.1	0
	2.00	1.86	-0.02	-13.11	0.90	10.3	0
	2.50	2.32	-0.02	-19.88	0.90	15.6	0
	3.00	2.83	-0.03	-27.96	0.90	22.0	0
	3.28	3.31	-0.03	-33.12	0.90	26.0	0
	3.28	-6.13	0.06	-39.60	0.90	31.2K	0
	4.00	-5.51	0.01	-21.21	0.90	16.8K	0
	4.50	-7.57	0.00	-11.68	1.00	8.6K	0
	5.50	-4.86	-0.03	9.85	1.00	7.2K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.00	-5.75	0.01	15.50	0.90	12.4K	0
	6.50	-5.37	0.01	21.25	0.90	16.8K	0
	7.00	-5.01	0.01	25.65	0.90	20.2K	0
	7.50	-4.67	0.01	28.70	0.90	22.6K	0
	8.00	-4.34	0.01	30.39	0.90	23.9K	0
	8.50	-4.03	0.01	30.73	0.90	24.1K	0
	8.50	-3.77	-0.01	30.73	0.90	24.1K	0
	9.00	-3.48	-0.01	29.70	0.90	23.3K	0
	9.50	-1.77	-0.01	27.46	0.90	21.5K	0
	10.00	-1.49	-0.01	23.77	0.90	18.6K	0
	10.50	-1.21	-0.01	18.73	0.90	14.6K	0
	11.00	-2.23	-0.04	14.66	1.00	10.4K	0
	11.50	-2.88	-0.05	10.21	1.00	7.3K	0
	12.50	-1.48	-0.01	-18.37	1.00	12.9K	0
	13.00	-1.30	0.00	-30.61	1.00	21.5K	0
	13.37	-1.39	0.02	-36.67	0.90	28.6K	0
	13.37	-1.74	0.02	-28.65	0.90	22.4K	0
	14.00	-1.37	0.00	-18.70	0.90	14.6K	0
	14.50	-1.09	0.00	-12.31	0.90	9.6K	0
	15.00	-0.81	0.01	-7.22	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.51	0.01	-3.46	0.90	2.7K	0
	16.00	-0.41	0.02	-0.99	0.90	0.8K	0
DZ.B-I	0.00	0.51	-0.06	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.27	-0.01	-0.32	0.90	0.3	0
	1.00	1.06	-0.03	-3.47	0.90	2.8	0
	1.50	1.42	-0.02	-7.64	0.90	6.1	0
	2.00	1.86	-0.02	-13.08	0.90	10.3	0
	2.50	2.33	-0.03	-19.84	0.90	15.6	0
	3.00	2.86	-0.04	-27.90	0.90	21.9	0
	3.28	3.33	-0.06	-33.06	0.90	26.0	0
	3.28	-6.41	0.05	-39.52	0.90	31.1K	0
	4.00	-5.80	0.03	-21.15	0.90	16.8K	0
	4.50	-7.33	0.03	-11.41	1.00	8.4K	0
	5.50	-5.82	-0.03	9.78	1.00	7.2K	0
	6.00	-6.36	0.00	15.54	0.90	12.4K	0
	6.50	-5.96	0.00	21.28	0.90	16.9K	0
	7.00	-5.59	0.00	25.67	0.90	20.3K	0
	7.50	-5.25	0.00	28.70	0.90	22.6K	0
	8.00	-4.92	0.00	30.38	0.90	23.9K	0
	8.50	-4.60	0.00	30.70	0.90	24.1K	0
	8.50	-4.34	0.01	30.70	0.90	24.1K	0
	9.00	-4.04	0.00	29.66	0.90	23.3K	0
	9.50	-2.03	0.00	27.42	0.90	21.4K	0
	10.00	-1.75	0.00	23.73	0.90	18.5K	0
	10.50	-1.48	0.00	18.68	0.90	14.6K	0
	11.00	-2.54	-0.02	14.41	1.00	10.2K	0
	11.50	-3.28	-0.03	9.77	1.00	7.0K	0
	12.50	-1.96	0.00	-18.30	1.00	12.9K	0
	13.00	-1.75	0.00	-30.52	1.00	21.4K	0
	13.37	-1.99	-0.01	-36.84	0.90	28.8K	0
	13.37	-1.68	0.01	-28.65	0.90	22.4K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	14.00	-1.33	0.01	-18.71	0.90	14.6K	0
	14.50	-1.06	0.01	-12.32	0.90	9.6K	0
	15.00	-0.78	0.01	-7.23	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.49	0.01	-3.46	0.90	2.7K	0
	16.00	-0.42	0.02	-0.99	0.90	0.8K	0
DZ.B-J	0.00	0.41	-0.06	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.23	-0.01	-0.32	0.90	0.3	0
	1.00	0.78	0.00	-3.94	1.00	2.8	0
	1.50	1.36	-0.02	-7.68	0.90	6.1	0
	2.00	1.79	-0.02	-13.14	0.90	10.4	0
	2.50	2.23	-0.03	-19.92	0.90	15.7	0
	3.00	2.75	-0.05	-28.00	0.90	22.0	0
	3.28	3.21	-0.08	-33.17	0.90	26.1	0
	3.28	-5.91	0.04	-39.53	0.90	31.1K	0
	4.00	-5.31	0.04	-21.16	0.90	16.8K	0
	4.50	-6.65	0.04	-11.30	1.00	8.3K	0
	5.50	-5.05	-0.03	9.68	1.00	7.1K	0
	6.00	-5.45	-0.01	15.52	0.90	12.4K	0
	6.50	-5.08	-0.01	21.27	0.90	16.8K	0
	7.00	-4.73	-0.01	25.67	0.90	20.2K	0
	7.50	-4.40	-0.01	28.71	0.90	22.6K	0
	8.00	-4.09	-0.01	30.39	0.90	23.9K	0
	8.50	-3.79	-0.01	30.73	0.90	24.1K	0
	8.50	-3.53	0.01	30.72	0.90	24.1K	0
	9.00	-3.25	0.01	29.69	0.90	23.3K	0
	9.50	-1.66	0.01	27.44	0.90	21.4K	0
	10.00	-1.39	0.01	23.75	0.90	18.5K	0
	10.50	-1.12	0.01	18.71	0.90	14.6K	0
	11.00	-2.19	0.00	14.35	1.00	10.1K	0
	11.50	-2.98	-0.01	9.62	1.00	6.9K	0
	12.50	-1.16	0.00	-18.06	1.00	12.7K	0
	13.00	-0.91	0.00	-30.25	1.00	21.2K	0
	13.37	-1.17	-0.04	-36.69	0.90	28.6K	0
	13.37	-1.70	0.01	-28.66	0.90	22.4K	0
	14.00	-1.33	0.01	-18.71	0.90	14.6K	0
	14.50	-1.05	0.01	-12.32	0.90	9.6K	0
	15.00	-0.77	0.01	-7.23	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.48	0.00	-3.46	0.90	2.7K	0
	16.00	-0.41	0.01	-0.99	0.90	0.8K	0
DZ.B-K	0.00	0.33	-0.06	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.14	0.01	-0.31	0.90	0.3	0
	1.00	0.66	0.00	-4.04	1.00	2.9	0
	1.50	1.17	-0.01	-7.86	0.90	6.2	0
	2.00	1.52	-0.01	-13.42	0.90	10.5	0
	2.50	1.88	-0.02	-20.29	0.90	15.9	0
	3.00	2.31	-0.06	-28.47	0.90	22.4	0
	3.28	2.73	-0.11	-33.69	0.90	26.5	0
	3.28	-4.54	0.03	-39.73	0.90	31.2K	0
	4.00	-4.00	0.04	-21.33	0.90	16.8K	0
	4.50	-5.45	0.05	-11.40	1.00	8.3K	0
	5.50	-2.48	-0.02	9.43	1.00	6.7K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.00	-2.97	-0.01	15.34	0.90	12.1K	0
	6.50	-2.68	-0.01	21.13	0.90	16.6K	0
	7.00	-2.40	-0.01	25.57	0.90	20.0K	0
	7.50	-2.12	-0.01	28.65	0.90	22.4K	0
	8.00	-1.86	-0.01	30.38	0.90	23.7K	0
	8.50	-1.44	-0.01	30.78	0.90	24.0K	0
	8.50	-1.21	0.01	30.78	0.90	24.0K	0
	9.00	-0.94	0.01	29.82	0.90	23.2K	0
	9.50	-0.67	0.01	27.50	0.90	21.4K	0
	10.00	-0.40	0.01	23.83	0.90	18.6K	0
	10.50	-0.13	0.01	18.81	0.90	14.6K	0
	11.00	-1.16	0.01	14.48	1.00	10.2K	0
	11.50	-1.91	0.01	9.77	1.00	6.9K	0
	12.50	0.98	0.00	-17.62	1.00	12.4	0
	13.00	1.27	0.00	-29.76	1.00	20.9	0
	13.37	1.17	-0.06	-36.16	0.90	28.2	0
	13.37	-1.84	0.02	-28.68	0.90	22.4K	0
	14.00	-1.36	0.01	-18.74	0.90	14.7K	0
	14.50	-1.07	0.01	-12.34	0.90	9.7K	0
	15.00	-0.82	0.01	-7.24	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.53	0.01	-3.85	1.00	2.7K	0
	16.00	-0.40	0.01	-1.00	0.90	0.8K	0
DZ.B-L	0.00	0.34	-0.05	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.13	0.01	-0.31	0.90	0.3	0
	1.00	0.68	-0.01	-4.04	1.00	2.9	0
	1.50	1.17	0.00	-7.86	0.90	6.2	0
	2.00	1.52	-0.01	-13.41	0.90	10.5	0
	2.50	1.88	-0.02	-20.28	0.90	15.9	0
	3.00	2.29	-0.04	-28.45	0.90	22.3	0
	3.28	2.76	-0.07	-33.67	0.90	26.4	0
	3.28	-4.40	0.05	-39.73	0.90	31.2K	0
	4.00	-3.83	0.03	-21.33	0.90	16.8K	0
	4.50	-5.59	0.07	-11.46	1.00	8.4K	0
	5.50	-1.95	0.00	9.50	1.00	6.7K	0
	6.00	-2.62	-0.01	15.38	0.90	12.1K	0
	6.50	-2.33	-0.01	21.17	0.90	16.6K	0
	7.00	-2.05	-0.01	25.61	0.90	20.0K	0
	7.50	-1.78	-0.01	28.69	0.90	22.4K	0
	8.00	-1.51	-0.01	30.42	0.90	23.7K	0
	8.50	-1.28	-0.01	30.81	0.90	24.0K	0
	8.50	-1.05	0.01	30.80	0.90	24.0K	0
	9.00	-0.78	0.01	29.84	0.90	23.2K	0
	9.50	-0.51	0.01	27.53	0.90	21.4K	0
	10.00	-0.24	0.01	23.86	0.90	18.6K	0
	10.50	0.03	0.01	18.84	0.90	14.7	0
	11.00	-0.96	0.03	14.61	1.00	10.3K	0
	11.50	-1.63	0.04	9.98	1.00	7.1K	0
	12.50	1.22	0.01	-17.65	1.00	12.4	0
	13.00	1.49	0.01	-29.79	1.00	20.9	0
	13.37	1.49	-0.05	-36.11	0.90	28.2	0
	13.37	-1.84	0.03	-28.66	0.90	22.4K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	14.00	-1.40	0.01	-18.72	0.90	14.6K	0
	14.50	-1.04	0.01	-12.33	0.90	9.7K	0
	15.00	-0.80	0.00	-7.23	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.49	0.01	-3.85	1.00	2.7K	0
	16.00	-0.38	0.01	-0.99	0.90	0.8K	0
DZ.B-M	0.00	0.24	-0.03	0.03	1.00	0.1	0
	0.36	0.14	0.01	-0.32	0.90	0.3	0
	1.00	0.68	0.01	-4.02	1.00	2.9	0
	1.50	1.33	0.00	-7.70	0.90	6.1	0
	2.00	1.66	-0.01	-13.19	0.90	10.4	0
	2.50	2.02	-0.02	-19.99	0.90	15.7	0
	3.00	2.44	-0.03	-28.10	0.90	22.0	0
	3.28	2.88	-0.04	-33.27	0.90	26.1	0
	3.28	-4.24	0.06	-39.47	0.90	31.0K	0
	4.00	-3.68	0.03	-21.10	0.90	16.6K	0
	4.50	-5.71	0.10	-11.37	1.00	8.3K	0
	5.50	-1.56	0.02	9.74	1.00	6.9K	0
	6.00	-2.52	0.00	15.59	0.90	12.3K	0
	6.50	-2.25	0.00	21.36	0.90	16.7K	0
	7.00	-1.98	0.00	25.77	0.90	20.1K	0
	7.50	-1.72	0.00	28.83	0.90	22.5K	0
	8.00	-1.47	0.00	30.54	0.90	23.8K	0
	8.50	-1.22	-0.02	30.89	0.90	24.1K	0
	8.50	-0.99	0.02	30.88	0.90	24.1K	0
	9.00	-0.73	0.01	29.90	0.90	23.3K	0
	9.50	-0.46	0.01	27.57	0.90	21.5K	0
	10.00	-0.20	0.01	23.89	0.90	18.6K	0
	10.50	0.08	0.01	18.85	0.90	14.7	0
	11.00	-0.78	0.06	14.73	1.00	10.4K	0
	11.50	-1.32	0.08	10.20	1.00	7.3K	0
	12.50	1.17	0.02	-17.82	1.00	12.6	0
	13.00	1.41	0.03	-29.99	1.00	21.1	0
	13.37	1.53	-0.03	-36.21	0.90	28.3	0
	13.37	-1.81	0.04	-28.71	0.90	22.5K	0
	14.00	-1.37	0.01	-18.76	0.90	14.7K	0
	14.50	-1.07	0.00	-12.36	0.90	9.7K	0
	15.00	-0.79	0.00	-7.26	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.51	-0.01	-3.48	0.90	2.7K	0
	16.00	-0.36	0.01	-1.00	0.90	0.8K	0
DZ.B-N	0.00	0.24	-0.04	0.01	1.00	0.1	0
	0.36	0.20	0.00	-0.32	0.90	0.3	0
	1.00	0.99	-0.01	-3.89	1.00	2.8	0
	1.50	1.52	0.00	-7.58	0.90	6.0	0
	2.00	1.92	-0.02	-13.01	0.90	10.3	0
	2.50	2.35	-0.03	-19.75	0.90	15.5	0
	3.00	2.87	-0.03	-27.79	0.90	21.8	0
	3.28	3.38	-0.02	-32.87	0.90	25.8	0
	3.28	-5.86	0.09	-39.28	0.90	31.0K	0
	4.00	-5.19	0.04	-20.93	0.90	16.6K	0
	4.50	-6.40	0.11	-10.86	1.00	8.0K	0
	5.50	-5.13	0.02	9.88	1.00	7.2K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.00	-5.48	-0.01	15.91	0.90	12.7K	0
	6.50	-5.11	-0.01	21.66	0.90	17.1K	0
	7.00	-4.78	-0.01	26.04	0.90	20.5K	0
	7.50	-4.46	-0.01	29.07	0.90	22.9K	0
	8.00	-4.16	-0.01	30.73	0.90	24.1K	0
	8.50	-3.87	-0.01	31.02	0.90	24.3K	0
	8.50	-3.62	0.01	31.02	0.90	24.3K	0
	9.00	-3.36	0.01	29.94	0.90	23.5K	0
	9.50	-1.66	0.02	27.63	0.90	21.6K	0
	10.00	-1.40	0.02	23.89	0.90	18.7K	0
	10.50	-1.14	0.02	18.78	0.90	14.7K	0
	11.00	-2.05	0.07	14.26	1.00	10.1K	0
	11.50	-2.73	0.09	9.31	1.00	6.7K	0
	12.50	-1.34	0.03	-18.07	1.00	12.7K	0
	13.00	-1.60	-0.02	-27.38	0.90	21.4K	0
	13.37	-1.36	0.01	-37.04	0.90	28.9K	0
	13.37	-1.63	0.04	-28.70	0.90	22.4K	0
	14.00	-1.25	0.01	-18.78	0.90	14.7K	0
	14.50	-0.85	-0.01	-12.38	0.90	9.7K	0
	15.00	-0.72	-0.01	-7.28	0.90	5.7K	0
	15.50	-0.46	-0.01	-3.50	0.90	2.8K	0
	16.00	-0.30	0.00	-1.01	0.90	0.8K	0
DZ.B-O	0.00	0.29	0.12	0.05	1.00	0.2	0
	0.36	0.37	0.11	-0.39	1.00	0.4	0
	1.00	1.31	0.00	-4.06	0.90	3.2	0
	1.50	1.66	-0.01	-8.65	0.90	6.9	0
	2.00	2.06	-0.02	-14.55	0.90	11.5	0
	2.50	2.51	-0.03	-21.80	0.90	17.2	0
	3.00	3.07	-0.05	-30.33	0.90	23.8	0
	3.28	3.58	-0.07	-35.65	0.90	28.0	0
	3.28	-6.93	0.10	-42.78	0.90	33.7K	0
	4.00	-6.24	0.06	-22.81	0.90	18.1K	0
	4.50	-5.89	0.01	-10.55	0.90	8.5K	0
	4.76	-6.53	0.13	-6.05	1.00	4.7K	0
	5.50	-7.62	-0.02	9.95	0.90	8.2K	0
	6.00	-7.19	-0.02	17.81	0.90	14.3K	0
	6.54	-6.80	-0.04	24.83	0.90	19.7K	0
	7.00	-6.27	0.00	28.86	0.90	22.8K	0
	7.50	-5.96	-0.02	32.07	0.90	25.3K	0
	8.00	-5.66	-0.03	33.95	0.90	26.7K	0
	8.32	-5.43	-0.04	34.44	0.90	27.1K	0
	8.32	-4.99	0.05	34.54	0.90	27.2K	0
	9.00	-4.67	0.02	32.73	0.90	25.7K	0
	9.50	-2.26	0.02	30.09	0.90	23.5K	0
	10.10	-1.81	0.05	25.00	0.90	19.6K	0
	10.50	-1.60	0.03	20.15	0.90	15.8K	0
	11.00	-2.59	0.05	14.15	1.00	10.1K	0
	11.50	-3.30	-0.02	7.62	1.00	5.5K	0
	12.50	-2.92	-0.02	-18.41	0.90	14.5K	0
	13.00	-2.66	-0.04	-31.64	0.90	24.8K	0
	13.37	-2.48	-0.09	-42.12	0.90	33.0K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	13.37	-1.21	0.08	-32.45	0.90	25.4K	0
	14.00	-0.95	0.02	-21.99	0.90	17.2K	0
	14.50	-0.72	0.00	-15.07	0.90	11.8K	0
	15.00	-0.48	-0.01	-9.46	0.90	7.4K	0
	15.50	-0.22	-0.01	-5.21	0.90	4.1K	0
	16.00	-0.08	0.04	-2.26	0.90	1.8K	0
DZ.B-P	0.00	0.05	0.11	0.07	1.00	0.2	0
	0.36	0.14	0.01	-0.49	0.60	0.6	0
	1.00	1.35	-0.02	-3.15	1.00	2.3	0
	1.50	1.74	0.00	-6.11	0.90	4.9	0
	2.00	2.09	-0.02	-10.77	0.90	8.5	0
	2.50	2.49	-0.03	-16.75	0.90	13.2	0
	3.00	2.97	-0.06	-23.96	0.90	18.9	0
	3.28	3.41	-0.07	-28.50	0.90	22.5	0
	3.28	-5.87	0.10	-34.04	0.90	26.9K	0
	4.00	-5.22	0.06	-17.24	0.90	13.8K	0
	4.50	-5.63	-0.01	-8.21	1.00	6.0K	0
	4.76	-5.11	0.24	-3.88	1.00	3.2K	0
	5.50	-6.86	-0.02	9.53	0.90	7.8K	0
	6.00	-6.48	-0.03	15.43	0.90	12.4K	0
	6.54	-6.11	-0.06	20.36	0.90	16.2K	0
	7.00	-5.73	0.00	23.38	0.90	18.5K	0
	7.50	-5.43	-0.02	25.45	0.90	20.1K	0
	8.00	-5.13	-0.04	26.20	0.90	20.7K	0
	8.00	-4.93	-0.01	26.15	0.90	20.6K	0
	8.32	-4.68	0.07	26.07	0.90	20.6K	0
	9.00	-4.36	0.03	24.32	0.90	19.2K	0
	9.50	-1.79	0.01	21.79	0.90	17.0K	0
	10.10	-1.57	0.06	16.72	0.90	13.1K	0
	10.50	-1.34	0.04	12.79	0.90	10.1K	0
	11.00	-2.05	0.05	9.22	1.00	6.6K	0
	11.89	-2.60	0.02	-9.50	1.00	6.8K	0
	12.50	-2.87	-0.02	-20.01	0.90	15.7K	0
	13.00	-2.60	-0.05	-31.24	0.90	24.5K	0
	13.37	-2.39	-0.11	-40.18	0.90	31.5K	0
	13.37	-1.82	0.08	-34.94	0.90	27.3K	0
	14.00	-1.45	0.02	-24.04	0.90	18.8K	0
	14.50	-1.17	0.00	-16.67	0.90	13.0K	0
	15.00	-0.89	-0.01	-10.59	0.90	8.3K	0
	15.50	-0.62	-0.01	-5.86	0.90	4.6K	0
	16.00	-0.33	0.00	-2.42	0.90	1.9K	0
DZ.B-Q	0.00	0.14	0.10	0.05	1.00	0.2	0
	0.36	0.15	0.02	-0.72	0.90	0.6	0
	1.00	0.94	-0.02	-1.42	1.00	1.1	0
	1.50	1.29	-0.01	-2.10	1.00	1.6	0
	2.00	1.88	0.00	-4.07	0.90	3.3	0
	2.50	2.17	-0.01	-7.98	0.90	6.4	0
	3.00	2.51	-0.03	-13.14	0.90	10.4	0
	3.28	2.83	-0.05	-16.54	0.90	13.1	0
	3.28	-3.62	0.05	-19.25	0.90	15.2K	0
	4.00	-3.92	0.08	-9.67	1.00	7.0K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	4.50	-3.65	-0.02	-4.35	1.00	3.2K	0
	5.00	-4.32	0.01	3.34	1.00	2.6K	0
	5.50	-4.68	0.00	6.72	0.90	5.5K	0
	6.00	-4.39	-0.02	9.65	0.90	7.8K	0
	6.54	-4.12	-0.04	11.55	0.90	9.3K	0
	7.00	-4.00	0.02	13.41	0.90	10.7K	0
	7.50	-3.79	0.00	14.39	0.90	11.4K	0
	7.50	-3.62	0.00	14.39	0.90	11.4K	0
	8.00	-3.46	-0.02	14.15	0.90	11.2K	0
	8.32	-3.42	0.04	13.62	0.90	10.8K	0
	9.00	-3.21	0.00	12.49	0.90	9.9K	0
	9.50	-1.15	-0.02	10.57	0.90	8.3K	0
	10.10	-0.57	0.08	7.66	1.00	5.5K	0
	10.50	-1.91	0.07	5.72	1.00	4.2K	0
	11.50	-2.28	0.03	-8.14	1.00	5.8K	0
	11.89	-2.10	0.04	-13.58	1.00	9.6K	0
	12.50	-2.57	0.03	-20.76	0.90	16.3K	0
	13.00	-2.44	0.01	-28.90	0.90	22.6K	0
	13.37	-2.37	0.00	-35.38	0.90	27.6K	0
	13.37	-0.77	-0.04	-35.86	0.90	28.0K	0
	14.00	-0.57	-0.02	-24.97	0.90	19.5K	0
	14.50	-0.41	-0.03	-17.38	0.90	13.6K	0
	15.00	-0.24	-0.04	-11.07	0.90	8.7K	0
	15.50	-0.09	-0.04	-6.15	0.90	4.8K	0
	16.00	-0.06	-0.01	-1.82	0.60	2.1K	0
DZ.B-R	0.00	-0.23	0.08	0.06	1.00	0.1K	0
	0.36	0.07	0.00	-0.47	0.60	0.6	0
	1.00	1.70	0.00	2.61	0.90	2.1	0
	1.50	2.00	0.00	3.35	0.90	2.7	0
	1.50	2.28	0.03	3.35	0.90	2.8	0
	2.00	2.61	0.03	2.76	0.90	2.4	0
	3.00	1.63	-0.02	-4.68	1.00	3.4	0
	3.28	2.84	-0.02	-6.56	1.00	4.8	0
	3.28	1.30	0.13	-6.41	1.00	4.7	0
	4.00	1.22	0.06	-2.75	1.00	2.1	0
	4.76	1.12	0.09	1.55	1.00	1.2	0
	4.76	0.14	0.10	1.58	1.00	1.2	0
	5.50	1.70	-0.03	1.42	0.90	1.3	0
	5.50	2.09	0.04	1.42	0.90	1.3	0
	6.00	2.56	0.05	1.02	0.90	1.0	0
	7.00	1.35	-0.04	0.81	0.90	0.8	0
	7.50	1.44	-0.04	1.37	0.90	1.2	0
	7.50	1.86	0.04	1.37	0.90	1.2	0
	8.32	0.78	-0.25	0.64	1.00	0.7	0
	9.00	1.04	-0.07	1.62	0.90	1.4	0
	9.50	1.58	-0.04	1.63	0.90	1.4	0
	9.50	2.07	0.06	1.67	0.90	1.5	0
	10.10	0.80	0.02	0.48	0.60	0.7	0
	11.00	2.05	-0.05	-1.67	1.00	1.3	0
	11.50	2.26	-0.04	-3.95	0.90	3.3	0
	11.89	2.66	-0.01	-6.65	0.90	5.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	12.50	4.42	-0.07	-20.45	0.90	16.3	0
	13.00	5.04	-0.07	-33.03	0.90	26.1	0
	13.37	5.70	-0.11	-42.84	0.90	33.8	0
	13.37	-3.99	0.09	-43.05	0.90	33.8K	0
	14.00	-3.18	0.04	-30.16	0.90	23.7K	0
	14.50	-2.62	0.03	-21.10	0.90	16.6K	0
	15.00	-2.12	0.03	-13.44	0.90	10.6K	0
	15.50	-1.65	0.01	-7.26	0.90	5.7K	0
	16.00	-0.64	0.01	-2.01	0.60	2.4K	0
DZ.B-S	0.00	0.12	-0.07	0.04	1.00	0.1	0
	0.36	0.09	-0.02	-0.25	0.60	0.3	0
	1.00	0.79	-0.02	-1.17	1.00	0.9	0
	1.50	0.77	-0.02	-1.65	1.00	1.2	0
	2.00	0.76	0.03	2.81	1.00	2.0	0
	2.50	0.69	0.02	4.76	1.00	3.4	0
	3.00	1.56	-0.03	-6.57	0.90	5.2	0
	3.28	1.61	-0.03	-8.56	0.90	6.8	0
	3.28	-0.16	0.06	-8.67	0.90	6.8K	0
	4.00	-0.07	0.03	-4.59	0.90	3.6K	0
	4.50	0.31	0.03	-3.07	1.00	2.2	0
	4.76	0.24	0.06	-2.29	1.00	1.7	0
	5.00	0.48	0.08	-1.49	1.00	1.1	0
	6.00	0.94	-0.07	-2.39	1.00	1.8	0
	6.54	0.73	-0.11	-3.21	1.00	2.4	0
	7.00	0.73	-0.01	-3.99	1.00	2.8	0
	7.50	0.57	-0.05	-4.52	1.00	3.2	0
	8.00	0.30	-0.10	-4.70	1.00	3.4	0
	8.32	-0.16	-0.13	-4.81	1.00	3.5K	0
	9.00	-0.28	-0.05	-5.08	1.00	3.6K	0
	9.00	-0.43	0.05	-5.05	1.00	3.6K	0
	10.10	-0.45	-0.11	-5.11	1.00	3.7K	0
	10.50	-0.15	-0.02	-5.44	1.00	3.8K	0
	11.00	-0.15	-0.04	-6.73	1.00	4.8K	0
	11.50	-0.30	-0.04	-7.77	0.90	6.1K	0
	11.89	-0.31	-0.05	-9.57	0.90	7.5K	0
	12.50	-0.48	-0.04	-11.54	0.90	9.0K	0
	13.00	-0.47	0.00	-13.59	0.90	10.6K	0
	13.37	-0.40	0.11	-15.28	0.90	12.0K	0
	13.37	-0.10	-0.12	-15.42	0.90	12.1K	0
	14.00	0.02	0.01	-10.54	0.90	8.2	0
	14.50	0.05	0.02	-7.10	0.90	5.5	0
	15.00	0.07	0.02	-4.30	0.90	3.4	0
	15.50	-0.03	0.00	-1.55	0.60	1.8K	0
	16.00	-0.09	-0.03	-0.81	0.60	1.0K	0
DZ.B.0-1	0.00	0.12	-0.04	-0.41	1.00	1.6	0
	0.06	0.12	-0.03	-0.37	1.00	1.4	0
	0.75	-0.19	0.02	0.27	0.90	1.2	0
	1.25	-0.01	0.01	0.25	0.60	1.5	0
	1.25	0.01	0.02	0.24	0.60	1.5	0
	1.75	0.09	0.02	0.18	0.60	1.2	0
	2.25	0.17	0.07	0.00	1.00	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
DZ.B.0-2	0.00	-0.06	-0.02	-0.35	0.60	0.6	0
	0.07	-0.06	-0.02	-0.29	0.60	0.5	0
	0.28	-0.06	-0.01	-0.12	0.60	0.2	0
	1.28	-0.22	0.02	0.28	0.90	0.4	0
	1.28	-0.24	0.02	0.27	0.90	0.3	0
	1.78	-0.22	0.02	0.20	0.90	0.3	0
	2.03	0.15	-0.05	-0.19	1.00	0.3	0
DZ.B.0-3	0.00	-0.16	0.00	-0.35	0.60	0.6	0
	0.08	-0.16	0.00	-0.29	0.60	0.5	0
	0.31	-0.12	0.00	-0.13	0.60	0.2	0
	1.19	-0.06	0.00	0.11	0.60	0.2	0
	1.31	-0.07	0.01	0.10	0.60	0.2	0
	2.03	-0.07	-0.01	-0.16	0.60	0.3	0
DZ.B.0-4	0.00	-0.34	-0.18	0.00	0.60	0.5	0
	0.09	-0.34	-0.15	0.04	0.60	0.5	0
	0.84	-0.05	0.00	0.25	0.60	0.4	0
	0.84	-0.12	0.01	0.25	0.60	0.5	0
	1.34	-0.17	0.01	0.17	0.60	0.3	0
	2.03	-1.05	0.06	-0.23	1.00	0.4	0
DZ.B.0-5	0.00	-0.19	-0.02	-0.35	0.60	0.7	0
	0.17	-0.19	-0.01	-0.21	0.60	0.4	0
	1.17	-0.17	0.02	0.25	0.60	0.5	0
	1.17	-0.23	0.01	0.25	0.60	0.5	0
	1.67	-0.14	0.03	0.16	0.60	0.3	0
	2.03	-0.69	0.10	0.00	1.00	0.2	0
DZ.B.0-6	0.00	-0.12	-0.03	-0.35	0.60	0.7	0
	0.18	-0.12	-0.02	-0.23	0.60	0.4	0
	1.20	-0.13	0.01	0.11	0.60	0.2	0
	1.20	-0.20	0.00	0.11	0.60	0.2	0
	1.95	-1.23	0.03	-0.14	1.00	0.2	0
	2.03	-0.25	0.00	-0.16	0.60	0.3	0
DZ.B.0-7	0.00	0.07	-0.15	-0.44	1.00	0.6	0
	0.18	0.07	-0.10	-0.31	1.00	0.4	0
	0.73	-0.20	0.02	0.25	0.90	0.3	0
	1.23	-0.16	0.02	0.20	0.90	0.3	0
	1.96	-0.13	-0.01	-0.15	0.60	0.3	0
	2.03	-0.13	-0.01	-0.20	0.60	0.4	0
DZ.B.0-8	0.00	0.20	0.08	0.00	1.00	0.1	0
	0.48	0.12	0.03	0.28	0.60	0.6	0
	0.98	-0.02	0.03	0.42	0.60	0.8	0
	0.98	-0.05	0.02	0.42	0.60	0.8	0
	1.48	-0.09	0.02	0.35	0.60	0.6	0
	1.98	-0.19	0.03	0.29	0.90	0.4	0
	2.25	0.23	-0.05	-0.27	1.00	0.3	0
DZ.B.1-1	0.00	-0.05	-0.07	-1.87	0.90	2.2	0
	0.06	-0.05	-0.07	-1.73	0.90	2.1	0
	0.25	-0.09	-0.05	-1.18	0.90	1.4	0
	1.25	-0.40	-0.02	0.59	1.00	0.7	0
	1.25	-0.24	0.08	0.57	1.00	0.7	0
	1.75	0.07	0.03	0.29	0.60	0.6	0
	2.25	0.06	0.06	0.00	1.00	0.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
DZ.B.1-2	0.00	-1.19	0.17	-0.44	1.00	0.7	0
	0.07	0.00	0.01	-0.33	0.60	0.6	0
	0.78	-1.08	-0.06	0.29	1.00	0.4	0
	1.28	-0.84	-0.07	0.36	1.00	0.5	0
	1.78	-0.01	-0.06	-0.80	0.90	1.0	0
	1.97	-0.02	-0.07	-1.11	0.90	1.4	0
	2.03	-0.02	-0.08	-1.21	0.90	1.5	0
DZ.B.1-3	0.00	-0.30	0.04	-0.53	0.60	1.0	0
	0.08	-0.32	0.04	-0.63	0.90	0.8	0
	0.81	-1.26	-0.05	0.53	1.00	0.7	0
	1.31	-0.50	0.01	0.66	0.90	0.8	0
	1.31	-0.56	0.03	0.66	0.90	0.8	0
	2.03	-0.82	-0.13	-0.13	1.00	0.4	0
DZ.B.1-4	0.00	1.33	-0.44	0.00	1.00	0.8	0
	0.34	-0.14	-0.10	0.31	0.60	0.7	0
	0.84	-0.06	0.03	0.77	0.90	0.9	0
	0.84	-0.04	0.03	0.51	0.60	0.9	0
	1.34	-0.27	0.03	0.66	0.90	0.8	0
	2.03	-0.43	-0.10	-0.34	1.00	0.5	0
DZ.B.1-5	0.00	-0.16	-0.01	-0.46	0.60	0.8	0
	0.67	-0.28	0.00	0.49	0.90	0.6	0
	1.17	-0.20	0.03	0.48	0.60	0.9	0
	1.17	-0.25	0.00	0.49	0.60	0.9	0
	1.67	-0.82	-0.04	0.45	0.90	0.6	0
	2.03	-1.34	0.22	0.00	1.00	0.4	0
DZ.B.1-6	0.00	0.06	0.12	0.46	1.00	0.6	0
	0.70	-0.24	0.03	0.77	0.90	0.9	0
	0.70	-0.27	0.01	0.77	0.90	0.9	0
	1.20	-0.35	-0.01	0.59	0.90	0.7	0
	1.95	-0.72	0.03	-0.41	0.90	0.5	0
	2.03	-0.72	0.05	-0.57	0.90	0.8	0
DZ.B.1-7	0.00	0.13	-0.14	-1.97	0.90	2.4	0
	0.18	0.13	-0.11	-1.55	0.90	1.9	0
	1.23	-0.81	0.13	0.39	1.00	0.6	0
	1.23	-1.11	-0.08	0.42	1.00	0.6	0
	1.96	-1.24	0.12	0.27	1.00	0.5	0
	2.03	-1.79	0.18	0.13	1.00	0.5	0
DZ.B.1-8	0.00	0.15	-0.06	0.00	0.90	0.1	0
	0.48	0.09	0.03	0.28	0.60	0.5	0
	0.98	-0.09	0.08	0.57	1.00	0.7	0
	0.98	-0.20	-0.01	0.58	1.00	0.6	0
	1.98	-0.06	-0.03	-1.02	0.90	1.2	0
	2.18	-0.19	-0.06	-1.40	0.90	1.7	0
	2.25	-0.19	-0.06	-1.53	0.90	1.8	0
DZ.B.2-1	0.00	0.00	-0.31	-5.58	0.90	6.8	0
	0.25	0.01	-0.24	-4.18	0.90	5.1	0
	0.75	0.00	-0.13	-2.36	0.90	2.9	0
	1.25	0.01	-0.06	-1.17	0.90	1.4	0
	1.75	0.20	0.07	0.50	1.00	0.6	0
	2.25	0.20	-0.11	0.00	1.00	0.2	0
DZ.B.2-2	0.00	-1.02	0.21	0.82	1.00	1.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.07	-1.02	0.17	0.75	1.00	1.0	0
	0.78	-1.65	-0.05	0.73	1.00	0.9	0
	1.28	-0.08	-0.14	-1.90	0.90	2.4	0
	1.78	-0.09	-0.22	-3.41	0.90	4.2	0
	2.03	-0.09	-0.27	-4.28	0.90	5.3	0
DZ.B.2-3	0.00	-0.05	0.13	0.84	0.90	1.1	0
	0.31	-0.05	0.06	0.97	0.90	1.2	0
	0.81	1.26	0.07	1.12	1.00	1.3	0
	0.81	-0.06	0.07	1.07	0.90	1.3	0
	1.31	-0.06	0.07	1.03	0.90	1.3	0
	2.03	1.35	0.10	0.75	1.00	1.0	0
DZ.B.2-4	0.00	1.43	-0.34	0.00	1.00	0.6	0
	0.08	1.43	-0.27	0.07	1.00	0.6	0
	0.84	-0.02	0.01	0.53	0.60	0.9	0
	1.34	0.99	0.10	0.88	1.00	1.1	0
	1.34	-0.05	0.05	0.87	0.90	1.1	0
	2.03	1.08	0.15	0.78	1.00	1.0	0
DZ.B.2-5	0.00	-0.04	0.06	0.85	0.90	1.1	0
	0.17	-0.04	0.06	0.87	0.90	1.1	0
	0.67	-0.05	0.02	0.85	0.90	1.0	0
	1.17	-0.02	0.01	0.53	0.60	0.9	0
	1.67	-0.01	0.02	0.29	0.60	0.5	0
	2.03	0.43	0.24	0.00	1.00	0.4	0
DZ.B.2-6	0.00	-0.47	-0.05	1.12	1.00	1.2	0
	0.70	-0.05	0.07	1.14	0.90	1.4	0
	1.07	-0.05	0.06	1.12	0.90	1.4	0
	1.20	-0.05	0.03	1.10	0.90	1.3	0
	1.70	-0.04	0.05	0.88	0.90	1.1	0
	2.03	-0.04	0.10	0.65	0.90	0.9	0
DZ.B.2-7	0.00	-0.05	-0.41	-5.66	0.90	7.0	0
	0.73	-0.05	-0.17	-2.17	0.90	2.7	0
	1.73	-0.86	0.18	0.66	1.00	0.9	0
	1.95	-0.53	0.16	0.86	1.00	1.1	0
	2.03	-0.53	0.20	0.94	1.00	1.2	0
DZ.B.2-8	0.00	0.08	-0.10	0.00	1.00	0.2	0
	0.48	0.08	0.06	0.48	1.00	0.6	0
	0.98	-0.02	-0.05	-1.14	0.90	1.4	0
	1.48	-0.03	-0.11	-2.13	0.90	2.6	0
	1.98	-0.04	-0.18	-3.44	0.90	4.2	0
	2.25	-0.03	-0.22	-4.29	0.90	5.2	0
DZ.B.2a-1	0.00	0.09	-0.74	-12.35	0.90	15.1	0
	0.06	0.09	-0.70	-11.78	0.90	14.4	0
	0.25	-0.06	-0.57	-9.33	0.90	11.4	0
	0.75	-0.02	-0.35	-5.80	0.90	7.1	0
	1.25	0.02	-0.19	-3.24	0.90	4.0	0
	1.75	0.16	-0.07	-1.40	0.90	1.7	0
	2.25	0.33	-0.10	0.00	1.00	0.2	0
DZ.B.2a-2	0.00	-2.03	0.27	1.97	1.00	2.5	0
	0.07	-1.99	0.22	1.90	1.00	2.3	0
	0.78	0.02	-0.18	-2.53	0.90	3.1	0
	1.28	-0.07	-0.33	-5.04	0.90	6.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.78	-0.12	-0.50	-7.96	0.90	9.8	0
	1.97	-0.17	-0.55	-9.20	0.90	11.3	0
	2.03	-0.17	-0.58	-9.60	0.90	11.8	0
DZ.B.2a-3	0.00	-0.08	0.19	2.47	0.90	3.1	0
	0.08	-0.08	0.18	2.41	0.90	3.0	0
	0.31	-0.04	0.15	2.11	0.90	2.6	0
	0.81	-0.87	0.17	1.90	1.00	2.2	0
	1.31	-0.77	0.15	1.68	1.00	1.9	0
	2.03	-1.30	-0.04	1.44	1.00	1.6	0
DZ.B.2a-4	0.00	-0.04	1.07	0.00	0.90	2.0	0
	0.09	-0.04	0.92	0.14	0.90	1.8	0
	0.84	-0.55	0.05	1.17	0.90	1.4	0
	1.34	-0.09	0.06	1.53	0.90	1.8	0
	1.86	0.06	0.08	1.72	0.90	2.1	0
	2.03	0.06	0.07	1.76	0.90	2.1	0
DZ.B.2a-5	0.00	0.05	0.10	2.18	0.90	2.6	0
	0.17	0.05	0.11	2.08	0.90	2.5	0
	0.67	0.02	0.08	1.68	0.90	2.0	0
	1.17	-0.04	0.07	1.25	0.90	1.5	0
	1.67	-0.04	0.07	0.59	0.90	0.8	0
	2.03	0.43	0.20	0.00	1.00	0.4	0
DZ.B.2a-6	0.00	-0.54	-0.03	1.83	1.00	1.9	0
	0.70	-0.31	0.18	1.75	1.00	2.0	0
	1.20	-0.37	0.18	1.89	1.00	2.2	0
	1.70	-0.02	0.15	1.92	0.90	2.4	0
	1.95	-0.11	0.14	1.96	0.90	2.4	0
	2.03	-0.11	0.15	1.96	0.90	2.4	0
DZ.B.2a-7	0.00	0.11	-0.84	-12.42	0.90	15.3	0
	0.18	0.11	-0.69	-10.71	0.90	13.2	0
	0.73	0.00	-0.38	-5.58	0.90	6.9	0
	1.23	-0.01	-0.19	-2.61	0.90	3.2	0
	1.96	-1.31	0.18	1.58	1.00	1.9	0
	2.03	-1.31	0.22	1.64	1.00	2.0	0
DZ.B.2a-8	0.00	0.38	-0.09	0.00	1.00	0.2	0
	0.48	0.17	-0.08	-1.34	0.90	1.6	0
	0.98	0.04	-0.18	-3.05	0.90	3.7	0
	1.48	-0.02	-0.29	-5.16	0.90	6.3	0
	1.98	-0.12	-0.44	-7.73	0.90	9.4	0
	2.18	-0.27	-0.50	-8.93	0.90	10.9	0
	2.25	-0.27	-0.52	-9.31	0.90	11.4	0
DZ.B.2b-1	0.00	0.00	-0.61	-10.22	0.90	12.5	0
	0.06	0.00	-0.57	-9.73	0.90	11.9	0
	0.25	0.03	-0.46	-7.69	0.90	9.4	0
	0.75	0.02	-0.28	-4.70	0.90	5.7	0
	1.25	0.01	-0.15	-2.56	0.90	3.1	0
	1.75	-0.03	-0.05	-1.07	0.90	1.3	0
	2.25	0.15	-0.11	0.00	1.00	0.2	0
DZ.B.2b-2	0.00	-1.02	0.25	1.79	1.00	2.2	0
	0.07	-1.64	0.25	1.53	1.00	2.0	0
	0.78	0.01	-0.13	-1.71	0.90	2.1	0
	1.28	-0.08	-0.26	-3.92	0.90	4.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.78	-0.09	-0.42	-6.50	0.90	8.0	0
	1.97	-0.09	-0.46	-7.60	0.90	9.3	0
	2.03	-0.09	-0.49	-7.95	0.90	9.7	0
DZ.B.2b-3	0.00	-0.02	0.18	2.02	0.90	2.5	0
	0.08	-0.02	0.16	2.00	0.90	2.5	0
	0.31	-0.04	0.14	1.84	0.90	2.3	0
	0.81	-0.06	0.12	1.70	0.90	2.1	0
	1.31	-0.96	0.16	1.64	1.00	1.9	0
	2.03	-1.52	-0.09	1.22	1.00	1.4	0
DZ.B.2b-4	0.00	0.01	0.76	0.00	0.90	1.4	0
	0.09	0.01	0.65	0.13	0.90	1.3	0
	0.84	0.04	0.05	1.06	0.90	1.3	0
	1.34	-0.04	0.06	1.37	0.90	1.6	0
	1.86	-0.06	0.07	1.49	0.90	1.8	0
	2.03	-0.06	0.06	1.51	0.90	1.8	0
DZ.B.2b-5	0.00	-0.01	0.09	1.83	0.90	2.2	0
	0.17	-0.01	0.09	1.76	0.90	2.1	0
	0.67	-0.01	0.07	1.46	0.90	1.8	0
	1.17	0.00	0.05	1.10	0.90	1.3	0
	1.67	0.03	0.03	0.37	0.60	0.7	0
	2.03	0.96	0.22	0.00	1.00	0.4	0
DZ.B.2b-6	0.00	-0.75	-0.07	1.57	1.00	1.7	0
	0.70	-0.49	0.18	1.76	1.00	2.1	0
	1.20	-0.01	0.13	1.70	0.90	2.1	0
	1.70	0.01	0.14	1.69	0.90	2.1	0
	1.70	0.04	0.10	1.70	0.90	2.1	0
	2.03	0.04	0.14	1.60	0.90	2.0	0
DZ.B.2b-7	0.00	-0.05	-0.72	-10.33	0.90	12.8	0
	0.18	-0.05	-0.58	-8.83	0.90	10.9	0
	0.73	-0.01	-0.31	-4.37	0.90	5.4	0
	1.23	0.00	-0.14	-1.77	0.90	2.2	0
	1.96	-0.42	0.17	1.45	1.00	1.7	0
	2.03	-0.42	0.21	1.63	1.00	1.9	0
DZ.B.2b-8	0.00	-0.04	-0.09	0.00	1.00	0.2	0
	0.48	-0.05	-0.06	-1.04	0.90	1.3	0
	0.98	-0.02	-0.14	-2.42	0.90	3.0	0
	1.48	-0.01	-0.24	-4.19	0.90	5.1	0
	1.98	0.00	-0.36	-6.39	0.90	7.8	0
	2.18	0.04	-0.41	-7.43	0.90	9.0	0
	2.25	0.04	-0.43	-7.76	0.90	9.4	0
DZ.B.3-1	0.00	-0.06	-0.71	-11.87	0.90	14.5	0
	0.06	-0.06	-0.67	-11.32	0.90	13.8	0
	0.25	0.06	-0.54	-8.98	0.90	11.0	0
	0.75	0.01	-0.33	-5.60	0.90	6.8	0
	1.25	-0.01	-0.18	-3.15	0.90	3.8	0
	1.75	-0.10	-0.08	-1.37	0.90	1.7	0
	2.25	0.08	-0.07	0.00	1.00	0.1	0
DZ.B.3-2	0.00	-1.66	0.21	1.63	1.00	2.0	0
	0.28	-1.65	0.13	1.77	1.00	2.1	0
	0.78	-0.01	-0.19	-2.96	0.90	3.6	0
	1.28	-0.01	-0.32	-5.09	0.90	6.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.78	0.01	-0.47	-7.66	0.90	9.4	0
	1.97	0.04	-0.52	-8.76	0.90	10.7	0
	2.03	0.04	-0.55	-9.11	0.90	11.1	0
DZ.B.3-3	0.00	-0.01	0.17	2.11	0.90	2.6	0
	0.08	-0.01	0.15	2.04	0.90	2.5	0
	0.31	-0.04	0.13	1.74	0.90	2.2	0
	0.81	-0.87	0.13	1.46	1.00	1.7	0
	1.31	-1.53	0.12	1.33	1.00	1.6	0
	2.03	-1.48	0.01	1.25	1.00	1.4	0
DZ.B.3-4	0.00	0.03	0.93	0.00	0.90	1.8	0
	0.09	0.03	0.80	0.13	0.90	1.6	0
	0.84	0.25	0.04	1.06	0.90	1.3	0
	1.34	0.00	0.05	1.36	0.90	1.6	0
	1.86	-0.09	0.06	1.48	0.90	1.8	0
	2.03	-0.09	0.05	1.50	0.90	1.8	0
DZ.B.3-5	0.00	0.01	0.07	1.86	0.90	2.2	0
	0.17	0.01	0.08	1.79	0.90	2.2	0
	0.67	0.03	0.07	1.50	0.90	1.8	0
	1.17	0.07	0.06	1.15	0.90	1.4	0
	1.67	0.06	0.04	0.38	0.60	0.7	0
	2.03	1.50	0.20	0.00	1.00	0.4	0
DZ.B.3-6	0.00	-0.81	-0.03	1.51	1.00	1.6	0
	0.70	-0.83	0.16	1.38	1.00	1.7	0
	1.20	-0.29	0.15	1.45	1.00	1.7	0
	1.70	0.06	0.13	1.60	0.90	2.0	0
	1.95	0.11	0.12	1.69	0.90	2.1	0
	2.03	0.11	0.14	1.72	0.90	2.2	0
DZ.B.3-7	0.00	-0.06	-0.80	-11.94	0.90	14.7	0
	0.18	-0.06	-0.66	-10.37	0.90	12.7	0
	0.73	0.01	-0.37	-5.68	0.90	7.0	0
	1.23	0.02	-0.20	-3.04	0.90	3.7	0
	1.73	-0.64	0.10	1.57	1.00	1.8	0
	2.03	-0.66	0.16	1.28	1.00	1.5	0
DZ.B.3-8	0.00	-0.06	-0.08	0.00	1.00	0.1	0
	0.48	-0.10	-0.08	-1.34	0.90	1.6	0
	0.98	-0.04	-0.17	-3.00	0.90	3.7	0
	1.48	0.00	-0.28	-5.02	0.90	6.1	0
	1.98	0.06	-0.42	-7.47	0.90	9.1	0
	2.18	0.15	-0.48	-8.60	0.90	10.5	0
	2.25	0.15	-0.50	-8.97	0.90	10.9	0
DZ.B.4-1	0.00	0.02	-0.64	-10.89	0.90	13.3	0
	0.06	0.02	-0.60	-10.40	0.90	12.7	0
	0.25	-0.06	-0.49	-8.31	0.90	10.2	0
	0.75	-0.01	-0.30	-5.25	0.90	6.4	0
	1.25	0.03	-0.17	-3.00	0.90	3.7	0
	1.75	0.13	-0.07	-1.32	0.90	1.6	0
	2.25	0.21	-0.06	0.00	1.00	0.1	0
DZ.B.4-2	0.00	0.01	-0.04	-0.67	0.60	1.2	0
	0.28	0.70	-0.11	-1.62	1.00	1.8	0
	0.78	0.03	-0.19	-2.97	0.90	3.6	0
	1.28	0.01	-0.30	-4.85	0.90	5.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.78	-0.05	-0.42	-7.06	0.90	8.6	0
	1.97	-0.10	-0.46	-7.98	0.90	9.7	0
	2.03	-0.10	-0.49	-8.27	0.90	10.1	0
DZ.B.4-3	0.00	-0.01	0.10	1.18	0.90	1.5	0
	0.08	-0.01	0.09	1.16	0.90	1.4	0
	0.31	0.01	0.08	1.04	0.90	1.3	0
	0.81	0.99	0.12	0.87	1.00	1.1	0
	1.31	1.84	0.13	0.68	1.00	0.9	0
	2.03	0.04	-0.05	-0.44	0.60	0.9	0
DZ.B.4-4	0.00	0.02	0.40	0.00	0.90	0.8	0
	0.09	0.02	0.34	0.10	0.90	0.7	0
	0.84	0.04	0.01	0.54	0.60	0.9	0
	1.34	0.03	0.03	0.93	0.90	1.1	0
	1.34	0.08	0.07	0.93	0.90	1.2	0
	2.03	0.08	0.01	0.86	0.90	1.0	0
DZ.B.4-5	0.00	0.09	0.02	1.08	0.90	1.3	0
	0.50	0.09	0.07	1.05	0.90	1.3	0
	0.67	0.06	0.04	1.01	0.90	1.2	0
	1.17	0.03	0.03	0.59	0.60	1.1	0
	1.67	0.02	0.03	0.32	0.60	0.6	0
	2.03	0.76	0.18	0.00	1.00	0.3	0
DZ.B.4-6	0.00	0.08	-0.08	-0.60	0.60	1.2	0
	0.70	1.62	0.16	0.70	1.00	1.0	0
	1.20	0.93	0.13	0.88	1.00	1.1	0
	1.70	0.03	0.09	0.99	0.90	1.3	0
	1.95	-0.01	0.08	0.99	0.90	1.2	0
	2.03	-0.01	0.09	0.99	0.90	1.3	0
DZ.B.4-7	0.00	0.08	-0.71	-10.99	0.90	13.5	0
	0.18	0.08	-0.60	-9.59	0.90	11.8	0
	0.73	0.05	-0.34	-5.42	0.90	6.7	0
	1.23	0.07	-0.20	-3.06	0.90	3.8	0
	1.73	0.07	-0.09	-1.28	0.90	1.6	0
	2.03	1.46	0.10	0.47	1.00	0.7	0
DZ.B.4-8	0.48	0.13	-0.08	-1.31	0.90	1.6	0
	0.98	0.04	-0.16	-2.94	0.90	3.6	0
	1.48	-0.01	-0.27	-4.87	0.90	5.9	0
	1.98	-0.09	-0.39	-7.13	0.90	8.7	0
	2.18	-0.20	-0.45	-8.14	0.90	9.9	0
	2.25	-0.20	-0.47	-8.47	0.90	10.3	0
DZ.B.5-1	0.00	0.05	-4.93	-38.84	0.90	15.8	0
	0.06	0.05	-4.82	-37.42	0.90	15.3	0
	0.25	-0.19	-4.49	-32.47	0.90	13.4	0
	0.75	-0.05	-3.26	-22.44	0.90	9.3	0
	1.25	-0.09	-2.01	-13.80	0.90	5.7	0
	1.75	0.79	-0.56	-6.40	0.90	2.6	0
	2.25	0.47	0.49	0.00	0.60	0.3	0
DZ.B.5-2	0.00	0.60	0.39	3.58	1.00	1.3	0
	0.07	0.60	0.21	2.36	1.00	0.9	0
	0.78	0.06	-1.60	-10.32	0.90	4.3	0
	1.28	-0.03	-2.91	-19.72	0.90	8.2	0
	1.78	-0.24	-4.17	-30.00	0.90	12.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.97	-0.53	-4.60	-34.22	0.90	14.0	0
	2.03	-0.53	-4.72	-35.59	0.90	14.6	0
DZ.B.5-3	0.00	-0.67	0.21	-0.79	1.00	0.3	0
	0.31	-0.32	0.27	1.61	0.90	0.7	0
	0.81	-0.27	0.36	2.73	0.90	1.1	0
	1.31	-0.23	0.40	3.32	0.90	1.4	0
	1.31	-0.16	0.45	3.32	0.90	1.4	0
	2.03	-0.16	0.26	3.14	0.90	1.2	0
DZ.B.5-4	0.00	0.65	-0.93	0.00	1.00	0.3	0
	0.34	0.02	-0.39	0.59	0.60	0.5	0
	0.84	0.33	-0.08	1.04	0.60	0.6	0
	1.22	0.19	0.08	1.66	0.90	0.6	0
	1.34	0.11	0.17	1.65	0.90	0.7	0
	2.03	2.49	-0.76	0.55	1.00	0.4	0
DZ.B.5-5	0.00	1.55	-0.70	0.25	1.00	0.3	0
	0.67	-0.27	0.29	1.67	0.90	0.7	0
	1.17	-0.10	0.21	1.13	0.60	0.7	0
	1.17	-0.14	0.18	1.13	0.60	0.7	0
	1.67	0.03	0.25	0.66	0.60	0.5	0
	2.03	1.08	0.72	0.00	1.00	0.3	0
DZ.B.5-6	0.00	-0.26	0.12	2.96	0.90	1.1	0
	0.70	-0.26	0.46	3.21	0.90	1.3	0
	0.70	-0.20	0.41	3.21	0.90	1.3	0
	1.20	-0.22	0.40	2.75	0.90	1.1	0
	1.70	-0.23	0.29	1.72	0.90	0.7	0
	2.03	-0.23	0.17	0.69	0.90	0.3	0
DZ.B.5-7	0.00	0.15	-5.10	-38.64	0.90	15.8	0
	0.18	0.15	-4.63	-34.19	0.90	14.0	0
	0.73	0.06	-3.10	-20.97	0.90	8.7	0
	1.23	0.16	-1.72	-11.10	0.90	4.6	0
	1.73	-1.00	0.54	2.67	1.00	1.0	0
	2.03	0.33	0.17	3.15	0.90	1.2	0
DZ.B.5-8	0.00	0.44	0.39	0.00	0.60	0.2	0
	0.48	0.71	-0.60	-6.10	0.90	2.5	0
	0.98	-0.04	-1.95	-13.30	0.90	5.5	0
	1.48	-0.01	-3.11	-21.42	0.90	8.8	0
	1.98	-0.13	-4.22	-30.43	0.90	12.5	0
	2.18	-0.39	-4.64	-34.42	0.90	14.1	0
	2.25	-0.39	-4.74	-35.73	0.90	14.6	0
DZ.B.6-1	0.00	1.12	-0.25	-4.90	0.90	1.9	0
	0.06	1.12	-0.25	-4.67	0.90	1.8	0
	0.25	1.41	-0.29	-4.37	1.00	1.6	0
	0.75	-0.44	0.44	3.30	1.00	1.2	0
	1.25	-0.32	0.37	2.51	1.00	0.9	0
	1.75	-1.15	0.40	1.41	1.00	0.6	0
	2.25	1.10	-0.58	0.00	1.00	0.2	0
DZ.B.6-2	0.00	0.85	-0.73	-3.43	0.90	1.5	0
	0.28	0.19	0.69	3.89	1.00	1.5	0
	0.78	0.11	0.59	4.12	1.00	1.5	0
	0.91	-0.12	0.61	4.15	1.00	1.5	0
	1.28	-0.38	0.56	4.15	1.00	1.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.97	1.89	-0.34	-4.21	1.00	1.5	0
	2.03	1.93	-0.33	-4.31	1.00	1.6	0
DZ.B.6-3	0.00	0.36	0.30	1.77	1.00	0.7	0
	0.31	0.21	0.34	2.26	1.00	0.8	0
	0.81	0.16	0.41	2.88	1.00	1.1	0
	1.31	0.14	0.48	3.27	1.00	1.2	0
	1.85	0.17	0.56	3.42	1.00	1.3	0
	2.03	0.16	0.58	3.42	1.00	1.3	0
DZ.B.6-4	0.00	3.39	-2.69	0.00	0.90	1.1	0
	0.09	3.39	-2.49	0.07	0.90	1.0	0
	0.34	0.52	-1.28	0.16	0.90	0.5	0
	1.34	0.41	0.18	1.76	1.00	0.6	0
	1.69	0.26	0.21	1.80	1.00	0.7	0
	2.03	0.13	0.23	1.72	1.00	0.6	0
DZ.B.6-5	0.00	0.93	0.28	1.75	1.00	0.7	0
	0.34	0.86	0.29	1.78	1.00	0.7	0
	0.67	1.02	0.28	1.75	1.00	0.7	0
	1.17	1.05	0.25	1.42	1.00	0.6	0
	1.67	0.46	0.26	0.70	1.00	0.3	0
	2.03	1.98	-0.54	0.00	0.90	0.3	0
DZ.B.6-6	0.00	0.48	0.55	3.74	1.00	1.4	0
	0.18	0.48	0.56	3.72	1.00	1.4	0
	0.70	0.67	0.53	3.50	1.00	1.3	0
	1.20	0.77	0.49	3.09	1.00	1.2	0
	1.70	0.84	0.43	2.45	1.00	0.9	0
	2.03	0.97	0.38	1.91	1.00	0.8	0
DZ.B.6-7	0.00	1.25	-0.31	-5.14	1.00	1.8	0
	0.18	1.32	-0.35	-4.77	1.00	1.7	0
	1.11	0.10	0.66	4.40	1.00	1.6	0
	1.23	0.36	0.64	4.37	1.00	1.6	0
	1.73	0.43	0.70	4.12	1.00	1.6	0
	2.03	0.54	0.73	3.87	1.00	1.5	0
DZ.B.6-8	0.00	1.49	-0.67	0.00	1.00	0.3	0
	0.48	-1.17	0.39	1.35	1.00	0.6	0
	0.98	-0.30	0.35	2.42	1.00	0.9	0
	1.48	-0.39	0.42	3.18	1.00	1.2	0
	1.98	-0.38	0.48	3.68	1.00	1.4	0
	2.18	1.55	-0.24	-4.20	1.00	1.5	0
	2.25	1.55	-0.24	-4.42	1.00	1.6	0
EG.B-B1	0.00	-5.87	0.00	-0.04	1.00	0.3	0
	0.25	-3.57	0.15	-1.26	1.00	1.7	0
	0.75	-3.80	0.14	-2.30	1.00	2.7	0
	0.75	0.03	0.07	-2.46	0.90	2.9	0
	1.47	-6.10	0.00	0.38	1.00	0.7	0
EG.B-C	0.00	0.86	-0.12	-36.04	1.00	3.7	0
	0.06	0.86	-0.06	-31.52	1.00	3.3	0
	0.75	-2.96	1.08	22.27	1.00	2.5	0
	1.47	0.05	-0.20	64.30	0.90	7.4	0
	1.75	0.08	-0.17	79.83	0.90	9.2	0
	2.25	-0.02	-0.10	104.60	0.90	12.0	0
	2.75	-0.17	-0.06	125.79	0.90	14.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	3.23	-0.49	-0.07	143.05	0.90	16.4	0
	3.75	-0.48	-0.01	157.48	0.90	18.0	0
	4.25	-0.68	-0.01	167.70	0.90	19.2	0
	4.75	-0.88	-0.01	174.30	0.90	19.9	0
	5.00	-1.20	-0.04	176.30	0.90	20.2	0
	5.25	-1.16	-0.01	177.16	0.90	20.3	0
	5.25	-1.35	-0.07	177.16	0.90	20.3	0
	5.75	-1.60	-0.06	176.13	0.90	20.2	0
	6.25	-2.04	-0.03	171.48	0.90	19.6	0
	6.77	-2.14	0.08	162.94	0.90	18.7	0
	7.25	-2.42	0.19	151.40	0.90	17.4	0
	7.75	-2.68	0.38	135.91	0.90	15.6	0
	8.25	-2.63	0.71	116.98	0.90	13.5	0
	8.53	-2.09	0.57	105.38	0.90	12.2	0
	9.25	-1.47	0.17	42.80	0.90	4.9	0
	9.94	-0.21	0.00	-28.31	0.90	3.2	0
	10.00	-0.21	0.01	-34.95	0.90	4.0	0
EG.B-D	0.00	0.20	-0.01	-40.14	0.90	4.6	0
	0.06	0.20	-0.02	-34.10	0.90	3.9	0
	0.75	1.02	-0.18	30.78	0.90	3.6	0
	1.47	0.96	-0.23	89.12	0.90	10.2	0
	1.75	0.90	-0.13	108.77	0.90	12.5	0
	2.25	0.43	0.00	139.81	0.90	16.0	0
	2.75	0.38	0.01	165.50	0.90	18.9	0
	3.23	0.33	-0.05	185.45	0.90	21.2	0
	3.75	0.28	0.03	200.50	0.90	22.9	0
	4.25	0.21	0.02	210.14	0.90	24.0	0
	4.75	0.15	0.02	215.17	0.90	24.6	0
	5.00	0.11	-0.05	216.03	0.90	24.7	0
	5.00	0.07	-0.08	215.86	0.90	24.7	0
	5.25	0.02	-0.11	215.20	0.90	24.6	0
	5.75	-0.04	-0.10	210.29	0.90	24.1	0
	6.25	-0.11	-0.10	200.80	0.90	23.0	0
	6.77	-0.18	0.03	185.76	0.90	21.2	0
	7.25	-0.26	0.12	166.10	0.90	19.0	0
	7.75	-0.35	0.27	140.51	0.90	16.1	0
	8.25	-0.41	0.47	109.53	0.90	12.6	0
	8.53	-0.50	0.51	89.81	0.90	10.3	0
	9.25	-3.09	1.28	34.08	1.00	3.7	0
	9.94	-0.04	-0.01	-33.61	0.90	3.8	0
	10.00	-0.04	-0.03	-39.64	0.90	4.5	0
EG.B-E	0.00	0.48	0.00	-8.92	1.00	1.8	0
	0.25	0.61	-0.02	-12.15	1.00	2.5	0
	0.75	0.36	-0.01	-23.36	0.90	5.4	0
	1.47	0.20	-0.08	-57.38	0.90	13.2	0
	1.47	0.16	-0.07	-57.19	0.90	13.1	0
	1.75	0.45	-0.02	-40.60	0.90	9.3	0
	2.25	0.66	-0.02	-14.10	0.90	3.3	0
	3.23	0.09	0.00	28.10	0.90	6.4	0
	3.75	0.14	0.03	44.79	0.90	10.3	0
	4.19	0.32	0.03	56.15	0.90	12.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	4.75	0.54	0.03	64.75	0.90	14.8	0
	5.00	0.72	0.00	66.06	0.90	15.1	0
	5.00	0.84	-0.02	65.96	0.90	15.1	0
	5.25	1.01	-0.04	65.47	0.90	15.0	0
	5.75	1.24	-0.04	59.64	0.90	13.7	0
	6.25	1.83	-0.05	47.50	0.90	10.9	0
	6.77	1.87	-0.02	29.68	0.90	6.8	0
	7.75	3.27	0.08	-14.46	0.90	3.4	0
	8.25	3.63	0.14	-42.09	0.90	9.8	0
	8.53	3.86	0.32	-59.34	0.90	13.9	0
	8.53	3.02	0.01	-58.93	0.90	13.6	0
	9.25	2.34	-0.02	-24.12	0.90	5.6	0
	9.75	0.26	0.11	-10.77	1.00	2.3	0
	10.00	0.45	-0.04	-6.18	1.00	1.3	0
EG.B-F.1	0.00	2.50	-0.75	-7.33	1.00	0.9	0
	0.06	2.50	-0.58	-6.77	1.00	0.8	0
	0.25	13.05	-3.80	-5.23	1.00	1.2	0
	0.75	11.62	-3.38	-2.14	1.00	0.9	0
	1.47	11.83	0.00	0.00	1.00	0.1	0
EG.B-F.2	0.00	-2.54	0.00	0.00	1.00	0.0	0
	0.72	-2.28	7.24	6.99	1.00	1.9	0
	1.22	-5.96	4.39	6.83	1.00	1.4	0
	1.22	-1.52	0.58	6.62	1.00	0.8	0
	1.47	-1.56	0.74	4.88	1.00	0.6	0
EG.B-G	0.00	5.59	-0.17	-5.69	1.00	1.4	0
	0.25	-3.67	0.10	6.32	1.00	1.4	0
	0.75	-14.64	-0.04	11.17	1.00	2.6	0
	1.47	53.08	-2.99	2.54	1.00	3.8	0
	1.47	63.21	-2.24	-2.71	1.00	3.5	0
	1.75	43.93	0.21	-6.64	1.00	2.5	0
	2.25	28.82	0.81	-4.17	1.00	2.0	0
	2.75	21.75	0.81	-1.87	1.00	1.4	0
	3.75	12.25	-0.71	-0.75	1.00	0.9	0
	3.75	6.91	0.65	-0.62	1.00	0.7	0
	4.25	2.83	0.74	-0.37	1.00	0.7	0
	4.75	2.41	0.54	-0.05	1.00	0.5	0
	5.25	-0.98	-0.35	-0.08	1.00	0.3	0
	5.75	-3.27	-0.71	-0.30	1.00	0.6	0
	6.25	-7.06	-0.71	-0.44	1.00	0.7	0
	6.25	-9.47	0.85	-0.37	1.00	0.9	0
	7.25	-17.44	-0.74	-1.84	1.00	1.2	0
	7.75	-25.87	-0.60	-3.52	1.00	1.6	0
	7.75	-38.58	0.87	-4.48	1.00	2.2	0
	8.53	-49.72	1.90	3.55	1.00	2.9	0
	9.25	-43.11	0.86	9.86	1.00	3.4	0
	9.25	-27.59	-0.07	9.71	1.00	2.6	0
	9.75	-3.80	0.14	6.45	1.00	1.5	0
	10.00	-3.86	0.04	3.59	1.00	0.8	0
EG.B-H	0.00	0.37	0.01	-41.25	0.90	4.7	0
	0.06	0.37	0.01	-35.12	0.90	4.0	0
	0.75	1.87	-0.12	30.98	0.90	3.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.47	1.70	-0.17	91.02	0.90	10.5	0
	1.75	1.57	-0.19	111.44	0.90	12.8	0
	2.25	1.49	-0.15	143.83	0.90	16.5	0
	2.75	0.80	-0.08	170.92	0.90	19.6	0
	3.23	0.71	-0.02	192.00	0.90	22.0	0
	3.75	0.62	-0.06	208.08	0.90	23.8	0
	4.25	0.53	-0.04	218.47	0.90	25.0	0
	4.75	0.43	-0.03	223.87	0.90	25.6	0
	5.00	0.37	0.01	224.73	0.90	25.7	0
	5.00	0.32	0.02	224.56	0.90	25.7	0
	5.25	0.24	0.04	223.73	0.90	25.6	0
	5.75	0.15	0.06	218.10	0.90	25.0	0
	6.25	0.05	0.09	207.46	0.90	23.7	0
	6.77	-0.05	0.06	190.98	0.90	21.8	0
	7.25	-0.15	0.09	169.88	0.90	19.4	0
	7.75	-0.26	0.12	142.88	0.90	16.4	0
	8.25	-0.34	0.12	110.65	0.90	12.7	0
	8.53	-0.47	0.18	90.33	0.90	10.4	0
	9.25	-0.63	-0.05	30.76	0.90	3.5	0
	9.94	0.00	-0.02	-34.95	0.90	4.0	0
	10.00	0.00	-0.01	-41.04	0.90	4.7	0
EG.B-I	0.00	0.37	-0.01	-48.74	0.90	5.6	0
	0.06	0.37	-0.02	-41.56	0.90	4.8	0
	0.75	1.89	-0.03	36.27	0.90	4.2	0
	1.47	1.74	-0.02	107.43	0.90	12.3	0
	1.75	1.63	-0.02	131.45	0.90	15.1	0
	2.25	1.55	-0.02	169.47	0.90	19.4	0
	2.75	1.46	-0.01	201.39	0.90	23.1	0
	3.23	1.37	-0.01	226.56	0.90	25.9	0
	3.75	1.28	-0.01	245.77	0.90	28.1	0
	4.25	1.18	0.00	258.35	0.90	29.6	0
	4.75	1.09	0.00	265.06	0.90	30.3	0
	5.00	1.02	0.00	266.24	0.90	30.5	0
	5.00	0.96	0.00	266.03	0.90	30.4	0
	5.25	0.88	0.00	265.09	0.90	30.3	0
	5.75	0.77	0.01	258.47	0.90	29.6	0
	6.25	0.66	0.02	245.95	0.90	28.1	0
	6.77	-0.10	0.04	226.61	0.90	25.9	0
	7.25	-0.23	0.07	201.65	0.90	23.1	0
	7.75	-0.36	0.10	169.74	0.90	19.4	0
	8.25	-0.47	0.12	131.68	0.90	15.1	0
	8.53	-0.63	0.14	107.57	0.90	12.3	0
	9.25	-0.82	0.05	36.51	0.90	4.2	0
	9.94	-0.04	0.00	-41.44	0.90	4.7	0
	10.00	-0.04	0.00	-48.62	0.90	5.6	0
EG.B-J	0.00	0.30	-0.04	-37.49	0.90	4.3	0
	0.06	0.30	-0.04	-31.79	0.90	3.6	0
	0.75	1.53	0.09	29.35	0.90	3.4	0
	1.47	1.39	0.14	83.84	0.90	9.6	0
	1.75	0.69	0.15	102.22	0.90	11.7	0
	2.25	0.63	0.10	131.08	0.90	15.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	2.75	0.56	0.06	155.10	0.90	17.8	0
	3.23	0.49	0.00	173.92	0.90	19.9	0
	3.75	0.43	0.04	188.40	0.90	21.6	0
	4.25	0.36	0.03	197.86	0.90	22.6	0
	4.75	0.29	0.02	202.85	0.90	23.2	0
	5.00	0.25	-0.01	203.69	0.90	23.3	0
	5.00	0.21	-0.02	203.54	0.90	23.3	0
	5.25	0.16	-0.03	202.85	0.90	23.2	0
	5.75	0.09	-0.03	197.87	0.90	22.6	0
	6.25	0.03	-0.03	188.43	0.90	21.6	0
	6.77	-0.04	0.01	173.81	0.90	19.9	0
	7.25	-0.11	0.03	155.15	0.90	17.7	0
	7.75	-0.18	0.07	131.16	0.90	15.0	0
	8.25	-0.24	0.16	102.31	0.90	11.7	0
	8.53	-0.32	0.19	83.99	0.90	9.6	0
	9.25	-0.41	0.23	29.48	0.90	3.4	0
	9.94	0.05	0.02	-31.80	0.90	3.6	0
	10.00	0.05	0.00	-37.51	0.90	4.3	0
EG.B-K	0.00	2.75	-0.16	-8.33	1.00	0.9	0
	0.25	1.64	0.61	-17.74	1.00	1.9	0
	0.75	0.79	0.76	-42.46	0.90	5.0	0
	1.47	0.83	0.48	-94.40	0.90	10.9	0
	1.47	0.87	0.42	-94.14	0.90	10.8	0
	1.75	0.91	0.20	-63.40	0.90	7.3	0
	2.75	0.39	0.04	25.56	0.90	2.9	0
	3.23	0.45	-0.01	57.03	0.90	6.5	0
	3.75	0.52	0.03	82.10	0.90	9.4	0
	4.25	0.58	0.02	98.28	0.90	11.2	0
	4.75	0.63	0.02	106.41	0.90	12.2	0
	5.00	0.67	-0.01	107.47	0.90	12.3	0
	5.00	0.69	-0.02	107.40	0.90	12.3	0
	5.25	0.72	-0.04	106.33	0.90	12.2	0
	5.75	0.76	-0.04	98.07	0.90	11.2	0
	6.25	0.79	-0.05	81.76	0.90	9.4	0
	6.77	0.82	-0.01	56.46	0.90	6.5	0
	7.25	0.85	-0.01	24.95	0.90	2.9	0
	8.25	1.51	0.19	-64.29	0.90	7.4	0
	8.53	1.55	0.35	-95.43	0.90	11.0	0
	8.53	1.58	0.26	-95.04	0.90	10.9	0
	9.25	1.62	0.86	-43.09	0.90	5.1	0
	9.75	0.31	0.85	-15.58	0.90	1.9	0
	10.00	0.91	0.04	-5.74	1.00	0.6	0
EG.B-L	0.00	3.12	-0.44	-5.59	1.00	0.7	0
	0.25	3.24	-0.44	-9.21	1.00	1.0	0
	0.75	9.12	0.05	-22.91	1.00	2.5	0
	1.47	0.84	0.23	-52.26	0.90	6.0	0
	1.47	0.90	0.21	-52.07	0.90	6.0	0
	1.75	0.96	0.12	-36.40	0.90	4.2	0
	2.25	1.03	0.03	-11.47	0.90	1.3	0
	3.23	0.52	-0.01	24.46	0.90	2.8	0
	3.75	0.59	0.00	36.88	0.90	4.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	4.25	0.64	0.00	44.73	0.90	5.1	0
	4.75	0.70	0.00	48.48	0.90	5.6	0
	5.00	0.75	-0.01	48.86	0.90	5.6	0
	5.00	0.78	-0.02	48.84	0.90	5.6	0
	5.25	0.82	-0.02	48.38	0.90	5.5	0
	5.75	0.86	-0.02	44.42	0.90	5.1	0
	6.25	0.91	-0.01	36.37	0.90	4.2	0
	6.77	0.95	0.00	23.77	0.90	2.7	0
	7.75	1.60	-0.01	-12.63	0.90	1.5	0
	8.25	1.64	-0.14	-37.74	0.90	4.4	0
	8.53	1.68	-0.33	-53.73	0.90	6.2	0
	8.53	1.70	-0.37	-53.34	0.90	6.2	0
	9.25	1.70	-0.17	-22.22	0.90	2.6	0
	9.75	1.02	-0.25	-7.58	1.00	0.8	0
	10.00	-2.28	0.37	2.96	1.00	0.4	0
EG.B-M	0.00	3.71	-0.12	-4.99	1.00	0.6	0
	0.25	-1.89	-0.36	5.19	1.00	0.6	0
	0.75	-12.27	-0.62	6.98	1.00	0.9	0
	1.47	33.70	3.10	-5.81	1.00	1.4	0
	1.75	39.99	1.20	-9.09	1.00	1.6	0
	1.75	29.08	1.96	-9.01	1.00	1.5	0
	2.25	21.53	0.98	-5.96	1.00	1.0	0
	2.75	15.75	0.81	-2.56	1.00	0.6	0
	3.23	11.09	0.50	-1.54	1.00	0.4	0
	3.75	7.17	0.61	-1.08	1.00	0.3	0
	4.25	3.72	0.76	-0.69	1.00	0.2	0
	4.75	1.43	0.65	0.09	1.00	0.1	0
	5.25	0.19	0.56	-0.18	1.00	0.1	0
	5.75	1.73	0.75	-0.77	1.00	0.2	0
	5.75	-5.18	0.85	-0.74	1.00	0.3	0
	6.25	-8.76	1.15	-0.34	1.00	0.3	0
	7.25	9.62	0.72	-3.94	1.00	0.6	0
	7.75	13.31	0.75	-6.88	1.00	1.0	0
	8.25	-24.76	-3.02	-7.21	1.00	1.4	0
	8.53	-31.47	-4.98	-2.58	1.00	1.4	0
	9.25	-33.02	-1.00	7.46	1.00	1.2	0
	9.25	-22.23	-0.63	7.37	1.00	1.1	0
	9.75	-3.10	-0.16	5.75	1.00	0.6	0
	10.00	-3.04	0.07	3.42	1.00	0.4	0
EG.B-N	0.00	0.83	0.04	-32.16	0.90	3.7	0
	0.06	0.83	0.07	-26.97	0.90	3.1	0
	0.75	4.80	0.13	28.21	0.90	3.3	0
	1.47	4.59	0.15	76.28	0.90	8.8	0
	1.75	3.91	-0.03	92.20	0.90	10.6	0
	2.25	3.82	-0.17	116.89	0.90	13.4	0
	2.75	3.71	-0.18	137.08	0.90	15.8	0
	3.23	3.62	-0.03	152.66	0.90	17.5	0
	3.75	3.54	-0.24	164.54	0.90	18.9	0
	4.25	3.46	-0.19	172.20	0.90	19.8	0
	4.75	3.39	-0.17	176.17	0.90	20.2	0
	5.00	3.35	-0.02	176.82	0.90	20.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	5.00	3.32	0.05	176.69	0.90	20.3	0
	5.25	3.28	0.13	176.16	0.90	20.2	0
	5.75	3.24	0.14	172.20	0.90	19.8	0
	6.25	3.20	0.20	164.55	0.90	18.9	0
	6.77	3.17	0.05	152.54	0.90	17.5	0
	7.25	3.14	0.02	137.05	0.90	15.7	0
	7.75	3.12	-0.07	116.82	0.90	13.4	0
	8.25	3.11	-0.28	92.06	0.90	10.6	0
	8.53	3.10	-0.24	76.16	0.90	8.8	0
	9.25	3.12	-0.18	27.99	0.90	3.3	0
	9.94	0.72	0.02	-27.38	0.90	3.1	0
	10.00	0.72	0.03	-32.57	0.90	3.7	0
EG.B-O	0.00	1.42	0.02	-46.18	0.90	5.3	0
	0.06	1.42	0.04	-39.18	0.90	4.5	0
	0.75	7.31	0.12	36.61	0.90	4.3	0
	1.47	7.05	0.16	105.77	0.90	12.2	0
	1.75	6.88	0.03	129.12	0.90	14.9	0
	2.25	6.74	-0.10	166.12	0.90	19.1	0
	2.75	6.60	-0.12	197.17	0.90	22.7	0
	3.23	6.47	0.00	221.65	0.90	25.4	0
	3.75	6.35	-0.20	240.35	0.90	27.6	0
	4.25	6.24	-0.17	252.58	0.90	29.0	0
	4.75	6.14	-0.16	259.09	0.90	29.7	0
	5.00	6.07	-0.03	260.22	0.90	29.8	0
	5.00	6.02	0.03	260.01	0.90	29.8	0
	5.25	5.95	0.10	259.08	0.90	29.7	0
	5.75	5.87	0.11	252.58	0.90	29.0	0
	6.25	5.79	0.14	240.34	0.90	27.6	0
	6.77	5.08	-0.01	221.48	0.90	25.4	0
	7.25	5.00	-0.04	197.17	0.90	22.6	0
	7.75	4.93	-0.10	166.10	0.90	19.1	0
	8.25	5.55	-0.25	128.96	0.90	14.9	0
	8.53	4.83	-0.17	105.59	0.90	12.2	0
	9.25	4.81	-0.13	36.45	0.90	4.3	0
	9.94	1.05	0.00	-39.58	0.90	4.5	0
	10.00	1.05	0.01	-46.59	0.90	5.3	0
EG.B-P	0.00	1.41	0.00	-47.93	0.90	5.5	0
	0.06	1.41	-0.02	-40.70	0.90	4.7	0
	0.75	7.72	-0.05	37.74	0.90	4.4	0
	1.47	7.43	0.09	109.78	0.90	12.7	0
	1.75	7.24	0.03	134.18	0.90	15.4	0
	2.25	7.11	-0.04	172.94	0.90	19.9	0
	2.75	6.96	-0.05	205.60	0.90	23.6	0
	3.23	6.82	0.02	231.41	0.90	26.6	0
	3.75	6.71	-0.14	251.14	0.90	28.8	0
	4.25	6.20	-0.12	264.13	0.90	30.3	0
	4.75	6.10	-0.11	271.03	0.90	31.1	0
	5.00	6.02	-0.03	272.23	0.90	31.2	0
	5.00	5.97	0.01	272.01	0.90	31.2	0
	5.25	5.89	0.05	271.01	0.90	31.1	0
	5.75	5.80	0.04	264.11	0.90	30.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.25	5.71	0.05	251.16	0.90	28.8	0
	6.77	5.62	-0.05	231.17	0.90	26.5	0
	7.25	5.54	-0.08	205.52	0.90	23.6	0
	7.75	5.47	-0.13	172.85	0.90	19.9	0
	8.25	5.44	-0.21	134.03	0.90	15.4	0
	8.53	5.39	-0.19	109.51	0.90	12.6	0
	9.25	5.38	-0.22	37.54	0.90	4.4	0
	9.94	1.10	-0.05	-41.03	0.90	4.7	0
	10.00	1.10	-0.01	-48.26	0.90	5.5	0
EG.B-Q	0.00	1.09	0.00	-40.77	0.90	4.7	0
	0.06	1.09	-0.02	-34.30	0.90	3.9	0
	0.75	5.81	-0.05	35.01	0.90	4.1	0
	1.47	5.56	0.10	96.53	0.90	11.1	0
	1.75	5.41	0.06	117.04	0.90	13.5	0
	2.25	5.28	0.02	149.23	0.90	17.1	0
	2.75	5.15	0.00	175.87	0.90	20.2	0
	3.23	5.03	0.05	196.63	0.90	22.6	0
	3.75	4.92	-0.09	212.47	0.90	24.4	0
	4.25	4.82	-0.10	222.75	0.90	25.6	0
	4.75	4.73	-0.08	228.13	0.90	26.2	0
	5.00	4.66	-0.03	229.03	0.90	26.3	0
	5.00	4.62	0.01	228.86	0.90	26.2	0
	5.25	4.56	0.03	228.09	0.90	26.1	0
	5.75	4.50	-0.01	222.65	0.90	25.5	0
	6.25	4.44	-0.01	212.32	0.90	24.3	0
	6.77	4.39	-0.06	196.24	0.90	22.5	0
	7.25	4.35	-0.11	175.58	0.90	20.2	0
	7.75	4.32	-0.15	148.89	0.90	17.1	0
	8.25	4.30	-0.17	116.64	0.90	13.4	0
	8.53	4.29	-0.15	96.05	0.90	11.1	0
	9.25	4.29	-0.12	34.58	0.90	4.0	0
	9.94	0.82	-0.03	-34.72	0.90	4.0	0
	10.00	0.82	-0.01	-41.19	0.90	4.7	0
EG.B-R1	0.00	-5.16	0.00	0.00	1.00	0.3	0
	0.25	-1.87	0.06	-1.30	0.90	1.7	0
	0.75	-1.82	0.02	-2.61	0.90	3.1	0
	0.75	-3.69	-0.25	-2.82	1.00	3.4	0
	1.47	-6.11	0.00	0.00	1.00	0.3	0
EG.B-R2	0.00	-5.67	0.00	0.00	1.00	0.3	0
	0.28	-3.59	-0.25	-2.28	1.00	2.8	0
	0.78	-1.85	-0.01	-4.40	0.90	5.2	0
	0.78	-1.81	-0.02	-4.55	0.90	5.3	0
	1.28	-1.72	-0.04	-3.76	0.90	4.5	0
	1.77	4.60	0.00	0.00	1.00	0.2	0
EG.B-R3	0.00	-4.71	0.00	0.00	1.00	0.2	0
	0.52	-0.99	0.00	-4.07	0.90	4.7	0
	1.02	-0.83	0.00	-4.86	0.90	5.6	0
	1.02	-0.76	-0.03	-4.90	0.90	5.7	0
	1.52	-0.67	-0.03	-2.45	0.90	2.9	0
	1.77	3.79	0.00	0.00	1.00	0.2	0
EG.B-R4	0.00	3.42	0.00	0.00	1.00	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.25	1.10	-0.24	-2.44	1.00	2.9	0
	0.75	-0.39	0.01	-4.89	0.90	5.6	0
	0.75	-0.30	-0.02	-4.85	0.90	5.6	0
	1.25	-0.17	-0.03	-4.08	0.90	4.7	0
	1.77	5.04	0.00	0.00	1.00	0.3	0
EG.B-R5	0.00	3.92	0.00	0.00	1.00	0.2	0
	0.48	0.71	0.01	-3.73	0.90	4.3	0
	0.98	0.83	0.02	-4.53	0.90	5.3	0
	0.98	0.94	-0.01	-4.38	0.90	5.1	0
	1.48	-2.61	-0.21	-2.26	1.00	2.7	0
	1.77	4.51	0.00	0.00	1.00	0.2	0
EG.B-R6	0.00	-4.76	0.00	0.00	1.00	0.2	0
	0.72	-2.95	-0.26	-2.82	1.00	3.4	0
	0.72	1.36	0.00	-2.62	0.90	3.1	0
	1.22	-2.61	-0.12	-1.30	1.00	1.6	0
	1.47	4.44	0.00	0.00	1.00	0.2	0
EGB-4BC	0.00	6.67	0.00	0.00	1.00	0.3	0
	0.51	0.10	-0.07	13.03	0.90	15.0	0
	1.02	-0.56	-0.08	17.28	0.90	19.9	0
	1.02	-1.20	0.05	17.13	0.90	19.7	0
	1.52	-2.77	0.08	12.64	0.90	14.7	0
	2.03	6.10	0.00	0.00	1.00	0.3	0
S0-A	0.00	-6.84	0.00	0.00	0.60	0.6K	0
	1.10	-5.91	0.00	-0.59	0.60	1.0K	0
	2.21	-4.98	0.00	-0.92	0.60	1.2K	0
	2.76	-4.52	0.00	-1.00	0.60	1.2K	0
	3.31	-4.05	0.00	-1.02	0.60	1.2K	0
	4.42	-3.12	0.00	-0.89	0.60	1.0K	0
	5.52	-2.19	0.00	-0.54	0.60	0.6K	0
S0-B	0.00	-14.92	0.00	0.00	0.90	0.9K	0
	1.10	-8.29	0.00	-0.63	0.60	1.3K	0
	2.21	-7.36	0.00	-0.99	0.60	1.5K	0
	2.76	-6.90	0.00	-1.07	0.60	1.5K	0
	3.31	-6.43	0.00	-1.09	0.60	1.5K	0
	4.42	-11.14	0.00	-1.13	0.90	1.3K	0
	5.52	-10.21	0.00	-0.70	0.90	1.0K	0
S0-C	0.00	-7.90	0.00	0.00	0.60	0.7K	0
	1.10	-6.97	0.00	-0.60	0.60	1.1K	0
	2.21	-6.04	0.00	-0.95	0.60	1.3K	0
	2.76	-5.57	0.00	-1.03	0.60	1.4K	0
	3.31	-5.11	0.00	-1.04	0.60	1.3K	0
	4.42	-4.18	0.00	-0.91	0.60	1.1K	0
	5.52	-3.24	0.00	-0.55	0.60	0.8K	0
S0-D	0.00	-6.49	0.00	0.00	0.60	0.6K	0
	1.10	-5.56	0.00	-0.58	0.60	1.0K	0
	2.21	-4.63	0.00	-0.90	0.60	1.2K	0
	2.76	-4.17	0.00	-0.98	0.60	1.2K	0
	3.31	-3.70	0.00	-0.99	0.60	1.2K	0
	4.42	-2.77	0.00	-0.86	0.60	1.0K	0
	5.52	-1.84	0.00	-0.52	0.60	0.6K	0
S0-E	0.00	-4.80	0.00	0.00	0.60	0.5K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.10	-3.87	0.00	-0.54	0.60	0.8K	0
	2.21	-2.94	0.00	-0.85	0.60	1.0K	0
	2.76	-2.47	0.00	-0.92	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.01	0.00	-0.93	0.60	0.9K	0
	4.42	-1.07	0.00	-0.80	0.60	0.7K	0
	5.52	-0.14	0.00	-0.48	0.60	0.4K	0
S0-F	0.00	-5.03	0.00	0.00	0.60	0.5K	0
	1.10	-4.10	0.00	-0.55	0.60	0.8K	0
	2.21	-3.17	0.00	-0.86	0.60	1.0K	0
	2.76	-2.70	0.00	-0.93	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.24	0.00	-0.94	0.60	1.0K	0
	4.42	-1.30	0.00	-0.82	0.60	0.8K	0
	5.52	-1.69	0.00	-0.70	1.00	0.4K	0
S0-G	0.00	-5.10	0.00	0.00	0.60	0.5K	0
	1.10	-4.17	0.00	-0.55	0.60	0.8K	0
	2.21	-3.24	0.00	-0.86	0.60	1.0K	0
	2.76	-2.77	0.00	-0.93	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.31	0.00	-0.95	0.60	1.0K	0
	4.42	-1.38	0.00	-0.82	0.60	0.8K	0
	5.52	-2.21	0.00	-0.70	1.00	0.5K	0
S0-H	0.00	-5.23	0.00	0.00	0.60	0.5K	0
	1.10	-4.30	0.00	-0.55	0.60	0.9K	0
	2.21	-3.37	0.00	-0.87	0.60	1.0K	0
	2.76	-2.91	0.00	-0.94	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.44	0.00	-0.95	0.60	1.0K	0
	4.42	-1.51	0.00	-0.83	0.60	0.8K	0
	5.52	-2.29	0.00	-0.70	1.00	0.5K	0
S0-I	0.00	-5.25	0.00	0.00	0.60	0.5K	0
	1.10	-4.32	0.00	-0.55	0.60	0.9K	0
	2.21	-3.39	0.00	-0.87	0.60	1.0K	0
	2.76	-2.93	0.00	-0.94	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.46	0.00	-0.95	0.60	1.0K	0
	4.42	-1.53	0.00	-0.83	0.60	0.8K	0
	5.52	-0.60	0.00	-0.50	0.60	0.5K	0
S0-J	0.00	-5.22	0.00	0.00	0.60	0.5K	0
	1.10	-4.29	0.00	-0.55	0.60	0.9K	0
	2.21	-3.36	0.00	-0.87	0.60	1.0K	0
	2.76	-2.89	0.00	-0.94	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.43	0.00	-0.95	0.60	1.0K	0
	4.42	-1.50	0.00	-0.82	0.60	0.8K	0
	5.52	-0.57	0.00	-0.50	0.60	0.5K	0
S0-K	0.00	-5.05	0.00	0.00	0.60	0.5K	0
	1.10	-4.12	0.00	-0.55	0.60	0.8K	0
	2.21	-3.19	0.00	-0.86	0.60	1.0K	0
	2.76	-2.72	0.00	-0.93	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.26	0.00	-0.94	0.60	1.0K	0
	4.42	-1.32	0.00	-0.81	0.60	0.8K	0
	5.52	-0.39	0.00	-0.49	0.60	0.4K	0
S0-L	0.00	-5.06	0.00	0.00	0.60	0.5K	0
	1.10	-4.13	0.00	-0.55	0.60	0.8K	0
	2.21	-3.20	0.00	-0.86	0.60	1.0K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	2.76	-2.73	0.00	-0.93	0.60	1.0K	0
	3.31	-2.27	0.00	-0.94	0.60	1.0K	0
	4.42	-1.33	0.00	-0.81	0.60	0.8K	0
	5.52	-0.40	0.00	-0.49	0.60	0.4K	0
S0-M	0.00	-7.04	0.00	0.00	0.60	1.1K	0
	1.48	-5.80	0.00	-0.99	0.60	1.7K	0
	2.96	-4.55	0.00	-1.55	0.60	2.0K	0
	3.33	-4.24	0.00	-1.62	0.60	2.0K	0
	4.44	-3.30	0.00	-1.70	0.60	1.9K	0
	5.92	-2.06	0.00	-1.47	0.60	1.5K	0
	7.40	-0.81	0.00	-0.88	0.60	0.8K	0
S0-N	0.00	-7.79	0.00	0.00	0.60	1.4K	0
	1.60	-6.45	0.00	-1.16	0.60	2.1K	0
	3.20	-5.10	0.00	-1.82	0.60	2.4K	0
	3.59	-4.76	0.00	-1.90	0.60	2.4K	0
	4.79	-3.75	0.00	-1.99	0.60	2.3K	0
	6.39	-2.41	0.00	-1.72	0.60	1.8K	0
	7.99	-1.06	0.00	-1.03	0.60	1.0K	0
S0-O	0.00	-8.15	0.00	0.00	0.60	1.7K	0
	1.70	-6.71	0.00	-1.31	0.60	2.5K	0
	3.40	-5.28	0.00	-2.05	0.60	2.8K	0
	3.82	-4.92	0.00	-2.15	0.60	2.8K	0
	5.10	-3.85	0.00	-2.25	0.60	2.6K	0
	6.80	-2.42	0.00	-1.94	0.60	2.1K	0
	8.50	-0.98	0.00	-1.16	0.60	1.1K	0
S0-P	0.00	-10.28	0.00	0.00	0.60	2.4K	0
	1.81	-8.75	0.00	-1.53	0.60	3.3K	0
	3.62	-7.22	0.00	-2.40	0.60	3.6K	0
	3.62	-7.22	0.00	-2.40	0.60	3.6K	0
	5.43	-5.70	0.00	-2.63	0.60	3.5K	0
	7.24	-4.17	0.00	-2.27	0.60	2.8K	0
	9.05	-2.65	0.00	-1.36	0.60	1.7K	0
S0-Q	0.00	-11.71	0.00	0.00	0.60	2.8K	0
	1.81	-10.19	0.00	-1.58	0.60	3.7K	0
	3.62	-8.66	0.00	-2.47	0.60	4.0K	0
	4.07	-8.28	0.00	-2.59	0.60	4.0K	0
	5.43	-7.14	0.00	-2.71	0.60	3.9K	0
	7.24	-5.61	0.00	-2.35	0.60	3.2K	0
	9.05	-4.09	0.00	-1.41	0.60	2.1K	0
S0-R	0.00	-13.12	0.00	0.00	0.60	3.1K	0
	1.81	-11.59	0.00	-1.62	0.60	4.0K	0
	3.62	-10.07	0.00	-2.53	0.60	4.4K	0
	4.07	-9.68	0.00	-2.66	0.60	4.4K	0
	5.43	-8.54	0.00	-2.78	0.60	4.3K	0
	7.24	-7.02	0.00	-2.40	0.60	3.6K	0
	9.05	-11.10	0.00	-1.61	0.90	2.6K	0
S0-S	0.00	-10.64	0.00	0.00	0.60	2.5K	0
	1.81	-9.12	0.00	-1.54	0.60	3.4K	0
	3.62	-7.59	0.00	-2.41	0.60	3.7K	0
	4.07	-7.21	0.00	-2.53	0.60	3.7K	0
	5.43	-6.07	0.00	-2.65	0.60	3.6K	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	7.24	-4.54	0.00	-2.28	0.60	2.9K	0
	9.05	-3.02	0.00	-1.36	0.60	1.8K	0
S1-A	0.00	-20.71	0.00	0.00	0.90	1.4K	0
	0.29	-20.46	0.00	-0.01	0.90	1.4K	0
	1.15	-19.72	0.00	-0.02	0.90	1.3K	0
	2.30	-18.74	0.00	-0.05	0.90	1.3K	0
	3.45	-17.75	0.00	-0.07	0.90	1.2K	0
	4.60	-16.76	0.00	-0.10	0.90	1.2K	0
	5.75	-15.78	0.00	-0.12	0.90	1.1K	0
S1-B	0.00	-49.37	0.00	0.00	0.60	3.0	0
	0.30	-47.57	0.00	-0.21	0.60	3.0	0
	1.22	-42.17	-0.01	-0.82	0.60	2.8	0
	3.65	-28.26	-3.17	1.07	1.00	2.8	0
	3.65	-25.55	-3.17	1.07	1.00	2.7	0
	4.73	-31.72	-0.16	-2.39	0.90	1.7	0
	5.82	-25.30	-0.08	-1.19	0.90	1.3	0
S1-C	0.00	-144.53	0.00	0.00	0.90	5.9	0
	1.22	-136.41	-1.54	-6.28	0.90	7.4	0
	2.43	-128.29	-3.01	-12.52	0.90	8.8	0
	3.65	-120.17	-4.40	-18.70	0.90	10.1	0
	3.65	-37.69	6.04	15.95	1.00	6.5	0
	4.73	-36.66	3.04	9.28	0.90	4.6	0
	5.82	-37.16	1.60	4.06	1.00	2.7	0
S1-D	0.00	-186.09	0.00	0.00	0.90	7.6	0
	1.22	-177.97	0.66	-7.72	0.90	8.8	0
	2.43	-169.85	1.28	-15.39	0.90	9.9	0
	3.65	-161.73	1.85	-22.96	0.90	11.0	0
	3.65	-45.95	-5.16	22.04	1.00	7.2	0
	4.73	-56.47	-2.88	10.21	1.00	4.9	0
	5.82	-54.13	-0.73	1.64	0.90	2.9	0
S1-E	0.00	-91.76	0.00	0.00	0.90	3.7	0
	0.30	-89.73	0.03	-0.11	0.90	3.7	0
	1.22	-83.64	0.13	-0.44	0.90	3.6	0
	2.43	-75.52	0.26	-0.88	0.90	3.4	0
	3.65	-68.03	-3.02	3.95	1.00	4.5	0
	4.73	-67.30	-0.76	-1.88	0.90	3.4	0
	5.82	-60.06	-0.38	-4.31	0.90	3.3	0
S1-F	0.00	-107.97	0.00	0.00	0.90	4.4	0
	0.25	-106.31	-0.04	-0.10	0.90	4.4	0
	1.00	-101.33	-0.16	-0.41	0.90	4.3	0
	1.99	-94.68	-0.31	-0.81	0.90	4.2	0
	3.65	-62.62	1.85	12.78	1.00	4.9	0
	3.65	-46.70	2.14	20.86	1.00	5.6	0
	4.73	-39.46	1.43	10.32	1.00	3.5	0
	6.90	-49.01	0.00	-6.43	0.90	3.0	0
S1-G	0.00	-111.49	0.00	0.00	0.90	4.6	0
	0.25	-109.83	-0.05	0.03	0.90	4.5	0
	1.99	-75.72	0.47	17.48	1.00	5.3	0
	2.99	-60.56	0.94	28.32	1.00	6.8	0
	3.65	-65.78	-0.44	34.69	1.00	7.9	0
	3.65	-45.67	1.29	41.79	1.00	9.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	4.73	-38.43	0.86	23.38	1.00	5.4	0
	5.82	-53.79	0.67	-6.27	1.00	3.1	0
S1-H	0.00	-188.45	0.00	0.00	0.90	7.7	0
	1.22	-180.33	-1.23	-7.44	0.90	9.1	0
	2.43	-172.21	-2.39	-14.82	0.90	10.5	0
	3.65	-164.09	-3.46	-22.11	0.90	11.9	0
	3.65	-45.55	3.86	49.26	1.00	11.5	0
	4.73	-38.31	2.59	28.72	1.00	7.1	0
	5.82	-50.77	1.27	5.49	1.00	3.2	0
S1-I	0.00	-206.85	0.00	0.00	0.90	8.4	0
	1.22	-198.73	0.05	-8.88	0.90	9.5	0
	2.43	-190.61	0.09	-17.70	0.90	10.4	0
	3.65	-182.49	0.13	-26.39	0.90	11.4	0
	3.65	-45.33	0.52	46.15	1.00	9.8	0
	4.73	-38.09	0.35	26.94	1.00	5.9	0
	6.90	-49.02	0.00	-6.74	0.90	3.0	0
S1-J	0.00	-180.71	0.00	0.00	0.90	7.4	0
	1.22	-172.59	1.11	-6.92	0.90	8.7	0
	2.43	-164.47	2.17	-13.80	0.90	10.0	0
	3.65	-156.35	3.15	-20.59	0.90	11.2	0
	3.65	-45.08	-2.26	38.39	1.00	8.9	0
	4.73	-57.70	-3.82	10.43	1.00	5.4	0
	5.82	-56.13	-1.18	1.09	0.90	3.1	0
S1-K	0.00	-78.17	0.00	0.00	0.90	3.2	0
	0.25	-76.51	0.04	0.02	0.90	3.2	0
	1.99	-60.92	0.45	5.08	1.00	3.1	0
	2.99	-54.28	0.67	8.41	1.00	3.4	0
	3.65	-13.28	5.47	15.61	1.00	5.3	0
	3.65	-44.91	-1.47	24.28	1.00	5.9	0
	4.73	-57.55	-3.53	0.69	1.00	4.0	0
	5.82	-55.97	-0.98	-3.52	0.90	3.3	0
S1-L	0.00	-87.17	0.00	0.00	0.90	3.6	0
	0.25	-85.51	0.01	0.07	0.90	3.5	0
	1.99	-70.41	0.24	6.69	1.00	3.6	0
	2.99	-46.31	0.27	17.16	1.00	4.2	0
	3.65	-41.72	0.67	22.06	1.00	5.2	0
	3.65	-46.46	1.01	27.39	1.00	6.4	0
	4.73	-39.22	0.68	14.56	1.00	3.7	0
	5.82	-55.95	-0.21	-4.00	0.90	3.0	0
S1-M	0.00	-113.38	0.00	0.00	0.90	11.3	0
	0.43	-111.70	-0.02	-0.01	0.90	11.1	0
	1.73	-106.64	-0.09	-0.03	0.90	10.7	0
	3.46	-96.41	-0.17	-0.07	0.90	9.7	0
	5.86	-76.67	-3.13	14.42	1.00	10.3	0
	5.86	-68.24	2.87	-12.49	1.00	9.2	0
	7.49	-57.38	1.45	-7.17	1.00	6.8	0
S1-N	0.00	-182.62	0.00	0.00	0.90	22.6	0
	1.64	-176.23	-0.82	-3.67	0.90	22.8	0
	2.87	-171.44	-1.39	-6.39	0.90	22.9	0
	3.28	-168.82	-1.57	-7.29	0.90	22.8	0
	4.92	-157.87	-2.20	-10.83	0.90	22.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.56	-64.70	4.85	29.34	1.00	13.5	0
	8.19	-59.59	2.07	5.06	0.90	9.3	0
S1-O	0.00	-220.29	0.00	0.00	0.90	32.3	0
	0.45	-218.55	-0.05	-1.26	0.90	32.2	0
	1.79	-213.32	-0.21	-5.04	0.90	32.1	0
	3.58	-206.16	-0.40	-9.98	0.90	31.9	0
	5.37	-194.21	-0.54	-14.75	0.90	30.9	0
	7.16	-74.69	0.65	24.69	0.90	14.9	0
	8.79	-63.84	0.33	8.66	0.90	10.8	0
S1-P	0.00	-223.48	0.00	0.00	0.90	39.3	0
	0.46	-221.68	0.17	-1.21	0.90	39.3	0
	1.85	-216.26	0.68	-4.85	0.90	39.1	0
	3.71	-208.94	1.27	-9.60	0.90	38.9	0
	5.76	-196.51	0.08	-14.64	0.90	36.8	0
	7.81	-68.89	-1.12	25.98	0.90	16.6	0
	9.44	-58.03	-0.57	10.09	0.90	12.0	0
S1-Q	0.00	-199.27	0.00	0.00	0.90	35.1	0
	0.46	-197.46	0.09	-1.08	0.90	34.9	0
	1.85	-192.05	0.36	-4.32	0.90	34.6	0
	3.71	-184.32	0.67	-8.54	0.90	34.1	0
	5.76	-171.87	1.01	-13.07	0.90	32.7	0
	7.81	-52.68	-3.28	21.23	0.90	14.2	0
	9.44	-41.82	-1.66	9.20	0.90	9.6	0
S1-R	0.00	-67.36	0.00	0.00	0.60	5.6	0
	1.24	-62.55	0.62	-1.41	0.60	6.0	0
	1.54	-61.35	0.69	-1.76	0.60	6.0	0
	2.47	-57.74	0.67	-2.79	0.60	5.9	0
	3.71	-52.80	0.20	-4.13	0.60	5.4	0
	5.08	-45.62	0.46	-2.81	0.60	4.8	0
	6.44	-37.53	0.34	-1.43	0.60	3.7	0
	7.81	-29.44	0.00	0.00	0.60	2.4	0
S1-R1	0.00	-27.40	0.00	0.00	0.60	2.3	0
	0.14	-26.60	0.00	0.01	0.60	2.2	0
	0.54	-24.19	0.00	0.03	0.60	2.0	0
	1.08	-33.17	0.40	-0.26	1.00	1.9	0
	1.63	-29.96	0.46	-0.29	1.00	1.8	0
	2.17	-26.76	0.40	-0.24	1.00	1.6	0
	2.71	-23.55	0.25	-0.13	1.00	1.3	0
S1-S	0.00	-24.36	0.00	0.00	0.90	4.0K	0
	0.46	-23.97	0.00	-0.01	0.90	3.9K	0
	1.84	-22.78	0.00	-0.02	0.90	3.7K	0
	3.69	-21.20	0.00	-0.04	0.90	3.5K	0
	5.53	-19.62	0.00	-0.07	0.90	3.2K	0
	7.38	-18.04	0.00	-0.09	0.90	3.0K	0
	9.22	-16.46	0.00	-0.11	0.90	2.7K	0
S2-B	0.00	-41.81	0.00	0.00	0.60	4.2	0
	1.22	-46.40	-7.81	0.19	1.00	5.8	0
	2.43	-40.19	-12.26	0.32	1.00	7.9	0
	3.35	-35.54	-13.44	0.39	1.00	8.4	0
	3.65	-33.87	-13.43	0.41	1.00	8.3	0
	4.80	-28.00	-11.61	0.31	1.00	7.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	5.95	-22.14	-7.10	0.18	1.00	4.5	0
S2-R	0.00	-62.85	0.00	0.00	0.60	8.5	0
	1.24	-73.87	11.56	0.15	1.00	10.2	0
	2.47	-69.62	18.42	0.27	1.00	12.4	0
	3.71	-65.38	20.60	0.35	1.00	13.3	0
	3.71	-62.93	20.60	0.35	1.00	13.2	0
	5.08	-56.71	17.90	0.29	1.00	11.6	0
	6.44	-49.74	10.93	0.17	1.00	8.1	0
	7.81	-45.49	0.00	0.00	0.90	4.1	0
S2-R1	0.00	-22.58	0.00	0.00	0.60	3.1	0
	0.14	-21.85	0.01	0.00	0.60	3.0	0
	1.15	-23.09	2.81	0.00	1.00	2.9	0
	1.15	-23.09	2.81	0.00	1.00	2.9	0
	1.72	-20.16	3.13	0.00	1.00	2.8	0
	2.30	-17.22	2.75	0.00	1.00	2.4	0
	2.87	-17.71	1.11	0.00	1.00	1.8	0
S2a-B	0.00	-51.54	0.00	0.00	0.60	6.0	0
	1.22	-56.05	-6.58	0.20	1.00	6.4	0
	2.43	-49.36	-10.48	0.35	1.00	7.4	0
	3.35	-44.33	-11.71	0.43	1.00	7.9	0
	3.65	-42.53	-11.80	0.45	1.00	7.9	0
	4.96	-35.34	-10.48	0.35	1.00	6.9	0
	6.26	-28.15	-6.49	0.20	1.00	4.5	0
	7.57	-24.26	0.00	0.00	0.90	1.9	0
S2a-R	0.00	-74.90	0.00	0.00	0.60	10.1	0
	1.24	-90.67	9.59	0.14	1.00	10.9	0
	2.47	-86.42	15.25	0.25	1.00	12.7	0
	3.40	-83.24	16.92	0.31	1.00	13.0	0
	3.71	-79.97	16.99	0.33	1.00	12.8	0
	5.08	-73.38	14.70	0.28	1.00	11.4	0
	6.44	-65.85	8.93	0.17	1.00	8.7	0
	7.81	-65.29	0.00	0.00	0.90	5.9	0
S2a-R1	0.00	-31.28	0.00	0.00	0.60	4.2	0
	0.16	-30.38	0.01	0.00	0.60	4.1	0
	0.82	-41.59	1.57	0.04	1.00	4.0	0
	1.31	-38.90	2.08	0.05	1.00	3.9	0
	1.96	-35.30	2.29	0.06	1.00	3.7	0
	2.61	-31.71	2.00	0.05	1.00	3.3	0
	3.27	-28.11	1.22	0.03	1.00	2.7	0
	3.92	-24.67	0.00	0.00	0.90	2.2	0
S2b-B	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.60	5.0	0
	1.22	-53.93	-7.68	0.20	1.00	6.2	0
	2.43	-47.23	-12.14	0.35	1.00	8.1	0
	3.35	-42.21	-13.42	0.42	1.00	8.6	0
	3.65	-37.25	-13.46	0.44	1.00	8.4	0
	4.88	-30.60	-11.81	0.33	1.00	7.3	0
	6.11	-23.85	-7.27	0.19	1.00	4.7	0
S2b-R	0.00	-71.66	0.00	0.00	0.60	9.7	0
	1.24	-85.83	11.89	0.15	1.00	11.3	0
	2.47	-81.59	18.90	0.26	1.00	13.6	0
	3.40	-78.41	20.94	0.32	1.00	14.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	3.71	-77.21	21.01	0.34	1.00	14.0	0
	5.08	-70.62	18.09	0.29	1.00	12.4	0
	6.44	-63.10	10.96	0.17	1.00	9.2	0
	7.81	-59.90	0.00	0.00	0.90	5.4	0
S2b-R1	0.00	-29.16	0.00	0.00	0.60	3.9	0
	0.15	-28.32	0.01	0.00	0.60	3.8	0
	0.92	-37.92	1.84	0.04	1.00	3.8	0
	1.23	-36.23	2.17	0.04	1.00	3.7	0
	1.84	-32.85	2.40	0.05	1.00	3.6	0
	2.46	-29.47	2.09	0.04	1.00	3.2	0
	3.07	-26.09	1.29	0.03	1.00	2.6	0
S3-B	0.00	-51.49	0.00	0.00	0.60	6.8	0
	1.22	-54.18	-8.23	-0.28	1.00	7.5	0
	2.43	-47.48	-13.25	-0.50	1.00	8.9	0
	3.65	-40.79	-15.14	-0.65	1.00	9.7	0
	3.65	-36.62	-15.14	-0.65	1.00	9.5	0
	5.04	-29.00	-13.66	-0.51	1.00	8.4	0
	6.42	-21.37	-8.55	-0.29	1.00	5.4	0
S3-R	0.00	-71.59	0.00	0.00	0.60	9.7	0
	1.24	-83.55	11.82	-0.16	1.00	11.1	0
	2.47	-79.31	18.79	-0.28	1.00	13.4	0
	3.40	-76.13	20.81	-0.34	1.00	13.9	0
	3.71	-74.93	20.88	-0.36	1.00	13.8	0
	5.08	-68.34	17.97	-0.30	1.00	12.2	0
	6.44	-60.82	10.89	-0.18	1.00	9.0	0
	7.81	-57.74	0.00	0.00	0.90	5.2	0
S3-R1	0.00	-29.56	0.00	0.00	0.60	4.0	0
	0.17	-28.61	0.01	0.00	0.60	3.9	0
	1.21	-33.86	2.44	-0.05	1.00	3.7	0
	1.39	-27.44	3.85	-0.06	1.00	3.6	0
	2.08	-23.63	4.28	-0.07	1.00	3.5	0
	2.77	-19.82	3.76	-0.06	1.00	3.0	0
	3.46	-21.47	1.54	-0.04	1.00	2.3	0
S4-B	0.00	-86.79	0.00	0.00	1.00	7.3	0
	0.61	-83.59	-2.61	-0.03	1.00	8.0	0
	1.22	-80.49	-4.15	-0.05	1.00	8.3	0
	1.37	-79.71	-4.36	-0.05	1.00	8.3	0
	1.83	-77.38	-4.63	-0.06	1.00	8.2	0
	2.43	-74.28	-4.08	-0.05	1.00	7.8	0
	3.04	-71.18	-2.52	-0.03	1.00	6.9	0
	3.65	-68.17	0.00	0.00	1.00	5.7	0
S4-B1	0.00	-36.30	0.00	0.00	1.00	3.1	0
	0.73	-32.57	-2.92	-0.04	1.00	3.8	0
	1.46	-28.83	-4.63	-0.07	1.00	4.1	0
	1.65	-27.90	-4.87	-0.07	1.00	4.1	0
	2.20	-25.10	-5.15	-0.07	1.00	4.0	0
	2.93	-21.37	-4.53	-0.07	1.00	3.5	0
	3.66	-17.64	-2.80	-0.04	1.00	2.5	0
S4-R	0.00	-60.46	0.00	0.00	0.60	8.2	0
	1.24	-76.80	11.64	-0.16	1.00	10.5	0
	2.47	-72.56	18.55	-0.28	1.00	12.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	3.71	-68.31	20.74	-0.37	1.00	13.5	0
	3.71	-66.00	20.74	-0.37	1.00	13.4	0
	5.08	-59.78	18.04	-0.31	1.00	11.8	0
	6.44	-52.80	11.02	-0.18	1.00	8.4	0
	7.81	-45.83	0.00	0.00	1.00	3.7	0
S4-R1	0.00	-20.46	0.00	0.00	0.60	2.8	0
	0.73	-28.76	2.87	-0.04	1.00	3.4	0
	1.46	-25.02	4.54	-0.06	1.00	3.7	0
	1.65	-24.09	4.78	-0.06	1.00	3.7	0
	2.20	-21.29	5.05	-0.07	1.00	3.6	0
	2.93	-17.56	4.44	-0.06	1.00	3.1	0
	3.66	-13.83	2.75	-0.04	1.00	2.1	0
S5-B	0.00	-150.47	0.00	0.00	0.90	9.6	0
	0.61	-157.36	-1.96	0.28	1.00	10.1	0
	1.22	-153.76	-3.10	0.45	1.00	10.4	0
	1.52	-151.96	-3.37	0.49	1.00	10.5	0
	1.83	-150.16	-3.44	0.51	1.00	10.4	0
	2.43	-146.56	-3.02	0.45	1.00	10.0	0
	3.04	-142.96	-1.86	0.28	1.00	9.2	0
	3.65	-128.88	0.00	0.00	0.90	8.2	0
S5-B1	0.00	-124.42	0.00	0.00	0.90	7.9	0
	0.19	-123.29	0.00	0.01	0.90	7.9	0
	0.76	-119.90	0.00	0.04	0.90	7.7	0
	1.53	-122.95	-0.85	0.57	1.00	7.6	0
	2.29	-118.43	-0.95	0.64	1.00	7.4	0
	3.06	-113.91	-0.84	0.57	1.00	7.0	0
	3.82	-109.39	-0.53	0.35	1.00	6.6	0
S5-C	0.00	-186.80	0.00	0.00	0.90	11.9	0
	1.22	-178.68	-0.92	6.27	0.90	12.8	0
	2.43	-170.56	-1.79	12.49	0.90	13.7	0
	3.65	-162.44	-2.59	18.63	0.90	14.5	0
	3.65	-44.94	2.36	-16.95	0.90	6.7	0
	5.18	-34.73	1.59	-11.52	0.90	4.8	0
	6.71	-30.72	0.61	-5.37	0.90	3.1	0
S5-D	0.00	-197.19	0.00	0.00	0.90	12.6	0
	1.22	-189.07	0.83	6.95	0.90	13.5	0
	2.43	-180.95	1.62	13.85	0.90	14.5	0
	3.65	-172.83	2.34	20.66	0.90	15.4	0
	3.65	-79.92	-1.79	-18.39	0.90	8.8	0
	5.18	-69.72	-1.22	-10.82	0.90	6.7	0
	6.71	-59.51	-0.61	-3.20	0.90	4.6	0
S5-E	0.00	-67.29	0.00	0.00	0.60	6.4	0
	0.37	-64.80	0.01	-0.07	0.60	6.2	0
	1.49	-88.12	0.09	-0.88	0.90	5.8	0
	2.99	-78.03	0.17	-1.75	0.90	5.3	0
	3.65	-81.72	-0.66	-4.59	0.90	6.3	0
	5.18	-71.52	-0.45	-0.50	0.90	4.9	0
	6.71	-61.31	-0.23	3.60	0.90	4.6	0
S5-F	0.00	-76.12	0.00	0.00	0.60	7.3	0
	0.37	-110.51	-0.01	-0.19	0.90	7.1	0
	1.49	-103.04	-0.04	-0.74	0.90	6.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	2.99	-92.92	-0.08	-1.48	0.90	6.2	0
	3.65	-79.10	0.79	-4.85	1.00	5.6	0
	5.18	-62.28	-0.92	4.25	1.00	4.6	0
	6.71	-55.78	-0.05	4.48	0.90	4.2	0
S5-G	0.00	-116.66	0.00	0.00	0.90	7.4	0
	0.37	-114.17	-0.05	-0.14	0.90	7.3	0
	1.49	-106.70	-0.19	-0.57	0.90	7.0	0
	3.65	-95.68	-0.65	-10.06	1.00	7.2	0
	3.65	-39.17	1.42	27.21	1.00	6.6	0
	5.18	-68.90	0.56	-3.79	1.00	4.7	0
	6.71	-55.85	0.09	4.51	0.90	4.3	0
S5-H	0.00	-193.63	0.00	0.00	0.90	12.4	0
	1.22	-185.51	-1.38	7.45	0.90	13.7	0
	2.43	-177.39	-2.69	14.84	0.90	15.0	0
	3.65	-169.27	-3.88	22.13	0.90	16.2	0
	3.65	-78.74	3.05	-25.60	1.00	9.4	0
	5.18	-68.53	2.08	-12.93	1.00	6.7	0
	6.71	-55.46	0.83	-0.79	0.90	4.1	0
S5-I	0.00	-212.83	0.00	0.00	0.90	13.6	0
	1.22	-204.70	0.11	8.85	0.90	14.4	0
	2.43	-196.58	0.22	17.64	0.90	15.3	0
	3.65	-188.46	0.31	26.29	0.90	16.1	0
	3.65	-78.68	0.25	-27.03	1.00	8.2	0
	5.18	-65.60	-0.25	-11.69	0.90	6.0	0
	8.24	-45.19	0.00	8.12	0.90	4.1	0
S5-J	0.00	-187.00	0.00	0.00	0.90	11.9	0
	1.22	-178.88	1.33	6.66	0.90	13.1	0
	2.43	-170.76	2.59	13.28	0.90	14.3	0
	3.65	-162.64	3.75	19.81	0.90	15.4	0
	3.65	-75.91	-2.64	-17.15	0.90	8.8	0
	5.18	-65.71	-1.80	-8.80	0.90	6.5	0
	6.71	-55.50	-0.91	-0.42	0.90	4.1	0
S5-K	0.00	-85.26	0.00	0.00	0.90	4.4	0
	0.44	-83.56	0.08	-0.05	0.90	4.4	0
	1.75	-75.02	0.30	-0.22	0.90	4.1	0
	4.16	-44.26	5.36	-3.81	1.00	5.2	0
	4.16	-76.22	-2.12	-3.80	0.90	5.7	0
	5.69	-66.02	-1.45	-0.07	0.90	4.2	0
	7.22	-55.81	-0.73	3.67	0.90	3.8	0
S5-L	0.00	-67.02	0.00	0.00	0.60	6.9	0
	0.35	-65.66	0.01	0.00	0.60	6.8	0
	1.40	-61.04	0.05	-0.01	0.60	6.4	0
	2.79	-81.08	0.12	-0.64	0.90	5.8	0
	4.19	-75.02	0.26	-4.41	1.00	5.4	0
	4.85	-79.22	0.52	-7.73	1.00	6.2	0
	6.38	-66.12	-0.01	1.60	0.90	4.8	0
	7.91	-55.92	-0.10	4.12	0.90	4.5	0
S5-M	0.00	-82.01	0.00	0.00	0.60	10.6	0
	0.41	-80.43	-0.01	-0.01	0.60	10.4	0
	1.63	-112.98	-0.10	-0.59	0.90	9.9	0
	3.25	-102.87	-0.19	-1.18	0.90	9.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nr,d [kN]	Ms,d [kNm]	Mt,d [kNm]	kmod [-]	relsigma [%]	Lkn
	5.55	-90.59	-3.41	-8.32	1.00	9.9	0
	5.55	-79.12	1.46	-8.55	1.00	8.0	0
	7.07	-66.12	0.65	1.24	0.90	6.3	0
	8.60	-55.91	0.33	4.33	0.90	5.7	0
S5-N	0.00	-187.96	0.00	0.00	0.90	21.2	0
	2.08	-179.85	-1.21	4.31	0.90	21.6	0
	2.60	-177.80	-1.49	5.38	0.90	21.7	0
	4.16	-167.38	-2.26	8.53	0.90	21.4	0
	6.25	-75.93	3.55	-18.71	0.90	13.3	0
	7.77	-65.73	2.42	-9.75	0.90	10.2	0
	9.30	-55.53	1.22	-0.74	0.90	7.0	0
S5-O	0.00	-227.39	0.00	0.00	0.90	31.4	0
	0.43	-225.70	-0.05	1.13	0.90	31.4	0
	1.74	-220.63	-0.20	4.52	0.90	31.3	0
	3.47	-213.37	-0.37	8.96	0.90	31.0	0
	5.21	-201.79	-0.51	13.25	0.90	30.1	0
	6.94	-81.10	0.78	-27.17	0.90	15.6	0
	9.23	-65.79	0.40	-9.10	0.90	10.7	0
S5-P	0.00	-234.31	0.00	0.00	0.90	41.2	0
	0.46	-232.50	0.27	1.06	0.90	41.2	0
	1.85	-227.09	1.04	4.22	0.90	41.1	0
	3.71	-219.77	1.94	8.35	0.90	41.0	0
	5.76	-207.34	0.29	12.74	0.90	38.5	0
	7.81	-79.58	-1.00	-28.72	0.90	18.8	0
	10.10	-15.29	-0.27	-0.06	0.60	4.3	0
S5-Q	0.00	-202.27	0.00	0.00	0.90	35.6	0
	0.46	-200.46	0.17	0.90	0.90	35.5	0
	1.85	-195.05	0.68	3.57	0.90	35.2	0
	3.71	-185.90	1.28	7.09	0.90	34.5	0
	5.76	-173.46	1.34	10.83	0.90	32.9	0
	7.81	-51.05	-2.75	-24.21	0.90	14.1	0
	10.10	-35.74	-1.40	-12.16	0.90	8.9	0
S5-R	0.00	-112.13	0.00	0.00	0.60	9.3	0
	1.24	-107.32	0.98	-1.36	0.60	10.0	0
	1.85	-157.66	1.70	-3.19	0.90	10.1	0
	2.47	-155.26	1.57	-4.23	0.90	10.0	0
	4.39	-147.18	1.12	-5.27	0.90	9.5	0
	5.08	-143.14	1.54	-4.25	0.90	9.4	0
	6.44	-135.05	1.37	-2.16	0.90	8.5	0
	7.81	-126.96	0.00	0.00	0.90	7.0	0
S5-R1	0.00	-122.38	0.00	0.00	0.90	6.7	0
	0.19	-121.25	0.00	0.01	0.90	6.7	0
	0.96	-123.87	0.62	0.42	1.00	6.5	0
	1.53	-120.48	0.84	0.57	1.00	6.5	0
	2.29	-115.89	0.95	0.63	1.00	6.3	0
	3.06	-111.44	0.84	0.57	1.00	6.0	0
	3.82	-106.91	0.52	0.35	1.00	5.6	0

K: Kriecheinfluss gemäß DIN EN 1995-1-1/NA, NCI NA.5.9 wurde berücksichtigt.

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Schubspannungen Nachweis der Schubspannungen

Grafik reltau [%]



Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B-A	0.00	-0.04	-0.41	-0.03	0.60	0.4	0
	0.36	-0.04	-0.60	-0.03	0.60	0.4	0
	0.36	0.00	1.08	0.03	0.90	0.9	0
	1.50	0.00	-0.60	0.02	0.60	0.7	0
	2.00	0.15	-2.72	0.07	0.90	0.9	0
	2.00	0.00	2.22	0.11	1.00	1.6	0
	3.00	0.30	-5.93	0.09	0.90	2.0	0
	3.28	0.33	-6.98	0.07	0.90	2.3	0
	3.28	0.37	5.84	0.11	0.90	2.4	0
	4.00	0.41	4.11	0.10	0.90	2.5	0
	4.50	0.40	3.11	0.06	0.90	2.4	0
	5.00	-0.44	-4.27	0.07	1.00	2.5	0
	5.50	-0.45	-3.56	0.22	1.00	2.5	0
	5.50	0.45	1.05	0.10	0.90	2.7	0
	6.54	0.45	-0.44	0.08	0.90	2.7	0
	6.54	0.35	0.88	0.07	0.90	2.1	0
	7.50	0.35	-0.41	0.10	0.90	2.1	0
	8.00	0.41	-1.56	0.10	0.90	2.5	0
	8.32	0.39	-2.27	0.06	0.90	2.4	0
	9.00	0.29	-0.64	0.09	0.90	1.7	0
	9.50	0.34	-1.85	0.10	0.90	2.0	0
	10.10	0.41	-3.07	0.11	0.90	2.5	0
	10.50	0.40	-1.59	0.21	1.00	2.2	0
	11.00	0.41	-2.38	0.12	0.90	2.5	0
	11.50	0.54	-3.61	0.12	0.90	3.3	0
	11.89	0.60	-4.56	0.10	0.90	3.7	0
	12.50	0.55	-3.16	0.09	0.90	3.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	13.00	0.46	-4.10	0.01	0.90	2.8	0
	13.37	0.23	-4.47	-0.23	0.90	1.5	0
	13.37	-0.29	8.07	-0.11	0.90	2.2	0
	14.00	-0.53	7.12	0.11	0.90	3.5	0
	14.50	-0.52	5.69	0.15	0.90	3.3	0
	15.00	-0.47	4.33	0.25	1.00	2.6	0
	15.50	-0.35	2.51	0.36	1.00	1.9	0
	16.00	-0.20	0.52	0.60	1.00	1.1	0
DZ.B-B	0.00	-0.16	-1.08	0.02	0.60	1.4	0
	0.36	-0.16	-1.27	0.02	0.60	1.4	0
	0.36	-0.11	1.72	0.00	0.60	1.0	0
	1.50	-0.09	-0.89	0.13	1.00	0.5	0
	2.00	0.00	-2.74	-0.08	1.00	2.0	0
	2.50	0.00	-3.65	0.03	0.90	3.0	0
	3.00	0.11	-2.28	0.04	0.60	1.1	0
	3.28	0.15	-2.63	0.05	0.60	1.4	0
	3.28	-0.47	3.83	0.35	1.00	2.6	0
	4.00	0.00	3.14	-0.12	1.00	2.3	0
	4.50	-0.29	1.96	0.66	1.00	1.6	0
	4.76	-0.95	3.63	0.07	0.90	5.7	0
	5.00	-0.61	2.12	0.05	0.90	3.7	0
	6.00	-0.37	-0.46	0.51	1.00	2.0	0
	6.54	0.49	-2.91	0.09	0.90	3.0	0
	6.54	-0.92	2.96	0.06	0.90	5.5	0
	7.00	-0.27	0.84	0.19	1.00	1.4	0
	8.00	0.49	-1.73	0.03	0.90	2.9	0
	8.32	1.20	-3.18	0.12	0.90	7.2	0
	8.32	-0.51	2.98	0.03	0.90	3.1	0
	9.00	0.43	0.41	-0.03	0.90	2.6	0
	10.10	1.30	-2.39	0.03	0.90	7.8	0
	10.10	-0.47	0.52	0.04	0.90	2.8	0
	10.50	0.00	2.63	0.32	1.00	2.0	0
	11.50	0.92	-3.87	0.00	0.90	5.6	0
	11.89	1.58	-5.58	0.08	0.90	9.6	0
	11.89	0.00	6.90	0.44	1.00	5.1	0
	13.00	0.72	-26.85	-0.09	0.90	9.1	0
	13.37	1.44	-28.14	-0.03	0.90	13.9	0
	13.37	-0.80	20.55	0.03	0.90	7.6	0
	14.00	0.00	12.45	0.09	1.00	9.2	0
	14.50	0.00	5.54	0.04	1.00	4.1	0
	15.00	0.53	12.64	-0.05	0.90	4.2	0
	15.50	0.75	9.76	-0.02	0.90	5.1	0
	16.00	0.93	6.78	0.01	0.90	5.8	0
DZ.B-C	0.00	-0.17	-1.33	0.01	0.60	1.5	0
	0.36	-0.17	-1.51	0.01	0.60	1.5	0
	0.36	-0.12	0.18	0.01	0.60	1.1	0
	1.50	-0.05	-1.12	0.01	0.60	0.5	0
	2.00	0.00	-1.82	0.14	1.00	1.3	0
	2.50	0.00	-4.65	0.09	1.00	3.4	0
	3.00	0.00	-4.94	0.14	1.00	3.7	0
	3.28	0.00	-5.55	0.14	1.00	4.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	3.28	-0.63	14.81	0.05	0.90	5.2	0
	4.00	-0.68	12.00	0.07	0.90	5.0	0
	4.50	-0.72	10.17	0.04	0.90	5.0	0
	4.76	-0.65	9.97	0.03	0.90	4.5	0
	5.00	-0.68	8.43	0.07	0.90	4.5	0
	5.50	-0.69	6.15	0.07	0.90	4.4	0
	6.00	-0.71	3.71	0.04	0.90	4.3	0
	6.54	-0.27	4.18	0.05	0.90	1.7	0
	7.00	-0.28	2.12	0.09	0.90	1.7	0
	8.00	-0.26	-0.38	0.07	0.90	1.5	0
	8.32	-0.30	-1.41	0.33	1.00	1.6	0
	9.00	0.27	-1.04	0.17	1.00	1.4	0
	9.50	0.28	-4.07	0.09	0.90	1.8	0
	10.10	0.36	-6.40	0.07	0.90	2.4	0
	10.50	0.50	-7.00	0.04	0.90	3.3	0
	11.00	0.58	-8.93	0.07	0.90	4.0	0
	11.50	0.67	-11.09	0.10	0.90	4.8	0
	11.89	0.74	-12.83	0.07	0.90	5.5	0
	12.50	0.61	-13.82	0.04	0.90	4.9	0
	13.00	0.64	-15.86	0.05	0.90	5.5	0
	13.37	0.60	-17.23	0.00	0.90	5.6	0
	13.37	0.74	16.90	-0.06	0.90	6.3	0
	14.00	0.70	14.74	0.00	0.90	5.6	0
	14.50	0.72	12.48	0.02	0.90	5.3	0
	15.00	0.77	9.94	0.03	0.90	5.2	0
	15.50	0.85	7.36	0.04	0.90	5.4	0
	16.00	0.94	4.62	0.04	0.90	5.7	0
DZ.B-D	0.00	-0.15	-1.47	0.02	0.60	1.4	0
	0.36	-0.15	-1.66	0.02	0.60	1.4	0
	1.00	-0.10	-1.61	0.00	0.60	0.9	0
	1.50	0.00	-3.81	-0.04	0.90	3.1	0
	1.50	0.00	-9.34	0.03	0.90	7.7	0
	2.50	0.00	-11.07	0.04	0.90	9.1	0
	3.00	0.00	-14.61	0.05	0.90	12.0	0
	3.28	0.00	-14.12	0.05	1.00	10.4	0
	3.28	-0.40	23.43	0.08	0.90	6.1	0
	4.00	-0.42	20.24	0.05	0.90	5.3	0
	4.50	-0.46	18.21	0.04	0.90	5.0	0
	4.76	-0.43	16.30	0.09	0.90	4.3	0
	5.00	-0.46	14.60	0.10	0.90	4.2	0
	5.50	-0.49	12.02	0.10	0.90	3.9	0
	6.00	-0.56	9.17	0.05	0.90	3.9	0
	6.54	0.00	3.16	0.33	1.00	2.3	0
	7.00	-0.25	4.45	0.13	0.90	1.6	0
	7.50	-0.30	1.82	0.13	0.90	1.8	0
	8.32	-0.38	-0.63	0.09	0.90	2.3	0
	8.32	0.00	1.43	0.56	1.00	1.1	0
	9.50	0.00	-2.03	0.02	1.00	1.5	0
	10.10	0.04	-8.26	0.11	0.90	0.7	0
	10.50	0.53	-9.79	0.11	0.90	3.8	0
	11.00	0.48	-12.16	0.13	0.90	3.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	11.50	0.46	-14.73	0.13	0.90	4.2	0
	11.89	0.43	-16.85	0.11	0.90	4.5	0
	12.50	0.68	-19.41	0.09	0.90	6.6	0
	13.00	0.64	-22.06	0.15	0.90	7.1	0
	13.37	0.62	-23.84	0.20	0.90	7.5	0
	13.37	0.00	7.15	0.32	1.00	5.3	0
	14.00	0.53	14.83	0.08	0.90	4.6	0
	14.50	0.56	12.27	0.03	0.90	4.3	0
	15.00	0.63	9.60	-0.01	0.90	4.4	0
	15.50	0.69	6.95	0.05	0.90	4.4	0
	16.00	0.76	4.14	0.31	0.90	4.6	0
DZ.B-E	0.00	-0.02	-0.67	-0.23	0.60	0.2	0
	0.36	-0.02	-0.86	-0.23	0.60	0.2	0
	1.00	-0.03	-7.23	-0.16	1.00	0.4	0
	1.50	-0.02	-9.52	-0.01	0.90	0.7	0
	2.00	0.00	-7.80	-0.30	1.00	5.8	0
	2.50	0.00	-8.85	-0.34	1.00	6.5	0
	3.00	0.00	-10.01	-0.40	1.00	7.4	0
	3.28	0.00	-19.02	-0.26	0.90	15.6	0
	3.28	0.13	27.79	-0.16	0.90	6.0	0
	4.00	0.15	24.61	0.06	0.90	5.0	0
	4.50	0.14	22.52	0.14	0.90	4.2	0
	4.76	0.15	20.19	0.20	0.90	3.6	0
	5.00	0.11	18.48	0.17	0.90	3.0	0
	5.50	0.09	15.85	0.22	0.90	2.2	0
	6.00	0.05	13.12	0.49	0.90	1.5	0
	6.54	0.00	2.13	0.76	1.00	1.7	0
	7.00	0.00	4.32	0.76	1.00	3.2	0
	7.50	0.00	3.69	0.17	1.00	2.7	0
	8.32	0.00	-0.33	-0.63	1.00	0.5	0
	9.00	0.00	-2.73	0.13	1.00	2.0	0
	9.50	-0.06	-5.48	0.28	0.90	0.6	0
	10.10	-0.11	-8.39	0.54	0.90	1.1	0
	10.50	-0.05	-12.21	0.59	0.90	1.3	0
	11.00	-0.08	-14.60	0.28	0.90	1.9	0
	11.50	-0.10	-17.22	0.19	0.90	2.6	0
	11.89	0.00	-7.55	0.13	1.00	5.6	0
	12.50	0.00	-11.41	0.00	1.00	8.4	0
	13.00	0.00	-9.70	-0.07	0.60	11.9	0
	13.37	0.00	-28.06	-0.42	0.90	23.0	0
	13.37	0.00	7.69	-0.63	1.00	5.7	0
	14.00	0.13	13.84	-0.03	0.90	2.1	0
	14.50	0.15	11.28	-0.03	0.90	1.7	0
	15.00	0.17	8.65	-0.15	0.90	1.5	0
	15.50	0.21	6.00	-0.58	0.90	1.5	0
	16.00	0.29	3.06	-2.47	0.90	1.8	0
DZ.B-F	0.00	0.00	-0.89	0.01	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.08	0.01	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-6.34	-0.11	1.00	4.7	0
	1.50	0.00	-6.21	-0.28	1.00	4.6	0
	2.00	0.00	-5.34	0.14	1.00	3.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	2.00	0.00	-3.53	-0.31	1.00	2.6	0
	3.00	-0.07	-16.43	0.03	0.90	2.2	0
	3.28	-0.07	-18.25	0.01	0.90	2.7	0
	3.28	0.07	25.81	-0.02	0.90	4.9	0
	4.00	0.08	22.44	0.03	0.90	3.9	0
	4.50	0.05	19.82	0.05	0.90	2.9	0
	5.00	0.00	6.86	0.52	1.00	5.1	0
	5.50	0.00	7.40	0.54	1.00	5.5	0
	6.00	0.00	10.87	0.33	1.00	8.0	0
	6.50	0.00	8.64	0.39	1.00	6.4	0
	7.00	0.00	6.35	0.39	1.00	4.7	0
	7.50	0.00	4.05	0.28	1.00	3.0	0
	8.00	0.00	0.96	0.04	0.90	0.8	0
	9.00	0.00	-2.52	-0.04	1.00	1.9	0
	9.50	0.00	-5.37	-0.16	1.00	4.0	0
	10.00	0.00	-6.46	0.15	1.00	4.8	0
	10.50	0.00	-3.54	0.04	0.60	4.4	0
	11.00	0.00	-5.91	0.15	1.00	4.4	0
	11.50	0.00	-7.16	0.14	1.00	5.3	0
	12.00	0.00	-8.40	0.09	1.00	6.2	0
	12.50	0.00	-6.22	0.49	1.00	4.6	0
	13.00	-0.09	-23.45	0.07	0.90	4.2	0
	13.37	-0.06	-25.85	0.08	0.90	4.9	0
	13.37	0.00	10.27	-0.19	1.00	7.6	0
	14.00	0.00	8.29	-0.21	1.00	6.1	0
	14.50	0.00	9.22	0.04	0.90	7.6	0
	15.00	0.00	6.72	0.08	1.00	5.0	0
	15.50	0.00	4.39	0.03	1.00	3.2	0
	16.00	0.00	1.73	0.03	1.00	1.3	0
DZ.B-G	0.00	0.00	-0.88	0.04	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.07	0.04	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-2.46	0.01	1.00	1.8	0
	1.50	0.00	-3.12	0.03	1.00	2.3	0
	2.00	0.00	-1.49	0.05	1.00	1.1	0
	2.50	-0.07	-13.69	0.05	0.90	1.7	0
	3.00	-0.09	-16.31	0.05	0.90	2.3	0
	3.28	-0.08	-18.15	0.02	0.90	2.7	0
	4.00	0.00	11.45	0.04	1.00	8.5	0
	4.00	0.06	22.28	0.01	0.90	3.7	0
	4.50	0.04	19.66	0.03	0.90	2.8	0
	5.00	0.00	3.84	-0.16	1.00	2.8	0
	5.50	0.00	3.70	0.03	0.60	4.6	0
	6.00	0.00	7.22	-0.14	1.00	5.3	0
	6.50	0.00	7.59	-0.11	1.00	5.6	0
	7.00	0.00	5.71	0.05	0.90	4.7	0
	7.50	0.00	3.61	0.06	0.90	3.0	0
	8.00	0.00	0.93	0.05	0.90	0.8	0
	9.00	0.00	-2.75	-0.06	1.00	2.0	0
	9.50	0.00	-5.46	-0.06	1.00	4.0	0
	10.00	0.00	-7.42	0.07	0.90	6.1	0
	10.50	0.00	-10.10	0.06	0.90	8.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	11.00	0.00	-4.41	0.03	0.60	5.4	0
	11.50	0.00	-5.32	-0.15	1.00	3.9	0
	12.00	-0.04	-18.10	0.05	0.90	2.4	0
	12.50	-0.06	-20.74	0.05	0.90	3.3	0
	13.00	-0.09	-23.40	0.06	0.90	4.2	0
	13.00	0.00	-8.01	-0.16	1.00	5.9	0
	13.37	0.00	7.62	0.04	1.00	5.6	0
	14.00	0.00	6.15	0.06	1.00	4.5	0
	14.50	0.00	10.23	0.03	0.90	8.4	0
	15.00	0.00	7.59	0.03	0.90	6.2	0
	15.50	0.00	5.45	-0.04	1.00	4.0	0
	16.00	0.00	1.90	0.02	0.90	1.6	0
DZ.B-H	0.00	0.00	-0.89	0.02	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.08	0.00	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-4.84	-0.01	0.90	4.0	0
	1.50	0.00	-2.07	-0.01	0.60	2.5	0
	2.00	0.00	-2.70	-0.06	1.00	2.0	0
	2.50	-0.06	-13.56	-0.03	0.90	1.6	0
	3.00	-0.08	-16.16	-0.03	0.90	2.2	0
	3.28	0.00	-4.06	-0.12	1.00	3.0	0
	3.64	0.00	11.40	-0.22	1.00	8.4	0
	4.00	0.06	22.22	-0.04	0.90	3.7	0
	4.50	0.03	19.61	-0.01	0.90	2.8	0
	5.00	0.00	4.34	0.00	0.60	5.3	0
	5.50	0.00	9.07	-0.12	1.00	6.7	0
	6.00	0.00	11.61	0.01	0.90	9.5	0
	6.50	0.00	8.93	0.02	0.90	7.3	0
	7.00	0.00	6.25	0.02	0.90	5.1	0
	7.50	0.00	4.16	0.09	1.00	3.1	0
	8.00	0.00	2.08	0.09	1.00	1.5	0
	9.00	0.00	-2.79	-0.03	1.00	2.1	0
	9.50	0.00	-5.51	-0.02	1.00	4.1	0
	10.00	0.00	-7.53	0.04	0.90	6.2	0
	10.50	0.00	-10.21	0.04	0.90	8.4	0
	10.63	0.00	-12.24	-0.01	1.00	9.0	0
	11.50	0.00	-6.94	-0.02	1.00	5.1	0
	12.00	0.00	-3.71	-0.02	1.00	2.7	0
	12.50	-0.05	-20.86	0.04	0.90	3.2	0
	13.00	-0.07	-23.53	0.06	0.90	4.1	0
	13.37	0.00	-8.07	-0.01	1.00	6.0	0
	13.37	0.00	3.64	-0.03	1.00	2.7	0
	14.00	0.00	2.93	0.06	1.00	2.2	0
	14.50	0.00	5.83	0.10	1.00	4.3	0
	15.00	0.00	7.59	0.03	0.90	6.2	0
	15.50	0.00	4.93	0.02	0.90	4.0	0
	16.00	0.00	1.90	0.04	0.90	1.6	0
DZ.B-I	0.00	0.00	-0.89	0.00	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.07	0.02	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-6.12	-0.01	1.00	4.5	0
	1.50	0.00	-7.11	-0.05	1.00	5.3	0
	2.00	0.00	-4.93	0.01	1.00	3.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	2.38	0.00	-3.52	-0.05	1.00	2.6	0
	3.00	-0.08	-16.14	-0.09	0.90	2.2	0
	3.28	0.00	-3.92	-0.22	1.00	2.9	0
	3.46	0.00	9.17	-0.18	1.00	6.8	0
	4.00	0.06	22.21	-0.08	0.90	3.7	0
	4.50	0.00	4.23	-0.12	1.00	3.1	0
	5.00	0.00	5.84	-0.03	0.60	7.2	0
	5.50	0.00	12.90	-0.04	0.90	10.6	0
	6.00	0.00	11.60	-0.03	0.90	9.5	0
	6.50	0.00	8.92	-0.02	0.90	7.3	0
	7.00	0.00	6.23	-0.02	0.90	5.1	0
	7.50	0.00	4.08	0.00	1.00	3.0	0
	8.00	0.00	2.29	0.02	1.00	1.7	0
	9.00	0.00	-2.78	-0.03	1.00	2.1	0
	9.50	0.00	-5.49	-0.02	1.00	4.1	0
	10.00	0.00	-7.56	-0.01	0.90	6.2	0
	10.50	0.00	-10.24	0.00	0.90	8.4	0
	11.00	0.00	-13.63	0.00	1.00	10.1	0
	11.50	0.00	-9.19	0.00	0.90	7.5	0
	12.00	0.00	-6.01	0.00	1.00	4.4	0
	12.38	-0.05	-20.83	0.01	0.90	3.2	0
	13.00	-0.07	-23.44	0.00	0.90	4.1	0
	13.37	0.00	-10.43	0.04	1.00	7.7	0
	13.37	0.08	17.58	-0.02	1.00	2.1	0
	14.50	0.00	-2.21	0.04	1.00	1.6	0
	15.00	0.00	-1.96	0.03	1.00	1.4	0
	15.00	0.00	4.25	-0.02	1.00	3.1	0
	15.50	0.00	4.94	-0.02	0.90	4.1	0
	16.00	0.00	1.90	0.04	0.90	1.6	0
DZ.B-J	0.00	0.00	-0.89	0.02	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.07	0.02	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-6.13	-0.04	1.00	4.5	0
	1.50	0.00	-8.33	-0.08	0.90	6.8	0
	2.00	0.00	-10.84	-0.12	0.90	8.9	0
	2.50	0.00	-8.90	-0.15	0.90	7.3	0
	3.00	0.00	-5.28	-0.23	0.90	4.3	0
	3.28	0.00	-8.41	-0.28	1.00	6.2	0
	3.28	0.06	25.63	-0.09	0.90	4.8	0
	4.00	0.07	22.22	-0.10	0.90	3.7	0
	4.50	0.04	19.61	-0.09	0.90	2.8	0
	5.50	0.00	7.89	-0.16	1.00	5.8	0
	5.50	0.00	14.21	-0.08	0.90	11.7	0
	6.00	0.00	11.61	-0.06	0.90	9.5	0
	6.50	0.00	8.92	-0.05	0.90	7.3	0
	7.00	0.00	6.24	-0.05	0.90	5.1	0
	7.50	0.00	3.97	-0.06	1.00	2.9	0
	8.00	0.00	2.24	-0.07	1.00	1.7	0
	9.00	0.00	-2.64	-0.02	1.00	2.0	0
	9.50	0.00	-5.35	-0.01	1.00	4.0	0
	10.00	0.00	-8.07	-0.01	1.00	6.0	0
	10.13	0.00	-10.53	0.01	1.00	7.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	11.00	0.00	-8.77	-0.04	0.90	7.2	0
	11.50	0.00	-9.17	-0.03	0.90	7.5	0
	12.00	0.00	-4.66	-0.02	0.60	5.7	0
	12.50	0.00	-6.28	0.03	1.00	4.6	0
	13.00	0.00	-7.29	0.03	1.00	5.4	0
	13.37	0.00	-12.21	0.02	1.00	9.0	0
	14.00	0.00	-6.77	0.04	1.00	5.0	0
	14.50	0.00	-5.75	-0.03	1.00	4.2	0
	15.00	0.00	-4.89	-0.07	1.00	3.6	0
	15.50	0.00	-3.79	-0.08	1.00	2.8	0
	16.00	0.00	-2.48	-0.11	1.00	1.8	0
	16.00	0.00	1.90	0.04	0.90	1.6	0
DZ.B-K	0.00	0.00	-0.88	0.03	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.07	0.03	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-1.44	-0.02	0.60	1.8	0
	1.50	0.00	-2.19	-0.04	0.60	2.7	0
	2.00	-0.03	-11.17	-0.08	0.90	1.0	0
	2.50	-0.06	-13.78	-0.10	0.90	1.6	0
	3.00	-0.09	-16.38	-0.16	0.90	2.3	0
	3.21	-0.06	-18.41	-0.30	0.90	2.6	0
	3.64	0.00	9.14	-0.21	1.00	6.8	0
	4.00	0.06	22.27	-0.09	0.90	3.7	0
	4.75	0.00	7.26	-0.21	1.00	5.4	0
	5.00	0.00	9.87	-0.06	0.90	8.1	0
	5.50	0.00	14.33	-0.07	0.90	11.8	0
	6.00	0.00	11.65	-0.06	0.90	9.6	0
	6.50	0.00	8.96	-0.06	0.90	7.4	0
	7.00	0.00	6.28	-0.06	0.90	5.2	0
	7.50	0.00	4.02	-0.10	1.00	3.0	0
	8.00	0.00	2.16	-0.12	1.00	1.6	0
	9.00	0.00	-2.63	-0.01	1.00	1.9	0
	9.50	0.00	-5.35	0.00	1.00	4.0	0
	10.00	0.00	-7.45	-0.05	0.90	6.1	0
	10.50	0.00	-10.13	-0.04	0.90	8.3	0
	11.00	0.00	-13.42	0.01	1.00	9.9	0
	11.50	0.00	-5.34	-0.04	0.60	6.6	0
	12.00	0.00	-6.87	-0.15	1.00	5.1	0
	12.50	0.00	-6.16	-0.06	1.00	4.6	0
	13.00	0.00	-7.17	-0.05	1.00	5.3	0
	13.37	0.00	-8.05	-0.16	1.00	5.9	0
	14.00	0.00	-6.75	-0.09	1.00	5.0	0
	14.50	0.00	-5.74	-0.08	1.00	4.2	0
	15.00	0.00	-4.88	-0.14	1.00	3.6	0
	15.00	0.00	6.51	-0.03	1.00	4.8	0
	15.50	0.00	4.95	-0.04	0.90	4.1	0
	16.00	0.00	1.91	0.03	0.90	1.6	0
DZ.B-L	0.00	0.00	-0.88	0.03	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.07	0.03	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-2.05	-0.02	1.00	1.5	0
	1.50	0.00	-3.20	-0.02	1.00	2.4	0
	2.00	0.00	-2.71	0.09	1.00	2.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	2.50	-0.07	-13.78	-0.08	0.90	1.7	0
	3.00	-0.10	-16.38	-0.11	0.90	2.4	0
	3.28	-0.07	-18.43	-0.19	0.90	2.7	0
	3.82	0.00	11.18	-0.34	1.00	8.3	0
	4.00	0.06	22.29	-0.10	0.90	3.7	0
	4.50	0.00	6.75	-0.03	0.90	5.5	0
	5.00	0.00	11.40	-0.04	0.90	9.4	0
	5.50	0.00	14.30	-0.06	0.90	11.7	0
	6.00	0.00	11.66	-0.07	0.90	9.6	0
	6.50	0.00	8.97	-0.07	0.90	7.4	0
	7.00	0.00	6.28	-0.06	0.90	5.2	0
	7.50	0.00	4.12	-0.19	1.00	3.0	0
	8.00	0.00	2.32	-0.25	1.00	1.7	0
	9.00	0.00	-2.34	0.06	1.00	1.7	0
	9.50	0.00	-4.88	0.04	1.00	3.6	0
	10.00	0.00	-8.03	0.04	1.00	5.9	0
	10.50	0.00	-10.08	-0.05	0.90	8.3	0
	11.00	0.00	-12.81	-0.04	0.90	10.5	0
	11.50	0.00	-15.48	-0.04	0.90	12.7	0
	12.00	0.00	-6.24	-0.05	0.60	7.7	0
	12.50	0.00	-6.16	-0.15	1.00	4.6	0
	13.00	0.00	-7.17	-0.10	1.00	5.3	0
	13.37	-0.03	-25.85	-0.10	0.90	4.7	0
	14.00	0.00	-6.75	-0.26	1.00	5.0	0
	14.50	0.00	-5.74	-0.24	1.00	4.2	0
	15.00	0.00	-4.88	-0.22	1.00	3.6	0
	15.00	0.00	6.51	0.06	1.00	4.8	0
	15.50	0.00	5.47	0.03	1.00	4.0	0
	16.00	0.00	1.90	0.03	0.90	1.6	0
DZ.B-M	0.00	0.00	-0.89	0.04	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.07	0.04	0.90	0.9	0
	0.36	0.00	0.86	-0.11	1.00	0.6	0
	1.50	-0.04	-8.39	0.00	0.90	0.7	0
	2.00	-0.06	-11.04	-0.02	0.90	1.2	0
	2.50	-0.09	-13.65	-0.03	0.90	1.8	0
	3.00	-0.11	-16.25	-0.02	0.90	2.4	0
	3.28	-0.08	-18.30	-0.09	0.90	2.7	0
	3.82	0.00	12.02	0.04	1.00	8.9	0
	4.00	0.00	5.04	0.06	1.00	3.7	0
	4.50	0.00	6.40	0.10	1.00	4.7	0
	5.00	0.00	14.68	-0.04	1.00	10.8	0
	5.50	0.00	14.31	-0.08	0.90	11.7	0
	6.00	0.00	11.63	-0.07	0.90	9.5	0
	6.50	0.00	8.94	-0.07	0.90	7.3	0
	7.00	0.00	6.25	-0.07	0.90	5.1	0
	7.50	0.00	3.57	-0.06	0.90	2.9	0
	8.00	0.00	0.88	-0.06	0.90	0.7	0
	9.00	0.00	-2.65	0.09	1.00	2.0	0
	9.50	0.00	-5.36	0.10	1.00	4.0	0
	10.00	0.00	-8.07	0.10	1.00	6.0	0
	10.50	0.00	-10.12	-0.06	0.90	8.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	11.00	0.00	-12.85	-0.03	0.90	10.5	0
	11.50	0.00	-16.26	0.13	1.00	12.0	0
	11.63	0.00	-11.70	0.19	1.00	8.6	0
	12.50	-0.05	-20.82	-0.04	0.90	3.2	0
	13.00	-0.08	-23.48	-0.04	0.90	4.2	0
	13.37	0.00	-8.00	0.22	1.00	5.9	0
	13.37	0.00	7.62	-0.18	1.00	5.6	0
	14.00	0.00	7.57	-0.30	1.00	5.6	0
	14.50	0.00	9.07	-0.10	1.00	6.7	0
	15.00	0.00	7.62	-0.06	0.90	6.3	0
	15.50	0.00	4.96	-0.04	0.90	4.1	0
	16.00	0.00	1.91	0.02	0.90	1.6	0
DZ.B-N	0.00	0.00	-0.89	0.03	0.90	0.7	0
	0.36	0.00	-1.08	0.03	0.90	0.9	0
	1.00	0.00	-1.29	-0.14	1.00	1.0	0
	1.50	-0.04	-8.10	-0.05	0.90	0.7	0
	2.00	-0.06	-10.92	-0.09	0.90	1.2	0
	2.50	-0.11	-13.35	-0.09	0.90	1.9	0
	3.00	-0.15	-16.12	-0.10	0.90	2.6	0
	3.28	-0.16	-17.79	0.02	0.90	3.1	0
	3.28	-0.06	25.52	-0.23	0.90	4.7	0
	4.00	-0.07	22.18	-0.10	0.90	3.7	0
	4.50	-0.11	19.56	-0.08	0.90	3.2	0
	5.00	-0.12	17.01	-0.11	0.90	2.7	0
	5.50	-0.12	14.33	-0.11	0.90	2.1	0
	6.00	-0.10	11.63	-0.10	0.90	1.5	0
	6.50	0.00	1.50	-0.18	1.00	1.1	0
	7.00	0.00	2.57	-0.22	1.00	1.9	0
	7.50	0.00	3.13	-0.48	1.00	2.3	0
	8.00	0.00	0.82	-0.07	0.90	0.7	0
	9.00	0.03	-0.87	-0.06	0.60	0.3	0
	9.50	0.07	-4.97	-0.04	0.90	0.6	0
	10.00	0.09	-7.67	-0.03	0.90	0.9	0
	10.50	0.11	-10.37	-0.02	0.90	1.4	0
	11.00	0.12	-13.06	-0.03	0.90	1.9	0
	11.50	0.11	-15.74	-0.03	0.90	2.3	0
	12.00	0.00	-7.02	-0.09	1.00	5.2	0
	12.50	0.00	-6.37	-0.36	1.00	4.7	0
	13.00	0.00	-20.83	-0.11	1.00	15.4	0
	13.09	0.00	-22.79	-0.06	1.00	16.8	0
	13.37	0.00	8.41	0.06	1.00	6.2	0
	14.00	0.00	8.38	0.13	1.00	6.2	0
	14.50	0.00	10.27	-0.06	0.90	8.4	0
	15.00	0.00	5.84	0.19	1.00	4.3	0
	15.50	0.00	5.03	0.10	1.00	3.7	0
	16.00	0.00	1.92	0.00	1.00	1.4	0
DZ.B-O	0.00	-0.04	-0.62	-0.03	0.60	0.4	0
	0.36	-0.04	-0.80	-0.03	0.60	0.4	0
	1.00	-0.06	-6.12	-0.07	0.90	0.6	0
	1.50	0.00	-8.33	-0.08	0.90	6.8	0
	2.00	0.05	-11.87	-0.11	0.90	1.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	2.50	0.11	-14.54	-0.13	0.90	2.1	0
	3.00	0.14	-17.07	-0.18	0.90	2.8	0
	3.28	0.16	-18.79	-0.25	0.90	3.3	0
	3.28	0.24	27.88	-0.21	0.90	6.7	0
	4.00	0.30	24.65	-0.18	0.90	5.9	0
	4.50	0.32	22.57	-0.14	0.90	5.3	0
	4.76	0.32	20.30	-0.11	0.90	4.7	0
	5.00	0.32	18.51	-0.12	0.90	4.2	0
	5.50	0.33	15.87	-0.11	0.90	3.7	0
	6.00	0.33	13.12	-0.11	0.90	3.1	0
	6.54	0.27	8.94	-0.09	0.90	2.1	0
	7.00	0.22	6.63	-0.10	0.90	1.6	0
	7.50	0.00	1.55	-0.42	1.00	1.2	0
	8.00	0.12	1.88	-0.12	0.90	0.7	0
	9.00	0.00	-3.14	-0.02	1.00	2.3	0
	9.50	0.00	-2.11	0.14	1.00	1.6	0
	10.10	0.00	-2.48	0.23	1.00	1.8	0
	10.50	-0.27	-12.59	-0.12	0.90	2.7	0
	11.00	-0.32	-14.94	-0.10	0.90	3.4	0
	11.50	-0.36	-17.57	-0.09	0.90	4.2	0
	11.89	-0.40	-19.76	-0.09	0.90	5.0	0
	12.50	-0.45	-23.57	-0.10	0.90	6.4	0
	13.00	-0.48	-26.37	-0.09	0.90	7.5	0
	13.37	-0.52	-28.38	-0.14	0.90	8.5	0
	13.37	-0.58	16.57	-0.18	0.90	5.3	0
	14.00	-0.60	13.77	-0.11	0.90	4.8	0
	14.50	-0.58	11.17	-0.08	0.90	4.3	0
	15.00	-0.52	8.47	-0.06	0.90	3.6	0
	15.50	-0.43	5.78	-0.01	0.90	2.8	0
	16.00	0.00	2.21	0.10	1.00	1.6	0
DZ.B-P	0.00	-0.17	-1.42	-0.01	0.60	1.5	0
	0.36	-0.17	-1.61	-0.01	0.60	1.6	0
	1.00	-0.12	-1.39	-0.03	0.60	1.1	0
	1.50	-0.03	-6.69	-0.09	0.90	0.5	0
	2.00	0.06	-9.39	-0.11	0.90	1.0	0
	2.50	0.15	-12.02	-0.13	0.90	1.9	0
	3.00	0.21	-14.45	-0.19	0.90	2.7	0
	3.28	0.25	-16.01	-0.22	0.90	3.2	0
	3.28	0.43	23.36	-0.24	0.90	6.2	0
	4.00	0.46	20.53	-0.17	0.90	5.6	0
	4.50	0.46	18.52	-0.13	0.90	5.0	0
	4.76	0.62	16.25	-0.12	0.90	5.5	0
	5.00	0.57	14.65	-0.13	0.90	4.8	0
	5.50	0.51	12.08	-0.11	0.90	4.0	0
	6.00	0.41	9.36	-0.12	0.90	3.0	0
	6.54	0.48	6.68	-0.12	0.90	3.2	0
	7.00	0.33	4.38	-0.11	0.90	2.1	0
	7.50	0.19	1.80	-0.12	0.90	1.2	0
	8.00	0.00	1.62	-0.42	1.00	1.2	0
	9.00	0.00	-1.63	-0.10	0.60	2.0	0
	9.50	0.00	-2.03	0.04	1.00	1.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	10.10	-0.30	-8.45	-0.15	0.90	2.3	0
	10.50	-0.34	-10.19	-0.15	0.90	2.7	0
	11.00	-0.45	-12.50	-0.14	0.90	3.7	0
	11.50	-0.54	-15.06	-0.13	0.90	4.7	0
	11.89	-0.62	-17.19	-0.14	0.90	5.7	0
	12.50	-0.63	-19.80	-0.13	0.90	6.4	0
	13.00	-0.68	-22.43	-0.13	0.90	7.4	0
	13.37	-0.72	-24.21	-0.18	0.90	8.2	0
	13.37	-0.71	17.33	-0.13	0.90	6.2	0
	14.00	-0.71	14.73	-0.09	0.90	5.7	0
	14.50	-0.69	12.16	-0.07	0.90	5.1	0
	15.00	-0.64	9.49	-0.05	0.90	4.4	0
	15.50	-0.57	6.84	-0.04	0.90	3.7	0
	16.00	-0.49	4.02	-0.05	0.90	3.0	0
DZ.B-Q	0.00	-0.14	-1.34	0.01	0.60	1.3	0
	0.36	-0.14	-1.53	0.01	0.60	1.3	0
	0.36	-0.08	0.39	-0.01	0.60	0.7	0
	1.50	0.00	-2.04	-0.20	1.00	1.5	0
	2.00	0.15	-4.96	-0.09	0.90	1.1	0
	2.50	0.24	-7.59	-0.11	0.90	1.8	0
	3.00	0.30	-10.04	-0.17	0.90	2.5	0
	3.28	0.32	-11.96	-0.13	0.90	2.9	0
	3.28	0.66	14.79	-0.09	0.90	5.4	0
	4.00	0.70	11.96	-0.07	0.90	5.1	0
	4.50	0.68	10.17	-0.04	0.90	4.7	0
	4.76	0.71	10.01	-0.06	0.90	4.9	0
	5.00	0.68	8.55	-0.05	0.90	4.5	0
	5.50	0.71	6.16	-0.04	0.90	4.5	0
	6.00	0.67	3.82	-0.04	0.90	4.1	0
	6.54	0.33	4.24	-0.28	1.00	1.9	0
	7.00	0.24	2.14	-0.03	0.90	1.5	0
	8.00	0.26	-0.41	-0.04	0.90	1.5	0
	8.32	0.23	-2.04	-0.03	0.90	1.4	0
	9.00	-0.36	-1.77	-0.04	0.90	2.2	0
	9.50	-0.31	-4.32	-0.04	0.90	2.0	0
	10.10	-0.31	-5.67	-0.30	1.00	1.8	0
	10.50	-0.80	-7.31	-0.02	0.90	5.1	0
	11.00	-0.70	-9.31	-0.03	0.90	4.7	0
	11.50	-0.52	-11.64	-0.02	0.90	4.0	0
	11.89	0.00	-5.09	0.17	1.00	3.8	0
	12.50	-0.66	-14.14	0.01	0.90	5.3	0
	13.00	-0.59	-16.24	0.03	0.90	5.3	0
	13.37	-0.64	-17.53	0.04	0.90	5.9	0
	13.37	-0.98	17.30	0.11	0.90	7.8	0
	14.00	-1.02	15.13	0.08	0.90	7.6	0
	14.50	-0.93	12.61	0.07	0.90	6.6	0
	15.00	-0.79	9.87	0.07	0.90	5.3	0
	15.50	-0.65	7.17	0.10	0.90	4.2	0
	16.00	-0.52	4.21	0.17	0.90	3.2	0
DZ.B-R	0.00	-0.16	-1.40	0.00	0.60	1.5	0
	0.36	-0.16	-1.59	0.00	0.60	1.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	0.36	-0.10	1.68	-0.01	0.60	0.9	0
	1.00	0.00	1.53	-0.06	0.90	1.3	0
	2.00	0.10	-0.41	-0.13	1.00	0.5	0
	2.00	0.20	0.27	-0.16	1.00	1.1	0
	2.50	0.29	0.75	-0.23	1.00	1.6	0
	3.28	0.21	-2.60	-0.08	0.60	2.0	0
	3.28	0.00	4.85	-0.22	1.00	3.6	0
	4.00	0.40	2.14	-0.49	1.00	2.2	0
	4.50	0.59	0.84	-0.38	1.00	3.2	0
	4.76	-0.61	3.41	-0.06	0.90	3.7	0
	5.50	0.37	-1.18	-0.29	1.00	2.0	0
	6.00	0.38	-0.68	-0.45	1.00	2.0	0
	6.54	0.75	-3.26	-0.12	0.90	4.5	0
	6.54	-1.00	3.21	-0.11	0.90	6.0	0
	7.00	-0.35	1.14	-0.16	0.90	2.1	0
	8.00	0.29	-1.60	-0.15	0.90	1.7	0
	8.32	0.94	-3.15	-0.08	0.90	5.6	0
	8.32	-1.18	2.93	-0.15	0.90	7.1	0
	9.00	-0.32	0.33	-0.19	0.90	1.9	0
	10.10	0.48	-2.41	-0.14	0.90	2.9	0
	10.50	-1.54	-1.04	-0.09	0.90	9.2	0
	11.00	-0.87	-2.84	-0.15	0.90	5.2	0
	11.50	-0.30	-3.47	-0.25	1.00	1.7	0
	11.89	0.44	-6.99	-0.10	0.90	2.9	0
	12.50	-1.16	-22.50	-0.10	0.90	10.3	0
	13.00	0.00	-11.67	-0.23	1.00	8.6	0
	13.37	0.51	-26.53	-0.26	0.90	7.8	0
	13.37	-1.42	20.48	-0.24	0.90	11.3	0
	14.00	-0.67	18.10	-0.22	0.90	6.2	0
	14.50	-0.23	15.27	-0.21	0.90	2.9	0
	15.00	0.15	13.57	-0.23	1.00	1.8	0
	15.50	0.41	10.42	-0.20	1.00	2.8	0
	16.00	0.40	4.56	-0.05	0.60	3.9	0
DZ.B-S	0.00	0.06	-0.10	0.11	1.00	0.3	0
	0.36	0.06	-0.29	0.11	1.00	0.3	0
	0.36	0.00	1.05	-0.05	0.90	0.9	0
	1.50	0.00	-0.66	-0.03	0.60	0.8	0
	2.00	-0.13	-2.73	-0.08	0.90	0.8	0
	2.50	-0.21	-4.36	-0.09	0.90	1.4	0
	3.00	-0.28	-5.91	-0.10	0.90	1.9	0
	3.28	-0.31	-6.98	-0.08	0.90	2.2	0
	3.28	-0.37	5.92	-0.11	0.90	2.4	0
	4.00	-0.41	4.16	-0.10	0.90	2.6	0
	4.50	-0.42	3.12	-0.07	0.90	2.6	0
	5.00	0.46	-4.26	-0.11	1.00	2.6	0
	5.00	-0.42	2.38	-0.12	0.90	2.5	0
	5.50	-0.46	1.11	-0.12	0.90	2.7	0
	6.54	-0.45	-0.37	-0.11	0.90	2.7	0
	6.54	-0.39	0.88	-0.11	0.90	2.3	0
	7.50	-0.38	-0.40	-0.12	0.90	2.3	0
	8.00	-0.40	-1.52	-0.12	0.90	2.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	8.32	-0.38	-2.28	-0.10	0.90	2.3	0
	9.00	-0.33	-0.69	-0.14	0.90	2.0	0
	9.50	-0.36	-1.91	-0.13	0.90	2.2	0
	10.10	-0.41	-3.14	-0.15	0.90	2.5	0
	10.50	-0.42	-1.47	-0.13	0.90	2.5	0
	11.00	-0.46	-2.49	-0.13	0.90	2.8	0
	11.50	-0.54	-3.67	-0.13	0.90	3.3	0
	11.89	-0.58	-4.65	-0.12	0.90	3.6	0
	12.50	-0.62	-3.28	-0.16	1.00	3.4	0
	13.00	-0.50	-4.24	-0.06	1.00	2.8	0
	13.37	-0.26	-4.63	0.16	1.00	1.5	0
	13.37	0.21	7.83	0.04	0.90	1.7	0
	14.00	0.46	6.91	-0.12	0.90	3.1	0
	14.50	0.51	5.65	-0.14	0.90	3.2	0
	15.00	0.47	4.18	-0.16	0.90	2.9	0
	15.50	0.43	2.79	-0.30	1.00	2.3	0
	16.00	0.25	0.81	-0.60	1.00	1.3	0
DZ.B.0-1	0.00	-0.04	0.60	0.04	0.60	1.6	0
	0.06	-0.04	0.59	0.04	0.60	1.6	0
	0.25	-0.03	0.46	0.02	0.60	1.2	0
	0.75	0.00	0.32	0.01	1.00	0.7	0
	1.75	0.02	-0.13	-0.01	0.60	0.8	0
	2.13	0.04	-0.38	0.05	0.60	1.6	0
	2.25	0.04	-0.41	0.05	0.60	1.6	0
DZ.B.0-2	0.00	-0.04	0.81	0.06	0.60	1.1	0
	0.07	-0.04	0.78	0.06	0.60	1.1	0
	0.28	-0.02	0.58	0.03	0.60	0.6	0
	0.78	0.00	0.23	0.01	0.60	0.4	0
	1.78	0.03	-0.33	-0.01	0.60	0.8	0
	1.97	0.03	-0.46	-0.04	0.60	0.8	0
	2.03	0.03	-0.49	-0.04	0.60	0.8	0
DZ.B.0-3	0.00	-0.04	0.73	0.00	0.60	1.1	0
	0.08	-0.04	0.70	0.00	0.60	1.1	0
	0.31	-0.02	0.51	-0.01	0.60	0.6	0
	0.81	0.00	0.16	-0.01	0.60	0.3	0
	1.85	0.03	-0.45	-0.03	0.60	0.8	0
	2.03	0.03	-0.53	-0.03	0.60	0.8	0
DZ.B.0-4	0.00	-0.03	0.50	0.31	0.60	0.8	0
	0.09	-0.03	0.46	0.31	0.60	0.8	0
	0.34	-0.02	0.31	0.05	0.60	0.5	0
	1.34	0.00	-0.25	0.00	0.60	0.4	0
	1.86	0.02	-0.59	-0.02	0.60	0.6	0
	2.03	0.00	-0.52	0.00	0.90	0.6	0
DZ.B.0-5	0.00	-0.03	0.83	0.04	0.60	0.8	0
	0.17	-0.03	0.76	0.04	0.60	0.8	0
	0.67	0.00	0.37	0.03	0.60	0.6	0
	1.67	0.02	-0.22	0.04	0.60	0.5	0
	1.94	0.03	-0.49	0.08	0.60	0.8	0
	2.03	0.03	-0.53	0.08	0.60	0.8	0
DZ.B.0-6	0.00	-0.03	0.73	0.06	0.60	0.8	0
	0.18	-0.03	0.65	0.06	0.60	0.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	0.70	0.00	0.23	0.03	0.60	0.4	0
	1.70	0.02	-0.33	0.03	0.60	0.5	0
	1.95	0.03	-0.49	-0.01	0.60	0.8	0
	2.03	0.03	-0.53	-0.01	0.60	0.8	0
DZ.B.0-7	0.00	-0.03	0.65	0.06	0.60	0.8	0
	0.18	-0.03	0.57	0.06	0.60	0.8	0
	0.73	-0.02	0.11	0.05	0.90	0.4	0
	1.73	0.02	-0.41	0.00	0.60	0.5	0
	1.96	0.03	-0.58	-0.05	0.60	0.8	0
	2.03	0.03	-0.61	-0.05	0.60	0.8	0
DZ.B.0-8	0.00	-0.04	0.70	-0.02	0.60	1.1	0
	0.12	-0.04	0.65	-0.02	0.60	1.1	0
	0.48	-0.02	0.33	0.03	0.60	0.5	0
	1.48	0.00	-0.35	-0.01	1.00	0.4	0
	1.98	0.03	-0.58	-0.02	0.60	0.8	0
	2.18	0.03	-0.72	-0.07	0.60	0.8	0
	2.25	0.03	-0.75	-0.07	0.60	0.8	0
DZ.B.1-1	0.00	0.00	1.81	0.07	0.60	3.0	0
	0.06	0.00	1.78	0.07	0.60	3.0	0
	0.25	0.00	1.35	0.05	0.60	2.3	0
	0.75	0.00	0.86	-0.16	1.00	0.9	0
	1.25	-0.06	0.30	-0.03	1.00	1.0	0
	2.13	-0.06	-0.42	-0.15	0.90	1.1	0
	2.25	-0.06	-0.47	-0.15	0.90	1.1	0
DZ.B.1-2	0.00	0.09	0.97	0.02	1.00	1.5	0
	0.07	0.09	0.94	0.02	1.00	1.5	0
	0.28	0.09	0.40	0.00	0.90	1.6	0
	1.28	0.08	-0.57	-0.05	0.90	1.5	0
	1.78	0.06	-1.23	-0.11	0.90	1.1	0
	1.97	0.00	-1.23	-0.01	1.00	1.2	0
	2.03	0.00	-1.25	-0.03	1.00	1.3	0
DZ.B.1-3	0.00	0.00	1.23	-0.52	1.00	1.3	0
	0.08	0.00	1.21	-0.52	1.00	1.3	0
	0.31	0.06	1.27	-0.04	0.90	1.1	0
	0.81	0.07	0.43	-0.06	0.90	1.3	0
	1.85	0.08	-0.82	-0.05	0.90	1.5	0
	2.03	0.08	-0.90	-0.05	0.90	1.5	0
DZ.B.1-4	0.00	0.00	0.98	0.38	0.60	1.7	0
	0.09	0.00	0.94	0.38	0.60	1.6	0
	0.34	0.00	0.40	0.01	0.60	0.7	0
	1.34	0.04	-0.37	-0.10	0.90	0.7	0
	1.86	0.06	-1.42	-0.11	0.90	1.1	0
	2.03	0.06	-1.49	-0.11	0.90	1.1	0
DZ.B.1-5	0.00	0.00	1.24	0.22	1.00	1.2	0
	0.17	0.00	1.17	0.22	1.00	1.2	0
	0.67	-0.05	0.43	-0.06	1.00	0.8	0
	1.67	0.00	-0.51	0.49	1.00	0.6	0
	1.94	0.00	-1.26	0.12	0.90	1.4	0
	2.03	0.00	-1.30	0.12	0.90	1.4	0
DZ.B.1-6	0.00	-0.09	0.75	-0.11	1.00	1.5	0
	0.18	-0.09	0.67	-0.11	1.00	1.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	1.20	-0.08	-0.47	-0.05	1.00	1.3	0
	1.70	-0.06	-1.21	0.08	0.90	1.1	0
	1.95	0.00	-1.46	0.53	1.00	1.5	0
	2.03	0.00	-1.49	0.53	1.00	1.5	0
DZ.B.1-7	0.00	0.00	1.72	0.34	1.00	1.7	0
	0.18	0.00	1.64	0.34	1.00	1.7	0
	0.73	-0.08	1.06	0.13	0.90	1.5	0
	1.23	-0.08	0.32	0.11	0.90	1.5	0
	1.96	-0.07	-0.63	0.09	0.90	1.3	0
	2.03	-0.07	-0.67	0.09	0.90	1.3	0
DZ.B.1-8	0.00	0.06	0.47	0.16	0.90	1.1	0
	0.12	0.06	0.42	0.16	0.90	1.1	0
	0.98	0.05	-0.32	0.10	0.90	0.9	0
	1.48	-0.06	-0.35	0.16	1.00	1.0	0
	1.98	0.00	-1.11	-0.01	0.60	1.9	0
	2.18	0.00	-1.39	-0.05	0.60	2.3	0
	2.25	0.00	-1.42	-0.05	0.60	2.4	0
DZ.B.2-1	0.00	0.00	3.69	-0.11	1.00	3.7	0
	0.25	0.08	0.11	-0.31	1.00	1.3	0
	1.25	0.08	-0.36	-0.25	1.00	1.3	0
	1.75	0.08	-0.70	-0.27	1.00	1.3	0
	2.12	0.07	-1.03	-0.27	1.00	1.2	0
	2.25	0.07	-1.09	-0.27	1.00	1.2	0
DZ.B.2-2	0.00	0.10	-1.82	-0.13	1.00	1.7	0
	0.28	0.09	-1.76	-0.25	0.90	1.7	0
	0.78	0.12	-2.03	-0.21	0.90	2.2	0
	1.28	0.13	-2.50	-0.23	0.90	2.4	0
	1.78	0.12	-3.09	-0.27	0.90	2.3	0
	2.03	0.11	-3.45	-0.30	0.90	2.1	0
DZ.B.2-3	0.00	0.00	0.89	-0.64	1.00	1.0	0
	0.08	0.00	0.85	-0.64	1.00	0.9	0
	0.31	0.09	0.42	-0.10	0.90	1.6	0
	1.31	0.12	-0.18	-0.09	0.90	2.2	0
	1.85	0.16	-0.58	-0.07	0.90	2.9	0
	2.03	0.16	-0.66	-0.07	0.90	2.9	0
DZ.B.2-4	0.00	0.00	0.61	0.75	1.00	0.8	0
	0.08	0.00	0.58	0.75	1.00	0.8	0
	0.34	0.00	0.73	-0.32	1.00	0.8	0
	0.84	0.08	0.41	-0.04	0.90	1.5	0
	1.86	0.14	-0.27	-0.07	0.90	2.5	0
	2.03	0.14	-0.35	-0.07	0.90	2.5	0
DZ.B.2-5	0.00	-0.13	0.18	0.04	0.90	2.4	0
	0.67	-0.13	-0.15	-0.03	0.90	2.4	0
	1.17	-0.09	-0.43	0.04	0.90	1.6	0
	1.67	-0.05	-0.78	-0.06	1.00	0.8	0
	1.94	0.04	-1.01	0.33	1.00	0.7	0
	2.03	0.04	-1.05	0.33	1.00	0.7	0
DZ.B.2-6	0.00	-0.16	0.43	0.07	0.90	2.9	0
	0.17	-0.16	0.35	0.07	0.90	2.9	0
	1.20	-0.13	-0.22	0.08	0.90	2.4	0
	1.70	-0.10	-0.55	0.11	0.90	1.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	1.95	0.00	-0.91	0.47	1.00	1.0	0
	2.03	0.00	-0.94	0.47	1.00	1.0	0
DZ.B.2-7	0.00	-0.13	4.90	0.45	0.90	2.7	0
	0.73	-0.13	3.08	0.31	0.90	2.5	0
	1.23	-0.11	2.22	0.26	0.90	2.1	0
	1.73	-0.08	1.80	0.27	0.90	1.5	0
	2.03	-0.08	1.66	0.27	0.90	1.5	0
DZ.B.2-8	0.00	-0.07	1.10	0.30	1.00	1.2	0
	0.12	-0.07	1.05	0.30	1.00	1.2	0
	0.48	-0.09	0.64	0.25	1.00	1.5	0
	0.98	-0.08	0.33	0.23	1.00	1.3	0
	1.98	-0.08	-0.22	0.25	1.00	1.3	0
	2.25	-0.07	-0.82	0.25	1.00	1.1	0
DZ.B.2a-1	0.00	0.00	5.10	0.17	1.00	5.1	0
	0.06	0.00	5.07	0.17	1.00	5.1	0
	0.25	0.00	2.08	0.02	1.00	2.1	0
	0.75	-0.06	5.19	0.32	0.90	1.4	0
	1.25	-0.07	3.92	0.24	1.00	1.3	0
	1.75	-0.07	2.91	0.27	0.90	1.4	0
	2.25	-0.07	2.68	0.27	0.90	1.4	0
DZ.B.2a-2	0.00	0.00	-3.52	-0.45	1.00	3.5	0
	0.28	0.00	-3.65	-0.45	1.00	3.7	0
	0.78	0.00	-3.94	-0.41	1.00	4.0	0
	1.28	0.00	-4.46	-0.42	1.00	4.5	0
	1.78	0.00	-4.49	-0.40	1.00	4.5	0
	1.97	0.00	-2.31	-0.27	1.00	2.3	0
	2.03	0.00	-2.34	-0.27	1.00	2.4	0
DZ.B.2a-3	0.00	0.00	0.74	-0.23	1.00	0.8	0
	0.08	0.00	0.71	-0.23	1.00	0.7	0
	0.31	0.00	0.56	-0.30	1.00	0.6	0
	1.31	0.00	-0.53	-0.10	0.60	0.9	0
	1.85	0.00	-0.98	-0.11	0.60	1.6	0
	2.03	0.00	-1.06	-0.11	0.60	1.8	0
DZ.B.2a-4	0.00	0.00	1.33	-1.64	1.00	1.7	0
	0.17	0.00	1.56	-1.75	1.00	1.9	0
	0.34	0.00	1.00	-0.49	1.00	1.0	0
	0.84	0.00	0.55	-0.47	1.00	0.6	0
	1.86	0.00	-0.51	0.09	1.00	0.5	0
	2.03	0.00	-0.59	0.09	1.00	0.6	0
DZ.B.2a-5	0.00	0.00	0.62	-0.11	1.00	0.6	0
	0.17	0.00	0.55	-0.11	1.00	0.6	0
	1.17	0.00	-0.52	0.44	1.00	0.6	0
	1.67	0.00	-1.03	0.44	1.00	1.1	0
	1.94	0.00	-1.14	0.05	0.60	1.9	0
	2.03	0.00	-1.18	0.05	0.60	2.0	0
DZ.B.2a-6	0.00	0.00	1.21	0.15	0.60	2.0	0
	0.18	0.00	1.14	0.15	0.60	1.9	0
	0.70	0.00	0.58	0.11	0.60	1.0	0
	1.70	0.00	-0.71	0.30	1.00	0.7	0
	1.95	0.00	-0.90	0.28	1.00	0.9	0
	2.03	0.00	-0.93	0.28	1.00	0.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.2a-7	0.00	0.00	5.22	0.75	1.00	5.3	0
	0.18	0.00	5.14	0.75	1.00	5.2	0
	0.73	0.00	5.31	0.63	1.00	5.3	0
	1.23	0.00	4.16	0.56	1.00	4.2	0
	1.73	0.00	3.58	0.53	1.00	3.6	0
	2.03	0.00	3.45	0.53	1.00	3.5	0
DZ.B.2a-8	0.00	0.07	-2.69	-0.18	0.90	1.4	0
	0.48	0.07	-2.90	-0.18	0.90	1.4	0
	0.98	0.07	-3.57	-0.17	1.00	1.3	0
	1.48	0.06	-4.29	-0.21	0.90	1.3	0
	1.98	0.00	-2.33	-0.02	1.00	2.3	0
	2.18	0.00	-2.61	-0.06	1.00	2.6	0
	2.25	0.00	-2.63	-0.06	1.00	2.6	0
DZ.B.2b-1	0.00	0.00	5.70	0.15	1.00	5.7	0
	0.06	0.00	5.67	0.15	1.00	5.7	0
	0.25	0.00	4.37	0.12	1.00	4.4	0
	0.75	0.00	3.08	0.02	1.00	3.1	0
	1.25	-0.06	3.15	0.15	0.90	1.2	0
	1.75	-0.07	2.26	0.21	0.90	1.3	0
	2.25	-0.07	2.04	0.21	0.90	1.3	0
DZ.B.2b-2	0.00	0.08	-3.54	-0.37	0.90	1.6	0
	0.28	0.08	-3.72	-0.37	0.90	1.6	0
	0.78	0.08	-3.95	-0.35	0.90	1.6	0
	1.28	0.08	-4.49	-0.38	0.90	1.7	0
	1.78	0.00	-1.79	-0.13	1.00	1.8	0
	1.97	0.00	-2.05	-0.16	1.00	2.1	0
	2.03	0.00	-2.07	-0.16	1.00	2.1	0
DZ.B.2b-3	0.00	0.06	-0.21	-0.20	0.90	1.1	0
	0.31	0.06	-0.34	-0.20	0.90	1.1	0
	0.81	0.08	-0.39	-0.11	0.90	1.5	0
	1.31	0.09	-0.61	-0.12	0.90	1.6	0
	1.85	0.11	-0.93	-0.14	0.90	2.0	0
	2.03	0.11	-1.01	-0.14	0.90	2.0	0
DZ.B.2b-4	0.00	0.00	1.09	-0.22	0.60	1.8	0
	0.09	0.00	1.06	-0.22	0.60	1.8	0
	0.34	0.05	1.15	-0.16	0.90	0.9	0
	0.84	0.07	0.73	-0.07	0.90	1.3	0
	1.34	0.09	0.35	-0.05	0.90	1.6	0
	2.03	0.09	0.05	-0.05	0.90	1.6	0
DZ.B.2b-5	0.00	-0.09	-0.40	0.01	0.90	1.6	0
	0.67	-0.09	-0.69	0.01	0.90	1.6	0
	1.17	-0.07	-0.82	0.02	0.90	1.3	0
	1.67	-0.05	-1.19	0.02	0.90	0.9	0
	1.94	0.00	-1.06	0.05	0.60	1.8	0
	2.03	0.00	-1.10	0.05	0.60	1.8	0
DZ.B.2b-6	0.00	-0.11	0.84	0.15	0.90	2.0	0
	0.18	-0.11	0.77	0.15	0.90	2.0	0
	0.70	-0.10	0.46	0.13	0.90	1.8	0
	1.70	-0.08	-0.14	0.13	0.90	1.4	0
	1.95	-0.06	-0.33	0.03	1.00	1.0	0
	2.03	-0.06	-0.36	0.03	1.00	1.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.2b-7	0.00	0.00	2.83	0.31	1.00	2.8	0
	0.18	0.00	2.75	0.31	1.00	2.8	0
	0.73	-0.07	5.31	0.51	0.90	1.6	0
	1.23	-0.07	4.14	0.42	0.90	1.5	0
	1.73	-0.06	3.58	0.40	0.90	1.2	0
	2.03	-0.06	3.45	0.40	0.90	1.2	0
DZ.B.2b-8	0.00	0.08	-2.10	-0.15	1.00	1.3	0
	0.48	0.08	-2.32	-0.15	1.00	1.4	0
	0.98	0.07	-2.90	-0.12	0.90	1.4	0
	1.48	0.00	-2.56	0.04	1.00	2.6	0
	1.98	0.00	-1.45	0.07	1.00	1.5	0
	2.18	0.00	-2.20	-0.01	1.00	2.2	0
	2.25	0.00	-2.22	-0.01	1.00	2.2	0
DZ.B.3-1	0.00	0.00	3.96	0.09	1.00	4.0	0
	0.06	0.00	3.94	0.09	1.00	3.9	0
	0.25	0.00	3.04	0.07	1.00	3.0	0
	0.75	0.00	2.71	0.03	1.00	2.7	0
	1.25	0.00	1.75	-0.04	1.00	1.8	0
	1.75	-0.09	2.89	0.16	1.00	1.6	0
	2.25	-0.09	2.67	0.16	1.00	1.5	0
DZ.B.3-2	0.00	-0.08	-3.03	-0.20	0.90	1.6	0
	0.28	-0.08	-3.15	-0.20	0.90	1.6	0
	0.78	-0.10	-3.63	-0.26	0.90	2.0	0
	1.28	-0.11	-4.36	-0.31	0.90	2.2	0
	1.78	-0.10	-5.18	-0.37	0.90	2.1	0
	1.97	-0.10	-5.64	-0.45	0.90	2.2	0
	2.03	-0.10	-5.66	-0.45	0.90	2.2	0
DZ.B.3-3	0.00	0.00	1.26	-0.28	1.00	1.3	0
	0.08	0.00	1.23	-0.28	1.00	1.2	0
	0.81	-0.06	-0.99	-0.15	0.90	1.1	0
	1.31	-0.08	-1.23	-0.16	0.90	1.5	0
	1.85	-0.10	-1.61	-0.20	0.90	1.8	0
	2.03	-0.10	-1.69	-0.20	0.90	1.8	0
DZ.B.3-4	0.00	0.00	1.54	-1.56	0.90	2.0	0
	0.09	0.00	1.50	-1.56	0.90	2.0	0
	0.34	0.00	0.56	-0.06	0.60	0.9	0
	0.84	-0.05	0.72	-0.09	0.90	0.9	0
	1.34	-0.08	0.35	-0.07	0.90	1.5	0
	2.03	-0.08	0.03	-0.10	0.90	1.4	0
DZ.B.3-5	0.00	0.08	-0.38	0.06	0.90	1.5	0
	0.67	0.08	-0.67	0.06	0.90	1.5	0
	1.17	0.06	-0.79	-0.11	1.00	1.0	0
	1.67	0.00	-0.83	0.17	1.00	0.8	0
	1.94	0.00	-1.57	0.04	0.90	1.7	0
	2.03	0.00	-1.60	0.04	0.90	1.8	0
DZ.B.3-6	0.00	0.10	1.99	0.28	0.90	1.9	0
	0.18	0.10	1.91	0.28	0.90	1.9	0
	0.70	0.08	1.26	0.20	0.90	1.5	0
	1.20	0.06	0.77	0.16	0.90	1.1	0
	1.95	0.00	-1.14	0.18	1.00	1.1	0
	2.03	0.00	-1.18	0.18	1.00	1.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.3-7	0.00	0.11	8.62	0.74	0.90	2.9	0
	0.18	0.11	8.54	0.74	0.90	2.9	0
	0.73	0.11	5.35	0.45	0.90	2.3	0
	1.23	0.10	4.05	0.34	0.90	2.0	0
	1.73	0.07	3.45	0.32	0.90	1.4	0
	2.03	0.07	3.32	0.32	0.90	1.4	0
DZ.B.3-8	0.00	0.09	-2.68	-0.10	0.90	1.7	0
	0.48	0.09	-2.89	-0.10	0.90	1.7	0
	0.98	0.08	-3.41	-0.13	0.90	1.6	0
	1.48	0.00	-2.22	-0.02	1.00	2.2	0
	1.98	0.00	-2.27	-0.03	1.00	2.3	0
	2.18	0.00	-2.55	-0.08	1.00	2.6	0
	2.25	0.00	-2.57	-0.08	1.00	2.6	0
DZ.B.4-1	0.00	0.00	6.44	0.26	1.00	6.5	0
	0.06	0.00	6.41	0.26	1.00	6.4	0
	0.25	0.00	2.04	0.00	1.00	2.0	0
	0.75	-0.12	4.59	0.24	0.90	2.4	0
	1.25	-0.15	3.58	0.12	1.00	2.6	0
	1.75	-0.15	2.75	0.13	0.90	2.8	0
	2.25	-0.15	2.53	0.13	0.90	2.8	0
DZ.B.4-2	0.00	0.00	-2.19	-0.25	1.00	2.2	0
	0.28	0.00	-2.31	-0.25	1.00	2.3	0
	0.78	-0.07	-3.21	-0.21	0.90	1.4	0
	1.28	-0.10	-3.82	-0.26	0.90	2.0	0
	1.78	-0.14	-4.44	-0.29	0.90	2.8	0
	1.97	-0.19	-4.66	-0.38	0.90	3.7	0
	2.03	-0.19	-4.68	-0.38	0.90	3.7	0
DZ.B.4-3	0.00	-0.05	-0.23	-0.12	0.90	0.9	0
	0.31	-0.05	-0.37	-0.12	0.90	0.9	0
	0.81	-0.10	-0.55	-0.10	0.90	1.8	0
	1.31	-0.13	-0.89	-0.13	0.90	2.4	0
	1.85	-0.17	-1.33	-0.16	0.90	3.1	0
	2.03	-0.17	-1.41	-0.16	0.90	3.1	0
DZ.B.4-4	0.00	0.00	1.17	-0.81	1.00	1.3	0
	0.09	0.00	1.13	-0.81	1.00	1.2	0
	0.34	-0.06	0.84	-0.12	0.90	1.1	0
	0.84	-0.10	0.45	-0.08	0.90	1.8	0
	1.86	-0.16	-0.20	-0.10	0.90	2.9	0
	2.03	-0.16	-0.28	-0.10	0.90	2.9	0
DZ.B.4-5	0.00	0.15	0.09	0.10	0.90	2.7	0
	0.67	0.15	-0.24	0.10	0.90	2.7	0
	1.17	0.11	-0.49	0.05	0.90	2.0	0
	1.67	0.06	-0.87	0.01	0.90	1.1	0
	1.94	0.00	-0.99	0.42	1.00	1.0	0
	2.03	0.00	-1.03	0.42	1.00	1.1	0
DZ.B.4-6	0.00	0.17	1.63	0.23	0.90	3.1	0
	0.18	0.17	1.55	0.23	0.90	3.1	0
	0.70	0.14	0.91	0.16	0.90	2.5	0
	1.20	0.10	0.45	0.13	0.90	1.8	0
	1.70	0.04	0.16	0.09	0.90	0.7	0
	2.03	0.04	-0.07	0.09	0.90	0.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.4-7	0.00	0.15	7.68	0.62	0.90	3.5	0
	0.18	0.15	7.60	0.62	0.90	3.4	0
	0.73	0.11	4.80	0.37	0.90	2.3	0
	1.23	0.00	1.46	0.04	1.00	1.5	0
	1.73	0.00	2.10	0.08	1.00	2.1	0
	2.03	0.00	1.97	0.08	1.00	2.0	0
DZ.B.4-8	0.48	0.16	-2.95	-0.11	1.00	2.7	0
	0.98	0.13	-3.34	-0.12	0.90	2.5	0
	1.48	0.12	-3.93	-0.16	0.90	2.4	0
	1.98	0.00	-2.23	0.01	1.00	2.2	0
	2.18	0.00	-2.54	-0.01	1.00	2.5	0
	2.25	0.00	-2.57	-0.01	1.00	2.6	0
DZ.B.5-1	0.00	-0.36	22.75	1.64	0.90	2.7	0
	0.06	-0.36	22.68	1.64	0.90	2.7	0
	0.25	-0.38	20.07	2.03	0.90	2.6	0
	0.75	-0.34	17.42	2.08	0.90	2.2	0
	1.25	-0.27	15.22	2.06	0.90	1.7	0
	1.75	-0.22	13.09	2.50	0.90	1.4	0
	2.25	-0.22	12.54	2.50	0.90	1.3	0
DZ.B.5-2	0.00	-0.78	-16.15	-2.12	0.90	4.1	0
	0.28	-0.78	-16.46	-2.12	0.90	4.1	0
	0.78	-0.76	-17.48	-2.26	0.90	4.1	0
	1.28	-0.71	-18.87	-2.36	0.90	4.0	0
	1.78	-0.67	-20.51	-2.28	0.90	3.9	0
	1.97	-0.66	-21.63	-1.96	0.90	4.0	0
	2.03	-0.66	-21.70	-1.96	0.90	4.0	0
DZ.B.5-3	0.00	-0.81	3.55	0.03	0.90	3.7	0
	0.08	-0.81	3.46	0.03	0.90	3.7	0
	0.31	-0.83	2.73	0.06	0.90	3.8	0
	0.81	-0.84	1.57	-0.04	0.90	3.8	0
	1.85	-0.84	-0.57	-0.26	0.90	3.8	0
	2.03	-0.84	-0.77	-0.26	0.90	3.8	0
DZ.B.5-4	0.00	-0.57	2.71	0.81	0.90	2.6	0
	0.09	-0.57	2.62	0.81	0.90	2.6	0
	0.34	-0.63	1.72	0.31	0.90	2.9	0
	0.84	-0.68	0.50	0.01	0.90	3.1	0
	1.86	-0.73	-1.56	-0.22	0.90	3.3	0
	2.03	-0.73	-1.75	-0.22	0.90	3.3	0
DZ.B.5-5	0.00	0.72	1.87	0.31	0.90	3.3	0
	0.17	0.72	1.68	0.31	0.90	3.3	0
	1.17	0.68	-0.37	0.17	0.90	3.1	0
	1.67	0.63	-1.55	0.06	0.90	2.9	0
	1.94	0.57	-2.63	-0.01	0.90	2.6	0
	2.03	0.57	-2.73	-0.01	0.90	2.6	0
DZ.B.5-6	0.00	0.86	1.03	0.35	0.90	3.9	0
	0.18	0.86	0.83	0.35	0.90	3.9	0
	1.20	0.86	-0.96	0.10	0.90	3.9	0
	1.70	0.85	-2.12	-0.04	0.90	3.9	0
	1.95	0.82	-3.04	-0.14	0.90	3.7	0
	2.03	0.82	-3.13	-0.14	0.90	3.7	0
DZ.B.5-7	0.00	0.71	24.17	2.44	0.90	4.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	0.18	0.71	23.96	2.44	0.90	4.4	0
	0.73	0.73	19.81	2.50	0.90	4.1	0
	1.23	0.77	17.76	2.30	0.90	4.2	0
	1.73	0.80	16.34	2.15	0.90	4.2	0
	2.03	0.80	16.01	2.15	0.90	4.2	0
DZ.B.5-8	0.00	0.20	-12.45	-2.31	0.90	1.2	0
	0.48	0.20	-12.98	-2.31	0.90	1.3	0
	0.98	0.24	-14.77	-1.94	0.90	1.5	0
	1.48	0.30	-16.38	-1.91	0.90	1.9	0
	1.98	0.36	-18.02	-1.80	0.90	2.3	0
	2.18	0.37	-19.17	-1.55	0.90	2.5	0
	2.25	0.37	-19.25	-1.55	0.90	2.5	0
DZ.B.6-1	0.00	0.74	3.90	-0.18	1.00	3.0	0
	0.06	0.74	3.83	-0.18	1.00	3.0	0
	0.25	0.73	3.47	-0.16	1.00	3.0	0
	0.75	0.67	2.72	-0.15	1.00	2.7	0
	1.25	0.61	1.98	-0.21	1.00	2.5	0
	1.75	0.58	1.45	-0.39	1.00	2.4	0
	2.25	0.58	0.90	-0.40	1.00	2.4	0
DZ.B.6-2	0.00	-0.89	1.26	0.39	0.90	4.0	0
	0.07	-0.89	1.18	0.39	0.90	4.0	0
	0.28	-0.91	0.79	0.31	0.90	4.1	0
	1.28	-0.95	-0.60	0.30	0.90	4.3	0
	1.78	-0.98	-1.29	0.28	0.90	4.4	0
	1.97	-0.98	-1.51	0.20	0.90	4.4	0
	2.03	-0.98	-1.58	0.20	0.90	4.4	0
DZ.B.6-3	0.00	-0.82	1.02	-0.13	0.90	3.7	0
	0.08	-0.82	0.94	-0.13	0.90	3.7	0
	0.31	-0.84	0.56	-0.20	0.90	3.8	0
	1.31	-0.88	-0.72	-0.25	0.90	4.0	0
	1.85	-0.92	-1.47	-0.36	0.90	4.2	0
	2.03	-0.92	-1.67	-0.36	0.90	4.2	0
DZ.B.6-4	0.00	-0.69	0.84	2.27	0.90	3.1	0
	0.09	-0.70	0.75	2.27	0.90	3.2	0
	0.34	-0.72	0.51	1.26	0.90	3.3	0
	1.34	-0.76	-0.66	0.56	0.90	3.4	0
	1.86	-0.79	-1.32	0.07	0.90	3.6	0
	2.03	-0.79	-1.51	0.07	0.90	3.6	0
DZ.B.6-5	0.00	0.80	1.67	0.19	0.90	3.6	0
	0.17	0.80	1.49	0.19	0.90	3.6	0
	0.67	0.77	0.78	0.03	0.90	3.5	0
	1.67	0.74	-0.40	-0.14	0.90	3.4	0
	1.94	0.73	-0.50	-0.50	0.90	3.3	0
	2.03	0.73	-0.60	-0.50	0.90	3.3	0
DZ.B.6-6	0.00	0.94	1.96	0.34	0.90	4.3	0
	0.70	0.95	1.19	0.34	0.90	4.3	0
	0.70	0.90	0.94	0.19	0.90	4.1	0
	1.70	0.86	-0.33	0.09	0.90	3.9	0
	1.95	0.83	-0.68	-0.01	0.90	3.8	0
	2.03	0.83	-0.77	-0.01	0.90	3.8	0
DZ.B.6-7	0.00	1.01	2.15	-0.27	0.90	4.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	0.18	1.01	1.95	-0.27	0.90	4.6	0
	0.73	0.97	1.02	-0.28	0.90	4.4	0
	1.73	0.91	-0.38	-0.31	0.90	4.1	0
	1.96	0.89	-0.72	-0.32	0.90	4.0	0
	2.03	0.89	-0.80	-0.32	0.90	4.0	0
DZ.B.6-8	0.00	-0.61	-0.67	0.50	1.00	2.5	0
	0.48	-0.61	-1.20	0.50	1.00	2.5	0
	0.86	-0.63	-1.47	0.24	1.00	2.6	0
	1.48	-0.64	-2.25	0.19	1.00	2.6	0
	1.73	-0.59	-2.44	0.09	0.90	2.7	0
	2.18	-0.65	-3.11	0.03	1.00	2.7	0
	2.25	-0.65	-3.18	0.01	1.00	2.7	0
EG.B-B1	0.00	0.20	-4.85	-0.06	0.90	3.9	0
	0.06	0.20	-4.83	-0.06	0.90	3.9	0
	0.25	0.55	-1.89	-0.23	0.90	10.0	0
	1.29	0.63	4.03	-0.07	0.90	11.6	0
	1.47	0.63	4.11	-0.07	0.90	11.6	0
EG.B-C	0.00	-8.87	69.42	-0.10	0.90	21.6	0
	0.06	-8.87	69.29	-0.10	0.90	21.6	0
	0.25	-7.90	67.38	-0.33	0.90	19.5	0
	0.75	-6.62	59.59	-0.34	0.90	16.1	0
	1.47	-6.17	52.74	-0.22	0.90	14.7	0
	1.75	-5.21	47.23	-0.17	0.90	12.3	0
	2.25	-4.14	40.05	-0.16	0.90	9.6	0
	2.75	-3.29	33.22	-0.23	0.90	7.5	0
	3.23	-2.60	25.76	-0.14	0.90	5.8	0
	3.75	-1.54	18.07	-0.03	0.90	3.4	0
	4.25	-0.59	10.68	0.07	0.90	1.3	0
	4.75	0.39	7.99	0.12	0.90	0.8	0
	5.00	0.68	3.98	0.20	0.90	1.4	0
	5.75	1.43	-2.51	0.32	0.90	2.9	0
	6.25	2.31	-9.77	0.44	0.90	4.8	0
	6.77	3.08	-20.42	0.53	0.90	6.6	0
	7.25	3.70	-27.67	0.69	0.90	8.1	0
	7.75	4.81	-35.01	0.81	0.90	10.8	0
	8.25	5.89	-42.09	0.94	0.90	13.4	0
	8.53	6.70	-47.07	1.14	0.90	15.3	0
	9.25	7.04	-69.20	0.07	0.90	17.9	0
	9.75	6.80	-84.30	-0.04	0.90	19.0	0
	9.94	4.75	-106.43	0.02	0.90	17.8	0
	10.00	4.75	-106.56	0.02	0.90	17.8	0
EG.B-D	0.00	4.32	96.61	-0.22	0.90	15.5	0
	0.06	4.32	96.48	-0.22	0.90	15.5	0
	0.25	4.07	95.02	-0.05	0.90	14.8	0
	0.75	3.50	81.43	0.28	0.90	11.9	0
	1.47	3.16	69.80	0.65	0.90	9.9	0
	1.75	2.53	61.93	0.67	0.90	7.9	0
	2.25	2.05	51.45	0.59	0.90	6.1	0
	2.75	1.75	41.33	0.45	0.90	4.8	0
	3.23	1.53	29.74	0.52	0.90	3.8	0
	3.75	1.18	19.67	0.50	0.90	2.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	4.25	0.76	10.47	0.41	0.90	1.6	0
	4.75	0.38	3.39	0.32	0.90	0.8	0
	5.25	0.20	-2.90	0.39	0.90	0.4	0
	5.75	-0.31	-10.24	0.30	0.90	0.7	0
	6.25	-0.83	-19.39	0.29	0.90	2.0	0
	6.77	-1.27	-29.35	0.23	0.90	3.2	0
	7.25	-1.55	-40.75	0.35	0.90	4.4	0
	7.75	-2.07	-51.26	0.35	0.90	6.1	0
	8.25	-2.63	-61.90	0.26	0.90	8.1	0
	8.53	-3.13	-69.97	-0.03	0.90	9.9	0
	9.25	-3.69	-81.52	-0.63	0.90	12.3	0
	9.75	-4.30	-95.12	-0.68	0.90	15.3	0
	9.94	-4.41	-96.50	-0.35	0.90	15.7	0
	10.00	-4.41	-96.62	-0.35	0.90	15.7	0
EG.B-E	0.00	1.94	-19.15	-0.10	0.90	13.9	0
	0.25	1.94	-19.41	-0.10	0.90	13.9	0
	0.75	2.01	-28.55	-0.05	0.90	15.7	0
	1.47	3.89	-47.54	-0.53	0.90	32.2	0
	1.47	3.30	57.49	0.66	0.90	31.3	0
	1.75	2.30	52.42	0.62	0.90	23.1	0
	2.25	1.38	45.64	0.70	0.90	15.1	0
	2.75	0.73	39.24	0.64	0.90	9.2	0
	3.23	0.19	32.31	0.61	0.90	4.2	0
	3.75	-0.76	25.64	0.48	0.90	6.9	0
	4.19	-0.70	15.40	0.28	0.90	5.3	0
	4.75	-0.26	5.16	0.18	0.90	1.8	0
	5.25	-0.18	-2.05	0.13	0.90	1.2	0
	5.75	0.00	-11.61	0.03	0.90	6.2	0
	6.25	0.41	-24.29	-0.10	0.90	4.4	0
	6.77	0.34	-34.63	-0.30	0.90	5.7	0
	7.25	-0.26	-40.96	-0.35	0.90	6.5	0
	7.75	-1.18	-47.82	-0.34	0.90	14.3	0
	8.25	-2.13	-54.61	-0.13	0.90	22.6	0
	8.53	-2.95	-59.67	0.50	0.90	29.7	0
	8.53	-3.97	48.67	0.82	0.90	33.1	0
	9.25	-2.14	29.73	0.52	0.90	16.7	0
	9.75	-1.98	20.53	-0.31	0.90	14.3	0
	10.00	-1.98	20.28	-0.31	0.90	14.3	0
EG.B-F.1	0.00	0.00	12.85	0.43	0.90	3.4	0
	0.06	0.00	12.72	0.43	0.90	3.4	0
	0.25	0.95	5.02	1.64	1.00	1.8	0
	1.29	-0.70	-1.47	0.47	1.00	1.3	0
	1.47	-0.70	-1.84	0.47	1.00	1.3	0
EG.B-F.2	0.00	0.00	4.03	0.56	0.90	1.1	0
	0.36	0.00	5.39	-4.29	1.00	1.4	0
	1.22	0.68	-0.98	9.12	1.00	1.3	0
	1.41	0.00	-12.01	0.33	1.00	2.9	0
	1.47	0.00	-12.13	0.33	1.00	2.9	0
EG.B-G	0.00	-2.04	18.43	-0.30	0.90	14.5	0
	0.06	-2.04	18.37	-0.30	0.90	14.5	0
	0.25	-2.60	10.70	0.04	0.90	17.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	1.47	-4.00	-10.45	-0.05	0.90	26.9	0
	1.75	-3.74	-31.36	0.37	0.90	27.6	0
	1.75	-3.24	4.16	0.00	0.90	21.6	0
	2.25	-2.48	4.90	-0.13	0.90	16.5	0
	2.75	-1.90	2.68	-0.09	0.90	12.6	0
	3.23	-1.50	0.97	-0.11	0.90	10.0	0
	3.75	-0.94	0.79	-0.10	0.90	6.2	0
	4.25	-0.43	0.56	-0.10	0.90	2.9	0
	4.75	-0.07	0.31	-1.37	1.00	0.4	0
	5.25	0.10	-0.47	-0.10	0.90	0.7	0
	5.75	0.53	-0.45	-0.09	0.90	3.5	0
	6.25	1.13	-0.57	-0.10	0.90	7.5	0
	6.77	1.66	-1.15	-0.05	0.90	11.0	0
	7.25	2.07	-2.58	-0.08	0.90	13.8	0
	7.75	3.06	-4.48	-0.09	0.90	20.4	0
	8.25	4.62	-1.17	-0.14	0.90	30.7	0
	8.25	6.27	28.12	0.00	0.90	43.9	0
	8.53	2.07	9.10	-0.38	0.90	14.0	0
	9.75	1.67	-9.51	-0.25	0.90	11.3	0
	9.94	1.55	-17.52	0.33	0.90	11.2	0
	10.00	1.55	-17.58	0.33	0.90	11.2	0
EG.B-H	0.00	-6.88	98.08	-0.09	0.90	21.0	0
	0.06	-6.88	97.95	-0.09	0.90	20.9	0
	0.25	-7.07	96.81	-0.59	0.90	21.2	0
	0.75	-6.83	83.72	-0.68	0.90	19.0	0
	1.47	-6.45	72.51	-0.65	0.90	17.0	0
	1.75	-5.78	64.78	-0.59	0.90	14.9	0
	2.25	-5.06	54.11	-0.61	0.90	12.5	0
	2.75	-4.37	43.68	-0.58	0.90	10.3	0
	3.23	-3.64	31.75	-0.58	0.90	8.2	0
	3.75	-2.44	21.16	-0.46	0.90	5.3	0
	4.25	-1.22	11.21	-0.32	0.90	2.6	0
	4.75	-0.27	3.38	-0.17	0.90	0.6	0
	5.25	0.13	-3.54	-0.11	0.90	0.3	0
	5.75	1.20	-11.66	0.02	0.90	2.6	0
	6.25	2.44	-21.64	0.16	0.90	5.3	0
	6.77	3.42	-32.12	0.32	0.90	7.8	0
	7.25	4.00	-43.68	0.33	0.90	9.6	0
	7.75	5.00	-54.09	0.37	0.90	12.3	0
	8.25	5.83	-64.42	0.33	0.90	14.9	0
	8.53	6.39	-72.10	0.26	0.90	16.8	0
	9.25	6.81	-83.12	-0.22	0.90	18.9	0
	9.75	7.14	-96.23	-0.06	0.90	21.2	0
	9.94	6.93	-97.30	0.30	0.90	21.0	0
	10.00	6.93	-97.43	0.30	0.90	21.0	0
EG.B-I	0.00	0.00	93.28	0.24	1.00	22.4	0
	0.06	0.00	93.15	0.24	1.00	22.3	0
	0.25	0.81	114.23	0.02	0.90	10.9	0
	0.75	0.00	37.67	0.19	1.00	9.0	0
	1.47	0.75	85.27	0.06	0.90	6.7	0
	1.75	0.70	75.98	0.06	0.90	5.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	2.25	0.62	63.83	0.07	0.90	4.2	0
	2.75	0.54	52.02	0.06	0.90	3.0	0
	3.23	0.45	37.88	0.06	0.90	1.9	0
	3.75	0.31	25.50	0.05	0.90	1.1	0
	4.25	0.15	13.78	0.03	0.90	0.4	0
	4.75	0.00	2.68	1.02	1.00	0.7	0
	5.25	0.00	-2.41	-1.25	1.00	0.6	0
	5.75	-0.16	-13.60	0.00	0.90	0.5	0
	6.25	-0.32	-25.37	-0.03	0.90	1.1	0
	6.77	-0.43	-37.69	-0.03	0.90	1.9	0
	7.25	-0.50	-51.55	-0.05	0.90	2.9	0
	7.75	-0.61	-63.81	-0.05	0.90	4.1	0
	8.25	-0.68	-76.00	-0.08	0.90	5.5	0
	8.53	-0.72	-85.37	-0.11	0.90	6.6	0
	9.25	-0.73	-98.98	-0.27	0.90	8.4	0
	9.75	-0.73	-114.26	-0.19	0.90	10.8	0
	9.94	0.00	-93.21	-0.36	1.00	22.3	0
	10.00	0.00	-93.34	-0.36	1.00	22.4	0
EG.B-J	0.00	7.32	91.28	0.00	0.90	21.0	0
	0.06	7.32	91.15	0.00	0.90	20.9	0
	0.25	7.43	89.42	0.61	0.90	20.9	0
	0.75	7.19	76.09	0.61	0.90	18.9	0
	1.47	6.79	65.02	0.54	0.90	17.0	0
	1.75	5.99	57.72	0.52	0.90	14.7	0
	2.25	4.98	48.12	0.54	0.90	11.9	0
	2.75	4.06	38.99	0.50	0.90	9.4	0
	3.23	3.28	28.60	0.49	0.90	7.3	0
	3.75	2.08	19.27	0.39	0.90	4.5	0
	4.25	0.99	10.36	0.28	0.90	2.1	0
	4.75	0.18	3.32	0.17	0.90	0.4	0
	5.25	-0.15	-3.00	0.11	0.90	0.3	0
	5.75	-1.06	-10.34	0.03	0.90	2.3	0
	6.25	-2.20	-19.26	-0.09	0.90	4.8	0
	6.77	-3.16	-28.55	-0.22	0.90	7.1	0
	7.25	-3.82	-38.70	-0.25	0.90	8.9	0
	7.75	-4.98	-48.07	-0.28	0.90	11.9	0
	8.25	-5.95	-57.68	-0.26	0.90	14.6	0
	8.46	-6.59	-64.93	-0.23	0.90	16.5	0
	9.25	-7.01	-76.05	-0.28	0.90	18.5	0
	9.75	-7.26	-89.50	-0.49	0.90	20.6	0
	9.94	-6.99	-91.29	-0.40	0.90	20.3	0
	10.00	-6.99	-91.41	-0.40	0.90	20.3	0
EG.B-K	0.00	9.17	-43.22	2.55	0.90	20.2	0
	0.25	9.17	-43.73	2.55	0.90	20.2	0
	0.75	9.67	-54.46	0.08	0.90	22.0	0
	1.47	10.37	-73.00	-0.43	0.90	25.1	0
	1.47	0.80	107.75	0.00	0.90	9.9	0
	1.75	1.39	96.77	0.28	0.90	9.5	0
	2.25	1.77	80.72	0.43	0.90	8.3	0
	2.75	1.81	64.94	0.43	0.90	6.7	0
	3.23	1.56	48.87	0.43	0.90	4.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	3.75	1.09	32.55	0.36	0.90	3.0	0
	4.25	0.54	16.57	0.27	0.90	1.3	0
	4.75	0.00	1.10	-1.24	1.00	0.3	0
	5.25	0.00	-1.55	2.33	1.00	0.5	0
	5.75	-0.62	-16.85	0.05	0.90	1.5	0
	6.25	-1.19	-32.86	-0.05	0.90	3.2	0
	6.77	-1.58	-49.40	-0.18	0.90	5.0	0
	7.25	-1.72	-65.02	-0.20	0.90	6.5	0
	7.75	-1.78	-80.95	-0.22	0.90	8.3	0
	8.25	-1.44	-97.02	-0.15	0.90	9.6	0
	8.53	-1.01	-108.78	0.13	0.90	10.5	0
	8.53	-10.19	72.90	1.19	0.90	24.7	0
	9.25	-9.20	54.94	0.23	0.90	21.0	0
	9.75	-8.65	44.22	-2.89	0.90	19.2	0
	10.00	-8.65	43.71	-2.89	0.90	19.1	0
EG.B-L	0.00	1.43	-16.38	-1.56	1.00	2.8	0
	0.25	1.43	-16.89	-1.56	1.00	2.8	0
	0.75	0.00	-25.91	-3.19	1.00	6.2	0
	1.47	0.00	-18.86	-7.20	1.00	4.6	0
	1.47	1.99	54.82	-0.17	0.90	6.2	0
	1.75	2.26	50.00	-0.11	0.90	6.4	0
	2.25	2.32	40.86	0.02	0.90	6.0	0
	2.75	2.16	32.06	0.06	0.90	5.2	0
	3.23	1.84	24.37	0.10	0.90	4.2	0
	3.75	1.27	16.05	0.09	0.90	2.8	0
	4.25	0.63	7.95	0.08	0.90	1.3	0
	4.75	0.11	1.93	0.06	0.90	0.2	0
	5.25	-0.11	-2.32	0.04	0.90	0.2	0
	5.75	-0.70	-8.37	0.02	0.90	1.5	0
	6.25	-1.36	-16.49	0.01	0.90	3.0	0
	6.77	-1.85	-24.99	-0.02	0.90	4.2	0
	7.25	-2.08	-32.45	-0.01	0.90	5.0	0
	7.75	-2.35	-41.19	-0.05	0.90	6.0	0
	8.25	-2.29	-50.34	-0.23	0.90	6.5	0
	8.53	-2.08	-55.59	-0.48	0.90	6.5	0
	8.53	0.00	19.15	6.24	1.00	4.7	0
	9.25	0.00	24.98	-2.75	1.00	6.0	0
	9.75	0.00	21.77	0.52	0.90	5.8	0
	10.00	0.00	21.26	0.52	0.90	5.7	0
EG.B-M	0.00	-5.56	13.32	-1.43	1.00	10.4	0
	0.06	-5.56	13.19	-1.43	1.00	10.4	0
	0.25	-4.95	3.33	-0.17	0.90	10.2	0
	1.47	-4.53	-15.19	0.51	0.90	9.5	0
	1.75	-5.62	-14.61	-0.39	0.90	11.7	0
	1.75	-4.66	6.06	-0.46	0.90	9.6	0
	2.25	-3.75	7.41	-0.44	0.90	7.7	0
	2.75	-3.05	4.56	-0.33	0.90	6.3	0
	3.23	-2.48	1.16	-0.42	0.90	5.1	0
	3.75	-1.58	1.43	-0.41	0.90	3.2	0
	4.25	-0.76	1.08	-0.40	0.90	1.6	0
	4.75	-0.17	0.59	-1.12	1.00	0.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	5.25	0.00	-0.38	-1.78	1.00	0.3	0
	5.75	0.79	-0.87	-0.40	0.90	1.6	0
	5.75	1.64	0.58	-0.37	0.90	3.4	0
	6.77	2.35	-1.81	-0.31	0.90	4.8	0
	7.25	2.82	-5.58	-0.43	0.90	5.8	0
	7.75	3.67	-6.95	-0.55	0.90	7.6	0
	8.25	4.52	-4.08	-0.88	0.90	9.3	0
	8.25	5.25	18.21	-1.22	0.90	11.0	0
	8.53	4.66	13.78	-0.23	0.90	9.7	0
	9.75	5.22	-4.39	0.20	0.90	10.7	0
	9.94	5.15	-12.67	2.51	0.90	10.7	0
	10.00	5.15	-12.80	2.51	0.90	10.7	0
EG.B-N	0.00	-7.85	82.98	0.46	0.90	21.0	0
	0.06	-7.85	82.85	0.46	0.90	21.0	0
	0.25	-8.31	80.47	-0.73	0.90	21.7	0
	0.75	-8.48	67.17	-0.95	0.90	20.6	0
	1.47	-8.19	56.40	-1.28	0.90	19.1	0
	1.75	-7.61	49.48	-1.31	0.90	17.4	0
	2.25	-6.64	40.58	-1.29	0.90	14.8	0
	2.75	-5.62	32.40	-1.05	0.90	12.3	0
	3.23	-4.63	23.59	-1.15	0.90	9.9	0
	3.75	-3.03	15.71	-1.00	0.90	6.4	0
	4.25	-1.46	8.37	-0.86	0.90	3.1	0
	4.75	-0.27	2.61	2.17	1.00	0.5	0
	5.25	0.26	-2.43	-0.65	0.90	0.5	0
	5.75	1.62	-8.36	-0.60	0.90	3.4	0
	6.25	3.25	-15.73	-0.47	0.90	6.9	0
	6.77	4.55	-23.60	-0.21	0.90	9.7	0
	7.25	5.35	-32.24	-0.34	0.90	11.7	0
	7.75	6.67	-40.65	-0.34	0.90	14.9	0
	8.25	7.61	-49.59	-0.38	0.90	17.4	0
	8.53	8.11	-56.63	-0.18	0.90	18.9	0
	9.25	8.25	-67.30	-0.01	0.90	20.2	0
	9.75	8.08	-80.56	0.37	0.90	21.2	0
	9.94	7.54	-83.00	0.12	0.90	20.4	0
	10.00	7.54	-83.13	0.12	0.90	20.4	0
EG.B-O	0.00	-1.57	112.02	0.18	0.90	12.1	0
	0.06	-1.57	111.89	0.18	0.90	12.1	0
	0.25	-1.79	111.14	-0.28	0.90	12.4	0
	0.75	-1.91	96.40	-0.53	0.90	10.5	0
	1.47	-1.85	82.92	-0.73	0.90	8.7	0
	1.75	-1.75	73.93	-0.80	0.90	7.5	0
	2.25	-1.55	62.12	-0.81	0.90	5.9	0
	2.75	-1.34	50.61	-0.65	0.90	4.6	0
	3.23	-1.11	36.86	-0.77	0.90	3.2	0
	3.75	-0.74	24.82	-0.70	0.90	2.0	0
	4.25	-0.35	13.38	-0.66	0.90	0.8	0
	4.75	0.00	2.36	-4.97	1.00	0.9	0
	5.25	0.00	-1.74	3.83	1.00	0.7	0
	5.75	0.40	-13.35	-0.59	0.90	0.9	0
	6.25	0.79	-24.82	-0.56	0.90	2.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	6.77	1.09	-36.80	-0.40	0.90	3.2	0
	7.25	1.26	-50.25	-0.49	0.90	4.4	0
	7.75	1.56	-62.15	-0.49	0.90	5.9	0
	8.25	1.77	-73.99	-0.46	0.90	7.5	0
	8.53	1.88	-83.09	-0.26	0.90	8.8	0
	9.25	1.89	-96.33	-0.18	0.90	10.5	0
	9.75	1.80	-111.32	0.14	0.90	12.5	0
	9.94	1.61	-112.09	0.12	0.90	12.2	0
	10.00	1.61	-112.22	0.12	0.90	12.2	0
EG.B-P	0.00	0.05	115.62	-0.31	0.90	9.6	0
	0.06	0.05	115.49	-0.31	0.90	9.6	0
	0.25	0.00	82.39	0.42	1.00	19.7	0
	1.29	0.00	99.45	-0.67	1.00	23.8	0
	1.47	0.00	32.59	-0.49	1.00	7.8	0
	1.88	0.00	63.06	-3.58	1.00	15.1	0
	2.38	0.00	52.86	2.17	1.00	12.7	0
	2.75	0.00	20.44	2.53	1.00	4.9	0
	3.23	0.00	15.02	2.73	1.00	3.6	0
	3.75	0.00	10.10	3.10	1.00	2.5	0
	4.25	0.00	10.13	3.28	1.00	2.5	0
	4.75	0.00	4.66	-0.64	1.00	1.1	0
	5.25	0.00	-4.13	-0.45	0.90	1.1	0
	5.75	0.00	-5.21	-4.46	1.00	1.4	0
	6.25	0.00	-7.08	-4.26	1.00	1.8	0
	6.38	0.00	-13.72	-2.12	1.00	3.3	0
	7.25	0.00	-19.81	-2.99	1.00	4.8	0
	7.50	0.00	-46.08	-2.85	1.00	11.1	0
	8.25	0.00	-62.96	2.59	1.00	15.1	0
	8.32	0.00	-86.08	-1.77	1.00	20.6	0
	9.25	-0.09	-100.22	-0.18	0.90	7.3	0
	9.75	0.00	-43.22	0.17	1.00	10.4	0
	9.94	0.00	-82.66	0.65	1.00	19.8	0
	10.00	0.00	-82.75	0.65	1.00	19.8	0
EG.B-Q	0.00	5.29	103.69	-0.34	0.90	18.5	0
	0.06	5.29	103.56	-0.34	0.90	18.5	0
	0.25	6.10	101.11	0.14	0.90	19.8	0
	0.75	6.55	85.82	0.32	0.90	18.7	0
	1.47	6.36	72.89	0.30	0.90	16.8	0
	1.75	5.99	64.37	0.28	0.90	15.2	0
	2.25	5.33	53.38	0.28	0.90	13.0	0
	2.75	4.55	43.03	0.31	0.90	10.7	0
	3.23	3.74	31.31	0.06	0.90	8.4	0
	3.75	2.46	20.94	-0.06	0.90	5.4	0
	4.25	1.21	11.17	-0.09	0.90	2.6	0
	4.75	0.22	3.53	-0.17	0.90	0.5	0
	5.25	-0.20	-3.30	-0.38	0.90	0.4	0
	5.75	-1.31	-11.26	-0.54	0.90	2.8	0
	6.25	-2.61	-21.03	-0.57	0.90	5.7	0
	6.77	-3.65	-31.33	-0.61	0.90	8.2	0
	7.25	-4.31	-42.80	-0.76	0.90	10.2	0
	7.75	-5.32	-53.45	-0.72	0.90	13.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	8.25	-5.97	-64.46	-0.60	0.90	15.2	0
	8.53	-6.29	-73.04	-0.47	0.90	16.7	0
	9.25	-6.28	-85.75	-0.32	0.90	18.1	0
	9.75	-5.71	-101.13	-0.08	0.90	19.0	0
	9.94	-4.75	-103.52	0.20	0.90	17.4	0
	10.00	-4.75	-103.65	0.20	0.90	17.4	0
EG.B-R1	0.00	-0.25	-5.27	0.21	0.90	4.9	0
	0.06	-0.25	-5.25	0.21	0.90	4.9	0
	0.25	-0.71	-2.32	-0.02	0.90	12.9	0
	1.29	-0.82	4.03	-0.03	0.90	15.1	0
	1.47	-0.82	4.11	-0.03	0.90	15.1	0
EG.B-R2	0.00	-0.80	-8.17	0.08	0.90	15.3	0
	0.07	-0.80	-8.14	0.08	0.90	15.3	0
	0.28	-0.74	-3.94	0.10	0.90	13.6	0
	1.28	-0.68	1.91	0.02	0.90	12.4	0
	1.65	-0.54	7.82	-0.07	0.90	10.5	0
	1.77	-0.54	7.87	-0.07	0.90	10.6	0
EG.B-R3	0.00	-0.40	-8.01	0.15	0.90	8.0	0
	0.13	-0.40	-7.95	0.16	0.90	8.0	0
	0.52	-0.29	-1.53	0.09	0.90	5.3	0
	1.52	-0.20	4.94	-0.05	0.90	3.9	0
	1.70	-0.05	9.84	-0.10	0.90	2.1	0
	1.77	-0.05	9.87	-0.10	0.90	2.1	0
EG.B-R4	0.00	0.05	-9.83	0.20	0.90	2.1	0
	0.06	0.05	-9.81	0.19	0.90	2.1	0
	0.25	0.19	-4.96	0.17	0.90	3.7	0
	1.25	0.26	1.49	0.04	0.90	4.7	0
	1.64	0.39	7.97	-0.11	0.90	7.9	0
	1.77	0.39	8.03	-0.11	0.90	7.9	0
EG.B-R5	0.00	0.59	-7.81	0.15	0.90	11.4	0
	0.12	0.59	-7.75	0.16	0.90	11.4	0
	0.48	0.68	-1.93	0.08	0.90	12.4	0
	1.48	0.71	3.90	-0.02	0.90	13.1	0
	1.70	0.73	8.10	-0.06	0.90	14.0	0
	1.77	0.73	8.13	-0.06	0.90	14.0	0
EG.B-R6	0.00	0.83	-4.12	0.07	0.90	15.2	0
	0.18	0.83	-4.04	0.07	0.90	15.2	0
	1.22	0.70	2.32	0.05	0.90	12.8	0
	1.41	0.24	5.29	-0.09	0.90	4.7	0
	1.47	0.24	5.32	-0.09	0.90	4.7	0
EGB-4BC	0.00	-0.44	25.78	-0.17	0.90	16.2	0
	0.13	-0.44	25.73	-0.17	0.90	16.2	0
	0.51	-0.59	8.51	-0.34	0.90	11.6	0
	1.52	-0.62	-8.67	-0.34	0.90	12.2	0
	1.90	-0.55	-24.97	-0.03	0.90	17.7	0
	2.03	-0.55	-25.03	-0.03	0.90	17.7	0
S0-A	0.00	0.00	-0.65	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.59	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.41	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.19	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.22	0.00	0.60	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	5.52	0.00	0.40	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.57	0.00	0.60	0.4	0
S0-B	0.00	0.00	-0.70	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.63	0.00	0.60	0.5	0
	1.10	0.00	-0.44	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.21	0.00	0.60	0.2	0
	4.42	0.00	0.23	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.43	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.62	0.00	0.60	0.5	0
S0-C	0.00	0.00	-0.67	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	1.10	0.00	-0.43	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.20	0.00	0.60	0.2	0
	4.42	0.00	0.22	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.42	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.60	0.00	0.60	0.5	0
S0-D	0.00	0.00	-0.64	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.58	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.41	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.19	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.22	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.40	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.57	0.00	0.60	0.4	0
S0-E	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.55	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.38	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.17	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0
S0-F	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.55	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.39	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.18	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0
S0-G	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.55	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.39	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.18	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0
S0-H	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.56	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.39	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.18	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
S0-I	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.56	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.39	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.18	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0
S0-J	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.56	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.39	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.18	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0
S0-K	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.55	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.39	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.18	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0
S0-L	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.60	0.5	0
	0.28	0.00	-0.55	0.00	0.60	0.4	0
	1.10	0.00	-0.39	0.00	0.60	0.3	0
	2.21	0.00	-0.18	0.00	0.60	0.1	0
	4.42	0.00	0.21	0.00	0.60	0.2	0
	5.52	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	6.63	0.00	0.54	0.00	0.60	0.4	0
S0-M	0.00	0.00	-0.82	0.00	0.60	0.6	0
	0.37	0.00	-0.74	0.00	0.60	0.6	0
	1.48	0.00	-0.52	0.00	0.60	0.4	0
	2.96	0.00	-0.24	0.00	0.60	0.2	0
	5.92	0.00	0.28	0.00	0.60	0.2	0
	7.40	0.00	0.51	0.00	0.60	0.4	0
	8.87	0.00	0.73	0.00	0.60	0.6	0
S0-N	0.00	0.00	-0.89	0.00	0.60	0.7	0
	0.40	0.00	-0.81	0.00	0.60	0.6	0
	1.60	0.00	-0.57	0.00	0.60	0.4	0
	3.20	0.00	-0.26	0.00	0.60	0.2	0
	6.39	0.00	0.30	0.00	0.60	0.2	0
	7.99	0.00	0.56	0.00	0.60	0.4	0
	9.59	0.00	0.79	0.00	0.60	0.6	0
S0-O	0.00	0.00	-0.94	0.00	0.60	0.7	0
	0.42	0.00	-0.86	0.00	0.60	0.7	0
	1.70	0.00	-0.60	0.00	0.60	0.5	0
	3.40	0.00	-0.27	0.00	0.60	0.2	0
	6.80	0.00	0.32	0.00	0.60	0.2	0
	8.50	0.00	0.59	0.00	0.60	0.4	0
	10.20	0.00	0.84	0.00	0.60	0.6	0
S0-P	0.00	0.00	-1.04	0.00	0.60	0.8	0
	0.45	0.00	-0.94	0.00	0.60	0.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	1.81	0.00	-0.66	0.00	0.60	0.5	0
	3.62	0.00	-0.30	0.00	0.60	0.2	0
	7.24	0.00	0.36	0.00	0.60	0.3	0
	9.05	0.00	0.65	0.00	0.60	0.5	0
	10.86	0.00	0.93	0.00	0.60	0.7	0
S0-Q	0.00	0.00	-1.07	0.00	0.60	0.8	0
	0.45	0.00	-0.97	0.00	0.60	0.7	0
	1.81	0.00	-0.68	0.00	0.60	0.5	0
	3.62	0.00	-0.31	0.00	0.60	0.2	0
	7.24	0.00	0.37	0.00	0.60	0.3	0
	9.05	0.00	0.67	0.00	0.60	0.5	0
	10.86	0.00	0.96	0.00	0.60	0.7	0
S0-R	0.00	0.00	-1.09	0.00	0.60	0.8	0
	0.45	0.00	-0.99	0.00	0.60	0.8	0
	1.81	0.00	-0.70	0.00	0.60	0.5	0
	3.62	0.00	-0.32	0.00	0.60	0.2	0
	7.24	0.00	0.38	0.00	0.60	0.3	0
	9.05	0.00	0.69	0.00	0.60	0.5	0
	10.86	0.00	0.99	0.00	0.60	0.8	0
S0-S	0.00	0.00	-1.04	0.00	0.60	0.8	0
	0.45	0.00	-0.95	0.00	0.60	0.7	0
	1.81	0.00	-0.66	0.00	0.60	0.5	0
	3.62	0.00	-0.30	0.00	0.60	0.2	0
	7.24	0.00	0.36	0.00	0.60	0.3	0
	9.05	0.00	0.66	0.00	0.60	0.5	0
	10.86	0.00	0.94	0.00	0.60	0.7	0
S1-A	0.00	0.00	-0.06	0.00	1.00	0.0	0
	0.29	0.00	-0.06	0.00	1.00	0.0	0
	1.15	0.00	-0.06	0.00	1.00	0.0	0
	2.30	0.00	-0.06	0.00	1.00	0.0	0
	3.45	0.00	-0.06	0.00	1.00	0.0	0
	4.60	0.00	-0.05	0.00	1.00	0.0	0
	5.75	0.00	-0.05	0.00	1.00	0.0	0
S1-B	0.00	0.00	2.49	-0.95	1.00	1.0	0
	0.30	0.00	2.26	-0.69	1.00	0.9	0
	1.22	0.00	1.55	0.10	1.00	0.6	0
	3.65	0.00	2.63	-1.68	1.00	1.1	0
	3.65	0.00	-2.45	1.69	1.00	1.1	0
	5.82	0.00	-1.63	-0.23	1.00	0.7	0
	6.90	0.00	-2.47	0.71	1.00	1.0	0
S1-C	0.00	0.00	-6.73	-0.76	1.00	2.8	0
	0.30	0.00	-6.46	-0.76	1.00	2.6	0
	1.22	0.00	-5.88	-1.09	1.00	2.4	0
	3.65	0.00	-5.80	-0.95	1.00	2.4	0
	3.65	0.00	-8.06	-0.66	1.00	3.3	0
	4.73	0.00	-7.88	-0.54	1.00	3.2	0
	5.82	0.00	-5.97	-1.66	1.00	2.5	0
S1-D	0.00	0.00	-7.78	0.69	1.00	3.2	0
	0.30	0.00	-7.64	0.69	1.00	3.1	0
	1.22	0.00	-7.10	0.68	1.00	2.9	0
	3.65	0.00	-7.04	0.58	1.00	2.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	3.65	0.00	-9.15	0.22	1.00	3.7	0
	5.01	0.00	-8.55	1.25	1.00	3.5	0
	6.36	0.00	-7.42	0.80	0.90	3.4	0
S1-E	0.00	0.00	3.78	0.30	1.00	1.5	0
	0.30	0.00	3.32	0.30	1.00	1.4	0
	1.22	0.00	-1.92	0.46	1.00	0.8	0
	3.65	0.00	3.75	-0.46	1.00	1.5	0
	3.65	0.00	-5.69	0.86	1.00	2.3	0
	4.73	0.00	-3.92	1.17	1.00	1.6	0
	5.82	0.00	-2.59	0.74	1.00	1.1	0
S1-F	0.00	0.00	2.07	0.05	1.00	0.8	0
	1.00	0.00	2.97	0.05	1.00	1.2	0
	1.99	0.00	3.86	0.05	1.00	1.6	0
	2.99	0.00	4.74	0.05	1.00	1.9	0
	3.65	0.00	5.33	2.48	1.00	2.3	0
	3.65	0.00	-4.67	0.45	1.00	1.9	0
	4.73	0.00	-3.64	0.46	1.00	1.5	0
	5.82	0.00	-2.90	0.45	1.00	1.2	0
S1-G	0.00	0.00	8.17	0.32	1.00	3.3	0
	1.00	0.00	9.05	0.32	1.00	3.7	0
	1.99	0.00	9.92	0.31	1.00	4.1	0
	2.99	0.00	10.78	0.30	1.00	4.4	0
	3.65	0.00	11.35	-1.07	1.00	4.6	0
	3.65	0.00	-5.24	0.30	1.00	2.1	0
	4.73	0.00	-4.83	0.39	1.00	2.0	0
	5.82	0.00	-4.02	0.40	1.00	1.6	0
S1-H	0.00	0.00	-7.37	-0.79	1.00	3.0	0
	1.22	0.00	-8.19	-0.78	1.00	3.4	0
	2.43	0.00	-10.00	-0.47	1.00	4.1	0
	3.65	0.00	-11.77	-0.44	1.00	4.8	0
	3.65	0.00	-11.06	-0.19	1.00	4.5	0
	4.73	0.00	-9.83	0.13	1.00	4.0	0
	5.82	0.00	-7.13	0.14	1.00	2.9	0
S1-I	0.00	0.00	-7.33	0.04	0.90	3.3	0
	1.22	0.00	-8.70	0.25	1.00	3.6	0
	2.43	0.00	-9.89	0.32	1.00	4.0	0
	3.65	0.00	-11.65	0.29	1.00	4.8	0
	3.65	0.00	-11.50	0.78	1.00	4.7	0
	4.73	0.00	-10.42	1.16	1.00	4.3	0
	6.90	0.00	-7.18	-0.39	1.00	2.9	0
S1-J	0.00	0.00	-5.72	0.92	0.90	2.6	0
	1.22	0.00	-6.81	1.10	1.00	2.8	0
	2.43	0.00	-8.13	0.99	1.00	3.3	0
	3.65	0.00	-9.93	0.91	1.00	4.1	0
	3.65	0.00	-9.00	1.68	1.00	3.7	0
	4.73	0.00	-8.60	2.03	1.00	3.5	0
	5.82	0.00	-6.66	1.88	1.00	2.8	0
S1-K	0.00	0.00	3.21	0.20	1.00	1.3	0
	1.00	0.00	4.10	0.20	1.00	1.7	0
	1.99	0.00	4.99	0.20	1.00	2.0	0
	2.99	0.00	5.87	0.19	1.00	2.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	3.65	0.00	5.91	6.54	1.00	2.9	0
	3.65	0.00	6.29	0.25	1.00	2.6	0
	4.73	0.00	4.62	0.27	1.00	1.9	0
	5.82	0.00	2.95	0.27	1.00	1.2	0
S1-L	0.00	0.00	4.42	0.09	1.00	1.8	0
	1.00	0.00	5.31	0.09	1.00	2.2	0
	1.99	0.00	6.19	0.09	1.00	2.5	0
	2.99	0.00	7.07	0.09	1.00	2.9	0
	3.65	0.00	7.65	0.60	1.00	3.1	0
	3.65	0.00	7.24	-0.43	1.00	3.0	0
	4.73	0.00	5.80	-0.42	1.00	2.4	0
	5.82	0.00	4.13	-0.42	1.00	1.7	0
S1-M	0.00	0.00	3.47	0.02	1.00	1.4	0
	1.73	0.00	3.16	0.09	1.00	1.3	0
	3.46	0.00	4.84	0.09	1.00	2.0	0
	5.20	0.00	-6.52	-0.01	1.00	2.7	0
	5.86	0.00	-7.51	-1.39	1.00	3.1	0
	5.86	0.00	4.97	-0.93	1.00	2.0	0
	8.71	0.00	4.00	-1.00	1.00	1.7	0
S1-N	0.00	0.00	-6.33	-0.26	1.00	2.6	0
	0.41	0.00	-5.53	-0.26	1.00	2.3	0
	3.28	0.00	-3.77	-0.20	1.00	1.5	0
	4.92	0.00	-6.25	-0.17	1.00	2.6	0
	6.56	0.00	-8.54	-0.12	1.00	3.5	0
	6.56	0.00	-10.05	-0.35	1.00	4.1	0
	9.81	0.00	-6.92	-1.71	1.00	2.9	0
S1-O	0.00	0.00	-7.44	0.08	1.00	3.0	0
	0.45	0.00	-6.57	0.08	1.00	2.7	0
	3.58	0.00	-4.24	0.06	1.00	1.7	0
	5.37	0.00	-6.44	0.04	1.00	2.6	0
	7.16	0.00	-9.09	0.03	1.00	3.7	0
	7.16	0.00	-12.68	0.33	1.00	5.2	0
	8.79	0.00	-11.16	0.65	1.00	4.6	0
S1-P	0.00	0.00	-7.90	-0.51	1.00	3.2	0
	0.46	0.00	-7.01	-0.51	1.00	2.9	0
	1.85	0.00	-4.21	-0.48	1.00	1.7	0
	5.76	0.00	-4.96	-0.93	1.00	2.0	0
	7.81	0.00	7.59	0.83	1.00	3.1	0
	7.81	0.00	-12.81	0.74	1.00	5.2	0
	9.84	0.00	-11.14	0.36	0.90	5.1	0
S1-Q	0.00	0.00	-9.12	-0.67	1.00	3.7	0
	0.46	0.00	-8.01	-0.67	1.00	3.3	0
	1.85	0.00	-4.57	-0.63	1.00	1.9	0
	5.76	0.00	5.50	1.18	1.00	2.3	0
	7.81	0.00	9.54	0.92	1.00	3.9	0
	9.44	0.00	-11.68	0.39	1.00	4.8	0
	9.44	0.00	-11.68	0.39	1.00	4.8	0
S1-R	0.00	0.00	3.01	3.48	1.00	1.5	0
	0.31	0.00	2.65	2.90	1.00	1.3	0
	1.24	0.00	-1.71	0.36	0.90	0.8	0
	3.71	0.00	3.41	2.36	1.00	1.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	3.71	0.00	-2.87	-1.75	1.00	1.2	0
	6.44	0.00	1.56	-0.29	0.90	0.7	0
	7.47	0.00	-2.04	-1.66	1.00	0.9	0
	7.81	0.00	-2.24	-1.86	1.00	1.0	0
S1-R1	0.00	0.00	-1.90	-0.03	1.00	0.8	0
	0.14	0.00	-1.74	-0.03	1.00	0.7	0
	0.54	0.00	-1.27	-0.02	1.00	0.5	0
	1.08	0.07	0.40	0.47	1.00	0.3	0
	2.17	0.07	-0.41	-0.47	1.00	0.3	0
	2.71	0.00	1.27	0.02	1.00	0.5	0
	3.25	0.00	1.90	0.03	1.00	0.8	0
S1-S	0.00	0.00	-0.02	0.00	1.00	0.0	0
	0.46	0.00	-0.02	0.00	1.00	0.0	0
	1.84	0.00	-0.02	0.00	1.00	0.0	0
	3.69	0.00	-0.02	0.00	1.00	0.0	0
	5.53	0.00	-0.01	0.00	0.60	0.0	0
	7.38	0.00	-0.01	0.00	0.60	0.0	0
	9.22	0.00	-0.01	0.00	0.60	0.0	0
S2-B	0.00	0.00	0.17	-7.82	1.00	3.0	0
	0.30	0.00	0.17	-7.12	1.00	2.7	0
	1.22	0.00	0.07	-4.96	1.00	1.9	0
	2.43	0.00	0.07	-2.25	1.00	0.9	0
	4.80	0.00	-0.04	2.73	1.00	1.0	0
	5.95	0.00	-0.07	5.00	1.00	1.9	0
	7.10	0.00	-0.17	7.26	1.00	2.8	0
S2-R	0.00	0.00	0.14	11.22	1.00	4.3	0
	0.31	0.00	0.13	10.30	1.00	3.9	0
	1.24	0.00	0.10	7.43	1.00	2.8	0
	2.47	0.00	0.08	3.54	1.00	1.3	0
	5.08	0.00	-0.07	-3.49	1.00	1.3	0
	6.44	0.00	-0.10	-6.42	1.00	2.4	0
	7.47	0.00	-0.13	-8.68	1.00	3.3	0
	7.81	0.00	-0.15	-9.37	1.00	3.6	0
S2-R1	0.00	0.00	-0.05	2.61	1.00	1.0	0
	0.14	0.00	-0.05	2.37	1.00	0.9	0
	0.57	0.00	-0.03	1.68	1.00	0.6	0
	1.15	0.00	-0.02	0.79	1.00	0.3	0
	2.30	0.00	0.02	-0.87	1.00	0.3	0
	2.87	0.00	0.03	-1.64	1.00	0.6	0
	3.45	0.00	0.05	-2.37	1.00	0.9	0
S2a-B	0.00	0.00	0.19	-6.51	1.00	2.5	0
	0.30	0.00	0.18	-5.96	1.00	2.3	0
	1.22	0.00	0.08	-4.26	1.00	1.6	0
	2.43	0.00	0.04	-2.11	1.00	0.8	0
	4.96	0.00	-0.03	2.04	1.00	0.8	0
	6.26	0.00	-0.08	3.99	1.00	1.5	0
	7.24	0.00	-0.16	5.43	1.00	2.1	0
	7.57	0.00	-0.18	5.87	1.00	2.2	0
S2a-R	0.00	0.00	0.13	9.31	1.00	3.5	0
	0.31	0.00	0.12	8.55	1.00	3.3	0
	1.24	0.00	0.10	6.15	1.00	2.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	2.47	0.00	0.07	2.91	1.00	1.1	0
	5.08	0.00	-0.05	-2.99	1.00	1.1	0
	6.44	0.00	-0.10	-5.39	1.00	2.1	0
	7.47	0.00	-0.14	-7.08	1.00	2.7	0
	7.81	0.00	-0.14	-7.60	1.00	2.9	0
S2a-R1	0.00	0.00	-0.06	3.33	1.00	1.3	0
	0.16	0.00	-0.05	3.03	1.00	1.2	0
	0.65	0.00	-0.04	2.15	1.00	0.8	0
	1.31	0.00	-0.02	1.01	1.00	0.4	0
	2.61	0.00	0.02	-1.11	1.00	0.4	0
	3.27	0.00	0.04	-2.10	1.00	0.8	0
	3.76	0.00	0.05	-2.84	1.00	1.1	0
	3.92	0.00	0.06	-3.03	1.00	1.2	0
S2b-B	0.00	0.00	0.18	-7.64	1.00	2.9	0
	0.30	0.00	0.17	-6.98	1.00	2.7	0
	1.22	0.00	0.07	-4.95	1.00	1.9	0
	2.43	0.00	0.07	-2.36	1.00	0.9	0
	4.88	0.00	-0.07	2.53	1.00	1.0	0
	6.11	0.00	-0.07	4.81	1.00	1.8	0
	7.33	0.00	-0.18	6.98	1.00	2.7	0
S2b-R	0.00	0.00	0.13	11.55	1.00	4.4	0
	0.31	0.00	0.13	10.60	1.00	4.0	0
	1.24	0.00	0.10	7.61	1.00	2.9	0
	2.47	0.00	0.08	3.49	1.00	1.3	0
	5.08	0.00	-0.06	-3.57	1.00	1.4	0
	6.44	0.00	-0.10	-6.41	1.00	2.4	0
	7.47	0.00	-0.13	-8.65	1.00	3.3	0
	7.81	0.00	-0.15	-9.33	1.00	3.6	0
S2b-R1	0.00	0.00	-0.05	3.08	1.00	1.2	0
	0.15	0.00	-0.05	2.81	1.00	1.1	0
	0.61	0.00	-0.04	1.99	1.00	0.8	0
	1.23	0.00	-0.02	0.94	1.00	0.4	0
	2.46	0.00	0.02	-1.03	1.00	0.4	0
	3.07	0.00	0.04	-1.94	1.00	0.7	0
	3.68	0.00	0.05	-2.81	1.00	1.1	0
S3-B	0.00	0.00	-0.25	-8.09	1.00	3.1	0
	0.30	0.00	-0.24	-7.43	1.00	2.8	0
	1.22	0.00	0.07	-4.39	1.00	1.7	0
	2.43	0.00	0.07	-2.26	1.00	0.9	0
	5.04	0.00	-0.06	1.95	1.00	0.7	0
	6.42	0.00	-0.07	3.99	1.00	1.5	0
	7.81	0.00	0.14	7.33	1.00	2.8	0
S3-R	0.00	0.00	-0.14	11.49	1.00	4.4	0
	0.31	0.00	-0.13	10.55	1.00	4.0	0
	1.24	0.00	-0.09	7.08	1.00	2.7	0
	2.47	0.00	0.07	2.78	1.00	1.1	0
	5.08	0.00	-0.05	-2.66	1.00	1.0	0
	6.44	0.00	-0.10	-5.01	1.00	1.9	0
	7.47	0.00	0.12	-8.62	1.00	3.3	0
	7.81	0.00	0.15	-9.27	1.00	3.5	0
S3-R1	0.00	0.00	-0.06	4.26	1.00	1.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	0.17	0.00	-0.06	3.88	1.00	1.5	0
	0.69	0.00	-0.04	2.76	1.00	1.1	0
	1.39	0.00	-0.02	1.32	1.00	0.5	0
	2.77	0.00	0.02	-1.42	1.00	0.5	0
	3.46	0.00	0.04	-2.71	1.00	1.0	0
	4.16	0.00	0.06	-3.94	1.00	1.5	0
S4-B	0.00	0.00	-0.06	-5.18	1.00	2.0	0
	0.15	0.00	-0.06	-4.74	1.00	1.8	0
	0.61	0.00	-0.04	-3.40	1.00	1.3	0
	1.22	0.00	-0.02	-1.63	1.00	0.6	0
	2.43	0.00	0.02	1.72	1.00	0.7	0
	3.04	0.00	0.04	3.35	1.00	1.3	0
	3.50	0.00	0.06	4.54	1.00	1.7	0
	3.65	0.00	0.06	4.92	1.00	1.9	0
S4-B1	0.00	0.00	-0.07	-4.84	1.00	1.8	0
	0.18	0.00	-0.06	-4.38	1.00	1.7	0
	0.73	0.00	-0.04	-3.12	1.00	1.2	0
	1.46	0.00	-0.02	-1.50	1.00	0.6	0
	2.93	0.00	0.02	1.60	1.00	0.6	0
	3.66	0.00	0.04	3.07	1.00	1.2	0
	4.39	0.00	0.07	4.52	1.00	1.7	0
S4-R	0.00	0.00	-0.14	11.29	1.00	4.3	0
	0.31	0.00	-0.14	10.37	1.00	4.0	0
	1.24	0.00	-0.09	7.09	1.00	2.7	0
	2.47	0.00	0.07	2.46	1.00	0.9	0
	5.08	0.00	-0.06	-2.45	1.00	0.9	0
	6.44	0.00	-0.10	-4.47	1.00	1.7	0
	7.47	0.00	0.12	-8.75	1.00	3.3	0
	7.81	0.00	0.15	-9.44	1.00	3.6	0
S4-R1	0.00	0.00	-0.06	4.75	1.00	1.8	0
	0.18	0.00	-0.06	4.33	1.00	1.6	0
	0.73	0.00	-0.03	3.03	1.00	1.2	0
	1.46	0.00	-0.01	1.47	1.00	0.6	0
	2.93	0.00	0.00	-1.55	1.00	0.6	0
	3.66	0.00	0.03	-2.98	1.00	1.1	0
	4.39	0.00	0.06	-4.44	1.00	1.7	0
S5-B	0.00	0.00	3.45	0.02	1.00	1.4	0
	0.15	0.00	3.15	0.02	1.00	1.3	0
	0.61	0.00	2.23	0.01	1.00	0.9	0
	1.22	0.00	1.06	0.01	1.00	0.4	0
	2.43	0.00	-1.15	-0.01	1.00	0.5	0
	3.04	0.00	-2.18	-0.01	1.00	0.9	0
	3.50	0.00	-2.93	-0.02	1.00	1.2	0
	3.65	0.00	-3.16	-0.02	1.00	1.3	0
S5-B1	0.00	0.00	-1.72	-1.97	1.00	0.8	0
	0.19	0.00	-1.58	-1.80	1.00	0.8	0
	0.76	0.00	-1.15	-1.31	1.00	0.6	0
	1.53	0.07	0.02	0.00	0.90	0.3	0
	2.87	0.07	-0.02	0.00	0.90	0.3	0
	3.82	0.00	1.15	1.30	1.00	0.6	0
	4.59	0.00	1.72	1.96	1.00	0.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
S5-C	0.00	0.00	7.89	-0.41	1.00	3.2	0
	0.30	0.00	7.63	-0.41	1.00	3.1	0
	1.22	0.00	6.80	-0.61	1.00	2.8	0
	2.43	0.00	6.08	-0.57	1.00	2.5	0
	3.65	0.00	5.44	-0.56	1.00	2.2	0
	6.71	0.00	5.06	-0.56	1.00	2.1	0
	8.24	0.00	7.39	-0.52	1.00	3.0	0
S5-D	0.00	0.00	8.22	0.74	1.00	3.4	0
	0.30	0.00	7.96	0.74	1.00	3.3	0
	1.22	0.00	7.34	0.79	1.00	3.0	0
	2.43	0.00	6.61	0.74	1.00	2.7	0
	3.65	0.00	6.19	0.11	1.00	2.5	0
	5.94	0.00	5.46	0.47	0.90	2.5	0
	8.24	0.00	7.85	0.12	1.00	3.2	0
S5-E	0.00	0.00	-4.42	0.17	1.00	1.8	0
	0.37	0.00	-3.84	0.17	1.00	1.6	0
	2.99	0.00	-2.73	-0.10	1.00	1.1	0
	3.65	0.00	-3.78	-0.20	1.00	1.5	0
	3.65	0.00	5.09	0.50	1.00	2.1	0
	5.18	0.00	2.76	0.35	1.00	1.1	0
	8.24	0.00	-3.44	0.41	1.00	1.4	0
S5-F	0.00	0.00	3.11	-0.13	1.00	1.3	0
	0.37	0.00	2.52	-0.13	1.00	1.0	0
	2.99	0.00	3.55	0.19	1.00	1.5	0
	3.65	0.00	4.57	-1.65	1.00	1.9	0
	3.65	0.00	3.82	0.24	1.00	1.6	0
	5.56	0.00	1.79	0.02	0.90	0.8	0
	8.24	0.00	-4.32	0.22	1.00	1.8	0
S5-G	0.00	0.00	3.84	-0.16	1.00	1.6	0
	1.49	0.00	6.02	-0.20	1.00	2.5	0
	2.99	0.00	8.30	-0.19	1.00	3.4	0
	3.65	0.00	9.32	1.66	1.00	3.8	0
	3.65	0.00	-4.31	-0.28	1.00	1.8	0
	5.18	0.00	-3.34	-0.29	1.00	1.4	0
	8.24	0.00	-2.79	-0.33	1.00	1.1	0
S5-H	0.00	0.00	7.65	-0.98	1.00	3.1	0
	1.22	0.00	8.80	-0.72	1.00	3.6	0
	2.43	0.00	10.62	-0.68	1.00	4.3	0
	3.65	0.00	12.40	-0.63	1.00	5.1	0
	3.65	0.00	8.66	-0.61	1.00	3.5	0
	5.18	0.00	7.89	-0.66	1.00	3.2	0
	6.71	0.00	7.08	-0.68	1.00	2.9	0
S5-I	0.00	0.00	8.65	-0.01	1.00	3.5	0
	1.22	0.00	8.91	0.22	1.00	3.6	0
	2.43	0.00	10.36	0.24	1.00	4.2	0
	3.65	0.00	12.13	0.22	1.00	5.0	0
	3.65	0.00	9.22	-0.15	1.00	3.8	0
	5.56	0.00	7.98	-0.05	1.00	3.3	0
	6.71	0.00	7.37	-0.05	1.00	3.0	0
S5-J	0.00	0.00	6.80	0.99	1.00	2.8	0
	1.22	0.00	6.85	1.19	1.00	2.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	2.43	0.00	8.46	1.00	1.00	3.5	0
	3.65	0.00	10.26	0.93	1.00	4.2	0
	3.65	0.00	7.49	0.35	1.00	3.1	0
	5.18	0.00	6.79	0.34	1.00	2.8	0
	7.09	0.00	5.71	0.72	0.90	2.6	0
S5-K	0.00	0.00	2.51	0.44	1.00	1.0	0
	1.75	0.00	2.68	0.58	1.00	1.1	0
	3.50	0.00	5.37	0.58	1.00	2.2	0
	4.16	0.00	6.40	4.69	1.00	2.8	0
	4.16	0.00	5.34	0.18	1.00	2.2	0
	5.69	0.00	4.01	0.31	1.00	1.6	0
	7.22	0.00	3.18	0.33	1.00	1.3	0
S5-L	0.00	0.00	2.68	0.12	1.00	1.1	0
	0.35	0.00	2.26	0.12	1.00	0.9	0
	2.79	0.00	3.71	0.17	1.00	1.5	0
	4.19	0.00	5.85	0.17	1.00	2.4	0
	4.85	0.00	6.87	-0.48	1.00	2.8	0
	4.85	0.00	5.81	-0.10	1.00	2.4	0
	6.38	0.00	4.45	-0.10	1.00	1.8	0
	7.91	0.00	3.07	-0.10	1.00	1.3	0
S5-M	0.00	0.00	4.04	0.02	1.00	1.7	0
	0.41	0.00	3.33	0.02	1.00	1.4	0
	3.25	0.00	4.23	-0.05	1.00	1.7	0
	4.88	0.00	6.72	-0.05	1.00	2.7	0
	5.55	0.00	7.74	1.28	1.00	3.2	0
	5.55	0.00	5.92	-0.33	1.00	2.4	0
	7.07	0.00	4.57	-0.35	1.00	1.9	0
	8.60	0.00	3.35	-0.27	1.00	1.4	0
S5-N	0.00	0.00	6.91	-0.39	1.00	2.8	0
	0.52	0.00	5.90	-0.39	1.00	2.4	0
	4.16	0.00	5.73	-0.26	1.00	2.3	0
	5.72	0.00	8.09	-0.23	1.00	3.3	0
	6.25	0.00	7.96	-0.83	1.00	3.3	0
	7.77	0.00	7.19	-0.90	1.00	2.9	0
	9.30	0.00	6.38	-0.93	1.00	2.6	0
S5-O	0.00	0.00	7.89	-0.02	1.00	3.2	0
	0.43	0.00	7.05	-0.02	1.00	2.9	0
	1.74	0.00	4.44	-0.02	1.00	1.8	0
	5.21	0.00	6.66	0.02	1.00	2.7	0
	6.94	0.00	9.23	0.01	1.00	3.8	0
	6.94	0.00	10.94	-0.37	1.00	4.5	0
	9.23	0.00	7.38	-0.47	1.00	3.0	0
S5-P	0.00	0.00	8.28	-0.38	1.00	3.4	0
	0.46	0.00	7.38	-0.38	1.00	3.0	0
	1.85	0.00	4.58	-0.36	1.00	1.9	0
	5.25	0.00	5.71	-1.08	1.00	2.3	0
	7.81	0.00	-7.09	0.75	1.00	2.9	0
	7.81	0.00	10.87	-0.25	1.00	4.4	0
	10.10	0.00	3.68	-0.46	1.00	1.5	0
S5-Q	0.00	0.00	9.39	-0.55	1.00	3.8	0
	0.46	0.00	8.28	-0.55	1.00	3.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mr,d [kNm]	Vs,d [kN]	Vt,d [kN]	kmod [-]	reltau [%]	Lkn
	1.85	0.00	4.83	-0.52	1.00	2.0	0
	5.76	0.00	5.94	-0.42	1.00	2.4	0
	7.81	0.00	-9.13	1.00	1.00	3.7	0
	9.53	0.00	6.59	0.67	0.90	3.0	0
	10.68	0.00	6.60	0.68	0.90	3.0	0
S5-R	0.00	0.00	-2.92	3.67	1.00	1.5	0
	0.31	0.00	-2.56	3.07	1.00	1.3	0
	1.24	0.00	-1.71	0.63	0.90	0.8	0
	3.71	0.00	-3.60	2.48	1.00	1.6	0
	3.71	0.00	3.00	-1.85	1.00	1.3	0
	6.44	0.00	1.55	-0.59	0.90	0.7	0
	7.47	0.00	2.05	-1.59	1.00	0.9	0
	7.81	0.00	2.24	-1.89	1.00	1.0	0
S5-R1	0.00	0.00	0.96	1.34	1.00	0.5	0
	0.19	0.00	0.88	1.24	1.00	0.5	0
	0.76	-0.08	-0.66	0.81	1.00	0.4	0
	1.53	-0.08	-0.33	0.40	1.00	0.4	0
	3.06	-0.08	0.33	-0.40	1.00	0.4	0
	3.82	-0.08	0.66	-0.80	1.00	0.4	0
	4.59	0.00	-0.96	-1.34	1.00	0.5	0

Normalspannungen Brand Nachweis der Normalspannungen im Brandfall

Grafik relsigma (Brand) [%]



Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
DZ.B-A	0.00	0.04	0.02	0.03	0.95	0.0	0
	0.36	0.06	0.01	-0.10	0.95	0.1	0
	0.36	0.49	0.00	-0.12	0.95	0.1	0
	1.50	0.55	-0.01	-0.31	0.95	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	2.00	0.57	-0.01	-0.76	0.95	0.5	0
	2.50	0.57	0.00	-1.46	0.95	1.0	0
	3.00	0.58	0.00	-2.34	0.95	1.6	0
	3.28	0.58	0.00	-2.89	0.95	1.9	0
	3.28	0.06	0.00	-3.00	0.95	2.0	0
	4.00	0.10	-0.01	-1.81	0.95	1.2	0
	4.50	0.12	-0.01	-1.14	0.95	0.8	0
	4.76	0.15	-0.01	-0.84	0.95	0.6	0
	5.00	0.13	-0.02	-0.63	0.95	0.4	0
	6.00	0.09	0.02	-0.31	0.95	0.2	0
	6.54	0.10	0.02	-0.40	0.95	0.3	0
	7.00	0.07	0.01	-0.50	0.95	0.3	0
	7.50	-0.07	0.01	-0.63	0.95	0.4	0
	8.00	-0.11	0.02	-0.83	0.95	0.6	0
	8.32	-0.15	0.02	-0.97	0.95	0.7	0
	9.00	-0.16	0.02	-1.21	0.95	0.8	0
	9.50	-0.18	0.02	-1.42	0.95	1.0	0
	10.10	-0.22	0.03	-1.76	0.95	1.2	0
	10.50	-0.24	0.01	-1.98	0.95	1.3	0
	11.00	0.08	0.01	-2.44	0.95	1.6	0
	11.50	0.05	0.01	-3.08	0.95	2.0	0
	11.89	0.02	0.01	-3.67	0.95	2.4	0
	12.50	-0.05	0.01	-4.48	0.95	3.0	0
	13.00	-0.05	-0.03	-5.18	0.95	3.4	0
	13.37	-0.02	-0.11	-5.68	0.95	3.8	0
	13.37	0.07	0.10	-5.74	0.95	3.9	0
	14.00	0.13	0.00	-4.07	0.95	2.7	0
	14.50	0.11	-0.01	-2.83	0.95	1.9	0
	15.00	0.08	-0.02	-1.80	0.95	1.2	0
	15.50	0.03	-0.01	-1.03	0.95	0.7	0
	16.00	-0.08	0.00	-0.58	0.95	0.4	0
DZ.B-B	0.00	0.08	-0.02	0.06	0.95	0.1	0
	0.36	0.08	-0.01	-0.26	0.95	0.2	0
	1.00	0.62	0.00	0.55	0.95	0.4	0
	1.50	0.68	0.00	0.82	0.95	0.6	0
	1.50	0.72	0.00	0.82	0.95	0.6	0
	2.00	0.80	0.00	0.77	0.95	0.6	0
	3.00	0.89	0.01	-1.46	0.95	1.0	0
	3.28	0.94	0.02	-2.02	0.95	1.4	0
	3.28	0.74	-0.01	-2.02	0.95	1.4	0
	4.00	0.88	0.01	-0.90	0.95	0.7	0
	4.50	0.98	0.01	-0.32	0.95	0.3	0
	4.76	0.86	-0.03	-0.12	0.95	0.2	0
	5.50	0.56	0.00	0.31	0.95	0.2	0
	5.50	0.63	0.01	0.32	0.95	0.3	0
	6.00	0.82	0.02	0.21	0.95	0.2	0
	6.54	0.38	-0.06	-0.12	0.95	0.2	0
	7.50	0.85	0.00	0.23	0.95	0.2	0
	7.50	0.68	0.02	0.23	0.95	0.2	0
	8.32	0.99	0.04	-0.16	0.95	0.2	0
	9.00	0.39	-0.01	0.27	0.95	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	9.50	0.75	0.00	0.31	0.95	0.2	0
	9.50	0.85	0.01	0.30	0.95	0.3	0
	10.10	0.12	-0.08	-0.22	0.95	0.2	0
	11.00	0.71	0.01	-0.30	0.95	0.2	0
	11.50	0.64	0.01	-0.87	0.95	0.6	0
	11.89	0.74	0.02	-1.41	0.95	1.0	0
	12.50	1.69	-0.02	-7.56	0.95	5.1	0
	13.00	1.84	0.01	-12.78	0.95	8.5	0
	13.37	2.00	0.04	-16.75	0.95	11.2	0
	13.37	-1.26	-0.03	-16.77	0.95	11.1	0
	14.00	-1.07	0.01	-12.33	0.95	8.2	0
	14.50	-0.93	0.01	-9.05	0.95	6.0	0
	15.00	-0.81	0.01	-6.13	0.95	4.1	0
	15.50	-0.69	0.01	-3.64	0.95	2.4	0
	16.00	-0.55	0.02	-1.55	0.95	1.1	0
DZ.B-C	0.00	0.15	-0.02	0.04	0.95	0.1	0
	0.36	0.13	-0.01	-0.34	0.95	0.2	0
	1.00	0.57	-0.01	-0.47	0.95	0.4	0
	1.50	0.63	0.00	-0.82	0.95	0.6	0
	2.00	0.72	-0.01	-1.49	0.95	1.0	0
	2.50	0.78	0.00	-2.47	0.95	1.7	0
	3.00	0.83	0.00	-3.76	0.95	2.5	0
	3.28	0.87	0.01	-4.58	0.95	3.1	0
	3.28	-1.50	-0.01	-5.69	0.95	3.8	0
	4.00	-1.42	-0.01	-2.94	0.95	2.0	0
	4.50	-1.38	0.00	-1.24	0.95	0.9	0
	5.00	-1.80	-0.01	1.10	0.95	0.8	0
	5.50	-1.68	-0.01	2.15	0.95	1.5	0
	6.00	-1.60	-0.01	2.95	0.95	2.0	0
	6.54	-1.52	-0.02	3.55	0.95	2.4	0
	7.00	-1.40	-0.01	3.90	0.95	2.6	0
	7.50	-1.36	0.00	4.07	0.95	2.7	0
	7.50	-1.33	0.01	4.07	0.95	2.7	0
	8.00	-0.71	0.00	4.04	0.95	2.7	0
	8.32	-0.66	-0.02	3.90	0.95	2.6	0
	9.00	-0.43	-0.02	3.37	0.95	2.3	0
	9.50	-0.42	-0.01	2.79	0.95	1.9	0
	10.10	-0.86	-0.05	1.80	0.95	1.3	0
	11.00	-0.97	0.00	-1.32	0.95	0.9	0
	11.50	-0.92	0.00	-3.14	0.95	2.1	0
	11.89	-0.89	0.00	-4.68	0.95	3.1	0
	12.50	-0.81	0.00	-7.70	0.95	5.1	0
	13.00	-0.78	0.00	-10.30	0.95	6.8	0
	13.37	-0.76	-0.01	-12.28	0.95	8.1	0
	13.37	-0.29	0.01	-12.98	0.95	8.6	0
	14.00	-0.23	0.00	-9.52	0.95	6.3	0
	14.50	-0.19	0.00	-7.00	0.95	4.6	0
	15.00	-0.15	0.00	-4.79	0.95	3.2	0
	15.50	-0.12	0.00	-2.93	0.95	1.9	0
	16.00	-0.09	0.00	-1.43	0.95	0.9	0
DZ.B-D	0.00	0.14	-0.02	0.05	0.95	0.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.36	0.19	-0.01	-0.38	0.95	0.3	0
	1.00	0.60	-0.01	-1.11	0.95	0.8	0
	1.50	0.68	-0.01	-2.03	0.95	1.4	0
	2.00	0.78	-0.01	-3.26	0.95	2.2	0
	2.50	0.90	0.00	-4.81	0.95	3.2	0
	3.00	1.00	0.00	-6.69	0.95	4.5	0
	3.28	1.07	0.00	-7.82	0.95	5.2	0
	3.28	-1.94	-0.02	-9.52	0.95	6.4	0
	4.00	-1.89	-0.01	-4.93	0.95	3.3	0
	4.50	-1.85	0.01	-2.25	0.95	1.6	0
	5.00	-2.49	-0.01	1.06	0.95	0.8	0
	5.50	-2.42	-0.01	2.95	0.95	2.1	0
	6.00	-2.27	-0.02	4.55	0.95	3.1	0
	6.54	-2.18	-0.03	5.94	0.95	4.0	0
	7.00	-2.00	-0.01	6.61	0.95	4.5	0
	7.50	-1.93	-0.01	7.06	0.95	4.7	0
	8.00	-1.84	-0.01	7.20	0.95	4.8	0
	8.08	-1.77	-0.01	7.19	0.95	4.8	0
	8.32	-0.96	-0.03	7.18	0.95	4.8	0
	9.00	-0.92	-0.02	6.51	0.95	4.3	0
	9.50	-0.89	-0.01	5.67	0.95	3.8	0
	10.10	-0.95	-0.06	4.30	0.95	2.9	0
	10.50	-0.98	-0.04	3.24	0.95	2.2	0
	11.00	-1.02	-0.02	1.69	0.95	1.2	0
	11.89	-1.21	-0.01	-3.44	0.95	2.3	0
	12.50	-1.08	0.00	-7.22	0.95	4.8	0
	13.00	-1.03	0.00	-10.56	0.95	7.0	0
	13.37	-1.00	0.01	-13.14	0.95	8.7	0
	13.37	-0.71	-0.02	-12.25	0.95	8.1	0
	14.00	-0.65	0.00	-8.78	0.95	5.8	0
	14.50	-0.57	0.01	-6.34	0.95	4.2	0
	15.00	-0.49	0.00	-4.26	0.95	2.8	0
	15.50	-0.40	-0.01	-2.56	0.95	1.7	0
	16.00	-0.37	-0.01	-1.22	0.95	0.8	0
DZ.B-E	0.00	-0.33	0.11	0.02	0.95	0.2	0
	0.36	-0.30	0.04	-0.18	0.95	0.2	0
	1.00	0.24	-0.01	-1.36	0.95	0.9	0
	1.50	0.42	-0.01	-2.64	0.95	1.8	0
	2.00	0.56	-0.01	-4.22	0.95	2.8	0
	2.50	0.71	-0.02	-6.08	0.95	4.1	0
	3.00	0.86	-0.05	-8.32	0.95	5.6	0
	3.28	1.05	-0.09	-9.69	0.95	6.5	0
	3.28	-1.40	0.06	-11.48	0.95	7.7	0
	4.00	-1.14	0.00	-6.17	0.95	4.1	0
	4.50	-1.11	-0.02	-3.06	0.95	2.1	0
	4.76	-1.12	0.00	-1.59	0.95	1.1	0
	5.50	-1.17	-0.01	2.87	0.95	2.0	0
	6.00	-1.03	-0.01	4.95	0.95	3.3	0
	6.54	-0.93	-0.01	6.86	0.95	4.6	0
	7.00	-0.64	-0.02	7.83	0.95	5.2	0
	7.50	-0.61	-0.01	8.60	0.95	5.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	8.00	-0.57	0.01	9.06	0.95	6.0	0
	8.32	-0.65	0.07	9.13	0.95	6.1	0
	8.32	-0.07	-0.05	9.19	0.95	6.1	0
	9.00	-0.15	-0.02	8.53	0.95	5.6	0
	9.50	-0.08	0.00	7.74	0.95	5.1	0
	10.10	0.43	-0.06	6.37	0.95	4.3	0
	10.50	0.41	-0.03	4.96	0.95	3.3	0
	11.00	0.04	-0.03	3.18	0.95	2.1	0
	11.89	0.71	-0.03	-2.08	0.95	1.4	0
	12.50	0.82	-0.02	-6.22	0.95	4.2	0
	13.00	1.10	-0.08	-9.93	0.95	6.7	0
	13.37	1.51	-0.22	-12.84	0.95	8.7	0
	13.37	-0.78	0.20	-10.93	0.95	7.4	0
	14.00	-0.32	0.05	-7.72	0.95	5.1	0
	14.50	-0.11	0.02	-5.53	0.95	3.7	0
	15.00	0.13	0.02	-3.69	0.95	2.5	0
	15.50	0.42	0.00	-2.22	0.95	1.5	0
	16.65	1.46	-0.62	-0.20	0.95	1.0	0
DZ.B-F	0.00	0.07	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	0.36	0.09	-0.01	-0.08	0.95	0.1	0
	1.00	0.41	0.00	-1.01	0.95	0.7	0
	1.50	0.47	-0.01	-2.11	0.95	1.4	0
	2.00	0.55	-0.01	-3.49	0.95	2.3	0
	2.50	0.62	-0.01	-5.16	0.95	3.4	0
	3.00	0.76	-0.01	-7.16	0.95	4.8	0
	3.28	0.89	0.00	-8.45	0.95	5.6	0
	3.28	-1.08	0.00	-10.15	0.95	6.7	0
	4.00	-1.31	-0.02	-5.45	0.95	3.7	0
	4.50	-1.20	-0.03	-2.93	0.95	2.0	0
	5.50	-0.50	-0.01	2.45	0.95	1.6	0
	6.00	-0.43	-0.02	4.23	0.95	2.8	0
	6.50	-0.36	-0.02	5.65	0.95	3.8	0
	7.00	-0.30	-0.01	6.73	0.95	4.5	0
	7.50	-0.24	-0.01	7.45	0.95	4.9	0
	8.00	-0.18	-0.01	7.83	0.95	5.2	0
	8.50	-0.27	0.01	7.87	0.95	5.2	0
	8.50	-0.21	-0.01	7.87	0.95	5.2	0
	9.00	-0.19	-0.01	7.62	0.95	5.0	0
	9.50	-0.12	-0.01	7.03	0.95	4.6	0
	10.00	-0.05	-0.01	6.10	0.95	4.0	0
	10.50	-0.30	-0.03	4.86	0.95	3.2	0
	11.00	-0.24	-0.03	3.62	0.95	2.4	0
	11.50	-0.17	-0.03	2.09	0.95	1.4	0
	12.50	0.39	-0.01	-4.40	0.95	2.9	0
	13.00	0.45	-0.01	-7.46	0.95	4.9	0
	13.37	0.53	-0.01	-9.94	0.95	6.6	0
	13.37	-0.51	0.02	-7.97	0.95	5.3	0
	14.00	-0.36	0.02	-5.23	0.95	3.5	0
	14.50	-0.29	0.01	-3.46	0.95	2.3	0
	15.00	-0.21	0.01	-2.05	0.95	1.4	0
	15.50	-0.15	0.01	-0.99	0.95	0.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	16.00	-0.09	0.01	-0.31	0.95	0.2	0
DZ.B-G	0.00	0.12	-0.02	0.00	0.95	0.0	0
	0.36	0.14	-0.01	-0.08	0.95	0.1	0
	1.00	0.35	0.01	-1.00	0.95	0.7	0
	1.50	0.40	0.00	-2.10	0.95	1.4	0
	2.00	0.44	0.00	-3.49	0.95	2.3	0
	2.50	0.50	0.00	-5.16	0.95	3.4	0
	3.00	0.55	0.00	-7.12	0.95	4.7	0
	3.28	0.94	0.00	-8.32	0.95	5.5	0
	3.28	-1.20	0.01	-10.11	0.95	6.7	0
	4.00	-1.82	-0.01	-5.55	0.95	3.7	0
	4.50	-1.66	-0.01	-3.02	0.95	2.1	0
	5.50	-0.31	-0.01	2.50	0.95	1.7	0
	6.00	-0.27	-0.01	4.24	0.95	2.8	0
	6.50	-0.24	-0.01	5.63	0.95	3.7	0
	7.00	-0.20	0.00	6.69	0.95	4.4	0
	7.50	-0.17	0.00	7.39	0.95	4.9	0
	8.00	-0.13	-0.01	7.74	0.95	5.1	0
	8.50	-0.36	0.01	7.80	0.95	5.2	0
	8.50	-0.32	-0.01	7.80	0.95	5.2	0
	9.00	-0.23	-0.01	7.56	0.95	5.0	0
	9.50	-0.16	-0.01	6.99	0.95	4.6	0
	10.00	-0.08	-0.01	6.07	0.95	4.0	0
	10.50	-0.30	-0.02	4.97	0.95	3.3	0
	11.00	-0.19	-0.02	3.76	0.95	2.5	0
	11.50	-0.09	-0.02	2.27	0.95	1.5	0
	12.50	0.23	-0.01	-4.51	0.95	3.0	0
	13.00	0.28	-0.01	-7.59	0.95	5.0	0
	13.37	0.35	-0.01	-10.09	0.95	6.7	0
	13.37	-0.43	0.02	-7.97	0.95	5.3	0
	14.00	-0.32	0.01	-5.20	0.95	3.4	0
	14.50	-0.27	0.01	-3.42	0.95	2.3	0
	15.00	-0.20	0.00	-2.01	0.95	1.3	0
	15.50	-0.13	0.00	-0.97	0.95	0.6	0
	16.00	-0.17	0.02	-0.27	0.95	0.2	0
DZ.B-H	0.00	0.16	-0.02	0.00	0.95	0.0	0
	0.36	0.12	-0.01	-0.09	0.95	0.1	0
	1.00	0.46	-0.01	-0.94	0.95	0.7	0
	1.50	0.57	-0.01	-1.98	0.95	1.3	0
	2.00	0.69	-0.01	-3.31	0.95	2.2	0
	2.50	0.78	-0.01	-4.93	0.95	3.3	0
	3.00	1.12	-0.01	-6.81	0.95	4.6	0
	3.28	1.27	-0.01	-8.07	0.95	5.4	0
	3.28	-2.36	0.03	-9.99	0.95	6.7	0
	4.00	-2.74	0.01	-5.37	0.95	3.7	0
	4.50	-2.55	0.00	-2.87	0.95	2.0	0
	5.50	-2.41	-0.01	2.55	0.95	1.8	0
	6.00	-2.29	-0.01	4.27	0.95	2.9	0
	6.50	-2.18	-0.01	5.65	0.95	3.8	0
	7.00	-2.08	-0.01	6.68	0.95	4.5	0
	7.50	-1.99	-0.01	7.36	0.95	4.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	8.00	-1.91	0.00	7.70	0.95	5.2	0
	8.38	-2.06	0.00	7.72	0.95	5.2	0
	8.50	-1.99	0.00	7.72	0.95	5.2	0
	9.00	-1.09	0.00	7.50	0.95	5.0	0
	9.50	-1.02	0.00	6.91	0.95	4.6	0
	10.00	-0.94	0.00	5.97	0.95	4.0	0
	10.50	-1.17	-0.01	4.82	0.95	3.2	0
	11.00	-1.08	-0.01	3.59	0.95	2.4	0
	11.50	-1.00	-0.01	2.06	0.95	1.4	0
	12.50	-1.43	0.00	-4.79	0.95	3.2	0
	13.00	-1.42	0.00	-7.89	0.95	5.3	0
	13.37	-1.42	0.02	-10.41	0.95	6.9	0
	13.37	-0.35	0.01	-7.94	0.95	5.2	0
	14.00	-0.27	0.00	-5.18	0.95	3.4	0
	14.50	-0.22	0.00	-3.41	0.95	2.3	0
	15.00	-0.17	0.00	-2.00	0.95	1.3	0
	15.50	-0.11	0.00	-0.96	0.95	0.6	0
	16.00	-0.17	0.01	-0.27	0.95	0.2	0
DZ.B-I	0.00	0.15	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	0.36	0.12	-0.01	-0.09	0.95	0.1	0
	1.00	0.48	-0.01	-0.93	0.95	0.6	0
	1.50	0.60	-0.01	-1.95	0.95	1.3	0
	2.00	0.72	-0.01	-3.27	0.95	2.2	0
	2.50	0.85	-0.01	-4.87	0.95	3.3	0
	3.00	1.14	-0.02	-6.77	0.95	4.5	0
	3.28	1.28	-0.03	-8.03	0.95	5.4	0
	3.28	-2.57	0.02	-9.94	0.95	6.7	0
	4.00	-2.83	0.02	-5.28	0.95	3.6	0
	4.50	-2.65	0.01	-2.79	0.95	2.0	0
	5.50	-2.89	-0.01	2.55	0.95	1.8	0
	6.00	-2.76	-0.01	4.27	0.95	2.9	0
	6.50	-2.63	-0.01	5.64	0.95	3.8	0
	7.00	-2.52	-0.01	6.67	0.95	4.5	0
	7.50	-2.42	-0.01	7.35	0.95	5.0	0
	8.00	-2.33	-0.01	7.69	0.95	5.2	0
	8.38	-2.43	0.00	7.70	0.95	5.2	0
	8.50	-2.36	0.01	7.70	0.95	5.2	0
	9.00	-2.27	0.01	7.41	0.95	5.0	0
	9.50	-1.21	0.00	6.89	0.95	4.6	0
	10.00	-1.13	0.00	5.94	0.95	4.0	0
	10.50	-1.36	0.00	4.75	0.95	3.2	0
	11.00	-1.29	0.00	3.50	0.95	2.4	0
	12.00	-1.82	0.00	-2.06	0.95	1.4	0
	12.50	-1.79	0.00	-4.82	0.95	3.3	0
	13.00	-1.76	0.00	-7.93	0.95	5.3	0
	13.37	-1.77	0.01	-10.45	0.95	7.0	0
	13.37	-0.34	0.00	-7.94	0.95	5.2	0
	14.00	-0.28	0.00	-5.18	0.95	3.4	0
	14.50	-0.23	0.00	-3.41	0.95	2.3	0
	15.00	-0.17	0.00	-2.00	0.95	1.3	0
	15.50	-0.11	0.00	-0.96	0.95	0.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	16.00	-0.17	0.01	-0.27	0.95	0.2	0
DZ.B-J	0.00	0.05	0.01	-0.01	0.95	0.0	0
	0.36	0.06	-0.01	-0.08	0.95	0.1	0
	1.00	0.46	-0.01	-0.94	0.95	0.7	0
	1.50	0.57	-0.01	-1.98	0.95	1.3	0
	2.00	0.68	-0.01	-3.31	0.95	2.2	0
	2.50	0.81	-0.01	-4.92	0.95	3.3	0
	3.00	1.06	-0.03	-6.84	0.95	4.6	0
	3.28	1.20	-0.04	-8.11	0.95	5.4	0
	3.28	-2.21	0.01	-9.96	0.95	6.7	0
	4.00	-2.43	0.03	-5.27	0.95	3.6	0
	4.50	-2.27	0.02	-2.78	0.95	2.0	0
	5.50	-2.33	-0.01	2.51	0.95	1.8	0
	6.00	-2.21	-0.01	4.24	0.95	2.9	0
	6.50	-2.10	-0.01	5.62	0.95	3.8	0
	7.00	-2.00	-0.01	6.66	0.95	4.5	0
	7.50	-1.90	-0.01	7.35	0.95	4.9	0
	8.00	-1.82	-0.01	7.70	0.95	5.2	0
	8.50	-1.90	-0.01	7.72	0.95	5.2	0
	8.50	-1.84	0.01	7.72	0.95	5.2	0
	9.00	-1.02	0.01	7.50	0.95	5.0	0
	9.50	-0.94	0.01	6.90	0.95	4.6	0
	10.00	-0.87	0.01	5.97	0.95	4.0	0
	10.50	-1.10	0.00	4.76	0.95	3.2	0
	11.00	-1.03	0.00	3.51	0.95	2.4	0
	12.00	-1.32	0.00	-1.96	0.95	1.4	0
	12.50	-1.28	0.00	-4.71	0.95	3.2	0
	13.00	-1.24	0.00	-7.81	0.95	5.2	0
	13.37	-1.23	-0.01	-10.32	0.95	6.9	0
	13.37	-0.36	-0.01	-7.95	0.95	5.3	0
	14.00	-0.30	0.01	-5.18	0.95	3.4	0
	14.50	-0.24	0.01	-3.41	0.95	2.3	0
	15.00	-0.18	0.00	-2.01	0.95	1.3	0
	15.50	-0.12	0.00	-0.96	0.95	0.6	0
	16.00	-0.17	0.01	-0.27	0.95	0.2	0
DZ.B-K	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.95	0.0	0
	0.36	0.08	0.01	-0.08	0.95	0.1	0
	1.00	0.38	0.00	-1.01	0.95	0.7	0
	1.50	0.44	0.00	-2.11	0.95	1.4	0
	2.00	0.50	0.00	-3.51	0.95	2.3	0
	2.50	0.57	0.00	-5.19	0.95	3.4	0
	3.00	0.76	-0.03	-7.17	0.95	4.8	0
	3.28	0.86	-0.06	-8.48	0.95	5.7	0
	3.28	-1.21	0.01	-10.11	0.95	6.7	0
	4.00	-1.07	0.02	-5.44	0.95	3.6	0
	4.50	-1.37	0.02	-2.88	0.95	2.0	0
	5.50	-0.68	-0.01	2.36	0.95	1.6	0
	6.00	-0.61	-0.01	4.12	0.95	2.7	0
	6.50	-0.55	-0.01	5.53	0.95	3.7	0
	7.00	-0.50	-0.01	6.60	0.95	4.4	0
	7.50	-0.44	-0.01	7.32	0.95	4.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	8.00	-0.39	-0.01	7.70	0.95	5.1	0
	8.50	-0.40	-0.01	7.77	0.95	5.1	0
	8.50	-0.36	0.01	7.77	0.95	5.1	0
	9.00	-0.29	0.01	7.53	0.95	5.0	0
	9.50	-0.22	0.01	6.95	0.95	4.6	0
	10.00	-0.15	0.01	6.03	0.95	4.0	0
	10.50	-0.37	0.01	4.84	0.95	3.2	0
	11.00	-0.29	0.01	3.61	0.95	2.4	0
	11.50	-0.22	0.01	2.09	0.95	1.4	0
	12.50	0.12	0.00	-4.43	0.95	2.9	0
	13.00	0.18	-0.01	-7.49	0.95	4.9	0
	13.37	0.27	-0.02	-9.97	0.95	6.6	0
	13.37	-0.43	-0.01	-7.97	0.95	5.3	0
	14.00	-0.36	0.01	-5.20	0.95	3.4	0
	14.50	-0.26	0.01	-3.43	0.95	2.3	0
	15.00	-0.19	0.01	-2.02	0.95	1.3	0
	15.50	-0.14	0.00	-0.97	0.95	0.6	0
	16.00	-0.07	0.01	-0.29	0.95	0.2	0
DZ.B-L	0.00	0.06	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	0.36	0.06	0.01	-0.08	0.95	0.1	0
	1.00	0.38	0.00	-1.01	0.95	0.7	0
	1.50	0.45	0.00	-2.11	0.95	1.4	0
	2.00	0.50	0.00	-3.50	0.95	2.3	0
	2.50	0.56	0.00	-5.18	0.95	3.4	0
	3.00	0.74	-0.02	-7.15	0.95	4.8	0
	3.28	0.88	-0.03	-8.46	0.95	5.6	0
	3.28	-1.12	0.02	-10.11	0.95	6.7	0
	4.00	-1.47	0.03	-5.40	0.95	3.7	0
	4.50	-1.34	0.02	-2.89	0.95	2.0	0
	5.50	-0.42	0.00	2.39	0.95	1.6	0
	6.00	-0.36	0.00	4.15	0.95	2.7	0
	6.50	-0.30	0.00	5.56	0.95	3.7	0
	7.00	-0.25	0.00	6.63	0.95	4.4	0
	7.50	-0.20	0.00	7.35	0.95	4.8	0
	8.00	-0.17	-0.01	7.71	0.95	5.1	0
	8.50	-0.29	-0.01	7.79	0.95	5.1	0
	8.50	-0.24	0.01	7.79	0.95	5.1	0
	9.00	-0.18	0.01	7.55	0.95	5.0	0
	9.50	-0.11	0.01	6.97	0.95	4.6	0
	10.00	-0.04	0.01	6.05	0.95	4.0	0
	10.50	-0.25	0.01	4.88	0.95	3.2	0
	11.00	-0.17	0.01	3.66	0.95	2.4	0
	11.50	-0.09	0.01	2.14	0.95	1.4	0
	12.50	0.30	0.00	-4.41	0.95	2.9	0
	13.00	0.36	0.00	-7.47	0.95	4.9	0
	13.37	0.45	-0.01	-9.96	0.95	6.6	0
	13.37	-0.42	0.01	-7.96	0.95	5.3	0
	14.00	-0.35	0.00	-5.19	0.95	3.4	0
	14.50	-0.28	0.00	-3.42	0.95	2.3	0
	15.00	-0.21	0.00	-2.01	0.95	1.3	0
	15.50	-0.14	0.00	-0.97	0.95	0.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	16.00	-0.15	0.01	-0.27	0.95	0.2	0
DZ.B-M	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	0.36	0.07	0.01	-0.08	0.95	0.1	0
	1.00	0.49	0.00	-0.97	0.95	0.7	0
	1.50	0.53	0.00	-2.04	0.95	1.4	0
	2.00	0.57	0.00	-3.41	0.95	2.3	0
	2.50	0.54	0.01	-5.06	0.95	3.4	0
	3.00	0.67	0.02	-7.00	0.95	4.7	0
	3.28	0.97	-0.01	-8.23	0.95	5.5	0
	3.28	-1.02	0.03	-9.98	0.95	6.6	0
	4.00	-1.44	0.03	-5.32	0.95	3.6	0
	4.50	-1.32	0.03	-2.81	0.95	1.9	0
	5.50	-0.29	0.01	2.52	0.95	1.7	0
	6.00	-0.25	0.01	4.26	0.95	2.8	0
	6.50	-0.21	0.01	5.66	0.95	3.7	0
	7.00	-0.17	0.01	6.71	0.95	4.4	0
	7.50	-0.14	0.01	7.41	0.95	4.9	0
	8.00	-0.10	0.01	7.77	0.95	5.1	0
	8.50	-0.25	-0.01	7.82	0.95	5.2	0
	8.50	-0.21	0.01	7.82	0.95	5.2	0
	9.00	-0.14	0.01	7.58	0.95	5.0	0
	9.50	-0.08	0.01	6.99	0.95	4.6	0
	10.00	-0.01	0.01	6.06	0.95	4.0	0
	10.50	-0.20	0.02	4.91	0.95	3.3	0
	11.00	-0.12	0.02	3.68	0.95	2.4	0
	11.50	-0.03	0.02	2.17	0.95	1.4	0
	12.50	0.30	0.00	-4.47	0.95	3.0	0
	13.00	0.35	0.00	-7.55	0.95	5.0	0
	13.37	0.45	0.00	-10.04	0.95	6.6	0
	13.37	-0.44	0.02	-7.99	0.95	5.3	0
	14.00	-0.32	0.00	-5.22	0.95	3.4	0
	14.50	-0.26	0.00	-3.44	0.95	2.3	0
	15.00	-0.21	0.00	-2.02	0.95	1.3	0
	15.50	-0.14	0.00	-0.97	0.95	0.6	0
	16.00	-0.08	0.01	-0.30	0.95	0.2	0
DZ.B-N	0.00	0.06	-0.01	-0.01	0.95	0.0	0
	0.36	0.07	-0.01	-0.08	0.95	0.1	0
	1.00	0.62	-0.01	-0.89	0.95	0.6	0
	1.50	0.71	0.00	-1.89	0.95	1.3	0
	2.00	0.82	0.00	-3.19	0.95	2.1	0
	2.50	0.94	0.00	-4.77	0.95	3.2	0
	3.00	1.16	-0.01	-6.67	0.95	4.5	0
	3.28	1.33	0.00	-7.90	0.95	5.3	0
	3.28	-2.19	0.05	-9.78	0.95	6.6	0
	4.00	-1.97	0.02	-5.15	0.95	3.5	0
	4.50	-2.20	0.03	-2.59	0.95	1.8	0
	5.50	-2.39	0.00	2.67	0.95	1.9	0
	6.00	-2.27	0.00	4.40	0.95	3.0	0
	6.50	-2.16	0.01	5.78	0.95	3.9	0
	7.00	-2.06	0.01	6.81	0.95	4.6	0
	7.50	-1.97	0.00	7.49	0.95	5.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	8.00	-1.89	0.01	7.82	0.95	5.2	0
	8.50	-1.95	-0.01	7.83	0.95	5.3	0
	8.50	-1.90	0.01	7.82	0.95	5.2	0
	9.00	-1.02	0.01	7.57	0.95	5.0	0
	9.50	-0.95	0.01	6.94	0.95	4.6	0
	10.00	-0.88	0.01	5.97	0.95	4.0	0
	10.50	-1.08	0.02	4.72	0.95	3.2	0
	11.00	-1.01	0.02	3.43	0.95	2.3	0
	12.00	-1.42	0.01	-2.05	0.95	1.4	0
	12.50	-1.38	0.00	-4.83	0.95	3.2	0
	13.00	-1.36	0.01	-7.95	0.95	5.3	0
	13.37	-1.34	0.03	-10.47	0.95	7.0	0
	13.37	-0.35	0.02	-8.05	0.95	5.3	0
	14.00	-0.27	-0.01	-5.28	0.95	3.5	0
	14.50	-0.22	-0.01	-3.50	0.95	2.3	0
	15.00	-0.12	-0.01	-2.07	0.95	1.4	0
	15.50	-0.12	0.00	-1.01	0.95	0.7	0
	16.00	-0.08	0.00	-0.31	0.95	0.2	0
DZ.B-O	0.00	0.17	0.05	0.03	0.95	0.1	0
	0.36	0.15	0.04	-0.16	0.95	0.2	0
	1.00	0.75	0.00	-1.14	0.95	0.8	0
	1.50	0.84	-0.01	-2.28	0.95	1.6	0
	2.00	0.96	-0.01	-3.74	0.95	2.5	0
	2.50	1.11	-0.01	-5.50	0.95	3.7	0
	3.00	1.29	-0.03	-7.62	0.95	5.1	0
	3.28	1.45	-0.05	-8.91	0.95	6.0	0
	3.28	-2.84	0.05	-11.10	0.95	7.5	0
	4.00	-2.62	0.03	-5.82	0.95	4.0	0
	4.50	-2.78	0.00	-2.68	0.95	1.9	0
	4.76	-2.57	0.05	-1.22	0.95	1.0	0
	5.50	-3.53	-0.01	3.21	0.95	2.3	0
	6.00	-3.37	-0.01	5.24	0.95	3.6	0
	6.54	-3.24	0.00	7.08	0.95	4.8	0
	7.00	-3.04	0.00	8.00	0.95	5.4	0
	7.50	-2.93	-0.01	8.73	0.95	5.9	0
	8.00	-2.84	0.00	9.12	0.95	6.1	0
	8.32	-2.88	-0.02	9.21	0.95	6.2	0
	8.32	-2.74	0.03	9.21	0.95	6.2	0
	9.00	-2.65	0.01	8.52	0.95	5.7	0
	9.50	-1.38	0.01	7.74	0.95	5.2	0
	10.10	-1.21	0.03	6.33	0.95	4.2	0
	10.50	-1.17	0.02	4.88	0.95	3.3	0
	11.00	-1.40	0.02	3.08	0.95	2.1	0
	11.89	-2.14	0.01	-2.45	0.95	1.7	0
	12.50	-2.07	0.00	-6.68	0.95	4.5	0
	13.00	-2.02	-0.01	-10.46	0.95	7.0	0
	13.37	-2.04	-0.03	-13.39	0.95	8.9	0
	13.37	-0.22	0.04	-10.79	0.95	7.1	0
	14.00	-0.21	0.00	-7.57	0.95	5.0	0
	14.50	-0.18	0.00	-5.37	0.95	3.5	0
	15.00	-0.13	0.00	-3.54	0.95	2.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	15.50	-0.08	0.00	-2.10	0.95	1.4	0
	16.00	-0.08	0.01	-1.03	0.95	0.7	0
DZ.B-P	0.00	0.12	0.02	0.04	0.95	0.1	0
	0.36	0.14	0.01	-0.36	0.95	0.3	0
	1.00	0.83	-0.01	-0.95	0.95	0.7	0
	1.50	0.92	-0.01	-1.80	0.95	1.2	0
	2.00	1.03	-0.01	-2.95	0.95	2.0	0
	2.50	1.15	-0.02	-4.43	0.95	3.0	0
	3.00	1.31	-0.03	-6.24	0.95	4.2	0
	3.28	1.46	-0.04	-7.34	0.95	4.9	0
	3.28	-2.64	0.05	-9.17	0.95	6.2	0
	4.00	-2.59	0.05	-4.47	0.95	3.1	0
	4.50	-2.48	0.00	-1.81	0.95	1.3	0
	5.00	-3.56	0.00	1.41	0.95	1.1	0
	5.50	-3.47	-0.01	3.28	0.95	2.3	0
	6.00	-3.34	-0.01	4.84	0.95	3.4	0
	6.54	-3.22	-0.01	6.21	0.95	4.2	0
	7.00	-3.02	-0.01	6.82	0.95	4.6	0
	7.50	-2.93	-0.01	7.22	0.95	4.9	0
	8.00	-2.85	-0.01	7.32	0.95	5.0	0
	8.00	-2.79	0.00	7.32	0.95	4.9	0
	8.32	-2.71	0.03	7.25	0.95	4.9	0
	9.00	-2.62	0.02	6.46	0.95	4.4	0
	9.50	-1.26	0.01	5.68	0.95	3.8	0
	10.10	-1.36	0.06	4.28	0.95	2.9	0
	10.50	-1.32	0.04	3.18	0.95	2.2	0
	11.50	-2.23	-0.01	-1.71	0.95	1.2	0
	11.89	-2.17	0.00	-3.65	0.95	2.5	0
	12.50	-2.09	0.00	-7.51	0.95	5.0	0
	13.00	-2.04	0.00	-10.89	0.95	7.3	0
	13.37	-2.04	-0.01	-13.50	0.95	9.0	0
	13.37	-0.55	0.01	-12.21	0.95	8.1	0
	14.00	-0.47	0.01	-8.75	0.95	5.8	0
	14.50	-0.42	0.00	-6.32	0.95	4.2	0
	15.00	-0.36	0.00	-4.24	0.95	2.8	0
	15.50	-0.30	0.00	-2.54	0.95	1.7	0
	16.00	-0.24	0.01	-1.20	0.95	0.8	0
DZ.B-Q	0.00	0.09	0.02	0.04	0.95	0.1	0
	0.36	0.11	0.01	-0.35	0.95	0.2	0
	0.36	0.84	0.03	-0.29	0.95	0.3	0
	1.50	0.85	0.00	-0.60	0.95	0.4	0
	2.00	0.95	-0.01	-1.17	0.95	0.8	0
	2.50	1.06	-0.01	-2.08	0.95	1.4	0
	3.00	1.14	-0.02	-3.32	0.95	2.3	0
	3.28	1.24	-0.03	-4.11	0.95	2.8	0
	3.28	-1.85	0.09	-5.10	0.95	3.5	0
	4.00	-1.79	0.04	-2.43	0.95	1.7	0
	4.50	-1.71	0.00	-0.82	0.95	0.6	0
	5.00	-2.68	0.01	1.30	0.95	1.0	0
	5.50	-2.61	-0.01	2.35	0.95	1.7	0
	6.00	-2.51	-0.01	3.13	0.95	2.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.54	-2.42	-0.02	3.71	0.95	2.6	0
	7.00	-2.30	0.00	4.06	0.95	2.8	0
	7.50	-2.24	-0.01	4.22	0.95	2.9	0
	7.50	-2.20	0.00	4.22	0.95	2.9	0
	8.00	-2.13	-0.01	4.12	0.95	2.8	0
	8.32	-2.08	0.03	3.97	0.95	2.7	0
	9.00	-1.94	0.02	3.37	0.95	2.3	0
	9.50	-0.83	0.01	2.83	0.95	1.9	0
	10.10	-1.08	0.04	1.80	0.95	1.3	0
	11.00	-1.86	0.00	-1.43	0.95	1.0	0
	11.50	-1.83	0.00	-3.32	0.95	2.3	0
	11.89	-1.81	0.01	-4.91	0.95	3.3	0
	12.50	-1.79	0.01	-7.97	0.95	5.3	0
	13.00	-1.79	0.01	-10.59	0.95	7.1	0
	13.37	-1.83	0.01	-12.56	0.95	8.4	0
	13.37	-0.24	-0.02	-13.13	0.95	8.7	0
	14.00	-0.21	0.00	-9.58	0.95	6.3	0
	14.50	-0.17	0.00	-6.99	0.95	4.6	0
	15.00	-0.14	-0.01	-4.74	0.95	3.1	0
	15.50	-0.12	-0.01	-2.87	0.95	1.9	0
	16.00	-0.10	0.00	-1.39	0.95	0.9	0
DZ.B-R	0.00	-0.02	0.02	0.05	0.95	0.1	0
	0.36	0.03	0.01	-0.35	0.95	0.2	0
	1.00	0.79	0.00	0.46	0.95	0.3	0
	1.50	0.83	0.00	0.64	0.95	0.5	0
	1.50	0.86	0.02	0.64	0.95	0.5	0
	2.00	0.92	0.01	0.51	0.95	0.4	0
	3.00	0.97	-0.02	-1.21	0.95	0.9	0
	3.28	1.02	-0.02	-1.74	0.95	1.2	0
	3.28	0.51	0.05	-1.74	0.95	1.2	0
	4.00	0.64	0.03	-0.62	0.95	0.5	0
	4.76	0.80	-0.03	0.37	0.95	0.3	0
	5.00	0.50	0.01	0.53	0.95	0.4	0
	5.50	0.60	-0.02	0.63	0.95	0.5	0
	5.50	0.69	0.01	0.63	0.95	0.5	0
	6.00	0.89	0.02	0.47	0.95	0.4	0
	7.00	0.47	-0.02	0.34	0.95	0.3	0
	7.50	0.58	-0.02	0.42	0.95	0.3	0
	7.50	0.55	0.02	0.43	0.95	0.3	0
	8.00	0.64	0.01	0.29	0.95	0.2	0
	9.00	0.44	-0.03	0.51	0.95	0.4	0
	9.50	0.49	-0.02	0.60	0.95	0.4	0
	9.50	0.60	0.02	0.60	0.95	0.4	0
	10.10	0.41	0.02	0.46	0.95	0.3	0
	11.00	0.73	-0.02	-0.56	0.95	0.4	0
	11.50	0.86	-0.02	-1.41	0.95	1.0	0
	11.89	0.97	0.01	-2.20	0.95	1.5	0
	12.50	1.62	-0.03	-7.96	0.95	5.4	0
	13.00	1.83	-0.03	-12.92	0.95	8.6	0
	13.37	2.03	-0.05	-16.63	0.95	11.1	0
	13.37	-1.33	0.05	-16.65	0.95	11.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	14.00	-1.08	0.02	-12.22	0.95	8.1	0
	14.50	-0.93	0.02	-8.96	0.95	6.0	0
	15.00	-0.77	0.02	-6.09	0.95	4.1	0
	15.50	-0.64	0.01	-3.62	0.95	2.4	0
	16.00	-0.50	0.01	-1.55	0.95	1.1	0
DZ.B-S	0.00	0.06	-0.03	0.03	0.95	0.1	0
	0.36	0.06	-0.02	-0.18	0.95	0.1	0
	1.00	0.73	0.00	-0.19	0.95	0.2	0
	1.50	0.73	0.00	-0.43	0.95	0.3	0
	2.00	0.74	0.00	-0.82	0.95	0.6	0
	2.50	0.82	0.00	-1.41	0.95	1.0	0
	3.00	0.70	-0.02	-2.26	0.95	1.5	0
	3.28	0.69	-0.02	-2.81	0.95	1.9	0
	3.28	0.29	0.02	-2.87	0.95	1.9	0
	4.00	0.29	0.02	-1.68	0.95	1.1	0
	4.50	0.29	0.01	-1.01	0.95	0.7	0
	4.76	0.28	0.02	-0.72	0.95	0.5	0
	5.00	0.26	0.02	-0.51	0.95	0.4	0
	6.00	0.31	-0.02	-0.23	0.95	0.2	0
	6.54	0.24	-0.03	-0.31	0.95	0.2	0
	7.00	0.22	-0.01	-0.40	0.95	0.3	0
	7.50	0.18	-0.02	-0.53	0.95	0.4	0
	8.00	0.13	-0.02	-0.72	0.95	0.5	0
	8.32	0.09	-0.02	-0.85	0.95	0.6	0
	9.00	0.06	-0.02	-1.10	0.95	0.7	0
	9.50	-0.03	-0.02	-1.32	0.95	0.9	0
	10.10	-0.07	-0.03	-1.68	0.95	1.1	0
	10.50	0.01	-0.01	-1.93	0.95	1.3	0
	11.00	-0.02	-0.01	-2.43	0.95	1.6	0
	11.50	-0.03	-0.01	-3.08	0.95	2.0	0
	11.89	-0.05	-0.01	-3.68	0.95	2.4	0
	12.50	-0.06	-0.01	-4.50	0.95	3.0	0
	13.00	-0.08	0.02	-5.22	0.95	3.5	0
	13.37	-0.06	0.08	-5.74	0.95	3.9	0
	13.37	0.06	-0.08	-5.80	0.95	3.9	0
	14.00	0.10	0.00	-4.20	0.95	2.8	0
	14.50	0.08	0.01	-3.01	0.95	2.0	0
	15.00	0.06	0.01	-1.99	0.95	1.3	0
	15.50	0.03	0.00	-1.19	0.95	0.8	0
	16.00	-0.08	-0.01	-0.67	0.95	0.5	0
DZ.B.0-1	0.00	-0.07	-0.01	-0.18	0.91	0.8	0
	0.06	-0.02	-0.01	-0.16	0.91	0.7	0
	0.75	-0.04	0.01	0.12	0.91	0.6	0
	1.25	-0.05	0.01	0.18	0.91	0.8	0
	1.25	0.02	0.01	0.18	0.91	0.8	0
	1.75	0.07	0.02	0.13	0.91	0.7	0
	2.25	0.08	0.04	0.00	0.91	0.3	0
DZ.B.0-2	0.00	-0.17	-0.02	-0.26	0.91	0.4	0
	0.07	-0.13	-0.02	-0.22	0.91	0.3	0
	0.28	-0.12	-0.01	-0.09	0.91	0.1	0
	1.16	-0.16	0.01	0.13	0.91	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.28	-0.16	0.01	0.13	0.91	0.2	0
	1.78	-0.16	0.01	0.04	0.91	0.1	0
	2.03	-0.02	-0.01	-0.06	0.91	0.1	0
DZ.B.0-3	0.00	-0.26	0.01	-0.26	0.91	0.4	0
	0.08	-0.16	-0.01	-0.22	0.91	0.3	0
	0.31	-0.23	0.00	-0.09	0.91	0.1	0
	1.19	-0.19	0.00	0.08	0.91	0.1	0
	1.31	-0.11	0.01	0.08	0.91	0.1	0
	2.03	-0.12	-0.01	-0.12	0.91	0.2	0
DZ.B.0-4	0.00	-0.32	-0.14	0.00	0.91	0.4	0
	0.09	-0.32	-0.12	0.03	0.91	0.4	0
	0.84	-0.07	0.01	0.18	0.91	0.3	0
	0.84	0.00	0.01	0.19	0.91	0.3	0
	1.34	-0.22	0.01	0.13	0.91	0.2	0
	2.03	-0.28	0.01	-0.15	0.91	0.2	0
DZ.B.0-5	0.00	-0.23	-0.02	-0.26	0.91	0.4	0
	0.17	-0.15	-0.02	-0.16	0.91	0.3	0
	1.17	-0.20	0.01	0.19	0.91	0.3	0
	1.30	-0.33	0.01	0.18	0.91	0.3	0
	1.67	-0.25	0.03	0.12	0.91	0.2	0
	2.03	-0.25	0.05	0.00	0.91	0.1	0
DZ.B.0-6	0.00	-0.13	-0.03	-0.26	0.91	0.4	0
	0.18	-0.18	-0.02	-0.17	0.91	0.3	0
	1.20	-0.17	0.01	0.09	0.91	0.1	0
	1.20	-0.32	-0.01	0.08	0.91	0.1	0
	1.95	-0.40	0.01	-0.09	0.91	0.2	0
	2.03	-0.40	0.01	-0.12	0.91	0.2	0
DZ.B.0-7	0.00	-0.04	-0.04	-0.21	0.91	0.3	0
	0.18	-0.04	-0.03	-0.12	0.91	0.2	0
	1.11	-0.14	0.01	0.10	0.91	0.2	0
	1.23	-0.23	0.00	0.09	0.91	0.1	0
	1.96	-0.27	0.01	-0.13	0.91	0.2	0
	2.03	-0.27	0.01	-0.16	0.91	0.2	0
DZ.B.0-8	0.00	0.10	0.04	0.00	0.91	0.1	0
	0.48	0.08	0.03	0.21	0.91	0.3	0
	0.98	-0.03	0.02	0.31	0.91	0.4	0
	0.98	-0.06	0.02	0.31	0.91	0.4	0
	1.48	-0.09	0.02	0.26	0.91	0.4	0
	1.98	-0.11	0.01	0.08	0.91	0.1	0
	2.25	-0.02	-0.01	-0.09	0.91	0.1	0
DZ.B.1-1	0.00	-0.02	-0.04	-0.88	0.91	1.2	0
	0.06	0.08	-0.04	-0.78	0.91	1.1	0
	0.25	-0.03	-0.02	-0.49	0.91	0.7	0
	1.25	-0.08	0.00	0.27	0.91	0.4	0
	1.25	-0.04	0.03	0.26	0.91	0.4	0
	1.75	0.07	0.03	0.23	0.91	0.4	0
	2.25	0.07	0.01	0.00	0.91	0.0	0
DZ.B.1-2	0.00	-0.15	0.05	-0.28	0.91	0.5	0
	0.07	-0.15	0.04	-0.23	0.91	0.4	0
	0.78	-0.12	-0.02	0.09	0.91	0.2	0
	0.78	-0.13	0.02	0.09	0.91	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.78	0.09	-0.03	-0.32	0.91	0.5	0
	1.97	0.07	-0.03	-0.49	0.91	0.7	0
	2.03	0.03	-0.04	-0.55	0.91	0.8	0
DZ.B.1-3	0.00	-0.43	0.04	-0.39	0.91	0.6	0
	0.08	-0.43	0.03	-0.31	0.91	0.5	0
	0.81	-0.52	-0.01	0.28	0.91	0.4	0
	1.19	-0.31	0.01	0.32	0.91	0.4	0
	1.31	-0.45	0.02	0.30	0.91	0.5	0
	2.03	-0.26	-0.03	-0.05	0.91	0.1	0
DZ.B.1-4	0.00	0.09	-0.23	0.00	0.91	0.6	0
	0.09	0.09	-0.19	0.06	0.91	0.6	0
	0.84	0.22	0.03	0.41	0.91	0.6	0
	0.84	-0.22	0.03	0.40	0.91	0.6	0
	1.34	-0.25	0.02	0.35	0.91	0.5	0
	2.03	-0.15	-0.03	-0.17	0.91	0.3	0
DZ.B.1-5	0.00	-0.10	-0.03	-0.34	0.91	0.5	0
	0.67	-0.14	-0.02	0.24	0.91	0.4	0
	1.17	-0.29	0.03	0.36	0.91	0.5	0
	1.17	-0.37	-0.01	0.36	0.91	0.5	0
	1.67	-0.54	-0.01	0.24	0.91	0.4	0
	2.03	-0.54	0.07	0.00	0.91	0.2	0
DZ.B.1-6	0.00	-0.09	0.04	0.10	0.91	0.2	0
	0.70	-0.24	0.02	0.36	0.91	0.5	0
	0.70	-0.29	-0.01	0.37	0.91	0.5	0
	1.20	-0.25	-0.02	0.32	0.91	0.5	0
	1.95	-0.65	0.03	-0.16	0.91	0.3	0
	2.03	-0.65	0.05	-0.24	0.91	0.4	0
DZ.B.1-7	0.00	0.11	-0.10	-0.97	0.91	1.4	0
	0.18	0.09	-0.06	-0.76	0.91	1.1	0
	1.23	-0.09	0.03	0.17	0.91	0.3	0
	1.73	-0.16	0.05	0.17	0.91	0.3	0
	1.88	-0.39	0.03	0.13	0.91	0.2	0
	2.03	-0.34	0.06	0.08	0.91	0.3	0
DZ.B.1-8	0.00	0.07	-0.01	0.00	0.91	0.0	0
	0.48	0.08	0.03	0.22	0.91	0.3	0
	0.98	-0.01	0.03	0.27	0.91	0.4	0
	0.98	-0.04	0.00	0.28	0.91	0.4	0
	1.98	-0.02	-0.01	-0.40	0.91	0.5	0
	2.18	-0.08	-0.03	-0.62	0.91	0.9	0
	2.25	-0.08	-0.03	-0.70	0.91	1.0	0
DZ.B.2-1	0.00	-0.16	-0.11	-1.97	0.91	2.7	0
	0.25	-0.13	-0.08	-1.38	0.91	1.9	0
	0.75	-0.10	-0.04	-0.61	0.91	0.9	0
	1.25	-0.07	-0.01	-0.16	0.91	0.2	0
	1.75	0.03	0.02	0.09	0.91	0.2	0
	2.25	-0.06	0.02	0.00	0.91	0.1	0
DZ.B.2-2	0.00	-0.28	0.07	0.09	0.91	0.3	0
	0.07	-0.28	0.05	0.09	0.91	0.2	0
	0.78	0.38	-0.01	-0.14	0.91	0.2	0
	1.28	0.40	-0.04	-0.53	0.91	0.8	0
	1.78	0.43	-0.07	-1.12	0.91	1.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	2.03	0.46	-0.08	-1.48	0.91	2.1	0
DZ.B.2-3	0.00	-0.22	0.08	0.16	0.91	0.4	0
	0.31	0.29	0.02	0.34	0.91	0.5	0
	0.81	0.29	0.02	0.48	0.91	0.7	0
	0.81	-0.23	0.04	0.46	0.91	0.7	0
	1.31	-0.24	0.04	0.43	0.91	0.6	0
	2.03	0.32	0.03	0.14	0.91	0.3	0
DZ.B.2-4	0.00	0.20	-0.12	0.00	0.91	0.3	0
	0.34	-0.17	-0.04	0.21	0.91	0.4	0
	0.84	0.21	0.03	0.41	0.91	0.6	0
	1.34	0.23	0.04	0.44	0.91	0.7	0
	1.34	-0.20	0.04	0.43	0.91	0.6	0
	2.03	0.25	0.05	0.23	0.91	0.4	0
DZ.B.2-5	0.00	0.13	0.04	0.17	0.91	0.3	0
	0.67	0.06	0.04	0.39	0.91	0.6	0
	1.17	0.06	0.04	0.40	0.91	0.6	0
	1.17	0.12	0.02	0.40	0.91	0.6	0
	1.67	0.12	0.02	0.22	0.91	0.3	0
	2.03	0.05	0.07	0.00	0.91	0.2	0
DZ.B.2-6	0.00	-0.13	-0.02	0.24	0.91	0.4	0
	0.70	-0.13	0.05	0.49	0.91	0.7	0
	1.20	-0.13	0.05	0.49	0.91	0.7	0
	1.20	0.14	0.02	0.50	0.91	0.7	0
	1.70	0.15	0.02	0.34	0.91	0.5	0
	2.03	-0.02	0.05	0.17	0.91	0.3	0
DZ.B.2-7	0.00	0.20	-0.15	-1.97	0.91	2.8	0
	0.73	0.18	-0.06	-0.60	0.91	0.9	0
	1.73	-0.16	0.05	0.22	0.91	0.4	0
	1.95	-0.15	0.06	0.25	0.91	0.4	0
	2.03	-0.11	0.07	0.26	0.91	0.5	0
DZ.B.2-8	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.91	0.0	0
	0.48	0.01	0.01	0.09	0.91	0.1	0
	0.98	-0.04	0.00	-0.14	0.91	0.2	0
	1.48	-0.05	-0.02	-0.50	0.91	0.7	0
	1.98	-0.06	-0.05	-1.07	0.91	1.5	0
	2.25	-0.08	-0.07	-1.45	0.91	2.0	0
DZ.B.2a-1	0.00	-0.08	-0.23	-3.88	0.91	5.4	0
	0.06	-0.08	-0.21	-3.67	0.91	5.1	0
	0.25	-0.10	-0.17	-2.82	0.91	3.9	0
	0.75	-0.06	-0.09	-1.57	0.91	2.2	0
	1.25	-0.04	-0.04	-0.74	0.91	1.0	0
	1.75	0.03	-0.01	-0.25	0.91	0.3	0
	2.25	0.07	0.03	0.00	0.91	0.1	0
DZ.B.2a-2	0.00	-0.34	0.05	0.25	0.91	0.4	0
	0.07	-0.34	0.04	0.21	0.91	0.4	0
	0.78	0.33	-0.05	-0.71	0.91	1.0	0
	1.28	0.34	-0.09	-1.43	0.91	2.0	0
	1.78	0.34	-0.15	-2.39	0.91	3.4	0
	1.97	0.33	-0.17	-2.82	0.91	4.0	0
	2.03	0.33	-0.18	-2.96	0.91	4.2	0
DZ.B.2a-3	0.00	0.30	0.05	0.67	0.91	1.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.31	0.30	0.05	0.70	0.91	1.0	0
	0.44	-0.24	0.05	0.67	0.91	1.0	0
	0.81	-0.22	0.06	0.69	0.91	1.0	0
	1.31	-0.20	0.05	0.58	0.91	0.8	0
	2.03	-0.20	-0.02	0.18	0.91	0.3	0
DZ.B.2a-4	0.00	-0.01	0.18	0.00	0.91	0.5	0
	0.34	0.24	0.08	0.27	0.91	0.5	0
	0.84	0.17	0.03	0.55	0.91	0.8	0
	1.34	0.24	0.04	0.64	0.91	0.9	0
	1.34	0.32	0.06	0.62	0.91	0.9	0
	2.03	0.23	0.04	0.53	0.91	0.8	0
DZ.B.2a-5	0.00	0.18	0.05	0.61	0.91	0.9	0
	0.67	0.22	0.06	0.66	0.91	1.0	0
	0.67	0.17	0.04	0.68	0.91	1.0	0
	1.17	0.16	0.04	0.58	0.91	0.8	0
	1.67	0.20	0.03	0.30	0.91	0.5	0
	2.03	0.06	0.06	0.00	0.91	0.2	0
DZ.B.2a-6	0.00	-0.06	-0.03	0.16	0.91	0.3	0
	0.70	-0.06	0.06	0.58	0.91	0.9	0
	1.20	-0.08	0.07	0.70	0.91	1.0	0
	1.58	-0.12	0.06	0.68	0.91	1.0	0
	1.70	-0.06	0.04	0.67	0.91	0.9	0
	2.03	0.14	0.05	0.59	0.91	0.9	0
DZ.B.2a-7	0.00	0.21	-0.26	-3.83	0.91	5.4	0
	0.18	0.21	-0.21	-3.26	0.91	4.6	0
	0.73	0.17	-0.11	-1.57	0.91	2.2	0
	1.23	0.15	-0.05	-0.68	0.91	1.0	0
	1.96	-0.26	0.04	0.27	0.91	0.4	0
	2.03	-0.26	0.05	0.31	0.91	0.5	0
DZ.B.2a-8	0.00	0.11	-0.01	0.00	0.91	0.0	0
	0.48	0.07	-0.01	-0.23	0.91	0.3	0
	0.98	0.01	-0.04	-0.66	0.91	0.9	0
	1.48	-0.02	-0.07	-1.33	0.91	1.8	0
	1.98	-0.07	-0.12	-2.24	0.91	3.1	0
	2.18	-0.13	-0.15	-2.69	0.91	3.7	0
	2.25	-0.14	-0.15	-2.83	0.91	3.9	0
DZ.B.2b-1	0.00	-0.12	-0.20	-3.32	0.91	4.6	0
	0.06	-0.12	-0.18	-3.14	0.91	4.4	0
	0.25	-0.09	-0.15	-2.40	0.91	3.4	0
	0.75	-0.07	-0.08	-1.28	0.91	1.8	0
	1.25	-0.06	-0.03	-0.56	0.91	0.8	0
	1.75	-0.06	0.00	-0.16	0.91	0.2	0
	2.25	-0.06	0.03	0.00	0.91	0.1	0
DZ.B.2b-2	0.00	-0.27	0.07	0.32	0.91	0.6	0
	0.07	-0.27	0.06	0.29	0.91	0.5	0
	0.78	0.38	-0.03	-0.44	0.91	0.6	0
	1.28	0.39	-0.07	-1.11	0.91	1.6	0
	1.78	0.41	-0.12	-2.01	0.91	2.8	0
	1.97	0.44	-0.14	-2.41	0.91	3.4	0
	2.03	0.44	-0.15	-2.54	0.91	3.6	0
DZ.B.2b-3	0.00	0.31	0.04	0.56	0.91	0.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.31	0.31	0.04	0.63	0.91	0.9	0
	0.81	0.31	0.04	0.67	0.91	1.0	0
	0.81	-0.23	0.06	0.67	0.91	1.0	0
	1.31	-0.25	0.05	0.60	0.91	0.9	0
	2.03	-0.25	-0.02	0.26	0.91	0.4	0
DZ.B.2b-4	0.00	0.00	0.09	0.00	0.91	0.2	0
	0.34	0.23	0.05	0.25	0.91	0.4	0
	0.84	0.25	0.04	0.52	0.91	0.8	0
	1.34	0.25	0.04	0.60	0.91	0.9	0
	1.34	0.28	0.03	0.61	0.91	0.9	0
	2.03	0.28	0.05	0.47	0.91	0.7	0
DZ.B.2b-5	0.00	0.18	0.05	0.51	0.91	0.8	0
	0.67	0.11	0.06	0.59	0.91	0.9	0
	0.67	0.17	0.04	0.62	0.91	0.9	0
	1.17	0.16	0.03	0.54	0.91	0.8	0
	1.67	0.16	0.03	0.28	0.91	0.4	0
	2.03	0.15	0.06	0.00	0.91	0.2	0
DZ.B.2b-6	0.00	-0.13	-0.02	0.31	0.91	0.4	0
	0.70	-0.13	0.06	0.63	0.91	0.9	0
	1.20	-0.11	0.06	0.70	0.91	1.0	0
	1.33	0.19	0.04	0.67	0.91	0.9	0
	1.70	0.20	0.04	0.61	0.91	0.9	0
	2.03	0.18	0.07	0.46	0.91	0.7	0
DZ.B.2b-7	0.00	0.21	-0.23	-3.28	0.91	4.7	0
	0.18	0.21	-0.19	-2.76	0.91	3.9	0
	0.73	0.21	-0.09	-1.22	0.91	1.7	0
	1.23	0.18	-0.04	-0.42	0.91	0.6	0
	1.96	-0.09	0.05	0.37	0.91	0.6	0
	2.03	-0.09	0.07	0.41	0.91	0.7	0
DZ.B.2b-8	0.00	-0.03	0.02	0.00	0.91	0.1	0
	0.48	-0.04	0.00	-0.15	0.91	0.2	0
	0.98	-0.03	-0.02	-0.49	0.91	0.7	0
	1.48	-0.03	-0.06	-1.07	0.91	1.5	0
	1.98	-0.03	-0.10	-1.89	0.91	2.6	0
	2.18	-0.02	-0.12	-2.29	0.91	3.2	0
	2.25	-0.02	-0.13	-2.42	0.91	3.4	0
DZ.B.3-1	0.00	-0.12	-0.21	-3.73	0.91	5.2	0
	0.06	-0.12	-0.20	-3.53	0.91	4.9	0
	0.25	-0.07	-0.16	-2.71	0.91	3.8	0
	0.75	-0.06	-0.09	-1.51	0.91	2.1	0
	1.25	-0.06	-0.04	-0.71	0.91	1.0	0
	1.75	-0.08	-0.01	-0.25	0.91	0.3	0
	2.25	-0.10	0.01	0.00	0.91	0.0	0
DZ.B.3-2	0.00	0.32	-0.03	-0.45	0.91	0.7	0
	0.28	0.32	-0.04	-0.55	0.91	0.8	0
	0.78	0.31	-0.06	-0.88	0.91	1.3	0
	1.28	0.33	-0.09	-1.46	0.91	2.1	0
	1.78	0.35	-0.14	-2.30	0.91	3.2	0
	1.97	0.39	-0.16	-2.68	0.91	3.8	0
	2.03	0.39	-0.17	-2.80	0.91	3.9	0
DZ.B.3-3	0.00	0.26	0.04	0.54	0.91	0.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.23	0.27	0.04	0.55	0.91	0.8	0
	0.31	0.33	0.05	0.52	0.91	0.8	0
	0.81	-0.13	0.05	0.53	0.91	0.8	0
	1.31	-0.26	0.04	0.39	0.91	0.6	0
	2.03	0.09	-0.04	-0.32	0.91	0.5	0
DZ.B.3-4	0.00	0.02	0.14	0.00	0.91	0.4	0
	0.34	0.20	0.06	0.25	0.91	0.4	0
	0.84	0.23	0.03	0.51	0.91	0.7	0
	1.34	0.21	0.03	0.58	0.91	0.8	0
	1.34	0.22	0.06	0.56	0.91	0.8	0
	2.03	0.23	0.03	0.43	0.91	0.6	0
DZ.B.3-5	0.00	0.17	0.04	0.49	0.91	0.7	0
	0.67	0.17	0.04	0.62	0.91	0.9	0
	0.67	0.16	0.04	0.61	0.91	0.9	0
	1.17	0.16	0.04	0.55	0.91	0.8	0
	1.67	0.24	0.03	0.28	0.91	0.4	0
	2.03	0.24	0.06	0.00	0.91	0.2	0
DZ.B.3-6	0.00	0.06	-0.07	-0.50	0.91	0.8	0
	0.70	-0.14	0.05	0.37	0.91	0.6	0
	1.20	-0.11	0.05	0.54	0.91	0.8	0
	1.70	0.22	0.06	0.54	0.91	0.8	0
	1.70	0.20	0.03	0.55	0.91	0.8	0
	2.03	0.19	0.04	0.51	0.91	0.7	0
DZ.B.3-7	0.00	0.15	-0.25	-3.68	0.91	5.2	0
	0.18	0.15	-0.20	-3.16	0.91	4.4	0
	0.73	0.17	-0.11	-1.63	0.91	2.3	0
	1.23	0.17	-0.06	-0.86	0.91	1.2	0
	1.73	0.18	-0.03	-0.40	0.91	0.6	0
	2.03	0.13	0.00	-0.23	0.91	0.3	0
DZ.B.3-8	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.91	0.0	0
	0.48	-0.05	-0.01	-0.24	0.91	0.3	0
	0.98	-0.03	-0.03	-0.65	0.91	0.9	0
	1.48	-0.02	-0.07	-1.29	0.91	1.8	0
	1.98	0.00	-0.12	-2.16	0.91	3.0	0
	2.18	0.03	-0.14	-2.59	0.91	3.6	0
	2.25	0.03	-0.15	-2.72	0.91	3.8	0
DZ.B.4-1	0.00	-0.05	-0.20	-3.62	0.91	5.0	0
	0.06	-0.05	-0.19	-3.44	0.91	4.8	0
	0.25	-0.06	-0.15	-2.67	0.91	3.7	0
	0.75	-0.03	-0.08	-1.53	0.91	2.1	0
	1.25	-0.01	-0.04	-0.75	0.91	1.0	0
	1.75	0.04	-0.01	-0.27	0.91	0.4	0
	2.25	0.07	-0.01	0.00	0.91	0.0	0
DZ.B.4-2	0.00	0.18	-0.03	-0.55	0.91	0.8	0
	0.28	0.18	-0.04	-0.64	0.91	0.9	0
	0.78	0.19	-0.06	-0.94	0.91	1.3	0
	1.28	0.18	-0.09	-1.50	0.91	2.1	0
	1.78	0.18	-0.13	-2.25	0.91	3.1	0
	1.97	0.18	-0.15	-2.59	0.91	3.6	0
	2.03	0.18	-0.16	-2.70	0.91	3.8	0
DZ.B.4-3	0.00	-0.01	0.03	0.26	0.91	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.31	0.15	0.02	0.33	0.91	0.5	0
	0.44	0.22	0.03	0.33	0.91	0.5	0
	0.81	0.25	0.04	0.35	0.91	0.5	0
	1.31	0.29	0.04	0.23	0.91	0.4	0
	2.03	0.12	-0.05	-0.34	0.91	0.5	0
DZ.B.4-4	0.00	-0.10	-0.05	0.00	0.91	0.1	0
	0.34	0.17	-0.03	0.21	0.91	0.3	0
	0.84	0.15	0.02	0.41	0.91	0.6	0
	0.84	0.23	0.05	0.40	0.91	0.6	0
	1.34	0.28	0.05	0.42	0.91	0.6	0
	2.03	0.28	-0.04	0.20	0.91	0.3	0
DZ.B.4-5	0.00	0.14	0.02	0.23	0.91	0.3	0
	0.67	0.24	0.06	0.43	0.91	0.7	0
	1.17	0.19	0.05	0.43	0.91	0.7	0
	1.17	0.12	0.03	0.44	0.91	0.6	0
	1.67	0.16	0.03	0.24	0.91	0.4	0
	2.03	0.12	0.05	0.00	0.91	0.1	0
DZ.B.4-6	0.00	0.12	-0.07	-0.46	0.91	0.7	0
	0.18	0.12	-0.04	-0.30	0.91	0.5	0
	1.20	0.23	0.05	0.38	0.91	0.6	0
	1.45	0.20	0.03	0.37	0.91	0.5	0
	1.70	0.14	0.02	0.35	0.91	0.5	0
	2.03	0.14	0.02	0.27	0.91	0.4	0
DZ.B.4-7	0.00	0.19	-0.24	-3.65	0.91	5.1	0
	0.18	0.19	-0.20	-3.15	0.91	4.4	0
	0.73	0.17	-0.11	-1.68	0.91	2.4	0
	1.23	0.17	-0.06	-0.93	0.91	1.3	0
	1.73	0.16	-0.03	-0.48	0.91	0.7	0
	2.03	0.16	-0.01	-0.29	0.91	0.4	0
DZ.B.4-8	0.48	0.03	-0.01	-0.28	0.91	0.4	0
	0.98	-0.01	-0.04	-0.73	0.91	1.0	0
	1.48	-0.02	-0.08	-1.39	0.91	1.9	0
	1.98	-0.06	-0.12	-2.25	0.91	3.1	0
	2.18	-0.12	-0.14	-2.66	0.91	3.7	0
	2.25	-0.12	-0.15	-2.79	0.91	3.9	0
DZ.B.5-1	0.00	0.01	-1.74	-14.08	0.95	5.1	0
	0.06	0.01	-1.70	-13.52	0.95	4.9	0
	0.25	-0.07	-1.58	-11.59	0.95	4.2	0
	0.75	-0.01	-1.12	-7.72	0.95	2.8	0
	1.25	-0.04	-0.66	-4.53	0.95	1.7	0
	1.75	0.38	-0.11	-2.00	0.95	0.7	0
	2.25	0.38	0.37	0.00	0.95	0.1	0
DZ.B.5-2	0.00	0.18	0.09	1.17	0.95	0.4	0
	0.07	0.17	0.05	0.79	0.95	0.3	0
	0.78	0.17	-0.55	-3.48	0.95	1.3	0
	1.28	0.17	-1.02	-6.83	0.95	2.5	0
	1.78	0.10	-1.50	-10.69	0.95	3.9	0
	1.97	-0.02	-1.65	-12.31	0.95	4.5	0
	2.03	-0.02	-1.70	-12.84	0.95	4.7	0
DZ.B.5-3	0.00	-0.17	0.09	-0.21	0.95	0.1	0
	0.31	-0.06	0.12	0.69	0.95	0.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.81	-0.02	0.17	1.25	0.95	0.5	0
	1.31	-0.03	0.20	1.46	0.95	0.5	0
	1.31	-0.02	0.21	1.46	0.95	0.5	0
	2.03	-0.02	0.13	1.13	0.95	0.4	0
DZ.B.5-4	0.00	0.07	-0.54	0.00	0.95	0.2	0
	0.34	0.08	-0.35	0.47	0.95	0.2	0
	0.84	0.34	-0.06	0.85	0.95	0.3	0
	1.22	0.22	0.04	0.89	0.95	0.3	0
	1.34	0.15	0.08	0.87	0.95	0.3	0
	2.03	0.41	-0.12	0.28	0.95	0.1	0
DZ.B.5-5	0.00	0.06	-0.13	0.12	0.95	0.1	0
	0.67	-0.18	0.15	0.83	0.95	0.3	0
	1.17	-0.19	0.18	0.88	0.95	0.3	0
	1.17	-0.22	0.16	0.88	0.95	0.3	0
	1.67	0.07	0.23	0.48	0.95	0.2	0
	2.03	0.17	0.26	0.00	0.95	0.1	0
DZ.B.5-6	0.00	-0.11	0.08	1.14	0.95	0.4	0
	0.70	-0.12	0.22	1.48	0.95	0.5	0
	0.70	-0.09	0.21	1.48	0.95	0.5	0
	1.20	-0.09	0.21	1.31	0.95	0.5	0
	1.70	-0.09	0.14	0.77	0.95	0.3	0
	2.03	-0.06	0.08	0.22	0.95	0.1	0
DZ.B.5-7	0.00	0.19	-1.84	-14.05	0.95	5.1	0
	0.18	0.19	-1.66	-12.32	0.95	4.5	0
	0.73	0.15	-1.09	-7.28	0.95	2.7	0
	1.23	0.17	-0.58	-3.69	0.95	1.4	0
	1.96	0.23	0.06	0.90	0.95	0.3	0
	2.03	0.24	0.11	1.31	0.95	0.5	0
DZ.B.5-8	0.00	0.34	0.30	0.00	0.95	0.1	0
	0.48	0.34	-0.13	-1.90	0.95	0.7	0
	0.98	-0.02	-0.64	-4.34	0.95	1.6	0
	1.48	-0.01	-1.06	-7.33	0.95	2.7	0
	1.98	-0.06	-1.48	-10.80	0.95	4.0	0
	2.18	-0.17	-1.64	-12.38	0.95	4.5	0
	2.25	-0.17	-1.68	-12.90	0.95	4.7	0
DZ.B.6-1	0.00	0.45	-0.09	-2.05	0.95	0.7	0
	0.06	0.45	-0.09	-1.92	0.95	0.7	0
	0.25	0.45	-0.09	-1.52	0.95	0.5	0
	0.75	0.26	-0.07	-0.73	0.95	0.3	0
	1.25	0.13	-0.05	-0.22	0.95	0.1	0
	1.75	-0.05	0.01	0.22	0.95	0.1	0
	2.25	0.20	-0.13	0.00	0.95	0.1	0
DZ.B.6-2	0.00	0.36	-0.22	-1.24	0.95	0.5	0
	0.07	0.36	-0.21	-1.19	0.95	0.5	0
	0.28	0.33	-0.18	-1.03	0.95	0.4	0
	1.28	0.43	-0.12	-0.97	0.95	0.4	0
	1.78	0.52	-0.10	-1.35	0.95	0.5	0
	1.97	0.62	-0.10	-1.56	0.95	0.6	0
	2.03	0.61	-0.10	-1.63	0.95	0.6	0
DZ.B.6-3	0.00	0.55	0.01	-0.37	0.95	0.1	0
	0.08	0.55	0.01	-0.31	0.95	0.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	0.81	0.27	0.04	0.45	0.95	0.2	0
	0.81	0.20	0.06	0.45	0.95	0.2	0
	1.85	0.31	-0.12	-0.65	0.95	0.3	0
	2.03	0.31	-0.15	-0.85	0.95	0.3	0
DZ.B.6-4	0.00	1.18	-0.86	0.00	0.95	0.3	0
	0.09	1.18	-0.80	0.08	0.95	0.3	0
	0.84	0.20	-0.13	0.60	0.95	0.2	0
	1.09	0.27	-0.05	0.64	0.95	0.2	0
	1.34	0.33	0.01	0.62	0.95	0.2	0
	2.03	0.33	0.02	0.28	0.95	0.1	0
DZ.B.6-5	0.00	0.22	0.01	-0.23	0.95	0.1	0
	0.67	0.24	0.09	0.54	0.95	0.2	0
	0.92	0.25	0.08	0.58	0.95	0.2	0
	1.17	0.25	0.08	0.56	0.95	0.2	0
	1.67	0.41	0.02	0.32	0.95	0.1	0
	2.03	0.46	-0.10	0.00	0.95	0.0	0
DZ.B.6-6	0.00	0.20	-0.18	-1.09	0.95	0.4	0
	0.18	0.22	-0.15	-0.86	0.95	0.3	0
	1.20	0.15	0.07	0.46	0.95	0.2	0
	1.20	0.20	0.06	0.46	0.95	0.2	0
	1.70	0.25	0.06	0.32	0.95	0.1	0
	2.03	0.25	-0.01	-0.32	0.95	0.1	0
DZ.B.6-7	0.00	0.40	-0.12	-1.98	0.95	0.7	0
	0.18	0.39	-0.13	-1.74	0.95	0.6	0
	0.73	0.31	-0.14	-1.16	0.95	0.4	0
	1.73	0.22	-0.19	-1.01	0.95	0.4	0
	1.96	0.20	-0.20	-1.11	0.95	0.4	0
	2.03	0.20	-0.20	-1.16	0.95	0.4	0
DZ.B.6-8	0.00	0.37	-0.17	0.00	0.95	0.1	0
	0.48	0.10	-0.02	0.25	0.95	0.1	0
	0.86	0.03	0.01	0.29	0.95	0.1	0
	1.48	0.23	-0.04	-0.51	0.95	0.2	0
	1.98	0.38	-0.06	-1.17	0.95	0.4	0
	2.18	0.52	-0.08	-1.51	0.95	0.5	0
	2.25	0.52	-0.08	-1.63	0.95	0.6	0
EG.B-B1	0.00	-1.11	0.00	-0.02	0.91	0.1	0
	0.25	-1.09	0.04	-0.65	0.91	1.0	0
	0.75	-1.15	0.03	-1.19	0.91	1.7	0
	0.75	-1.09	0.03	-1.28	0.91	1.8	0
	1.47	-1.06	0.00	0.25	0.91	0.4	0
EG.B-C	0.00	0.24	-0.04	-18.35	0.96	1.7	0
	0.06	0.24	-0.02	-15.92	0.96	1.5	0
	0.75	-0.46	0.25	11.46	0.96	1.1	0
	1.47	-0.65	0.31	35.20	0.96	3.3	0
	1.75	-0.65	0.29	43.54	0.96	4.1	0
	2.25	-0.62	0.21	56.80	0.96	5.3	0
	2.75	-0.51	0.12	68.14	0.96	6.3	0
	3.23	-0.32	0.07	77.34	0.96	7.2	0
	3.75	-0.30	0.00	84.98	0.96	7.9	0
	4.25	-0.23	-0.02	90.35	0.96	8.4	0
	4.75	-0.13	-0.03	93.77	0.96	8.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	5.00	0.45	-0.02	94.76	0.96	8.8	0
	5.25	-0.36	0.03	95.17	0.96	8.8	0
	5.25	-0.55	-0.04	95.17	0.96	8.8	0
	5.75	-0.74	-0.01	94.60	0.96	8.8	0
	6.25	-1.13	0.02	92.07	0.96	8.6	0
	6.77	-1.21	0.14	87.43	0.96	8.1	0
	7.25	-1.50	0.26	81.15	0.96	7.6	0
	7.75	-1.66	0.42	72.73	0.96	6.8	0
	8.25	-1.70	0.50	62.45	0.96	5.9	0
	8.53	-1.38	0.41	56.15	0.96	5.3	0
	9.25	-1.24	0.21	23.09	0.96	2.2	0
	9.94	-0.10	-0.01	-15.67	0.96	1.5	0
	10.00	-0.11	0.00	-19.19	0.96	1.8	0
EG.B-D	0.00	0.19	0.02	-22.01	0.96	2.0	0
	0.06	0.19	0.01	-18.82	0.96	1.8	0
	0.75	0.06	0.19	16.63	0.96	1.6	0
	1.47	0.03	0.38	47.30	0.96	4.4	0
	1.75	0.01	0.32	57.63	0.96	5.4	0
	2.25	0.01	0.18	73.90	0.96	6.9	0
	2.75	0.00	0.08	87.39	0.96	8.1	0
	3.23	-0.01	0.05	97.87	0.96	9.1	0
	3.75	-0.02	-0.02	105.76	0.96	9.8	0
	4.25	1.03	0.02	110.72	0.96	10.3	0
	4.75	0.98	0.02	113.40	0.96	10.5	0
	5.00	0.94	-0.02	113.87	0.96	10.6	0
	5.00	0.92	-0.03	113.78	0.96	10.6	0
	5.25	0.90	-0.06	113.43	0.96	10.5	0
	5.75	-0.09	-0.08	110.91	0.96	10.3	0
	6.25	-0.19	-0.09	105.98	0.96	9.9	0
	6.77	-0.30	0.04	98.14	0.96	9.1	0
	7.25	-0.41	0.12	87.84	0.96	8.2	0
	7.75	-0.52	0.30	74.44	0.96	7.0	0
	8.25	-0.62	0.59	58.20	0.96	5.5	0
	8.53	-0.73	0.70	47.86	0.96	4.5	0
	9.25	-0.83	0.39	17.18	0.96	1.7	0
	9.94	-0.05	0.02	-18.17	0.96	1.7	0
	10.00	-0.05	0.02	-21.36	0.96	2.0	0
EG.B-E	0.00	0.09	-0.01	-2.99	0.94	0.7	0
	0.25	0.09	-0.01	-5.43	0.94	1.2	0
	0.75	-0.09	0.02	-12.72	0.94	2.9	0
	1.47	-1.06	-0.35	-30.14	0.94	7.0	0
	1.47	-1.99	-0.29	-30.04	0.94	7.0	0
	1.75	-1.30	-0.08	-21.35	0.94	4.9	0
	2.25	-0.93	-0.04	-7.45	0.94	1.7	0
	3.23	1.45	-0.01	14.61	0.94	3.3	0
	3.75	1.43	0.03	23.30	0.94	5.3	0
	4.19	1.56	0.03	29.20	0.94	6.6	0
	4.75	1.58	0.02	33.66	0.94	7.6	0
	5.00	1.69	0.00	34.34	0.94	7.7	0
	5.00	1.76	-0.01	34.29	0.94	7.7	0
	5.25	1.07	-0.05	34.02	0.94	7.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	5.75	1.40	-0.05	31.00	0.94	7.0	0
	6.25	2.17	-0.06	24.71	0.94	5.6	0
	6.77	2.23	-0.03	15.46	0.94	3.5	0
	7.75	2.83	0.05	-7.55	0.94	1.8	0
	8.25	3.00	0.16	-21.89	0.94	5.1	0
	8.53	3.23	0.62	-30.91	0.94	7.5	0
	8.53	2.39	0.12	-30.69	0.94	7.0	0
	9.25	0.50	0.02	-12.91	0.94	2.9	0
	9.75	0.15	0.06	-5.16	0.94	1.2	0
	10.00	0.15	0.00	-2.50	0.94	0.6	0
EG.B-F.1	0.00	0.44	-0.13	-1.89	0.96	0.2	0
	0.06	0.44	-0.10	-1.60	0.96	0.2	0
	0.75	-1.06	-0.11	2.52	0.96	0.3	0
	0.75	-0.96	0.24	2.55	0.96	0.3	0
	1.47	1.97	0.00	0.00	0.96	0.0	0
EG.B-F.2	0.00	0.35	0.00	0.00	0.96	0.0	0
	0.72	-0.21	1.14	3.41	0.96	0.5	0
	0.72	-0.54	-0.10	3.37	0.96	0.3	0
	1.22	-0.14	0.08	2.42	0.96	0.2	0
	1.47	-0.16	0.12	0.95	0.96	0.1	0
EG.B-G	0.00	0.92	-0.03	-0.90	0.94	0.2	0
	0.25	-0.43	-0.02	2.67	0.94	0.6	0
	0.75	-2.83	-0.01	5.33	0.94	1.3	0
	0.75	8.07	-0.12	4.71	0.94	1.3	0
	1.75	10.12	-0.07	-4.52	0.94	1.3	0
	1.75	7.03	0.03	-4.05	0.94	1.1	0
	2.25	4.61	0.13	-2.59	0.94	0.8	0
	2.75	3.49	0.13	-1.15	0.94	0.4	0
	3.23	1.97	0.09	-0.67	0.94	0.3	0
	3.75	1.13	0.11	-0.39	0.94	0.2	0
	4.25	0.50	0.12	-0.24	0.94	0.2	0
	4.75	0.46	0.09	-0.03	0.94	0.1	0
	5.25	-0.06	-0.06	-0.06	0.94	0.1	0
	5.75	-0.40	-0.11	-0.22	0.94	0.2	0
	6.25	-0.96	-0.11	-0.33	0.94	0.2	0
	6.25	-1.27	0.14	-0.29	0.94	0.2	0
	7.25	-2.49	-0.12	-1.28	0.94	0.4	0
	7.75	-3.70	-0.10	-2.45	0.94	0.7	0
	7.75	-5.52	0.14	-3.06	0.94	0.9	0
	8.25	-6.91	0.23	-2.69	0.94	0.9	0
	9.25	-5.96	0.08	5.03	0.94	1.3	0
	9.25	-3.59	-0.01	4.93	0.94	1.2	0
	9.75	-0.46	-0.01	2.55	0.94	0.6	0
	10.00	-0.49	0.00	0.57	0.94	0.1	0
EG.B-H	0.00	0.68	0.07	-22.46	0.96	2.1	0
	0.06	0.68	0.06	-19.23	0.96	1.8	0
	0.75	-1.02	0.11	16.67	0.96	1.6	0
	1.47	-0.86	0.18	48.23	0.96	4.5	0
	1.75	-0.73	0.22	58.95	0.96	5.5	0
	2.25	-0.65	0.20	75.96	0.96	7.1	0
	2.75	-0.56	0.14	90.13	0.96	8.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	3.23	-0.47	0.07	101.20	0.96	9.4	0
	3.75	-0.38	0.14	109.61	0.96	10.2	0
	4.25	-0.29	0.12	115.03	0.96	10.7	0
	4.75	-0.20	0.11	117.84	0.96	11.0	0
	5.00	-0.14	0.05	118.28	0.96	11.0	0
	5.00	0.69	0.11	118.07	0.96	11.0	0
	5.25	0.35	0.21	117.65	0.96	11.0	0
	5.75	0.09	0.24	114.76	0.96	10.7	0
	6.25	-0.18	0.34	109.24	0.96	10.2	0
	6.77	-0.45	0.23	100.64	0.96	9.4	0
	7.25	-0.72	0.30	89.61	0.96	8.4	0
	7.75	-1.00	0.38	75.47	0.96	7.1	0
	8.25	-1.23	0.33	58.59	0.96	5.5	0
	8.53	-1.57	0.53	47.93	0.96	4.5	0
	9.25	-2.01	0.12	16.67	0.96	1.6	0
	9.94	0.16	0.02	-18.66	0.96	1.7	0
	10.00	0.16	0.03	-21.87	0.96	2.0	0
EG.B-I	0.00	0.59	0.01	-26.41	0.96	2.5	0
	0.06	0.59	0.01	-22.62	0.96	2.1	0
	0.75	-0.74	0.02	19.45	0.96	1.8	0
	1.47	-0.63	0.07	56.94	0.96	5.3	0
	1.75	-0.54	0.12	69.58	0.96	6.5	0
	2.25	-0.48	0.15	89.60	0.96	8.3	0
	2.75	-0.41	0.12	106.40	0.96	9.9	0
	3.23	-0.34	0.07	119.64	0.96	11.1	0
	3.75	-0.27	0.11	129.73	0.96	12.1	0
	4.25	-0.21	0.09	136.33	0.96	12.7	0
	4.75	-0.14	0.08	139.84	0.96	13.0	0
	5.00	-0.10	0.05	140.45	0.96	13.0	0
	5.00	0.12	0.04	140.32	0.96	13.0	0
	5.25	0.47	0.11	139.72	0.96	13.0	0
	5.75	0.03	0.14	136.29	0.96	12.7	0
	6.25	-0.22	0.20	129.76	0.96	12.1	0
	6.77	-0.48	0.16	119.60	0.96	11.1	0
	7.25	-0.73	0.19	106.51	0.96	9.9	0
	7.75	-1.00	0.22	89.76	0.96	8.4	0
	8.25	-1.21	0.16	69.76	0.96	6.5	0
	8.53	-1.52	0.23	57.08	0.96	5.3	0
	9.25	-1.89	0.03	19.71	0.96	1.9	0
	9.94	0.10	0.02	-22.10	0.96	2.1	0
	10.00	0.10	0.01	-25.90	0.96	2.4	0
EG.B-J	0.00	0.52	-0.03	-20.46	0.96	1.9	0
	0.06	0.52	-0.03	-17.45	0.96	1.6	0
	0.75	-0.78	0.06	15.77	0.96	1.5	0
	1.47	-0.67	0.04	44.47	0.96	4.1	0
	1.75	-0.58	0.06	54.10	0.96	5.0	0
	2.25	-0.53	0.10	69.28	0.96	6.4	0
	2.75	-0.45	0.10	81.91	0.96	7.6	0
	3.23	-0.38	0.07	91.80	0.96	8.5	0
	3.75	-0.31	0.09	99.39	0.96	9.2	0
	4.25	-0.23	0.07	104.34	0.96	9.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	4.75	-0.16	0.06	106.95	0.96	9.9	0
	5.00	0.18	0.06	107.36	0.96	10.0	0
	5.00	0.78	-0.04	107.25	0.96	10.0	0
	5.25	0.73	-0.05	106.89	0.96	9.9	0
	5.75	0.67	-0.05	104.28	0.96	9.7	0
	6.25	-0.19	0.06	99.39	0.96	9.2	0
	6.77	-0.41	0.08	91.76	0.96	8.5	0
	7.25	-0.62	0.09	81.98	0.96	7.6	0
	7.75	-0.84	0.08	69.39	0.96	6.5	0
	8.25	-1.02	0.09	54.25	0.96	5.1	0
	8.53	-1.27	0.10	44.63	0.96	4.2	0
	9.25	-1.56	0.12	15.99	0.96	1.5	0
	9.94	0.14	0.01	-17.01	0.96	1.6	0
	10.00	0.14	0.00	-20.02	0.96	1.9	0
EG.B-K	0.00	0.44	-0.01	-2.99	0.96	0.3	0
	0.25	0.44	0.35	-8.65	0.96	0.9	0
	0.75	2.20	0.41	-22.85	0.96	2.2	0
	1.47	1.11	0.72	-49.82	0.96	4.7	0
	1.47	1.05	0.65	-49.68	0.96	4.7	0
	1.75	1.06	0.32	-33.47	0.96	3.2	0
	2.75	1.40	0.09	13.18	0.96	1.2	0
	3.23	1.06	-0.05	29.85	0.96	2.8	0
	3.75	1.13	0.15	43.02	0.96	4.0	0
	4.25	1.07	0.13	51.58	0.96	4.8	0
	4.75	0.96	0.13	55.88	0.96	5.2	0
	5.00	0.88	0.06	56.45	0.96	5.3	0
	5.00	1.05	-0.05	56.40	0.96	5.3	0
	5.25	1.04	-0.06	55.83	0.96	5.2	0
	5.75	1.04	-0.07	51.46	0.96	4.8	0
	6.25	1.03	-0.08	42.85	0.96	4.0	0
	6.77	1.03	-0.04	29.50	0.96	2.8	0
	7.25	0.27	0.02	12.97	0.96	1.2	0
	8.25	1.01	0.20	-34.00	0.96	3.2	0
	8.53	0.91	0.31	-50.51	0.96	4.7	0
	8.53	1.00	0.34	-50.31	0.96	4.7	0
	9.25	1.39	0.47	-22.96	0.96	2.2	0
	9.75	0.28	0.45	-8.42	0.96	0.8	0
	10.00	0.28	0.04	-2.60	0.96	0.2	0
EG.B-L	0.00	0.49	-0.09	-1.24	0.96	0.1	0
	0.25	0.49	-0.13	-3.89	0.96	0.4	0
	0.75	2.45	-0.01	-11.67	0.96	1.1	0
	1.47	1.23	0.75	-27.62	0.96	2.7	0
	1.47	1.22	0.70	-27.52	0.96	2.7	0
	1.75	1.21	0.34	-19.25	0.96	1.8	0
	2.25	1.64	-0.13	-6.17	0.96	0.6	0
	3.23	1.20	-0.07	12.63	0.96	1.2	0
	3.75	1.30	0.23	19.15	0.96	1.8	0
	4.25	1.13	0.20	23.30	0.96	2.2	0
	4.75	0.96	0.19	25.29	0.96	2.4	0
	5.00	1.01	0.06	25.49	0.96	2.4	0
	5.00	1.18	-0.05	25.44	0.96	2.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	5.25	0.62	-0.08	25.23	0.96	2.4	0
	5.75	0.46	-0.09	23.14	0.96	2.2	0
	6.25	0.28	-0.14	18.90	0.96	1.8	0
	6.77	0.89	0.09	12.15	0.96	1.1	0
	7.75	0.93	-0.11	-6.91	0.96	0.7	0
	8.25	1.13	-0.20	-20.16	0.96	1.9	0
	8.53	1.07	-0.43	-28.54	0.96	2.7	0
	8.53	-0.28	-0.84	-28.16	0.96	2.7	0
	9.25	1.51	-0.06	-11.93	0.96	1.1	0
	9.75	0.30	-0.09	-3.71	0.96	0.4	0
	10.00	0.30	-0.03	-0.84	0.96	0.1	0
EG.B-M	0.00	-0.37	-0.03	0.72	0.96	0.1	0
	0.25	-0.37	-0.27	2.18	0.96	0.2	0
	0.75	-2.35	-0.33	2.87	0.96	0.3	0
	1.47	5.74	0.57	-3.17	0.96	0.4	0
	1.75	6.40	0.21	-5.53	0.96	0.6	0
	1.75	4.75	0.36	-5.57	0.96	0.6	0
	2.25	3.52	0.19	-3.76	0.96	0.4	0
	2.75	2.59	0.17	-1.60	0.96	0.2	0
	3.23	1.84	0.10	-0.97	0.96	0.1	0
	3.75	1.21	0.12	-0.69	0.96	0.1	0
	4.25	0.66	0.15	-0.45	0.96	0.1	0
	4.75	0.30	0.12	0.05	0.96	0.0	0
	5.25	0.43	-0.07	-0.10	0.96	0.0	0
	5.75	0.35	-0.11	-0.48	0.96	0.1	0
	5.75	-0.72	0.16	-0.51	0.96	0.1	0
	6.77	0.92	0.05	-0.69	0.96	0.1	0
	7.25	-1.90	-0.16	-2.35	0.96	0.3	0
	7.75	-2.68	-0.27	-4.06	0.96	0.4	0
	8.25	-3.69	-0.63	-5.41	0.96	0.6	0
	8.25	-4.67	-0.54	-4.84	0.96	0.6	0
	9.25	-4.61	-0.45	3.16	0.96	0.4	0
	9.25	-2.80	-0.42	3.10	0.96	0.4	0
	9.75	-0.35	-0.30	2.17	0.96	0.2	0
	10.00	-0.39	0.00	0.73	0.96	0.1	0
EG.B-N	0.00	0.81	0.06	-17.58	0.96	1.6	0
	0.06	0.81	0.09	-14.84	0.96	1.4	0
	0.75	4.01	0.18	14.74	0.96	1.4	0
	1.47	3.82	0.33	40.13	0.96	3.8	0
	1.75	3.68	0.17	48.50	0.96	4.6	0
	2.25	3.05	-0.18	61.52	0.96	5.8	0
	2.75	3.47	-0.12	72.20	0.96	6.8	0
	3.23	3.38	-0.03	80.43	0.96	7.5	0
	3.75	2.56	-0.44	86.54	0.96	8.1	0
	4.25	3.21	-0.19	90.76	0.96	8.5	0
	4.75	3.15	-0.17	92.88	0.96	8.7	0
	5.00	3.10	-0.05	93.23	0.96	8.7	0
	5.00	3.07	0.02	93.16	0.96	8.7	0
	5.25	1.81	0.31	92.83	0.96	8.7	0
	5.75	1.64	0.36	90.79	0.96	8.5	0
	6.25	1.31	0.50	86.81	0.96	8.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	6.77	1.12	0.21	80.53	0.96	7.5	0
	7.25	0.92	0.18	72.40	0.96	6.8	0
	7.75	2.85	0.01	61.69	0.96	5.8	0
	8.25	0.80	-0.36	48.77	0.96	4.6	0
	8.53	0.61	-0.22	40.41	0.96	3.8	0
	9.25	0.40	-0.22	15.07	0.96	1.4	0
	9.94	0.50	0.05	-14.54	0.96	1.4	0
	10.00	0.50	0.04	-17.27	0.96	1.6	0
EG.B-O	0.00	1.00	0.03	-24.88	0.96	2.3	0
	0.06	0.99	0.05	-21.17	0.96	2.0	0
	0.75	5.38	0.16	19.17	0.96	1.9	0
	1.47	5.14	0.25	55.70	0.96	5.3	0
	1.75	4.98	0.15	68.02	0.96	6.4	0
	2.25	4.31	-0.12	87.60	0.96	8.2	0
	2.75	4.20	-0.11	104.00	0.96	9.7	0
	3.23	4.61	0.01	116.94	0.96	10.9	0
	3.75	4.51	-0.16	126.82	0.96	11.8	0
	4.25	4.41	-0.15	133.28	0.96	12.4	0
	4.75	4.33	-0.14	136.75	0.96	12.8	0
	5.00	4.27	-0.04	137.36	0.96	12.8	0
	5.00	4.23	0.01	137.25	0.96	12.8	0
	5.25	4.17	0.07	136.77	0.96	12.7	0
	5.75	4.10	0.08	133.36	0.96	12.4	0
	6.25	2.37	0.34	126.87	0.96	11.8	0
	6.77	3.99	0.00	116.96	0.96	10.9	0
	7.25	3.94	-0.01	104.15	0.96	9.7	0
	7.75	3.90	-0.05	87.77	0.96	8.2	0
	8.25	1.66	-0.34	68.28	0.96	6.4	0
	8.53	3.86	-0.08	55.88	0.96	5.2	0
	9.25	3.87	-0.09	19.42	0.96	1.9	0
	9.94	0.64	0.03	-20.89	0.96	1.9	0
	10.00	0.64	0.02	-24.60	0.96	2.3	0
EG.B-P	0.00	1.02	0.00	-25.68	0.96	2.4	0
	0.06	1.01	-0.01	-21.85	0.96	2.0	0
	0.75	5.78	0.12	19.78	0.96	1.9	0
	1.47	5.55	0.19	57.80	0.96	5.4	0
	1.75	5.38	0.13	70.67	0.96	6.6	0
	2.25	5.27	0.06	91.13	0.96	8.5	0
	2.75	4.50	-0.06	108.42	0.96	10.1	0
	3.23	5.01	0.03	122.04	0.96	11.4	0
	3.75	4.91	-0.10	132.46	0.96	12.4	0
	4.25	4.81	-0.10	139.29	0.96	13.0	0
	4.75	4.73	-0.11	142.95	0.96	13.3	0
	5.00	4.67	-0.04	143.60	0.96	13.4	0
	5.00	4.63	0.00	143.48	0.96	13.4	0
	5.25	4.57	0.04	142.96	0.96	13.3	0
	5.75	4.51	0.04	139.34	0.96	13.0	0
	6.25	4.45	0.06	132.54	0.96	12.4	0
	6.77	4.40	-0.03	122.02	0.96	11.4	0
	7.25	4.36	-0.05	108.52	0.96	10.1	0
	7.75	4.33	-0.07	91.31	0.96	8.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	8.25	4.32	-0.14	70.87	0.96	6.6	0
	8.53	4.31	-0.11	57.95	0.96	5.4	0
	9.25	4.34	-0.13	20.03	0.96	1.9	0
	9.94	0.68	-0.02	-21.57	0.96	2.0	0
	10.00	0.68	0.00	-25.38	0.96	2.4	0
EG.B-Q	0.00	0.81	-0.01	-21.81	0.96	2.0	0
	0.06	0.81	-0.02	-18.40	0.96	1.7	0
	0.75	5.22	0.09	18.34	0.96	1.8	0
	1.47	5.01	0.12	50.73	0.96	4.8	0
	1.75	4.86	0.11	61.54	0.96	5.8	0
	2.25	4.80	0.12	78.46	0.96	7.3	0
	2.75	4.65	0.05	92.52	0.96	8.6	0
	3.23	4.55	0.03	103.46	0.96	9.7	0
	3.75	4.46	-0.05	111.81	0.96	10.4	0
	4.25	4.38	-0.05	117.24	0.96	10.9	0
	4.75	4.33	-0.09	120.10	0.96	11.2	0
	5.00	4.29	-0.07	120.59	0.96	11.2	0
	5.00	4.26	-0.04	120.50	0.96	11.2	0
	5.25	4.21	-0.01	120.10	0.96	11.2	0
	5.75	4.16	0.03	117.26	0.96	10.9	0
	6.25	4.12	0.02	111.85	0.96	10.4	0
	6.77	4.09	-0.09	103.43	0.96	9.7	0
	7.25	4.07	-0.05	92.58	0.96	8.6	0
	7.75	4.05	-0.08	78.51	0.96	7.3	0
	8.25	4.06	-0.10	61.62	0.96	5.8	0
	8.53	4.07	-0.11	50.80	0.96	4.8	0
	9.25	4.13	-0.07	18.44	0.96	1.8	0
	9.94	0.41	-0.02	-18.21	0.96	1.7	0
	10.00	0.41	-0.01	-21.62	0.96	2.0	0
EG.B-R1	0.00	1.21	0.00	0.00	0.91	0.1	0
	0.25	-0.67	0.03	-0.67	0.91	1.0	0
	0.75	-1.00	-0.03	-1.35	0.91	1.9	0
	0.75	-1.13	-0.06	-1.47	0.91	2.1	0
	1.47	-1.14	0.00	0.00	0.91	0.1	0
EG.B-R2	0.00	-1.23	0.00	0.00	0.91	0.1	0
	0.28	-1.23	-0.05	-1.19	0.91	1.7	0
	0.78	-1.13	-0.03	-2.28	0.91	3.1	0
	0.78	-1.01	-0.06	-2.36	0.91	3.2	0
	1.28	-0.87	-0.09	-1.95	0.91	2.7	0
	1.77	-0.87	0.00	0.00	0.91	0.1	0
EG.B-R3	0.00	-0.91	0.00	0.00	0.91	0.1	0
	0.52	0.60	-0.07	-2.12	0.91	2.9	0
	1.02	0.39	-0.04	-2.52	0.91	3.3	0
	1.02	-0.38	-0.06	-2.54	0.91	3.4	0
	1.52	0.16	-0.07	-1.28	0.91	1.8	0
	1.77	0.51	0.00	0.00	0.91	0.0	0
EG.B-R4	0.00	-0.65	0.00	0.00	0.91	0.0	0
	0.25	0.30	-0.07	-1.27	0.91	1.8	0
	0.75	-0.05	-0.06	-2.54	0.91	3.4	0
	0.75	0.06	-0.05	-2.52	0.91	3.3	0
	1.25	0.28	-0.07	-2.12	0.91	2.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.77	0.80	0.00	0.00	0.91	0.0	0
EG.B-R5	0.00	0.59	0.00	0.00	0.91	0.0	0
	0.48	-0.31	-0.09	-1.93	0.91	2.7	0
	0.98	-0.51	-0.06	-2.35	0.91	3.2	0
	0.98	0.45	-0.03	-2.27	0.91	3.0	0
	1.48	-0.78	-0.04	-1.18	0.91	1.6	0
	1.77	-0.79	0.00	0.00	0.91	0.1	0
EG.B-R6	0.00	-0.78	0.00	0.00	0.91	0.1	0
	0.72	-0.78	-0.07	-1.47	0.91	2.1	0
	0.72	-0.82	-0.02	-1.35	0.91	1.8	0
	1.22	-0.82	-0.02	-0.68	0.91	1.0	0
	1.47	-0.82	0.00	0.00	0.91	0.1	0
EGB-4BC	0.00	0.92	0.00	0.00	0.91	0.1	0
	0.51	0.60	0.05	6.64	0.91	8.7	0
	1.02	1.01	0.06	8.82	0.91	11.5	0
	1.02	1.48	-0.03	8.74	0.91	11.4	0
	1.52	-1.72	0.04	6.46	0.91	8.5	0
	2.03	-2.19	0.00	0.00	0.91	0.1	0
S0-A	0.00	-5.10	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-4.30	0.00	-0.44	0.95	0.4	0
	2.21	-3.72	0.02	-0.67	0.95	0.5	0
	2.76	-3.35	0.00	-0.74	0.95	0.5	0
	3.31	-2.92	0.00	-0.76	0.95	0.5	0
	4.42	-2.31	0.00	-0.66	0.95	0.4	0
	5.52	-1.46	0.00	-0.43	0.95	0.3	0
S0-B	0.00	-6.85	0.00	0.00	0.95	0.3	0
	1.10	-6.14	0.00	-0.47	0.95	0.5	0
	2.21	-5.47	0.02	-0.72	0.95	0.6	0
	3.04	-4.96	0.02	-0.79	0.95	0.6	0
	3.31	-4.76	0.00	-0.81	0.95	0.6	0
	4.42	-4.09	0.02	-0.69	0.95	0.5	0
	5.52	-3.38	0.00	-0.43	0.95	0.3	0
S0-C	0.00	-5.93	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-5.24	0.01	-0.44	0.95	0.4	0
	2.21	-4.47	0.00	-0.71	0.95	0.5	0
	2.76	-4.13	0.00	-0.77	0.95	0.5	0
	3.31	-3.73	0.00	-0.79	0.95	0.5	0
	4.42	-3.09	0.00	-0.69	0.95	0.4	0
	5.52	-2.36	0.00	-0.44	0.95	0.3	0
S0-D	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-4.28	0.00	-0.44	0.95	0.4	0
	2.21	-3.62	0.00	-0.68	0.95	0.5	0
	2.76	-3.27	0.00	-0.74	0.95	0.5	0
	3.31	-2.90	0.00	-0.76	0.95	0.5	0
	4.42	-2.24	0.00	-0.66	0.95	0.4	0
	5.52	-1.52	0.00	-0.42	0.95	0.3	0
S0-E	0.00	-3.72	0.00	0.00	0.95	0.1	0
	1.10	-3.03	0.00	-0.41	0.95	0.3	0
	2.21	-2.34	0.00	-0.64	0.95	0.4	0
	2.76	-1.97	0.00	-0.70	0.95	0.4	0
	3.31	-1.63	0.00	-0.71	0.95	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	4.42	-0.94	0.00	-0.62	0.95	0.3	0
	5.52	-0.25	0.00	-0.38	0.95	0.2	0
S0-F	0.00	-3.90	0.00	0.00	0.95	0.1	0
	1.10	-3.21	0.00	-0.41	0.95	0.3	0
	2.21	-2.52	0.00	-0.65	0.95	0.4	0
	3.04	-2.01	0.00	-0.72	0.95	0.4	0
	3.31	-1.83	0.00	-0.72	0.95	0.4	0
	4.42	-1.14	0.00	-0.63	0.95	0.3	0
	5.52	-0.45	0.00	-0.39	0.95	0.2	0
S0-G	0.00	-4.02	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-3.33	0.00	-0.42	0.95	0.3	0
	2.21	-2.64	0.00	-0.65	0.95	0.4	0
	2.76	-2.29	0.00	-0.71	0.95	0.4	0
	3.31	-1.95	0.00	-0.72	0.95	0.4	0
	4.42	-1.26	0.00	-0.63	0.95	0.3	0
	5.52	-0.57	0.00	-0.39	0.95	0.2	0
S0-H	0.00	-4.18	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-3.49	0.00	-0.42	0.95	0.3	0
	2.21	-2.80	0.00	-0.66	0.95	0.4	0
	2.76	-2.45	0.00	-0.72	0.95	0.4	0
	3.31	-2.11	0.00	-0.73	0.95	0.4	0
	4.42	-1.42	0.00	-0.64	0.95	0.4	0
	5.52	-0.73	0.00	-0.40	0.95	0.2	0
S0-I	0.00	-4.19	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-3.50	0.00	-0.42	0.95	0.3	0
	2.21	-2.81	0.00	-0.66	0.95	0.4	0
	2.76	-2.46	0.00	-0.72	0.95	0.4	0
	3.31	-2.12	0.00	-0.73	0.95	0.4	0
	4.42	-1.43	0.00	-0.64	0.95	0.4	0
	5.52	-0.74	0.00	-0.40	0.95	0.2	0
S0-J	0.00	-4.14	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-3.45	0.00	-0.42	0.95	0.3	0
	2.21	-2.76	0.00	-0.66	0.95	0.4	0
	3.04	-2.24	0.00	-0.73	0.95	0.4	0
	3.31	-2.07	0.00	-0.73	0.95	0.4	0
	4.42	-1.38	0.00	-0.64	0.95	0.4	0
	5.52	-0.69	0.00	-0.40	0.95	0.2	0
S0-K	0.00	-3.92	0.00	0.00	0.95	0.1	0
	1.10	-3.24	0.00	-0.41	0.95	0.3	0
	2.21	-2.55	0.00	-0.65	0.95	0.4	0
	2.76	-2.20	0.00	-0.70	0.95	0.4	0
	3.31	-1.86	0.00	-0.71	0.95	0.4	0
	4.42	-1.17	0.00	-0.62	0.95	0.3	0
	5.52	-0.48	0.00	-0.38	0.95	0.2	0
S0-L	0.00	-3.95	0.00	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	-3.26	0.00	-0.41	0.95	0.3	0
	2.21	-2.57	0.00	-0.65	0.95	0.4	0
	2.76	-2.22	0.00	-0.70	0.95	0.4	0
	3.31	-1.88	0.00	-0.72	0.95	0.4	0
	4.42	-1.19	0.00	-0.62	0.95	0.3	0
	5.52	-0.50	0.00	-0.38	0.95	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
S0-M	0.00	-5.43	0.00	0.00	0.95	0.3	0
	1.48	-4.51	0.00	-0.74	0.95	0.6	0
	2.96	-3.59	0.00	-1.16	0.95	0.8	0
	3.70	-3.12	0.00	-1.25	0.95	0.8	0
	4.44	-2.66	0.00	-1.27	0.95	0.8	0
	5.92	-1.74	0.00	-1.10	0.95	0.6	0
	7.40	-0.81	0.00	-0.67	0.95	0.4	0
S0-N	0.00	-6.06	0.00	0.00	0.95	0.4	0
	1.60	-5.06	0.00	-0.87	0.95	0.8	0
	3.20	-4.06	0.00	-1.36	0.95	0.9	0
	3.99	-3.56	0.00	-1.47	0.95	0.9	0
	4.79	-3.07	0.00	-1.50	0.95	0.9	0
	6.39	-2.07	0.00	-1.30	0.95	0.8	0
	7.99	-1.07	0.00	-0.79	0.95	0.4	0
S0-O	0.00	-6.35	0.00	0.00	0.95	0.5	0
	1.70	-5.29	0.00	-0.98	0.95	0.9	0
	3.40	-4.23	0.00	-1.54	0.95	1.1	0
	4.25	-3.70	0.00	-1.66	0.95	1.1	0
	5.10	-3.17	0.00	-1.69	0.95	1.0	0
	6.80	-2.11	0.00	-1.46	0.95	0.9	0
	8.50	-1.04	0.00	-0.89	0.95	0.5	0
S0-P	0.00	-7.87	0.00	0.00	0.95	0.7	0
	1.81	-6.74	0.00	-1.15	0.95	1.1	0
	3.62	-5.61	0.00	-1.79	0.95	1.3	0
	4.52	-5.05	0.00	-1.94	0.95	1.4	0
	5.43	-4.48	0.00	-1.97	0.95	1.3	0
	7.24	-3.35	0.00	-1.71	0.95	1.1	0
	9.05	-2.22	0.00	-1.03	0.95	0.7	0
S0-Q	0.00	-8.87	0.00	0.00	0.95	0.8	0
	1.81	-7.74	0.03	-1.15	0.95	1.2	0
	3.62	-6.54	0.00	-1.84	0.95	1.4	0
	4.52	-6.05	0.05	-1.95	0.95	1.5	0
	5.43	-5.48	0.05	-1.98	0.95	1.4	0
	7.24	-4.28	0.00	-1.75	0.95	1.2	0
	9.05	-3.22	0.03	-1.03	0.95	0.8	0
S0-R	0.00	-9.72	0.00	0.00	0.95	0.8	0
	1.81	-8.59	0.00	-1.20	0.95	1.3	0
	3.62	-7.46	0.00	-1.87	0.95	1.5	0
	4.52	-6.89	0.00	-2.03	0.95	1.6	0
	5.43	-6.33	0.00	-2.06	0.95	1.5	0
	7.24	-5.20	0.00	-1.78	0.95	1.3	0
	9.05	-4.07	0.00	-1.06	0.95	0.9	0
S0-S	0.00	-7.93	0.00	0.00	0.95	0.7	0
	1.81	-6.80	0.03	-1.12	0.95	1.1	0
	3.62	-5.62	0.00	-1.79	0.95	1.3	0
	4.52	-5.06	0.00	-1.93	0.95	1.4	0
	5.43	-4.49	0.00	-1.96	0.95	1.3	0
	7.24	-3.37	0.00	-1.69	0.95	1.1	0
	9.05	-2.24	0.00	-1.01	0.95	0.7	0
S1-A	0.00	-8.92	0.00	0.00	0.95	0.4	0
	0.29	-8.74	0.00	0.00	0.95	0.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.15	-8.10	0.00	-0.02	0.95	0.3	0
	2.30	-7.37	0.00	-0.03	0.95	0.3	0
	3.45	-6.64	0.00	-0.04	0.95	0.3	0
	4.60	-5.91	0.00	-0.06	0.95	0.3	0
	5.75	-5.18	0.00	-0.07	0.95	0.2	0
S1-B	0.00	-38.22	0.00	0.00	0.92	2.2	0
	0.30	-36.85	-0.02	-0.10	0.92	2.2	0
	1.22	-32.86	-0.04	-0.35	0.92	2.0	0
	2.43	-25.72	-0.09	-1.25	0.92	1.7	0
	3.65	-18.95	-0.62	-0.41	0.92	1.6	0
	4.73	-15.11	-0.09	-1.25	0.92	1.1	0
	5.82	-10.36	-0.05	-0.62	0.92	0.7	0
S1-C	0.00	-84.49	0.00	0.00	0.92	4.9	0
	1.22	-77.89	-0.88	-3.46	0.92	5.6	0
	2.43	-71.87	-1.74	-6.52	0.92	6.3	0
	3.65	-65.86	-2.57	-9.18	0.92	6.9	0
	3.65	-24.38	2.83	8.82	0.92	4.6	0
	4.73	-19.02	1.89	5.40	0.92	3.2	0
	5.82	-13.99	0.90	2.43	0.92	1.8	0
S1-D	0.00	-104.20	0.00	0.00	0.92	6.0	0
	1.22	-97.19	0.42	-4.32	0.92	6.6	0
	2.43	-91.18	0.82	-8.45	0.92	7.1	0
	3.65	-85.16	1.21	-12.37	0.92	7.6	0
	3.65	-28.29	-1.91	11.49	0.92	4.7	0
	4.73	-22.93	-1.28	6.81	0.92	3.2	0
	5.82	-17.57	-0.64	2.39	0.92	1.8	0
S1-E	0.00	-43.27	0.00	0.00	0.92	2.5	0
	0.30	-41.77	0.02	-0.09	0.92	2.4	0
	1.22	-36.28	0.15	-0.57	0.92	2.3	0
	2.43	-30.27	0.31	-0.96	0.92	2.1	0
	3.65	-28.78	-1.17	1.19	0.92	2.6	0
	4.73	-23.42	-0.78	-0.03	0.92	1.9	0
	5.82	-18.06	-0.39	-1.01	0.92	1.5	0
S1-F	0.00	-54.99	0.00	0.00	0.92	3.2	0
	0.25	-53.76	-0.02	-0.06	0.92	3.1	0
	1.00	-50.07	-0.10	-0.24	0.92	3.0	0
	1.99	-45.15	-0.20	-0.48	0.92	2.8	0
	2.99	-40.14	-0.29	-0.72	0.92	2.6	0
	3.65	-27.18	0.47	3.51	0.92	2.4	0
	4.73	-21.82	0.31	1.48	0.92	1.7	0
	5.82	-16.79	0.21	-0.97	0.92	1.3	0
S1-G	0.00	-57.58	0.00	0.00	0.92	3.3	0
	0.25	-56.35	-0.03	0.02	0.92	3.3	0
	1.00	-51.94	-0.02	1.20	0.92	3.2	0
	1.99	-47.02	-0.04	2.53	0.92	3.1	0
	3.65	-38.72	-0.59	4.99	0.92	3.4	0
	3.65	-27.22	0.61	6.00	0.92	2.9	0
	4.73	-21.85	0.41	3.03	0.92	2.0	0
	5.82	-17.15	0.24	-1.55	0.92	1.4	0
S1-H	0.00	-104.22	0.00	0.00	0.92	6.0	0
	1.22	-98.20	-0.64	-3.80	0.92	6.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	2.43	-91.65	-1.10	-8.93	0.92	7.4	0
	3.65	-85.63	-1.61	-13.81	0.92	8.1	0
	3.65	-27.37	2.10	16.19	0.92	5.4	0
	4.73	-22.01	1.41	9.80	0.92	3.7	0
	5.82	-16.65	0.70	3.54	0.92	2.0	0
S1-I	0.00	-114.02	0.00	0.00	0.92	6.6	0
	1.22	-107.49	0.11	-4.94	0.92	7.0	0
	2.43	-101.48	0.21	-10.04	0.92	7.5	0
	3.65	-95.44	0.30	-15.53	0.92	8.1	0
	3.65	-27.35	-0.94	14.73	0.92	4.4	0
	4.73	-21.99	-0.62	9.03	0.92	3.1	0
	5.82	-16.63	-0.31	3.47	0.92	1.7	0
S1-J	0.00	-100.24	0.00	0.00	0.92	5.8	0
	1.22	-93.74	0.66	-3.83	0.92	6.4	0
	2.43	-87.70	1.30	-7.85	0.92	7.1	0
	3.65	-81.69	1.91	-12.20	0.92	7.8	0
	3.65	-27.27	-2.76	11.38	0.92	5.1	0
	4.73	-21.91	-1.84	6.83	0.92	3.5	0
	5.82	-16.54	-0.92	2.43	0.92	1.9	0
S1-K	0.00	-34.61	0.00	0.00	0.92	2.0	0
	0.25	-33.38	0.03	0.00	0.92	2.0	0
	1.00	-29.13	0.19	-0.22	0.92	1.8	0
	1.99	-24.14	0.38	-0.56	0.92	1.7	0
	3.65	-5.54	3.17	-2.89	0.92	2.9	0
	3.65	-27.17	-2.43	1.85	0.92	3.5	0
	4.73	-21.81	-1.62	0.58	0.92	2.4	0
	5.82	-16.45	-0.81	-0.54	0.92	1.6	0
S1-L	0.00	-41.24	0.00	0.00	0.92	2.4	0
	0.25	-40.01	0.02	-0.02	0.92	2.3	0
	1.00	-35.65	0.05	0.77	0.92	2.2	0
	1.99	-30.73	0.10	1.66	0.92	2.1	0
	2.99	-25.70	0.15	2.66	0.92	2.0	0
	3.65	-28.09	-0.94	0.99	0.92	2.4	0
	4.73	-22.72	-0.62	0.00	0.92	1.7	0
	5.82	-17.36	-0.31	-0.83	0.92	1.3	0
S1-M	0.00	-60.25	0.00	0.00	0.92	8.7	0
	0.43	-59.00	-0.01	0.00	0.92	8.5	0
	1.73	-55.25	-0.05	-0.01	0.92	8.0	0
	3.46	-46.75	-0.01	1.38	0.92	7.0	0
	5.86	-34.94	-2.00	3.23	0.92	6.9	0
	5.86	-27.82	1.10	-3.11	0.92	5.2	0
	7.49	-19.78	0.55	-1.86	0.92	3.5	0
S1-N	0.00	-103.65	0.00	0.00	0.92	18.6	0
	0.41	-102.47	-0.10	-0.46	0.92	18.5	0
	1.64	-98.92	-0.41	-1.86	0.92	18.3	0
	3.28	-93.43	-0.80	-3.70	0.92	17.9	0
	4.92	-85.32	-1.15	-5.52	0.92	16.9	0
	6.56	-27.17	3.21	12.41	0.92	8.9	0
	8.19	-19.12	1.61	5.00	0.92	5.3	0
S1-O	0.00	-124.05	0.00	0.00	0.92	26.4	0
	0.45	-122.76	-0.03	-0.65	0.92	26.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	1.79	-118.89	-0.11	-2.58	0.92	25.8	0
	3.58	-113.58	-0.20	-5.13	0.92	25.1	0
	5.37	-104.73	-0.29	-7.63	0.92	23.6	0
	7.16	-28.81	0.98	17.70	0.92	9.5	0
	8.79	-21.83	0.44	6.79	0.92	6.0	0
S1-P	0.00	-127.43	0.00	0.00	0.92	32.6	0
	0.46	-126.09	0.10	-0.62	0.92	32.4	0
	1.85	-122.08	0.38	-2.48	0.92	31.9	0
	3.71	-116.66	0.74	-4.94	0.92	31.1	0
	5.76	-107.45	0.04	-7.59	0.92	28.7	0
	7.81	-28.50	-1.20	18.12	0.92	10.8	0
	9.44	-21.62	-0.33	7.56	0.92	6.9	0
S1-Q	0.00	-116.01	0.00	0.00	0.92	29.7	0
	0.46	-114.68	0.09	-0.18	0.92	29.4	0
	1.85	-110.10	0.33	-2.81	0.92	28.8	0
	3.71	-104.01	0.64	-5.08	0.92	27.8	0
	5.76	-95.50	0.53	-6.78	0.92	25.8	0
	7.81	-23.72	-2.60	15.10	0.92	10.1	0
	9.44	-15.68	-1.30	6.88	0.92	5.9	0
S1-R	0.00	-52.15	0.00	0.00	0.92	4.1	0
	1.24	-47.65	0.81	0.57	0.92	4.4	0
	1.54	-46.76	0.90	0.67	0.92	4.4	0
	2.47	-44.09	0.88	0.87	0.92	4.2	0
	3.71	-40.73	0.24	-2.08	0.92	3.7	0
	5.08	-36.04	0.59	-0.69	0.92	3.3	0
	6.44	-30.06	0.46	-0.42	0.92	2.7	0
	7.81	-24.06	0.00	0.00	0.92	1.9	0
S1-R1	0.00	-20.64	0.00	0.00	0.92	1.6	0
	0.14	-20.02	0.02	-0.01	0.92	1.6	0
	0.54	-18.24	0.06	-0.02	0.92	1.5	0
	1.08	-15.87	0.09	-0.04	0.92	1.3	0
	1.63	-13.49	0.10	-0.04	0.92	1.1	0
	2.17	-11.11	0.09	-0.03	0.92	0.9	0
	2.71	-8.74	0.06	-0.01	0.92	0.7	0
S1-S	0.00	-11.64	0.00	0.00	0.95	1.0	0
	0.46	-11.34	0.00	0.00	0.95	1.0	0
	1.84	-10.47	0.00	-0.01	0.95	0.9	0
	3.69	-9.29	0.00	-0.02	0.95	0.8	0
	5.53	-8.12	0.00	-0.02	0.95	0.7	0
	7.38	-6.95	0.00	-0.03	0.95	0.6	0
	9.22	-5.78	0.00	-0.04	0.95	0.5	0
S2-B	0.00	-31.84	0.00	0.00	0.90	3.2	0
	1.22	-27.22	-1.41	0.05	0.90	3.5	0
	1.22	-27.22	-1.41	0.05	0.90	3.5	0
	2.43	-22.65	-2.14	0.06	0.90	3.4	0
	3.65	-17.96	-2.26	0.05	0.90	2.9	0
	4.80	-13.62	-1.88	0.06	0.90	2.3	0
	5.95	-9.27	-1.11	0.04	0.90	1.5	0
S2-R	0.00	-50.97	0.00	0.00	0.90	7.0	0
	1.24	-47.68	2.27	0.05	0.90	7.7	0
	2.47	-44.53	3.58	0.08	0.90	7.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	2.47	-44.53	3.58	0.08	0.90	7.9	0
	3.71	-41.23	3.96	0.09	0.90	7.6	0
	5.08	-36.62	3.41	0.10	0.90	6.7	0
	6.44	-31.45	2.05	0.07	0.90	5.4	0
	7.81	-26.28	0.00	0.00	0.90	3.6	0
S2-R1	0.00	-17.24	0.00	0.00	0.90	2.4	0
	0.14	-16.69	0.10	0.00	0.90	2.3	0
	0.57	-14.85	0.34	0.02	0.90	2.2	0
	1.15	-12.68	0.52	0.03	0.90	2.0	0
	1.72	-10.50	0.56	0.03	0.90	1.7	0
	2.30	-8.33	0.47	0.03	0.90	1.4	0
	2.87	-6.38	0.27	0.00	0.90	1.0	0
S2a-B	0.00	-38.50	0.00	0.00	0.90	4.5	0
	0.91	-34.78	-1.07	0.04	0.90	4.6	0
	1.22	-33.54	-1.35	0.05	0.90	4.6	0
	2.43	-28.34	-2.06	-0.11	0.90	4.4	0
	3.65	-23.28	-2.23	-0.11	0.90	3.9	0
	4.96	-17.98	-1.89	-0.11	0.90	3.1	0
	6.26	-12.87	-1.12	0.05	0.90	2.1	0
	7.57	-7.55	0.00	0.00	0.90	0.9	0
S2a-R	0.00	-61.60	0.00	0.00	0.90	8.5	0
	1.24	-58.21	2.19	0.05	0.90	9.1	0
	2.16	-55.85	3.22	0.08	0.90	9.3	0
	2.47	-55.07	3.45	0.08	0.90	9.3	0
	3.71	-51.75	3.82	0.09	0.90	9.0	0
	5.08	-46.87	3.28	0.10	0.90	8.1	0
	6.44	-41.30	1.97	0.07	0.90	6.7	0
	7.81	-35.89	0.00	0.00	0.90	4.9	0
S2a-R1	0.00	-23.58	0.00	0.00	0.90	3.3	0
	0.16	-22.74	0.12	0.01	0.90	3.2	0
	0.65	-20.74	0.40	0.02	0.90	3.1	0
	1.31	-18.08	0.61	0.04	0.90	2.8	0
	1.96	-15.42	0.66	0.04	0.90	2.5	0
	2.61	-12.76	0.55	0.04	0.90	2.1	0
	3.27	-10.09	0.33	0.02	0.90	1.6	0
	3.92	-7.60	0.00	0.00	0.90	1.0	0
S2b-B	0.00	-37.17	0.00	0.00	0.90	3.8	0
	1.22	-32.21	-1.47	0.05	0.90	4.0	0
	1.52	-30.95	-1.73	0.06	0.90	4.0	0
	2.43	-27.23	-2.25	0.07	0.90	3.9	0
	3.65	-21.72	-2.41	0.06	0.90	3.4	0
	4.88	-16.73	-2.03	0.07	0.90	2.7	0
	6.11	-11.77	-1.20	0.05	0.90	1.8	0
S2b-R	0.00	-59.08	0.00	0.00	0.90	8.1	0
	1.24	-55.93	2.45	0.05	0.90	8.9	0
	2.47	-52.77	3.86	0.08	0.90	9.2	0
	2.47	-52.77	3.86	0.08	0.90	9.2	0
	3.71	-49.52	4.27	0.09	0.90	8.9	0
	5.08	-44.64	3.66	0.10	0.90	8.0	0
	6.44	-39.07	2.19	0.07	0.90	6.5	0
	7.81	-33.52	0.00	0.00	0.90	4.6	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
S2b-R1	0.00	-21.87	0.00	0.00	0.90	3.0	0
	0.15	-21.22	0.12	0.01	0.90	3.0	0
	0.61	-19.34	0.40	0.02	0.90	2.9	0
	1.23	-16.84	0.61	0.03	0.90	2.6	0
	1.84	-14.33	0.66	0.04	0.90	2.3	0
	2.46	-11.83	0.56	0.03	0.90	1.9	0
	3.07	-9.33	0.33	0.02	0.90	1.5	0
S3-B	0.00	-38.83	0.00	0.00	0.90	5.2	0
	1.22	-33.88	-1.58	-0.08	0.90	5.4	0
	1.22	-33.88	-1.58	-0.08	0.90	5.4	0
	2.43	-28.92	-2.46	-0.12	0.90	5.2	0
	3.65	-23.00	-2.71	-0.13	0.90	4.5	0
	5.04	-17.35	-2.35	-0.13	0.90	3.6	0
	6.42	-11.70	-1.40	-0.09	0.90	2.3	0
S3-R	0.00	-58.73	0.00	0.00	0.90	8.1	0
	1.24	-55.58	2.44	-0.04	0.90	8.8	0
	2.47	-52.44	3.85	-0.06	0.90	9.1	0
	2.47	-52.44	3.85	-0.06	0.90	9.1	0
	3.71	-49.20	4.25	-0.06	0.90	8.8	0
	5.08	-44.32	3.64	-0.08	0.90	7.9	0
	6.44	-38.74	2.18	-0.06	0.90	6.4	0
	7.81	-33.17	0.00	0.00	0.90	4.6	0
S3-R1	0.00	-22.07	0.00	0.00	0.90	3.0	0
	0.17	-21.15	0.13	0.01	0.90	3.0	0
	0.69	-18.89	0.48	-0.02	0.90	2.8	0
	1.39	-16.07	0.73	-0.04	0.90	2.6	0
	2.08	-13.25	0.78	-0.04	0.90	2.2	0
	2.77	-10.42	0.66	-0.04	0.90	1.8	0
	3.46	-7.60	0.39	-0.02	0.90	1.3	0
S4-B	0.00	-50.19	0.00	0.00	0.90	7.2	0
	0.30	-49.04	-0.39	-0.01	0.90	7.2	0
	0.61	-47.89	-0.71	-0.02	0.90	7.2	0
	1.22	-45.60	-1.11	-0.03	0.90	7.1	0
	1.83	-43.30	-1.22	-0.03	0.90	6.8	0
	2.43	-41.00	-1.06	-0.03	0.90	6.4	0
	3.04	-38.70	-0.65	-0.02	0.90	5.9	0
	3.65	-36.40	0.00	0.00	0.90	5.2	0
S4-B1	0.00	-15.93	0.00	0.00	0.90	2.3	0
	0.18	-15.24	-0.14	-0.01	0.90	2.3	0
	0.73	-13.17	-0.48	-0.03	0.90	2.1	0
	1.46	-10.41	-0.73	-0.04	0.90	1.9	0
	2.20	-7.64	-0.78	-0.05	0.90	1.5	0
	2.93	-4.88	-0.66	-0.04	0.90	1.0	0
	3.66	-2.11	-0.39	-0.03	0.90	0.5	0
S4-R	0.00	-50.42	0.00	0.00	0.90	6.9	0
	1.24	-47.28	2.26	-0.04	0.90	7.6	0
	2.47	-44.14	3.56	-0.07	0.90	7.8	0
	2.47	-44.14	3.56	-0.07	0.90	7.8	0
	3.71	-40.67	3.94	-0.07	0.90	7.5	0
	5.08	-36.06	3.39	-0.08	0.90	6.6	0
	6.44	-30.90	2.04	-0.06	0.90	5.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
	7.81	-25.73	0.00	0.00	0.90	3.5	0
S4-R1	0.00	-16.49	0.00	0.00	0.90	2.3	0
	0.18	-15.73	0.14	-0.01	0.90	2.2	0
	0.73	-13.66	0.48	-0.03	0.90	2.1	0
	1.46	-10.89	0.74	-0.04	0.90	1.9	0
	2.20	-8.13	0.79	-0.05	0.90	1.5	0
	2.93	-5.36	0.66	-0.04	0.90	1.1	0
	3.66	-2.60	0.39	-0.03	0.90	0.6	0
S5-B	0.00	-75.62	0.00	0.00	0.92	6.9	0
	0.61	-72.95	-0.81	0.08	0.92	7.3	0
	1.06	-70.95	-1.18	0.11	0.92	7.3	0
	1.22	-70.29	-1.26	0.12	0.92	7.3	0
	1.83	-67.62	-1.38	0.14	0.92	7.2	0
	2.43	-64.95	-1.20	0.12	0.92	6.8	0
	3.04	-62.29	-0.73	0.08	0.92	6.2	0
	3.65	-59.62	0.00	0.00	0.92	5.5	0
S5-B1	0.00	-56.42	0.00	0.00	0.92	5.2	0
	0.19	-55.58	-0.03	0.02	0.92	5.1	0
	0.76	-53.07	-0.11	0.06	0.92	5.0	0
	1.53	-49.72	-0.18	0.09	0.92	4.7	0
	2.29	-46.37	-0.21	0.10	0.92	4.4	0
	3.06	-43.02	-0.18	0.09	0.92	4.1	0
	3.82	-39.67	-0.11	0.06	0.92	3.7	0
S5-C	0.00	-110.45	0.00	0.00	0.92	10.1	0
	1.22	-104.42	-0.53	3.62	0.92	10.5	0
	2.43	-98.41	-1.04	6.84	0.92	10.8	0
	3.65	-92.39	-1.53	9.65	0.92	11.0	0
	3.65	-28.16	1.51	-9.19	0.92	5.0	0
	5.18	-21.69	0.94	-5.77	0.92	3.5	0
	6.71	-14.13	0.47	-3.06	0.92	2.1	0
S5-D	0.00	-113.46	0.00	0.00	0.92	10.4	0
	1.22	-107.44	0.49	4.27	0.92	10.8	0
	2.43	-101.43	0.96	8.35	0.92	11.2	0
	3.65	-95.41	1.41	12.22	0.92	11.6	0
	3.65	-36.93	-1.47	-11.43	0.92	6.1	0
	5.18	-30.42	-0.78	-7.24	0.92	4.4	0
	6.71	-22.86	-0.39	-3.10	0.92	2.8	0
S5-E	0.00	-50.89	0.00	0.00	0.92	4.7	0
	0.37	-49.05	0.02	0.13	0.92	4.5	0
	1.49	-43.52	0.09	0.42	0.92	4.1	0
	2.99	-36.04	0.18	0.57	0.92	3.5	0
	3.65	-36.25	-0.71	-2.17	0.92	4.1	0
	5.18	-29.93	-0.28	-0.86	0.92	3.1	0
	6.71	-23.06	-0.07	0.87	0.92	2.3	0
S5-F	0.00	-61.29	0.00	0.00	0.92	5.6	0
	0.37	-59.44	0.01	-0.04	0.92	5.5	0
	1.49	-53.91	0.03	-0.24	0.92	5.0	0
	2.99	-46.29	0.08	-0.71	0.92	4.4	0
	3.65	-34.84	0.17	-1.22	0.92	3.5	0
	5.18	-25.74	-0.24	1.10	0.92	2.7	0
	6.71	-19.71	0.07	1.23	0.92	2.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
S5-G	0.00	-63.65	0.00	0.00	0.92	5.8	0
	0.37	-61.80	0.00	-0.16	0.92	5.7	0
	1.49	-56.27	0.00	-0.76	0.92	5.3	0
	3.65	-45.50	-0.58	-2.31	0.92	4.9	0
	3.65	-34.86	0.33	-2.83	0.92	3.9	0
	5.18	-27.30	0.22	-0.90	0.92	2.8	0
	6.71	-19.73	0.13	0.88	0.92	2.0	0
S5-H	0.00	-109.85	0.00	0.00	0.92	10.1	0
	1.22	-103.81	-0.67	3.83	0.92	10.6	0
	2.43	-95.88	-1.53	8.33	0.92	11.1	0
	3.65	-89.86	-2.25	12.17	0.92	11.6	0
	3.65	-34.60	1.75	-12.90	0.92	6.3	0
	5.18	-27.04	1.17	-7.50	0.92	4.4	0
	6.71	-19.48	0.59	-2.37	0.92	2.5	0
S5-I	0.00	-120.07	0.00	0.00	0.92	11.0	0
	1.22	-114.02	0.09	4.66	0.92	11.2	0
	2.43	-108.00	0.18	9.12	0.92	11.4	0
	3.65	-98.19	0.31	15.92	0.92	11.6	0
	3.65	-34.56	-0.07	-14.58	0.92	5.4	0
	5.18	-27.00	-0.05	-8.62	0.92	3.8	0
	6.71	-19.43	-0.03	-2.91	0.92	2.2	0
S5-J	0.00	-106.44	0.00	0.00	0.92	9.8	0
	1.22	-100.39	0.72	3.54	0.92	10.2	0
	2.43	-94.38	1.42	6.89	0.92	10.7	0
	3.65	-84.60	2.14	12.26	0.92	11.1	0
	3.65	-34.63	-1.55	-11.53	0.92	6.0	0
	5.18	-27.06	-1.06	-6.56	0.92	4.2	0
	6.71	-19.50	-0.53	-1.98	0.92	2.4	0
S5-K	0.00	-42.09	0.00	0.00	0.92	3.1	0
	0.44	-40.83	0.05	0.05	0.92	3.1	0
	1.75	-34.46	0.21	0.09	0.92	2.7	0
	4.16	-12.24	3.29	-0.27	0.92	3.1	0
	4.16	-34.82	-1.20	-2.95	0.92	3.8	0
	5.69	-27.26	-0.81	-1.02	0.92	2.7	0
	7.22	-19.70	-0.41	0.65	0.92	1.8	0
S5-L	0.00	-50.42	0.00	0.00	0.92	5.0	0
	0.35	-49.41	0.01	0.02	0.92	4.9	0
	1.40	-46.00	0.04	-0.04	0.92	4.6	0
	2.79	-39.10	0.09	-0.35	0.92	4.0	0
	4.19	-32.09	0.13	-0.89	0.92	3.4	0
	4.85	-34.89	-0.04	-2.27	0.92	3.8	0
	6.38	-25.62	-0.25	0.74	0.92	2.8	0
	7.91	-19.77	0.04	1.02	0.92	2.2	0
S5-M	0.00	-66.42	0.00	0.00	0.92	8.3	0
	0.41	-65.25	-0.01	-0.01	0.92	8.2	0
	1.63	-61.73	-0.02	-0.19	0.92	7.8	0
	3.25	-54.24	-0.05	-0.76	0.92	6.9	0
	5.55	-42.81	-2.14	-2.11	0.92	7.1	0
	5.55	-34.87	0.74	-2.05	0.92	5.2	0
	7.07	-27.31	0.50	-0.42	0.92	3.8	0
	8.60	-19.75	0.25	0.93	0.92	2.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Nrfi,d [kN]	Msfi,d [kNm]	Mtfi,d [kNm]	kmod,fi [-]	relsigma [%]	Lkn
S5-N	0.00	-109.03	0.00	0.00	0.92	17.8	0
	0.52	-107.53	-0.15	0.75	0.92	17.8	0
	2.08	-103.01	-0.60	2.74	0.92	17.6	0
	4.16	-93.77	-1.15	4.80	0.92	16.8	0
	6.25	-34.63	2.44	-12.30	0.92	9.2	0
	7.77	-27.07	1.64	-7.13	0.92	6.6	0
	9.30	-19.52	0.82	-2.23	0.92	4.1	0
S5-O	0.00	-130.98	0.00	0.00	0.92	26.3	0
	0.43	-129.73	-0.02	0.80	0.92	26.2	0
	1.74	-125.98	-0.09	3.00	0.92	25.8	0
	3.47	-120.60	-0.17	5.48	0.92	25.2	0
	5.21	-112.02	-0.25	7.49	0.92	23.8	0
	6.94	-37.66	0.65	-17.26	0.92	10.6	0
	9.23	-26.33	0.33	-7.11	0.92	6.6	0
S5-P	0.00	-136.39	0.00	0.00	0.92	34.9	0
	0.46	-135.05	0.17	0.81	0.92	34.8	0
	1.85	-131.04	0.68	3.04	0.92	34.4	0
	3.71	-125.62	1.30	5.48	0.92	33.8	0
	5.76	-116.41	0.22	7.47	0.92	31.1	0
	7.81	-38.57	-0.53	-18.25	0.92	13.0	0
	10.10	-11.33	-0.43	-0.45	0.92	3.3	0
S5-Q	0.00	-121.31	0.00	0.00	0.92	31.0	0
	0.46	-119.98	0.07	0.91	0.92	30.9	0
	1.85	-115.97	0.28	3.23	0.92	30.3	0
	3.71	-109.85	0.54	5.32	0.92	29.3	0
	5.76	-100.64	0.76	6.34	0.92	27.2	0
	7.81	-29.78	-1.33	-16.68	0.92	11.0	0
	10.10	-18.44	-0.67	-7.60	0.92	6.3	0
S5-R	0.00	-86.67	0.00	0.00	0.92	6.8	0
	1.24	-83.10	0.99	0.52	0.92	7.3	0
	1.54	-82.21	1.09	0.62	0.92	7.3	0
	2.47	-79.54	1.05	0.86	0.92	7.1	0
	4.39	-73.56	0.68	0.96	0.92	6.4	0
	5.08	-70.56	0.91	0.85	0.92	6.3	0
	6.44	-64.57	0.79	0.50	0.92	5.7	0
	7.81	-58.58	0.00	0.00	0.92	4.6	0
S5-R1	0.00	-55.61	0.00	0.00	0.92	4.4	0
	0.19	-54.77	0.03	0.02	0.92	4.4	0
	0.76	-52.26	0.11	0.06	0.92	4.2	0
	1.53	-48.91	0.18	0.09	0.92	4.0	0
	2.29	-45.56	0.20	0.10	0.92	3.7	0
	3.06	-42.21	0.18	0.09	0.92	3.5	0
	3.82	-38.86	0.11	0.06	0.92	3.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Schubspannungen Brand Nachweis der Schubspannungen im Brandfall

Grafik reltau (Brand) [%]



Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B-A	0.00	-0.03	-0.30	-0.02	0.95	0.2	0
	0.36	-0.03	-0.44	-0.02	0.95	0.2	0
	0.36	-0.05	0.39	-0.02	0.95	0.3	0
	1.50	0.00	-0.54	0.01	0.95	0.4	0
	2.00	0.05	-1.01	0.02	0.95	0.3	0
	2.50	0.10	-1.42	0.03	0.95	0.6	0
	3.00	0.13	-1.83	0.03	0.95	0.7	0
	3.28	0.13	-2.02	0.01	0.95	0.7	0
	3.28	0.13	1.70	0.00	0.95	0.7	0
	4.00	0.14	1.28	-0.03	0.95	0.8	0
	4.50	0.13	1.09	-0.04	0.95	0.7	0
	4.76	0.11	0.90	0.01	0.95	0.6	0
	5.00	0.12	0.64	0.03	0.95	0.7	0
	5.50	0.15	0.35	0.01	0.95	0.8	0
	6.00	0.15	0.22	0.00	0.95	0.8	0
	6.54	0.11	0.13	0.04	0.95	0.6	0
	7.50	0.11	-0.30	0.03	0.95	0.6	0
	8.00	0.14	-0.58	0.01	0.95	0.8	0
	8.32	0.13	-0.69	-0.01	0.95	0.7	0
	9.00	0.09	-0.51	0.05	0.95	0.5	0
	9.50	0.12	-0.77	0.03	0.95	0.7	0
	10.10	0.15	-1.06	0.01	0.95	0.8	0
	10.50	0.13	-0.81	0.05	0.95	0.7	0
	11.00	0.15	-1.04	0.06	0.95	0.8	0
	11.50	0.21	-1.35	0.05	0.95	1.2	0
	11.89	0.24	-1.55	0.03	0.95	1.3	0
	12.50	0.23	-1.34	0.05	0.95	1.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	13.00	0.19	-1.47	0.00	0.95	1.1	0
	13.37	0.10	-1.40	-0.14	0.95	0.6	0
	13.37	-0.14	2.73	-0.09	0.95	0.8	0
	14.00	-0.24	2.55	0.02	0.95	1.4	0
	14.50	-0.22	2.13	0.05	0.95	1.2	0
	15.00	-0.16	1.61	0.06	0.95	0.9	0
	15.50	-0.10	1.10	0.09	0.95	0.6	0
	16.00	-0.05	0.64	0.14	0.95	0.3	0
DZ.B-B	0.00	-0.13	-0.79	0.00	0.95	0.7	0
	0.36	-0.13	-0.93	0.00	0.95	0.7	0
	0.36	-0.09	1.19	0.01	0.95	0.5	0
	1.00	-0.04	0.62	0.01	0.95	0.2	0
	2.00	0.00	-0.65	0.01	0.95	0.4	0
	2.50	0.05	-1.30	0.01	0.95	0.3	0
	3.00	0.08	-1.82	0.02	0.95	0.5	0
	3.28	0.12	-2.05	0.02	0.95	0.7	0
	3.28	-0.15	1.14	0.10	0.95	0.8	0
	4.00	-0.05	0.77	0.11	0.95	0.3	0
	4.50	0.08	0.43	-0.01	0.95	0.4	0
	4.76	-0.32	0.71	0.03	0.95	1.8	0
	5.00	-0.20	0.49	0.03	0.95	1.1	0
	6.00	-0.06	-0.24	0.08	0.95	0.3	0
	6.54	0.20	-0.75	-0.05	0.95	1.1	0
	6.54	-0.30	0.64	0.08	0.95	1.7	0
	7.00	-0.07	0.29	0.03	0.95	0.4	0
	8.00	0.19	-0.44	-0.03	0.95	1.1	0
	8.32	0.42	-0.64	-0.05	0.95	2.3	0
	8.32	-0.17	0.72	0.02	0.95	0.9	0
	9.00	0.15	0.20	-0.02	0.95	0.8	0
	10.10	0.44	-0.56	-0.04	0.95	2.4	0
	10.10	-0.17	0.47	0.14	0.95	0.9	0
	11.00	0.08	-0.42	0.03	0.95	0.4	0
	11.50	0.30	-1.17	-0.01	0.95	1.7	0
	11.89	0.53	-1.42	0.00	0.95	2.9	0
	12.50	-0.09	-10.47	0.03	0.95	1.0	0
	13.00	0.22	-10.77	0.00	0.95	1.7	0
	13.37	0.49	-10.75	0.04	0.95	3.2	0
	13.37	-0.39	7.10	0.03	0.95	2.4	0
	14.00	-0.12	6.62	-0.02	0.95	0.9	0
	14.50	0.05	5.57	-0.04	0.95	0.4	0
	15.00	0.17	5.07	-0.03	0.95	1.1	0
	15.50	0.28	4.28	-0.01	0.95	1.6	0
	16.00	0.37	3.58	0.02	0.95	2.1	0
DZ.B-C	0.00	-0.14	-0.96	0.00	0.95	0.8	0
	0.36	-0.14	-1.10	0.00	0.95	0.8	0
	1.00	-0.09	-0.39	0.00	0.95	0.5	0
	1.50	-0.05	-0.76	0.01	0.95	0.3	0
	2.00	0.00	-1.47	0.03	0.95	1.0	0
	2.50	0.02	-2.16	0.02	0.95	0.1	0
	3.00	0.04	-2.55	0.04	0.95	0.3	0
	3.28	0.04	-2.76	0.04	0.95	0.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	3.28	-0.20	4.10	-0.06	0.95	1.2	0
	4.00	-0.18	3.63	0.04	0.95	1.1	0
	4.50	-0.18	3.08	-0.07	0.95	1.0	0
	4.76	-0.22	2.56	0.02	0.95	1.2	0
	5.00	-0.21	2.32	0.04	0.95	1.2	0
	5.50	-0.18	1.83	0.04	0.95	1.0	0
	6.00	-0.16	1.37	0.04	0.95	0.9	0
	6.54	-0.11	0.89	0.08	0.95	0.6	0
	7.00	-0.08	0.59	0.08	0.95	0.4	0
	7.50	-0.05	0.22	0.06	0.95	0.3	0
	8.32	-0.03	-0.30	0.10	0.95	0.2	0
	9.00	0.05	-0.82	0.07	0.95	0.3	0
	9.50	0.09	-1.51	0.00	0.95	0.5	0
	10.10	0.15	-1.98	-0.02	0.95	0.8	0
	10.50	0.10	-2.47	0.05	0.95	0.6	0
	11.00	0.14	-3.21	0.02	0.95	0.8	0
	11.50	0.20	-3.69	0.01	0.95	1.2	0
	11.89	0.25	-3.99	-0.01	0.95	1.5	0
	12.50	0.13	-4.72	0.03	0.95	0.8	0
	13.00	0.17	-5.04	0.03	0.95	1.1	0
	13.37	0.18	-5.19	0.02	0.95	1.1	0
	13.37	0.17	5.57	-0.01	0.95	1.1	0
	14.00	0.18	5.09	-0.01	0.95	1.1	0
	14.50	0.21	4.49	-0.01	0.95	1.3	0
	15.00	0.26	3.79	-0.01	0.95	1.5	0
	15.50	0.31	3.10	0.00	0.95	1.8	0
	16.00	0.36	2.45	0.00	0.95	2.0	0
DZ.B-D	0.00	-0.11	-1.09	0.01	0.95	0.6	0
	0.36	-0.11	-1.23	0.01	0.95	0.6	0
	1.00	-0.07	-1.34	-0.01	0.95	0.4	0
	1.50	-0.03	-1.80	0.01	0.95	0.2	0
	2.00	0.02	-2.49	-0.02	0.95	0.1	0
	2.50	0.05	-2.86	0.01	0.95	0.3	0
	3.00	0.06	-3.80	0.02	0.95	0.4	0
	3.28	0.08	-3.73	0.04	0.95	0.5	0
	3.28	-0.11	6.59	0.04	0.95	0.8	0
	4.00	-0.10	5.83	0.01	0.95	0.7	0
	4.50	-0.10	5.34	-0.08	0.95	0.7	0
	4.76	-0.14	4.27	0.04	0.95	0.9	0
	5.00	-0.14	3.91	-0.02	0.95	0.8	0
	5.50	-0.12	3.39	0.05	0.95	0.7	0
	6.00	-0.13	2.64	-0.07	0.95	0.8	0
	6.54	-0.07	1.63	0.05	0.95	0.4	0
	7.00	-0.07	1.18	0.11	0.95	0.4	0
	7.50	-0.07	0.52	0.06	0.95	0.4	0
	8.32	-0.08	-0.24	-0.05	0.95	0.4	0
	9.00	0.02	-1.26	-0.01	0.95	0.1	0
	9.50	0.02	-1.90	-0.02	0.95	0.1	0
	10.10	0.02	-2.54	-0.03	0.95	0.1	0
	10.50	0.11	-3.41	0.01	0.95	0.7	0
	11.00	0.11	-3.93	0.01	0.95	0.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	11.50	0.13	-4.51	-0.01	0.95	0.8	0
	11.89	0.14	-4.93	-0.02	0.95	0.9	0
	12.50	0.18	-6.16	0.01	0.95	1.2	0
	13.00	0.19	-6.71	0.01	0.95	1.2	0
	13.37	0.20	-7.00	0.02	0.95	1.3	0
	13.37	0.11	5.52	0.04	0.95	0.7	0
	14.00	0.13	4.93	-0.01	0.95	0.8	0
	14.50	0.17	4.24	-0.02	0.95	1.0	0
	15.00	0.21	3.49	-0.03	0.95	1.2	0
	15.50	0.26	2.77	-0.01	0.95	1.5	0
	16.00	0.30	2.10	0.08	0.95	1.7	0
DZ.B-E	0.00	-0.02	-0.50	-0.17	0.95	0.1	0
	0.36	-0.02	-0.64	-0.17	0.95	0.1	0
	1.00	-0.02	-2.04	-0.08	0.95	0.1	0
	1.50	-0.01	-2.65	-0.05	0.95	0.1	0
	2.00	0.00	-3.27	0.00	0.95	2.2	0
	2.50	0.00	-3.92	-0.01	0.95	2.6	0
	3.00	0.00	-4.53	-0.06	0.95	3.0	0
	3.28	0.02	-4.87	-0.16	0.95	0.2	0
	3.28	0.04	7.49	-0.10	0.95	0.5	0
	4.00	0.06	6.73	-0.03	0.95	0.5	0
	4.50	0.06	6.24	-0.05	0.95	0.5	0
	4.76	0.05	5.26	-0.06	0.95	0.4	0
	5.00	0.04	4.92	0.02	0.95	0.3	0
	5.50	0.04	4.30	0.05	0.95	0.3	0
	6.00	0.03	3.67	0.08	0.95	0.2	0
	6.54	0.03	2.22	0.03	0.95	0.2	0
	7.00	0.01	1.75	0.07	0.95	0.1	0
	7.50	0.00	1.20	0.15	0.95	0.8	0
	8.00	-0.02	0.76	0.19	0.95	0.1	0
	9.00	-0.02	-0.96	0.07	0.95	0.1	0
	9.50	-0.03	-1.82	-0.02	0.95	0.2	0
	10.10	-0.04	-2.51	0.00	0.95	0.2	0
	10.50	-0.03	-3.81	0.05	0.95	0.2	0
	11.00	-0.04	-4.38	-0.01	0.95	0.3	0
	11.50	-0.03	-5.02	-0.05	0.95	0.3	0
	11.89	-0.03	-5.52	-0.08	0.95	0.3	0
	12.50	-0.03	-6.75	-0.05	0.95	0.4	0
	13.00	0.00	-7.44	-0.17	0.95	4.9	0
	13.37	0.04	-7.90	-0.40	0.95	0.5	0
	13.37	0.06	3.43	-0.09	0.95	0.4	0
	14.00	0.09	3.84	-0.01	0.95	0.6	0
	14.50	0.10	3.50	-0.01	0.95	0.6	0
	15.00	0.11	3.02	-0.09	0.95	0.6	0
	15.50	0.12	2.30	-0.23	0.95	0.7	0
	16.00	0.12	1.56	-0.82	0.95	0.7	0
DZ.B-F	0.00	0.00	-0.17	0.01	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.31	0.01	0.95	0.2	0
	1.00	0.00	-1.63	-0.02	0.95	1.1	0
	1.50	0.00	-2.27	-0.03	0.95	1.5	0
	2.00	0.00	-2.83	-0.04	0.95	1.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	2.50	-0.01	-3.52	0.02	0.95	0.1	0
	3.00	-0.02	-4.17	0.02	0.95	0.2	0
	3.28	-0.02	-4.58	0.02	0.95	0.2	0
	3.28	0.02	6.60	0.01	0.95	0.3	0
	4.00	0.02	5.72	0.02	0.95	0.3	0
	4.50	0.01	5.07	0.03	0.95	0.2	0
	5.00	0.00	3.98	0.09	0.95	2.6	0
	5.50	0.00	3.73	0.04	0.95	2.5	0
	6.00	0.00	3.04	0.03	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.36	0.03	0.95	1.6	0
	7.00	0.00	1.68	0.11	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	1.10	0.10	0.95	0.7	0
	8.00	0.00	0.52	0.10	0.95	0.4	0
	9.00	0.00	-0.74	-0.03	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.43	-0.04	0.95	0.9	0
	10.00	0.00	-2.12	-0.04	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.81	-0.04	0.95	1.9	0
	11.00	0.00	-3.49	-0.03	0.95	2.3	0
	11.50	0.00	-3.57	0.05	0.95	2.4	0
	12.00	0.00	-3.72	0.09	0.95	2.5	0
	12.50	-0.02	-5.50	-0.03	0.95	0.2	0
	13.00	-0.03	-6.16	-0.03	0.95	0.3	0
	13.37	0.00	-5.31	0.11	0.95	3.5	0
	13.37	0.02	3.67	0.04	0.95	0.2	0
	14.00	0.02	3.29	0.03	0.95	0.2	0
	14.50	0.00	2.90	-0.05	0.95	1.9	0
	15.00	0.00	2.18	-0.05	0.95	1.4	0
	15.50	0.00	1.45	-0.04	0.95	1.0	0
	16.00	0.00	0.62	-0.01	0.95	0.4	0
DZ.B-G	0.00	0.00	-0.16	0.02	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.30	0.02	0.95	0.2	0
	1.00	-0.01	-1.63	0.02	0.95	0.1	0
	1.50	-0.02	-2.26	0.02	0.95	0.1	0
	2.00	-0.02	-2.85	0.01	0.95	0.1	0
	2.50	-0.02	-3.48	0.03	0.95	0.2	0
	3.00	-0.03	-4.15	0.04	0.95	0.2	0
	3.28	-0.03	-4.56	0.03	0.95	0.3	0
	3.28	0.01	6.58	0.00	0.95	0.2	0
	4.00	0.02	5.70	0.02	0.95	0.3	0
	4.50	0.01	5.04	0.03	0.95	0.2	0
	5.00	0.01	4.37	0.03	0.95	0.1	0
	5.50	0.00	3.70	0.03	0.95	2.4	0
	6.00	0.00	3.02	0.03	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.34	0.03	0.95	1.5	0
	7.00	0.00	1.70	0.06	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	1.13	0.06	0.95	0.7	0
	8.00	0.00	0.56	0.06	0.95	0.4	0
	9.00	0.00	-0.75	-0.01	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.44	-0.01	0.95	1.0	0
	10.00	0.00	-2.12	-0.01	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.80	-0.01	0.95	1.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	11.00	0.00	-3.49	-0.01	0.95	2.3	0
	11.50	-0.01	-4.17	-0.01	0.95	0.1	0
	12.00	-0.01	-4.85	-0.01	0.95	0.2	0
	12.50	-0.02	-5.52	-0.01	0.95	0.2	0
	13.00	-0.03	-6.20	0.00	0.95	0.3	0
	13.37	-0.02	-6.80	0.00	0.95	0.3	0
	13.37	0.00	4.48	-0.03	0.95	3.0	0
	14.00	0.00	3.61	-0.02	0.95	2.4	0
	14.50	0.00	2.90	-0.01	0.95	1.9	0
	15.00	0.00	2.17	-0.02	0.95	1.4	0
	15.50	0.00	1.43	-0.01	0.95	0.9	0
	16.00	0.00	0.59	-0.01	0.95	0.4	0
DZ.B-H	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.31	0.00	0.95	0.2	0
	1.00	0.00	-1.52	-0.01	0.95	1.0	0
	1.50	0.00	-2.16	-0.01	0.95	1.4	0
	2.00	-0.01	-2.74	-0.02	0.95	0.1	0
	2.50	-0.02	-3.31	-0.03	0.95	0.2	0
	3.00	-0.02	-4.05	-0.01	0.95	0.2	0
	3.28	-0.01	-4.54	-0.01	0.95	0.1	0
	3.28	0.01	6.56	-0.05	0.95	0.2	0
	4.00	0.02	5.66	-0.01	0.95	0.3	0
	4.50	0.01	5.01	0.00	0.95	0.2	0
	5.00	0.00	4.34	0.00	0.95	2.9	0
	5.50	0.00	3.67	0.00	0.95	2.4	0
	6.00	0.00	2.99	0.00	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.31	0.01	0.95	1.5	0
	7.00	0.00	1.66	0.02	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	1.09	0.02	0.95	0.7	0
	8.00	0.00	0.51	0.02	0.95	0.3	0
	9.00	0.00	-0.80	-0.01	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.48	-0.01	0.95	1.0	0
	10.00	0.00	-2.17	0.00	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.85	0.00	0.95	1.9	0
	11.00	0.00	-3.54	0.00	0.95	2.3	0
	11.50	0.00	-4.22	0.00	0.95	2.8	0
	12.00	-0.01	-4.90	0.01	0.95	0.2	0
	12.50	-0.02	-5.55	0.01	0.95	0.2	0
	13.00	-0.02	-6.26	0.03	0.95	0.3	0
	13.37	-0.01	-6.86	0.07	0.95	0.3	0
	13.37	0.00	2.67	-0.01	0.95	1.8	0
	14.00	0.00	2.11	0.04	0.95	1.4	0
	14.50	0.00	2.89	0.01	0.95	1.9	0
	15.00	0.00	2.16	0.01	0.95	1.4	0
	15.50	0.00	1.42	0.01	0.95	0.9	0
	16.00	0.00	0.59	0.00	0.95	0.4	0
DZ.B-I	0.00	0.00	-0.17	-0.01	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.30	-0.01	0.95	0.2	0
	1.00	0.00	-1.49	-0.02	0.95	1.0	0
	1.50	0.00	-2.13	-0.03	0.95	1.4	0
	2.00	0.00	-2.72	-0.04	0.95	1.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	2.50	-0.01	-3.38	-0.04	0.95	0.1	0
	3.00	-0.02	-4.03	-0.05	0.95	0.2	0
	3.28	-0.01	-4.52	-0.09	0.95	0.1	0
	3.28	0.01	6.55	-0.05	0.95	0.2	0
	4.00	0.02	5.65	-0.04	0.95	0.3	0
	4.50	0.01	5.00	-0.03	0.95	0.2	0
	5.00	0.00	4.33	-0.03	0.95	2.9	0
	5.50	0.00	3.65	-0.02	0.95	2.4	0
	6.00	0.00	2.98	-0.02	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.30	-0.02	0.95	1.5	0
	7.00	0.00	1.63	-0.02	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	1.06	-0.01	0.95	0.7	0
	8.00	0.00	0.49	-0.01	0.95	0.3	0
	9.00	0.00	-0.80	-0.02	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.49	-0.02	0.95	1.0	0
	10.00	0.00	-2.17	-0.01	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.86	-0.01	0.95	1.9	0
	11.00	0.00	-3.54	-0.01	0.95	2.3	0
	11.50	0.00	-4.23	0.00	0.95	2.8	0
	12.00	0.00	-4.91	0.00	0.95	3.2	0
	12.50	-0.01	-5.58	0.00	0.95	0.2	0
	13.00	-0.02	-6.20	0.00	0.95	0.3	0
	13.37	0.00	-6.87	0.02	0.95	4.5	0
	13.37	0.02	4.47	-0.01	0.95	0.2	0
	14.00	0.02	3.61	-0.01	0.95	0.2	0
	14.50	0.01	2.89	-0.01	0.95	0.1	0
	15.00	0.00	1.98	-0.01	0.95	1.3	0
	15.50	0.00	1.42	-0.01	0.95	0.9	0
	16.00	0.00	0.59	-0.01	0.95	0.4	0
DZ.B-J	0.00	0.00	-0.17	-0.01	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.31	-0.01	0.95	0.2	0
	1.00	0.00	-1.51	-0.03	0.95	1.0	0
	1.50	0.02	-1.71	-0.08	0.95	0.1	0
	2.00	0.00	-2.75	-0.05	0.95	1.8	0
	2.50	0.00	-3.41	-0.06	0.95	2.3	0
	3.00	0.00	-3.78	-0.10	0.95	2.5	0
	3.28	0.00	-4.47	-0.22	0.95	3.0	0
	3.28	0.02	6.56	-0.03	0.95	0.3	0
	4.00	0.02	5.66	-0.05	0.95	0.3	0
	4.50	0.01	5.00	-0.05	0.95	0.2	0
	5.00	0.00	4.34	-0.04	0.95	2.9	0
	5.50	0.00	3.66	-0.04	0.95	2.4	0
	6.00	0.00	2.98	-0.04	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.31	-0.03	0.95	1.5	0
	7.00	0.00	1.63	-0.04	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	1.06	-0.04	0.95	0.7	0
	8.00	0.00	0.49	-0.03	0.95	0.3	0
	9.00	0.00	-0.78	-0.03	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.47	-0.03	0.95	1.0	0
	10.00	0.00	-2.15	-0.02	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.84	-0.02	0.95	1.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	11.00	0.00	-3.52	-0.02	0.95	2.3	0
	11.50	0.00	-4.21	-0.01	0.95	2.8	0
	12.00	0.00	-4.88	-0.01	0.95	3.2	0
	12.50	0.00	-4.34	-0.01	0.95	2.9	0
	13.00	-0.01	-6.24	-0.01	0.95	0.2	0
	13.37	0.00	-6.84	-0.04	0.95	4.5	0
	13.37	0.03	4.47	0.04	0.95	0.3	0
	14.00	0.03	3.61	-0.01	0.95	0.2	0
	14.50	0.02	2.89	-0.01	0.95	0.1	0
	15.00	0.01	2.17	-0.01	0.95	0.1	0
	15.50	0.01	1.43	-0.01	0.95	0.1	0
	16.00	0.00	0.59	-0.01	0.95	0.4	0
DZ.B-K	0.00	0.00	-0.16	0.02	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.30	0.02	0.95	0.2	0
	1.00	0.00	-1.63	-0.01	0.95	1.1	0
	1.50	0.00	-2.19	-0.04	0.95	1.4	0
	2.00	-0.01	-2.88	-0.05	0.95	0.1	0
	2.50	-0.02	-3.54	-0.05	0.95	0.2	0
	3.00	-0.02	-4.20	-0.09	0.95	0.2	0
	3.28	-0.01	-4.69	-0.16	0.95	0.2	0
	3.28	0.01	6.59	-0.02	0.95	0.2	0
	4.00	0.01	5.70	-0.04	0.95	0.2	0
	4.50	0.00	4.52	-0.07	0.95	3.0	0
	5.00	0.00	4.37	-0.04	0.95	2.9	0
	5.50	0.00	3.69	-0.04	0.95	2.4	0
	6.00	0.00	3.02	-0.04	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.34	-0.03	0.95	1.5	0
	7.00	0.00	1.66	-0.05	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	1.09	-0.05	0.95	0.7	0
	8.00	0.00	0.52	-0.05	0.95	0.3	0
	9.00	0.00	-0.72	-0.02	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.41	-0.02	0.95	0.9	0
	10.00	0.00	-2.09	-0.02	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.78	-0.01	0.95	1.8	0
	11.00	0.00	-3.46	-0.01	0.95	2.3	0
	11.50	0.00	-4.14	-0.01	0.95	2.7	0
	12.00	0.00	-4.30	-0.01	0.95	2.8	0
	12.50	-0.01	-5.49	-0.01	0.95	0.2	0
	13.00	-0.02	-6.17	-0.02	0.95	0.3	0
	13.37	0.00	-5.34	-0.09	0.95	3.5	0
	13.37	0.02	4.48	0.01	0.95	0.2	0
	14.00	0.02	3.62	-0.02	0.95	0.2	0
	14.50	0.01	2.90	-0.02	0.95	0.1	0
	15.00	0.00	2.17	-0.02	0.95	1.4	0
	15.50	0.00	1.43	-0.02	0.95	0.9	0
	16.00	0.00	0.59	-0.02	0.95	0.4	0
DZ.B-L	0.00	0.00	-0.16	0.01	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.30	0.01	0.95	0.2	0
	1.00	-0.01	-1.64	0.00	0.95	0.1	0
	1.50	-0.01	-2.29	0.00	0.95	0.1	0
	2.00	-0.02	-2.87	-0.03	0.95	0.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	2.50	-0.02	-3.53	-0.04	0.95	0.2	0
	3.00	-0.03	-4.19	-0.05	0.95	0.2	0
	3.28	-0.02	-4.68	-0.09	0.95	0.2	0
	3.28	0.00	6.57	-0.03	0.95	4.3	0
	4.00	0.01	5.70	-0.04	0.95	0.2	0
	4.50	0.00	5.02	-0.03	0.95	3.3	0
	5.00	0.00	4.37	-0.04	0.95	2.9	0
	5.50	0.00	3.70	-0.04	0.95	2.4	0
	6.00	0.00	3.02	-0.04	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.34	-0.04	0.95	1.5	0
	7.00	0.00	1.67	-0.07	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	1.10	-0.07	0.95	0.7	0
	8.00	0.00	0.53	-0.06	0.95	0.4	0
	9.00	0.00	-0.72	0.00	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.41	0.00	0.95	0.9	0
	10.00	0.00	-2.09	0.00	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.78	0.00	0.95	1.8	0
	11.00	0.00	-3.46	0.00	0.95	2.3	0
	11.50	0.00	-4.15	0.00	0.95	2.7	0
	12.00	0.00	-4.82	0.00	0.95	3.2	0
	12.50	0.00	-4.27	-0.05	0.95	2.8	0
	13.00	-0.02	-6.18	0.00	0.95	0.3	0
	13.37	0.00	-5.34	-0.05	0.95	3.5	0
	13.37	0.02	4.48	-0.02	0.95	0.2	0
	14.00	0.02	3.62	-0.02	0.95	0.2	0
	14.50	0.01	2.90	-0.01	0.95	0.1	0
	15.00	0.00	2.17	-0.01	0.95	1.4	0
	15.50	0.00	1.43	-0.01	0.95	0.9	0
	16.00	0.00	0.59	-0.01	0.95	0.4	0
DZ.B-M	0.00	0.00	-0.16	0.02	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.30	0.02	0.95	0.2	0
	1.00	-0.02	-1.59	0.04	0.95	0.1	0
	1.50	-0.02	-2.23	0.05	0.95	0.1	0
	2.00	-0.03	-2.81	0.05	0.95	0.2	0
	2.50	-0.03	-3.46	-0.01	0.95	0.2	0
	3.00	-0.04	-4.12	0.00	0.95	0.3	0
	3.28	-0.03	-4.61	-0.02	0.95	0.3	0
	3.28	0.00	6.54	-0.04	0.95	4.3	0
	4.00	0.01	5.68	-0.04	0.95	0.2	0
	4.50	0.00	4.92	0.02	0.95	3.3	0
	5.00	0.00	4.36	-0.03	0.95	2.9	0
	5.50	0.00	3.68	-0.03	0.95	2.4	0
	6.00	0.00	3.00	-0.03	0.95	2.0	0
	6.50	0.00	2.32	-0.03	0.95	1.5	0
	7.00	0.00	1.65	-0.04	0.95	1.1	0
	7.50	0.00	0.97	-0.04	0.95	0.6	0
	8.00	0.00	0.30	-0.04	0.95	0.2	0
	9.00	0.00	-0.72	0.01	0.95	0.5	0
	9.50	0.00	-1.40	0.01	0.95	0.9	0
	10.00	0.00	-2.12	0.03	0.95	1.4	0
	10.50	0.00	-2.80	0.03	0.95	1.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	11.00	0.00	-3.49	0.03	0.95	2.3	0
	11.50	0.00	-4.17	0.03	0.95	2.8	0
	12.00	-0.01	-4.85	0.02	0.95	0.2	0
	12.50	-0.02	-5.52	0.02	0.95	0.2	0
	13.00	-0.03	-6.20	0.03	0.95	0.3	0
	13.37	-0.02	-6.80	0.04	0.95	0.3	0
	13.37	0.00	4.48	-0.03	0.95	3.0	0
	14.00	0.00	3.63	0.00	0.95	2.4	0
	14.50	0.00	2.91	0.01	0.95	1.9	0
	15.00	0.00	2.18	0.00	0.95	1.4	0
	15.50	0.00	1.43	0.01	0.95	0.9	0
	16.00	0.00	0.60	-0.01	0.95	0.4	0
DZ.B-N	0.00	0.00	-0.17	0.01	0.95	0.1	0
	0.36	0.00	-0.31	0.01	0.95	0.2	0
	1.00	-0.01	-1.45	0.01	0.95	0.1	0
	1.50	-0.02	-2.00	0.02	0.95	0.1	0
	2.00	-0.03	-2.60	-0.04	0.95	0.2	0
	2.50	-0.04	-3.25	-0.05	0.95	0.3	0
	3.00	-0.05	-4.01	-0.05	0.95	0.3	0
	3.28	-0.06	-4.32	0.04	0.95	0.4	0
	3.28	-0.04	6.47	-0.12	0.95	0.4	0
	4.00	-0.04	5.60	-0.05	0.95	0.4	0
	4.50	-0.05	4.94	-0.04	0.95	0.4	0
	5.00	-0.05	4.33	-0.05	0.95	0.4	0
	5.50	-0.04	3.66	-0.05	0.95	0.3	0
	6.00	-0.04	2.97	-0.05	0.95	0.3	0
	6.50	-0.03	2.29	-0.05	0.95	0.2	0
	7.00	-0.02	1.61	-0.05	0.95	0.1	0
	7.50	0.00	1.02	-0.10	0.95	0.7	0
	8.00	0.01	0.44	-0.10	0.95	0.1	0
	9.00	0.02	-0.83	0.03	0.95	0.1	0
	9.50	0.03	-1.52	0.03	0.95	0.2	0
	10.00	0.04	-2.21	0.04	0.95	0.2	0
	10.50	0.04	-2.90	0.03	0.95	0.3	0
	11.00	0.04	-3.59	0.03	0.95	0.3	0
	11.50	0.04	-4.27	0.04	0.95	0.3	0
	12.00	0.03	-4.94	0.04	0.95	0.3	0
	12.50	0.00	-4.88	-0.03	0.95	3.2	0
	13.00	-0.03	-5.47	-0.01	0.95	0.3	0
	13.37	-0.04	-5.99	0.06	0.95	0.4	0
	13.37	-0.04	3.69	-0.08	0.95	0.3	0
	14.00	-0.06	3.00	-0.04	0.95	0.4	0
	14.50	-0.08	2.43	-0.03	0.95	0.5	0
	15.00	-0.09	1.83	-0.02	0.95	0.5	0
	15.50	-0.08	1.23	-0.01	0.95	0.4	0
	16.00	-0.04	0.53	0.03	0.95	0.2	0
DZ.B-O	0.00	-0.03	-0.46	-0.03	0.95	0.2	0
	0.36	-0.03	-0.60	-0.02	0.95	0.2	0
	1.00	-0.05	-1.73	-0.02	0.95	0.3	0
	1.50	-0.02	-2.39	-0.02	0.95	0.1	0
	2.00	0.02	-3.04	-0.06	0.95	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	2.50	0.05	-3.72	-0.07	0.95	0.3	0
	3.00	0.06	-4.34	-0.09	0.95	0.4	0
	3.28	0.06	-4.65	-0.14	0.95	0.4	0
	3.28	0.05	7.43	-0.11	0.95	0.5	0
	4.00	0.07	6.64	-0.06	0.95	0.6	0
	4.50	0.07	6.17	-0.08	0.95	0.6	0
	4.76	0.06	5.25	-0.07	0.95	0.5	0
	5.00	0.06	4.89	-0.07	0.95	0.4	0
	5.50	0.08	4.26	-0.06	0.95	0.5	0
	6.00	0.09	3.55	-0.06	0.95	0.6	0
	6.54	0.06	2.25	-0.07	0.95	0.4	0
	7.00	0.05	1.69	-0.06	0.95	0.3	0
	7.50	0.05	1.13	-0.11	0.95	0.3	0
	8.00	0.04	0.71	-0.11	0.95	0.2	0
	9.00	0.00	-1.24	-0.02	0.95	0.8	0
	9.50	0.00	-1.60	-0.08	0.95	1.1	0
	10.10	-0.02	-2.62	0.02	0.95	0.1	0
	10.50	-0.07	-3.95	-0.03	0.95	0.5	0
	11.00	-0.08	-4.51	0.00	0.95	0.5	0
	11.50	-0.08	-5.16	0.02	0.95	0.6	0
	11.89	-0.08	-5.65	0.03	0.95	0.6	0
	12.50	-0.11	-6.97	-0.01	0.95	0.8	0
	13.00	-0.12	-7.60	0.01	0.95	0.9	0
	13.37	-0.14	-8.00	-0.03	0.95	1.1	0
	13.37	-0.21	4.76	-0.12	0.95	1.3	0
	14.00	-0.21	4.40	-0.02	0.95	1.2	0
	14.50	-0.19	3.68	-0.01	0.95	1.1	0
	15.00	-0.16	2.92	-0.01	0.95	0.9	0
	15.50	-0.11	2.17	0.00	0.95	0.6	0
	16.00	-0.05	1.43	0.08	0.95	0.3	0
DZ.B-P	0.00	-0.13	-1.06	-0.01	0.95	0.7	0
	0.36	-0.13	-1.20	-0.01	0.95	0.7	0
	1.00	-0.09	-1.16	-0.01	0.95	0.5	0
	1.50	-0.03	-1.79	-0.03	0.95	0.2	0
	2.00	0.03	-2.46	-0.06	0.95	0.2	0
	2.50	0.08	-3.13	-0.08	0.95	0.5	0
	3.00	0.12	-3.69	-0.10	0.95	0.7	0
	3.28	0.14	-3.94	-0.11	0.95	0.8	0
	3.28	0.10	6.52	-0.12	0.95	0.7	0
	4.00	0.13	5.97	-0.09	0.95	0.9	0
	4.50	0.14	5.53	-0.07	0.95	0.9	0
	4.76	0.14	4.14	-0.04	0.95	0.9	0
	5.00	0.13	3.95	-0.08	0.95	0.8	0
	5.50	0.14	3.37	-0.07	0.95	0.8	0
	6.00	0.13	2.78	-0.08	0.95	0.8	0
	6.54	0.11	1.48	-0.07	0.95	0.6	0
	7.00	0.08	1.05	-0.07	0.95	0.4	0
	7.50	0.06	0.62	-0.13	0.95	0.3	0
	8.32	0.04	-0.20	-0.03	0.95	0.2	0
	9.00	0.00	-1.36	-0.04	0.95	0.9	0
	9.50	-0.03	-2.00	-0.03	0.95	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	10.10	-0.05	-2.63	-0.02	0.95	0.3	0
	10.50	-0.11	-3.54	-0.03	0.95	0.7	0
	11.00	-0.13	-4.04	-0.02	0.95	0.8	0
	11.50	-0.13	-4.63	-0.01	0.95	0.8	0
	11.89	-0.13	-5.05	-0.01	0.95	0.8	0
	12.50	-0.19	-6.32	-0.02	0.95	1.2	0
	13.00	-0.18	-6.84	-0.02	0.95	1.2	0
	13.37	-0.18	-7.14	-0.02	0.95	1.2	0
	13.37	-0.27	5.54	-0.03	0.95	1.6	0
	14.00	-0.26	4.61	-0.06	0.95	1.5	0
	14.50	-0.23	4.22	-0.02	0.95	1.4	0
	15.00	-0.19	3.47	-0.02	0.95	1.1	0
	15.50	-0.14	2.74	-0.01	0.95	0.8	0
	16.00	-0.10	2.06	-0.01	0.95	0.6	0
DZ.B-Q	0.00	-0.11	-0.99	0.00	0.95	0.6	0
	0.36	-0.11	-1.13	0.00	0.95	0.6	0
	0.36	-0.06	0.30	-0.02	0.95	0.3	0
	1.50	0.00	-0.71	-0.06	0.95	0.5	0
	2.00	0.07	-1.18	-0.07	0.95	0.4	0
	2.50	0.12	-1.84	-0.09	0.95	0.7	0
	3.00	0.15	-2.58	-0.08	0.95	0.9	0
	3.28	0.16	-2.83	-0.10	0.95	0.9	0
	3.28	0.18	3.94	-0.08	0.95	1.1	0
	4.00	0.21	3.53	-0.04	0.95	1.2	0
	4.50	0.21	3.20	-0.03	0.95	1.2	0
	4.76	0.16	2.50	-0.05	0.95	0.9	0
	5.00	0.16	2.33	-0.06	0.95	0.9	0
	5.50	0.20	1.80	-0.05	0.95	1.1	0
	6.00	0.21	1.34	-0.05	0.95	1.2	0
	6.54	0.05	0.91	-0.11	0.95	0.3	0
	7.00	0.05	0.56	-0.11	0.95	0.3	0
	7.50	0.09	0.16	-0.09	0.95	0.5	0
	8.32	0.09	-0.50	-0.02	0.95	0.5	0
	9.00	-0.15	-1.09	-0.03	0.95	0.8	0
	9.50	-0.10	-1.60	-0.01	0.95	0.6	0
	10.10	-0.05	-1.80	-0.10	0.95	0.3	0
	10.50	-0.27	-2.97	-0.01	0.95	1.5	0
	11.00	-0.21	-3.32	-0.01	0.95	1.2	0
	11.50	-0.12	-3.45	-0.07	0.95	0.7	0
	11.89	-0.07	-3.74	-0.07	0.95	0.4	0
	12.50	-0.18	-4.84	-0.03	0.95	1.1	0
	13.00	-0.13	-5.17	-0.02	0.95	0.8	0
	13.37	-0.13	-5.41	0.01	0.95	0.8	0
	13.37	-0.36	5.69	0.03	0.95	2.1	0
	14.00	-0.36	5.23	0.01	0.95	2.1	0
	14.50	-0.31	4.55	0.01	0.95	1.8	0
	15.00	-0.24	3.78	0.01	0.95	1.4	0
	15.50	-0.17	3.04	0.02	0.95	1.0	0
	16.00	-0.11	2.28	0.05	0.95	0.6	0
DZ.B-R	0.00	-0.12	-1.03	0.01	0.95	0.7	0
	0.36	-0.12	-1.17	0.01	0.95	0.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	0.36	-0.08	1.09	0.00	0.95	0.4	0
	1.00	-0.02	0.48	-0.04	0.95	0.1	0
	2.00	0.04	-0.38	-0.05	0.95	0.2	0
	2.50	0.09	-0.88	-0.07	0.95	0.5	0
	3.00	0.14	-1.29	-0.09	0.95	0.8	0
	3.28	0.19	-1.43	-0.09	0.95	1.1	0
	3.28	-0.04	1.50	-0.05	0.95	0.2	0
	4.00	0.12	0.99	-0.13	0.95	0.7	0
	4.50	0.21	0.77	-0.11	0.95	1.2	0
	4.76	-0.24	0.59	-0.08	0.95	1.3	0
	5.00	-0.12	0.40	-0.07	0.95	0.7	0
	6.00	0.08	-0.35	-0.12	0.95	0.4	0
	6.54	0.25	-0.90	-0.07	0.95	1.4	0
	6.54	-0.35	0.66	-0.08	0.95	1.9	0
	7.00	-0.13	0.33	-0.08	0.95	0.7	0
	8.00	0.09	-0.46	-0.06	0.95	0.5	0
	8.32	0.30	-0.68	-0.01	0.95	1.7	0
	8.32	-0.40	0.81	-0.08	0.95	2.2	0
	9.00	-0.11	0.28	-0.07	0.95	0.6	0
	10.10	0.16	-0.41	-0.07	0.95	0.9	0
	10.50	-0.51	-1.00	-0.06	0.95	2.8	0
	11.00	-0.29	-1.32	-0.07	0.95	1.6	0
	11.50	-0.07	-1.34	-0.10	0.95	0.4	0
	11.89	0.17	-2.11	-0.02	0.95	1.0	0
	12.50	-0.39	-9.41	-0.08	0.95	2.5	0
	13.00	-0.06	-9.78	-0.09	0.95	0.8	0
	13.37	0.23	-10.10	-0.12	0.95	1.7	0
	13.37	-0.56	7.07	-0.11	0.95	3.3	0
	14.00	-0.26	6.56	-0.09	0.95	1.6	0
	14.50	-0.07	5.82	-0.08	0.95	0.5	0
	15.00	0.09	5.01	-0.08	0.95	0.6	0
	15.50	0.21	4.24	-0.08	0.95	1.2	0
	16.00	0.31	3.53	-0.06	0.95	1.8	0
DZ.B-S	0.00	0.03	-0.53	0.02	0.95	0.2	0
	0.36	0.03	-0.67	0.02	0.95	0.2	0
	0.36	0.04	0.34	0.00	0.95	0.2	0
	1.50	0.00	-0.55	-0.02	0.95	0.4	0
	2.00	-0.04	-0.98	-0.04	0.95	0.2	0
	2.50	-0.08	-1.41	-0.04	0.95	0.5	0
	3.00	-0.11	-1.81	-0.04	0.95	0.6	0
	3.28	-0.11	-2.02	-0.02	0.95	0.6	0
	3.28	-0.11	1.89	-0.02	0.95	0.6	0
	4.00	-0.13	1.42	-0.03	0.95	0.7	0
	4.50	-0.13	1.19	-0.01	0.95	0.7	0
	4.76	-0.12	0.91	-0.02	0.95	0.7	0
	5.00	-0.12	0.80	-0.03	0.95	0.7	0
	5.50	-0.14	0.50	-0.03	0.95	0.8	0
	6.00	-0.15	0.25	-0.02	0.95	0.8	0
	6.54	-0.12	0.20	-0.04	0.95	0.7	0
	7.50	-0.12	-0.26	-0.05	0.95	0.7	0
	8.00	-0.14	-0.53	-0.04	0.95	0.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	8.32	-0.13	-0.66	-0.02	0.95	0.7	0
	9.00	-0.11	-0.52	-0.05	0.95	0.6	0
	9.50	-0.13	-0.78	-0.04	0.95	0.7	0
	10.10	-0.16	-1.08	-0.04	0.95	0.9	0
	10.50	-0.16	-0.84	-0.05	0.95	0.9	0
	11.00	-0.18	-1.10	-0.05	0.95	1.0	0
	11.50	-0.22	-1.40	-0.04	0.95	1.2	0
	11.89	-0.24	-1.59	-0.03	0.95	1.3	0
	12.50	-0.23	-1.35	-0.05	0.95	1.3	0
	13.00	-0.19	-1.49	-0.01	0.95	1.1	0
	13.37	-0.10	-1.45	0.11	0.95	0.6	0
	13.37	0.10	2.62	0.06	0.95	0.6	0
	14.00	0.20	2.45	-0.03	0.95	1.1	0
	14.50	0.21	2.10	-0.04	0.95	1.2	0
	15.00	0.18	1.67	-0.06	0.95	1.0	0
	15.50	0.14	1.22	-0.08	0.95	0.8	0
	16.00	0.07	0.75	-0.16	0.95	0.4	0
DZ.B.0-1	0.00	-0.03	0.46	0.04	0.91	1.0	0
	0.06	-0.03	0.46	0.04	0.91	1.0	0
	0.25	-0.02	0.35	0.02	0.91	0.7	0
	0.75	0.00	0.17	0.00	0.91	0.4	0
	1.75	0.01	-0.10	-0.02	0.91	0.3	0
	2.13	0.03	-0.28	0.04	0.91	1.0	0
	2.25	0.03	-0.30	0.04	0.91	1.0	0
DZ.B.0-2	0.00	-0.03	0.61	0.03	0.91	0.7	0
	0.07	-0.03	0.59	0.02	0.91	0.7	0
	0.28	-0.02	0.44	0.01	0.91	0.5	0
	0.78	0.00	0.18	0.00	0.91	0.2	0
	1.78	0.02	-0.25	-0.03	0.91	0.5	0
	1.97	0.03	-0.35	-0.04	0.91	0.7	0
	2.03	0.03	-0.37	-0.04	0.91	0.7	0
DZ.B.0-3	0.00	-0.03	0.55	-0.02	0.91	0.7	0
	0.08	-0.03	0.53	-0.02	0.91	0.7	0
	0.31	-0.02	0.39	-0.02	0.91	0.5	0
	0.81	0.00	0.12	-0.02	0.91	0.1	0
	1.85	0.02	-0.34	-0.01	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	-0.40	-0.01	0.91	0.5	0
DZ.B.0-4	0.00	-0.03	0.37	0.25	0.91	0.7	0
	0.09	-0.03	0.34	0.26	0.91	0.7	0
	0.34	-0.02	0.23	0.05	0.91	0.5	0
	1.34	0.00	-0.19	0.03	0.91	0.2	0
	1.86	0.02	-0.44	0.00	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	-0.49	-0.03	0.91	0.5	0
DZ.B.0-5	0.00	-0.02	0.62	0.03	0.91	0.5	0
	0.17	-0.02	0.57	0.03	0.91	0.5	0
	0.67	0.00	0.28	0.02	0.91	0.3	0
	1.67	0.02	-0.17	0.04	0.91	0.5	0
	1.94	0.03	-0.36	0.08	0.91	0.7	0
	2.03	0.03	-0.39	0.08	0.91	0.7	0
DZ.B.0-6	0.00	-0.02	0.54	0.06	0.91	0.5	0
	0.18	-0.02	0.49	0.03	0.91	0.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	0.70	0.00	0.17	0.04	0.91	0.2	0
	1.70	0.02	-0.25	0.04	0.91	0.5	0
	1.95	0.02	-0.37	0.02	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	-0.40	0.02	0.91	0.5	0
DZ.B.0-7	0.00	-0.03	0.50	0.07	0.91	0.7	0
	0.18	-0.03	0.44	0.07	0.91	0.7	0
	0.73	-0.01	0.11	0.04	0.91	0.2	0
	1.73	0.01	-0.32	0.02	0.91	0.2	0
	1.96	0.02	-0.44	-0.02	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	-0.47	-0.02	0.91	0.5	0
DZ.B.0-8	0.00	-0.03	0.52	-0.03	0.91	0.7	0
	0.12	-0.03	0.48	-0.03	0.91	0.7	0
	0.48	-0.01	0.25	0.02	0.91	0.2	0
	1.48	0.00	-0.20	0.01	0.91	0.2	0
	1.98	0.02	-0.44	-0.02	0.91	0.5	0
	2.18	0.02	-0.55	-0.06	0.91	0.5	0
	2.25	0.02	-0.57	-0.06	0.91	0.5	0
DZ.B.1-1	0.00	0.00	1.37	0.05	0.91	1.6	0
	0.06	0.00	1.35	0.05	0.91	1.5	0
	0.25	0.00	1.02	0.04	0.91	1.2	0
	0.75	0.00	0.51	-0.03	0.91	0.6	0
	1.75	-0.02	-0.11	-0.03	0.91	0.5	0
	2.13	-0.02	-0.49	-0.03	0.91	0.5	0
	2.25	-0.02	-0.53	-0.03	0.91	0.5	0
DZ.B.1-2	0.00	0.02	0.75	-0.13	0.91	0.5	0
	0.07	0.02	0.73	-0.13	0.91	0.5	0
	0.28	0.03	0.38	0.03	0.91	0.7	0
	1.28	0.02	-0.25	-0.04	0.91	0.5	0
	1.78	0.02	-0.67	-0.07	0.91	0.5	0
	1.97	0.01	-0.88	-0.08	0.91	0.2	0
	2.03	0.01	-0.90	-0.08	0.91	0.2	0
DZ.B.1-3	0.00	0.01	1.07	-0.10	0.91	0.2	0
	0.08	0.01	1.04	-0.10	0.91	0.2	0
	0.31	0.02	0.67	-0.02	0.91	0.5	0
	0.81	0.02	0.19	-0.03	0.91	0.5	0
	1.85	0.02	-0.54	0.02	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	-0.60	0.02	0.91	0.5	0
DZ.B.1-4	0.00	0.00	0.75	0.44	0.91	0.9	0
	0.09	0.00	0.72	0.45	0.91	0.9	0
	0.34	0.00	0.43	0.10	0.91	0.5	0
	1.34	0.01	-0.23	0.04	0.91	0.2	0
	1.86	0.01	-0.75	-0.05	0.91	0.2	0
	2.03	0.01	-0.80	-0.05	0.91	0.2	0
DZ.B.1-5	0.00	-0.01	0.97	-0.03	0.91	0.2	0
	0.17	-0.01	0.91	0.03	0.91	0.2	0
	0.67	-0.01	0.33	0.02	0.91	0.2	0
	1.67	0.00	-0.32	0.11	0.91	0.4	0
	1.94	0.00	-0.69	0.14	0.91	0.8	0
	2.03	0.00	-0.72	0.14	0.91	0.8	0
DZ.B.1-6	0.00	-0.02	0.60	0.06	0.91	0.5	0
	0.18	-0.02	0.54	0.06	0.91	0.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	1.20	-0.02	-0.19	0.08	0.91	0.5	0
	1.70	-0.02	-0.62	0.05	0.91	0.5	0
	1.95	-0.01	-0.94	0.14	0.91	0.2	0
	2.03	-0.01	-0.96	0.14	0.91	0.2	0
DZ.B.1-7	0.00	-0.02	1.31	0.13	0.91	0.5	0
	0.18	-0.02	1.25	0.13	0.91	0.5	0
	0.73	-0.02	0.58	0.09	0.91	0.5	0
	1.23	-0.03	0.12	0.09	0.91	0.7	0
	1.96	-0.02	-0.46	0.13	0.91	0.5	0
	2.03	-0.02	-0.49	0.13	0.91	0.5	0
DZ.B.1-8	0.00	0.02	0.51	0.05	0.91	0.5	0
	0.12	0.02	0.47	0.05	0.91	0.5	0
	0.48	0.02	0.14	0.05	0.91	0.5	0
	1.48	0.00	-0.45	0.04	0.91	0.5	0
	1.98	0.00	-0.88	-0.01	0.91	1.0	0
	2.18	0.00	-1.09	-0.04	0.91	1.2	0
	2.25	0.00	-1.11	-0.04	0.91	1.3	0
DZ.B.2-1	0.00	-0.02	2.09	0.14	0.91	0.5	0
	0.25	0.00	1.38	0.02	0.91	1.6	0
	0.75	0.00	0.80	-0.02	0.91	0.9	0
	1.25	-0.02	0.45	0.02	0.91	0.5	0
	2.12	-0.02	-0.09	0.03	0.91	0.5	0
	2.25	-0.02	-0.14	0.03	0.91	0.5	0
DZ.B.2-2	0.00	0.03	-0.13	-0.05	0.91	0.7	0
	0.28	0.03	-0.22	-0.05	0.91	0.7	0
	0.78	0.03	-0.48	-0.04	0.91	0.7	0
	1.28	0.04	-0.85	-0.06	0.91	0.9	0
	1.78	0.03	-1.25	-0.08	0.91	0.7	0
	2.03	0.03	-1.46	-0.09	0.91	0.7	0
DZ.B.2-3	0.00	0.00	0.60	-0.16	0.91	0.7	0
	0.08	0.00	0.57	-0.16	0.91	0.7	0
	0.31	0.02	0.40	-0.09	0.91	0.5	0
	1.31	0.03	-0.16	-0.06	0.91	0.7	0
	1.85	0.05	-0.49	-0.04	0.91	1.2	0
	2.03	0.05	-0.55	-0.04	0.91	1.2	0
DZ.B.2-4	0.00	-0.01	0.68	0.25	0.91	0.2	0
	0.08	-0.01	0.65	0.25	0.91	0.2	0
	0.34	0.00	0.48	-0.04	0.91	0.5	0
	0.84	0.02	0.14	-0.01	0.91	0.5	0
	1.86	0.04	-0.40	0.03	0.91	0.9	0
	2.03	0.04	-0.45	-0.04	0.91	0.9	0
DZ.B.2-5	0.00	-0.03	0.51	0.03	0.91	0.7	0
	0.17	-0.03	0.46	0.02	0.91	0.7	0
	0.67	-0.02	0.10	0.10	0.91	0.5	0
	1.67	0.00	-0.43	0.08	0.91	0.5	0
	1.94	0.01	-0.65	0.12	0.91	0.2	0
	2.03	0.01	-0.67	0.14	0.91	0.2	0
DZ.B.2-6	0.00	-0.05	0.54	0.05	0.91	1.2	0
	0.17	-0.05	0.49	0.03	0.91	1.2	0
	0.70	-0.04	0.13	0.05	0.91	0.9	0
	1.70	-0.03	-0.38	0.05	0.91	0.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	1.95	0.00	-0.57	0.13	0.91	0.7	0
	2.03	0.00	-0.60	0.13	0.91	0.7	0
DZ.B.2-7	0.00	-0.04	1.87	0.17	0.91	1.0	0
	0.73	-0.03	1.09	0.13	0.91	0.7	0
	1.23	-0.03	0.61	0.11	0.91	0.7	0
	1.73	-0.02	0.32	0.11	0.91	0.5	0
	2.03	-0.02	0.23	0.11	0.91	0.5	0
DZ.B.2-8	0.00	0.02	0.18	0.03	0.91	0.5	0
	0.12	0.02	0.14	0.03	0.91	0.5	0
	0.98	0.02	-0.40	0.01	0.91	0.5	0
	1.48	0.00	-0.68	0.02	0.91	0.8	0
	1.98	0.00	-1.06	0.01	0.91	1.2	0
	2.25	0.00	-1.27	-0.01	0.91	1.4	0
DZ.B.2a-1	0.00	-0.01	3.32	0.24	0.91	0.4	0
	0.06	-0.01	3.30	0.24	0.91	0.4	0
	0.25	-0.02	2.54	0.17	0.91	0.6	0
	0.75	-0.02	1.74	0.10	0.91	0.5	0
	1.25	-0.02	1.09	0.05	0.91	0.5	0
	1.75	-0.02	0.58	0.08	0.91	0.5	0
	2.25	-0.02	0.42	0.08	0.91	0.5	0
DZ.B.2a-2	0.00	0.00	-0.60	-0.13	0.91	0.7	0
	0.28	0.00	-0.69	-0.13	0.91	0.8	0
	0.78	0.00	-0.97	-0.12	0.91	1.1	0
	1.28	0.00	-1.36	-0.13	0.91	1.6	0
	1.78	-0.01	-1.99	-0.15	0.91	0.3	0
	1.97	-0.01	-2.22	-0.19	0.91	0.3	0
	2.03	-0.01	-2.24	-0.19	0.91	0.3	0
DZ.B.2a-3	0.00	0.00	0.29	-0.13	0.91	0.3	0
	0.08	0.00	0.26	-0.13	0.91	0.3	0
	0.31	0.00	0.17	-0.08	0.91	0.2	0
	1.31	0.00	-0.41	-0.03	0.91	0.5	0
	1.85	0.00	-0.74	-0.05	0.91	0.8	0
	2.03	0.00	-0.80	-0.05	0.91	0.9	0
DZ.B.2a-4	0.00	0.00	0.86	-0.30	0.91	1.0	0
	0.09	0.00	0.83	-0.30	0.91	1.0	0
	0.34	0.00	0.60	-0.11	0.91	0.7	0
	0.84	0.00	0.26	-0.10	0.91	0.3	0
	1.86	0.00	-0.25	-0.08	0.91	0.3	0
	2.03	0.00	-0.30	-0.08	0.91	0.3	0
DZ.B.2a-5	0.00	0.00	0.27	0.01	0.91	0.3	0
	0.17	0.00	0.22	0.01	0.91	0.3	0
	1.17	0.00	-0.27	0.02	0.91	0.3	0
	1.67	0.00	-0.60	0.07	0.91	0.7	0
	1.94	0.00	-0.86	0.02	0.91	1.0	0
	2.03	0.00	-0.89	0.02	0.91	1.0	0
DZ.B.2a-6	0.00	0.00	0.91	0.12	0.91	1.0	0
	0.18	0.00	0.86	0.12	0.91	1.0	0
	0.70	0.00	0.44	0.06	0.91	0.5	0
	1.70	0.00	-0.19	0.09	0.91	0.2	0
	1.95	0.00	-0.36	0.08	0.91	0.4	0
	2.03	0.00	-0.39	0.08	0.91	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.2a-7	0.00	0.02	3.18	0.28	0.91	0.6	0
	0.18	0.02	3.12	0.28	0.91	0.6	0
	0.73	0.01	1.85	0.18	0.91	0.3	0
	1.23	0.00	1.11	0.17	0.91	1.3	0
	1.73	0.00	0.77	0.16	0.91	0.9	0
	2.03	0.00	0.67	0.16	0.91	0.8	0
DZ.B.2a-8	0.00	0.02	-0.40	-0.04	0.91	0.5	0
	0.48	0.02	-0.56	-0.04	0.91	0.5	0
	0.98	0.02	-0.96	-0.03	0.91	0.5	0
	1.48	0.02	-1.41	-0.06	0.91	0.5	0
	1.98	0.02	-1.88	-0.09	0.91	0.5	0
	2.18	0.02	-2.13	-0.12	0.91	0.5	0
	2.25	0.02	-2.16	-0.12	0.91	0.5	0
DZ.B.2b-1	0.00	0.00	2.43	0.09	0.91	2.8	0
	0.06	0.00	2.41	0.09	0.91	2.8	0
	0.25	0.00	1.86	0.07	0.91	2.1	0
	0.75	-0.02	1.52	0.09	0.91	0.5	0
	1.25	-0.02	0.91	0.05	0.91	0.5	0
	1.75	-0.02	0.41	0.07	0.91	0.5	0
	2.25	-0.02	0.25	0.07	0.91	0.5	0
DZ.B.2b-2	0.00	0.02	-0.68	-0.09	0.91	0.5	0
	0.28	0.02	-0.77	-0.09	0.91	0.5	0
	0.78	0.02	-1.02	-0.09	0.91	0.5	0
	1.28	0.02	-1.42	-0.11	0.91	0.5	0
	1.78	0.02	-1.81	-0.12	0.91	0.5	0
	1.97	0.02	-1.74	-0.22	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	-1.76	-0.22	0.91	0.5	0
DZ.B.2b-3	0.00	0.02	0.35	-0.07	0.91	0.5	0
	0.08	0.02	0.33	-0.07	0.91	0.5	0
	0.31	0.02	0.27	-0.09	0.91	0.5	0
	1.31	0.03	-0.26	-0.01	0.91	0.7	0
	1.85	0.03	-0.60	-0.09	0.91	0.7	0
	2.03	0.03	-0.66	-0.09	0.91	0.7	0
DZ.B.2b-4	0.00	0.00	0.82	-0.12	0.91	0.9	0
	0.09	0.00	0.79	-0.12	0.91	0.9	0
	0.34	0.01	0.58	-0.05	0.91	0.2	0
	0.84	0.02	0.24	0.05	0.91	0.5	0
	1.86	0.02	-0.30	-0.02	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	-0.35	-0.08	0.91	0.5	0
DZ.B.2b-5	0.00	-0.02	0.33	0.04	0.91	0.5	0
	0.17	-0.02	0.27	0.04	0.91	0.5	0
	1.17	-0.02	-0.23	-0.02	0.91	0.5	0
	1.67	-0.01	-0.57	0.02	0.91	0.2	0
	1.94	0.00	-0.80	0.09	0.91	0.9	0
	2.03	0.00	-0.83	0.03	0.91	0.9	0
DZ.B.2b-6	0.00	-0.03	0.72	0.08	0.91	0.7	0
	0.18	-0.03	0.66	0.09	0.91	0.7	0
	0.70	-0.03	0.28	0.04	0.91	0.7	0
	1.70	-0.02	-0.29	0.10	0.91	0.5	0
	1.95	-0.02	-0.39	0.05	0.91	0.5	0
	2.03	-0.02	-0.42	0.05	0.91	0.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.2b-7	0.00	-0.02	2.90	0.26	0.91	0.6	0
	0.18	-0.02	2.84	0.26	0.91	0.6	0
	0.73	-0.02	1.71	0.18	0.91	0.5	0
	1.23	-0.02	1.13	0.14	0.91	0.5	0
	1.73	-0.02	0.81	0.13	0.91	0.5	0
	2.03	-0.02	0.71	0.13	0.91	0.5	0
DZ.B.2b-8	0.00	0.02	-0.23	-0.03	0.91	0.5	0
	0.48	0.02	-0.39	-0.03	0.91	0.5	0
	0.98	0.02	-0.79	-0.02	0.91	0.5	0
	1.48	0.02	-1.24	-0.04	0.91	0.5	0
	1.98	0.00	-1.42	-0.02	0.91	1.6	0
	2.18	0.00	-1.64	-0.04	0.91	1.9	0
	2.25	0.00	-1.67	-0.04	0.91	1.9	0
DZ.B.3-1	0.00	-0.03	3.19	0.22	0.91	0.8	0
	0.06	-0.03	3.17	0.22	0.91	0.8	0
	0.25	-0.03	2.45	0.15	0.91	0.8	0
	0.75	-0.03	1.67	0.08	0.91	0.7	0
	1.25	-0.03	1.04	0.04	0.91	0.7	0
	1.75	-0.03	0.57	0.04	0.91	0.7	0
	2.25	-0.03	0.41	0.04	0.91	0.7	0
DZ.B.3-2	0.00	-0.02	-0.37	-0.04	0.91	0.5	0
	0.28	-0.02	-0.46	-0.04	0.91	0.5	0
	0.78	-0.03	-0.81	-0.06	0.91	0.7	0
	1.28	-0.03	-1.27	-0.09	0.91	0.7	0
	1.78	-0.03	-1.74	-0.12	0.91	0.7	0
	1.97	-0.03	-1.97	-0.16	0.91	0.8	0
	2.03	-0.03	-1.99	-0.16	0.91	0.8	0
DZ.B.3-3	0.00	0.00	0.28	-0.10	0.91	0.3	0
	0.08	0.00	0.25	-0.10	0.91	0.3	0
	0.81	-0.01	-0.19	-0.03	0.91	0.2	0
	1.31	-0.02	-0.50	-0.04	0.91	0.5	0
	1.85	-0.03	-0.85	-0.07	0.91	0.7	0
	2.03	-0.03	-0.91	-0.07	0.91	0.7	0
DZ.B.3-4	0.00	0.00	0.81	-0.21	0.91	0.9	0
	0.09	0.00	0.78	-0.25	0.91	0.9	0
	0.34	0.00	0.56	-0.11	0.91	0.6	0
	0.84	-0.01	0.22	-0.11	0.91	0.2	0
	1.86	-0.02	-0.31	-0.02	0.91	0.5	0
	2.03	-0.02	-0.36	-0.08	0.91	0.5	0
DZ.B.3-5	0.00	0.02	0.35	0.02	0.91	0.5	0
	0.17	0.02	0.29	0.04	0.91	0.5	0
	1.17	0.01	-0.21	0.09	0.91	0.2	0
	1.67	0.00	-0.54	0.03	0.91	0.6	0
	1.94	0.00	-0.80	0.10	0.91	0.9	0
	2.03	0.00	-0.83	0.10	0.91	1.0	0
DZ.B.3-6	0.00	0.03	1.13	0.10	0.91	0.7	0
	0.18	0.03	1.07	0.10	0.91	0.7	0
	0.70	0.02	0.57	0.06	0.91	0.5	0
	1.20	0.02	0.20	0.04	0.91	0.5	0
	1.95	0.00	-0.29	0.07	0.91	0.3	0
	2.03	0.00	-0.31	0.07	0.91	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.3-7	0.00	0.03	2.90	0.26	0.91	0.8	0
	0.18	0.03	2.84	0.26	0.91	0.8	0
	0.73	0.03	1.62	0.15	0.91	0.7	0
	1.23	0.03	1.01	0.11	0.91	0.7	0
	1.73	0.02	0.67	0.09	0.91	0.5	0
	2.03	0.02	0.58	0.09	0.91	0.5	0
DZ.B.3-8	0.00	0.03	-0.41	-0.02	0.91	0.7	0
	0.48	0.03	-0.57	-0.02	0.91	0.7	0
	0.98	0.03	-0.92	-0.02	0.91	0.7	0
	1.48	0.03	-1.35	-0.05	0.91	0.7	0
	1.98	0.03	-1.80	-0.08	0.91	0.7	0
	2.18	0.02	-2.02	-0.11	0.91	0.5	0
	2.25	0.02	-2.05	-0.11	0.91	0.5	0
DZ.B.4-1	0.00	0.00	2.98	0.19	0.91	3.4	0
	0.06	0.00	2.96	0.19	0.91	3.4	0
	0.25	-0.03	2.33	0.12	0.91	0.8	0
	0.75	-0.04	1.63	0.07	0.91	1.0	0
	1.25	-0.05	1.05	0.03	0.91	1.2	0
	1.75	-0.06	0.62	0.02	0.91	1.4	0
	2.25	-0.06	0.46	0.02	0.91	1.4	0
DZ.B.4-2	0.00	0.00	-0.31	-0.01	0.91	0.4	0
	0.28	0.00	-0.40	-0.01	0.91	0.5	0
	0.78	-0.01	-0.76	-0.05	0.91	0.2	0
	1.28	-0.03	-0.81	-0.08	0.91	0.7	0
	1.78	-0.04	-1.57	-0.10	0.91	1.0	0
	1.97	-0.06	-1.70	-0.15	0.91	1.4	0
	2.03	-0.06	-1.72	-0.15	0.91	1.4	0
DZ.B.4-3	0.00	-0.01	0.42	-0.07	0.91	0.2	0
	0.08	-0.01	0.40	-0.07	0.91	0.2	0
	0.31	-0.03	0.13	-0.05	0.91	0.7	0
	1.31	-0.04	-0.38	-0.06	0.91	0.9	0
	1.85	-0.05	-0.76	-0.07	0.91	1.2	0
	2.03	-0.05	-0.82	-0.07	0.91	1.2	0
DZ.B.4-4	0.00	0.00	0.69	-0.04	0.91	0.8	0
	0.09	0.00	0.66	-0.04	0.91	0.8	0
	0.34	-0.01	0.47	-0.03	0.91	0.2	0
	0.84	-0.02	0.13	-0.12	0.91	0.5	0
	1.86	-0.05	-0.37	-0.02	0.91	1.2	0
	2.03	-0.05	-0.43	-0.02	0.91	1.2	0
DZ.B.4-5	0.00	0.04	0.49	0.05	0.91	0.9	0
	0.17	0.04	0.43	0.05	0.91	0.9	0
	1.17	0.03	-0.10	0.04	0.91	0.7	0
	1.67	0.01	-0.45	0.00	0.91	0.2	0
	1.94	-0.01	-0.69	-0.05	0.91	0.2	0
	2.03	-0.01	-0.72	-0.05	0.91	0.2	0
DZ.B.4-6	0.00	0.05	0.98	0.09	0.91	1.2	0
	0.18	0.05	0.93	0.09	0.91	1.2	0
	0.70	0.04	0.45	0.05	0.91	0.9	0
	1.70	0.03	-0.11	0.04	0.91	0.7	0
	1.95	0.00	-0.37	0.05	0.91	0.4	0
	2.03	0.00	-0.40	0.03	0.91	0.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
DZ.B.4-7	0.00	0.04	2.78	0.22	0.91	1.0	0
	0.18	0.04	2.72	0.22	0.91	1.0	0
	0.73	0.03	1.58	0.12	0.91	0.7	0
	1.23	0.02	0.83	0.11	0.91	0.5	0
	1.73	0.00	0.67	0.06	0.91	0.8	0
	2.03	0.00	0.57	0.06	0.91	0.7	0
DZ.B.4-8	0.48	0.06	-0.65	-0.02	0.91	1.4	0
	0.98	0.05	-1.00	-0.03	0.91	1.2	0
	1.48	0.05	-1.39	-0.05	0.91	1.2	0
	1.98	0.03	-1.77	-0.07	0.91	0.7	0
	2.18	0.00	-1.73	-0.07	0.91	2.0	0
	2.25	0.00	-1.75	-0.07	0.91	2.0	0
DZ.B.5-1	0.00	-0.14	8.98	0.60	0.95	0.7	0
	0.06	-0.14	8.93	0.60	0.95	0.7	0
	0.25	-0.14	7.87	0.74	0.95	0.7	0
	0.75	-0.13	6.53	0.75	0.95	0.6	0
	1.25	-0.11	3.45	0.47	0.95	0.5	0
	1.75	-0.09	2.42	0.67	0.95	0.4	0
	2.25	-0.09	2.01	0.67	0.95	0.4	0
DZ.B.5-2	0.00	-0.21	-5.14	-0.78	0.95	0.9	0
	0.28	-0.21	-5.37	-0.78	0.95	0.9	0
	0.78	-0.21	-5.76	-0.77	0.95	0.9	0
	1.28	-0.19	-6.58	-0.83	0.95	0.8	0
	1.78	-0.17	-7.49	-0.82	0.95	0.8	0
	1.97	-0.17	-8.02	-0.71	0.95	0.8	0
	2.03	-0.17	-8.07	-0.71	0.95	0.8	0
DZ.B.5-3	0.00	-0.24	1.96	0.08	0.95	1.0	0
	0.08	-0.24	1.89	0.08	0.95	1.0	0
	0.31	-0.25	1.43	0.08	0.95	1.0	0
	0.81	-0.24	0.69	0.02	0.95	1.0	0
	1.85	-0.23	-0.68	-0.15	0.95	1.0	0
	2.03	-0.23	-0.83	-0.15	0.95	1.0	0
DZ.B.5-4	0.00	-0.18	1.53	0.57	0.95	0.7	0
	0.09	-0.18	1.46	0.57	0.95	0.7	0
	0.34	-0.19	0.99	0.29	0.95	0.8	0
	0.84	-0.20	0.24	0.12	0.95	0.8	0
	1.86	-0.21	-0.99	-0.03	0.95	0.9	0
	2.03	-0.21	-1.13	-0.03	0.95	0.9	0
DZ.B.5-5	0.00	0.20	1.34	0.21	0.95	0.8	0
	0.17	0.20	1.20	0.21	0.95	0.8	0
	0.67	0.19	0.37	0.04	0.95	0.8	0
	1.67	0.18	-0.88	-0.07	0.95	0.7	0
	1.94	0.17	-1.44	-0.04	0.95	0.7	0
	2.03	0.17	-1.51	-0.04	0.95	0.7	0
DZ.B.5-6	0.00	0.24	0.94	0.21	0.95	1.0	0
	0.18	0.24	0.80	0.21	0.95	1.0	0
	1.20	0.25	-0.40	0.07	0.95	1.0	0
	1.70	0.25	-1.14	-0.07	0.95	1.0	0
	1.95	0.25	-1.62	-0.11	0.95	1.0	0
	2.03	0.25	-1.68	-0.11	0.95	1.0	0
DZ.B.5-7	0.00	0.18	9.35	0.95	0.95	0.9	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	0.18	0.18	9.20	0.95	0.95	0.9	0
	0.73	0.19	7.32	0.95	0.95	0.9	0
	1.23	0.21	6.26	0.85	0.95	0.9	0
	1.73	0.22	5.49	0.77	0.95	1.0	0
	2.03	0.22	5.24	0.77	0.95	0.9	0
DZ.B.5-8	0.00	0.08	-3.73	-0.88	0.95	0.4	0
	0.48	0.08	-4.12	-0.88	0.95	0.4	0
	0.98	0.10	-3.29	-0.44	0.95	0.4	0
	1.48	0.11	-6.12	-0.69	0.95	0.5	0
	1.98	0.13	-7.08	-0.67	0.95	0.6	0
	2.18	0.14	-7.60	-0.59	0.95	0.7	0
	2.25	0.14	-7.65	-0.59	0.95	0.7	0
DZ.B.6-1	0.00	0.33	2.04	-0.04	0.95	1.4	0
	0.06	0.33	1.99	-0.04	0.95	1.4	0
	0.25	0.31	1.76	-0.02	0.95	1.3	0
	0.75	0.27	1.21	-0.03	0.95	1.1	0
	1.25	0.23	0.65	-0.06	0.95	1.0	0
	1.75	0.19	0.18	-0.10	0.95	0.8	0
	2.25	0.19	-0.24	-0.11	0.95	0.8	0
DZ.B.6-2	0.00	-0.27	0.80	0.12	0.95	1.1	0
	0.07	-0.27	0.74	0.12	0.95	1.1	0
	0.28	-0.28	0.53	0.08	0.95	1.2	0
	1.28	-0.31	-0.47	0.06	0.95	1.3	0
	1.78	-0.34	-0.98	0.06	0.95	1.4	0
	1.97	-0.34	-1.15	0.04	0.95	1.4	0
	2.03	-0.34	-1.20	0.04	0.95	1.4	0
DZ.B.6-3	0.00	-0.24	0.79	-0.03	0.95	1.0	0
	0.08	-0.24	0.73	-0.03	0.95	1.0	0
	0.31	-0.25	0.48	-0.07	0.95	1.0	0
	1.31	-0.29	-0.49	-0.08	0.95	1.2	0
	1.85	-0.32	-1.04	-0.14	0.95	1.3	0
	2.03	-0.32	-1.19	-0.13	0.95	1.3	0
DZ.B.6-4	0.00	-0.21	0.94	0.73	0.95	0.9	0
	0.09	-0.21	0.87	0.73	0.95	0.9	0
	0.34	-0.23	0.64	0.39	0.95	1.0	0
	1.34	-0.26	-0.28	0.22	0.95	1.1	0
	1.86	-0.29	-0.78	0.02	0.95	1.2	0
	2.03	-0.29	-0.92	0.02	0.95	1.2	0
DZ.B.6-5	0.00	0.28	1.05	0.03	0.95	1.2	0
	0.17	0.28	0.91	0.04	0.95	1.2	0
	0.67	0.26	0.38	-0.02	0.95	1.1	0
	1.67	0.23	-0.55	-0.06	0.95	1.0	0
	1.94	0.21	-0.78	-0.16	0.95	0.9	0
	2.03	0.21	-0.85	-0.16	0.95	0.9	0
DZ.B.6-6	0.00	0.32	1.35	0.14	0.95	1.3	0
	0.18	0.32	1.21	0.14	0.95	1.3	0
	0.70	0.29	0.63	0.09	0.95	1.2	0
	1.70	0.26	-0.33	0.04	0.95	1.1	0
	1.95	0.24	-0.59	0.00	0.95	1.0	0
	2.03	0.24	-0.66	0.00	0.95	1.0	0
DZ.B.6-7	0.00	0.35	1.47	-0.05	0.95	1.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	0.18	0.35	1.32	-0.05	0.95	1.4	0
	0.73	0.32	0.68	-0.06	0.95	1.3	0
	1.73	0.28	-0.34	-0.09	0.95	1.2	0
	1.96	0.27	-0.57	-0.08	0.95	1.1	0
	2.03	0.27	-0.63	-0.08	0.95	1.1	0
DZ.B.6-8	0.00	-0.22	0.33	0.16	0.95	0.9	0
	0.12	-0.22	0.23	0.16	0.95	0.9	0
	0.98	-0.24	-0.49	0.08	0.95	1.0	0
	1.48	-0.26	-1.01	0.04	0.95	1.1	0
	1.98	-0.29	-1.49	0.03	0.95	1.2	0
	2.18	-0.29	-1.68	-0.02	0.95	1.2	0
	2.25	-0.29	-1.73	-0.02	0.95	1.2	0
EG.B-B1	0.00	0.10	-2.55	0.14	0.91	2.4	0
	0.06	0.10	-2.53	0.13	0.91	2.4	0
	0.25	0.29	-1.01	0.02	0.91	6.8	0
	1.29	0.33	2.13	0.00	0.91	7.8	0
	1.47	0.33	2.18	0.07	0.91	7.8	0
EG.B-C	0.00	-4.59	38.03	0.34	0.96	8.8	0
	0.06	-4.59	37.93	0.34	0.96	8.8	0
	0.25	-4.05	36.92	-0.04	0.96	7.8	0
	0.75	-3.36	32.70	-0.16	0.96	6.5	0
	1.47	-3.12	28.85	-0.10	0.96	5.9	0
	1.75	-2.62	25.89	-0.04	0.96	5.0	0
	2.25	-2.06	22.00	-0.02	0.96	3.9	0
	2.75	-1.63	18.30	-0.02	0.96	3.1	0
	3.23	-1.28	14.25	0.01	0.96	2.4	0
	3.75	-0.75	10.11	0.04	0.96	1.4	0
	4.25	-0.28	6.28	0.19	0.96	0.5	0
	4.75	0.20	4.24	0.08	0.96	0.4	0
	5.00	0.34	2.17	0.21	0.96	0.6	0
	5.75	0.72	-1.62	0.12	0.96	1.3	0
	6.25	1.15	-5.60	0.12	0.96	2.1	0
	6.77	1.53	-10.70	0.37	0.96	2.8	0
	7.25	1.84	-14.81	0.19	0.96	3.4	0
	7.75	2.38	-18.82	-0.02	0.96	4.4	0
	8.25	2.91	-22.58	0.05	0.96	5.4	0
	8.53	3.31	-25.23	-0.25	0.96	6.2	0
	9.25	3.48	-39.19	-0.09	0.96	6.9	0
	9.75	3.44	-47.12	-0.17	0.96	7.1	0
	9.94	3.04	-49.08	-0.03	0.96	6.5	0
	10.00	3.04	-49.18	-0.03	0.96	6.5	0
EG.B-D	0.00	2.54	51.01	-0.30	0.96	5.7	0
	0.06	2.54	50.92	-0.30	0.96	5.7	0
	0.25	2.34	50.25	-0.35	0.96	5.3	0
	0.75	1.98	43.15	-0.12	0.96	4.3	0
	1.47	1.78	36.91	0.29	0.96	3.8	0
	1.75	1.43	32.80	0.36	0.96	3.0	0
	2.25	1.15	27.29	0.30	0.96	2.4	0
	2.75	0.97	21.96	0.22	0.96	1.9	0
	3.23	0.84	15.86	0.28	0.96	1.6	0
	3.75	0.64	10.55	0.27	0.96	1.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	4.25	0.41	5.82	0.47	0.96	0.7	0
	4.75	0.20	2.02	0.40	0.96	0.4	0
	5.25	0.10	-1.68	-0.13	0.96	0.2	0
	5.75	-0.17	-5.62	-0.15	0.96	0.3	0
	6.25	-0.46	-10.44	-0.18	0.96	0.9	0
	6.77	-0.70	-15.69	-0.17	0.96	1.4	0
	7.25	-0.85	-21.70	-0.20	0.96	1.7	0
	7.75	-1.14	-27.11	0.19	0.96	2.4	0
	8.00	-1.46	-32.32	0.17	0.96	3.1	0
	8.53	-1.73	-36.91	0.07	0.96	3.7	0
	9.25	-2.04	-43.11	-0.05	0.96	4.4	0
	9.75	-2.41	-50.21	-0.21	0.96	5.4	0
	9.94	-2.50	-50.87	-0.12	0.96	5.6	0
	10.00	-2.50	-50.97	-0.12	0.96	5.6	0
EG.B-E	0.00	1.10	-9.95	-0.19	0.94	8.9	0
	0.25	1.10	-10.14	-0.19	0.94	8.9	0
	0.75	1.08	-14.90	-0.16	0.94	9.0	0
	1.47	2.04	-24.91	-0.19	0.94	17.6	0
	1.47	1.73	30.22	0.45	0.94	15.9	0
	1.75	1.21	27.57	0.47	0.94	11.4	0
	2.25	0.73	23.99	0.36	0.94	7.2	0
	2.75	0.39	20.67	0.30	0.94	4.1	0
	3.23	0.11	17.00	0.35	0.94	1.6	0
	3.75	-0.37	13.39	0.34	0.94	3.4	0
	4.19	-0.35	8.07	0.24	0.94	2.9	0
	4.75	-0.13	2.73	0.21	0.94	1.0	0
	5.25	-0.09	-1.15	-0.06	0.94	0.7	0
	5.75	0.00	-6.15	-0.09	0.94	3.1	0
	6.25	0.20	-12.71	-0.12	0.94	2.0	0
	6.77	0.16	-18.10	-0.16	0.94	2.1	0
	7.25	-0.15	-21.48	-0.18	0.94	2.3	0
	7.75	-0.63	-25.10	-0.19	0.94	6.5	0
	8.25	-1.12	-28.69	-0.17	0.94	10.9	0
	8.53	-1.54	-31.34	-0.19	0.94	14.6	0
	8.53	-2.08	25.95	0.35	0.94	18.0	0
	9.25	-1.14	15.80	0.40	0.94	9.6	0
	9.75	-1.09	10.95	-0.08	0.94	8.9	0
	10.00	-1.09	10.76	-0.08	0.94	8.8	0
EG.B-F.1	0.00	-0.27	3.93	0.09	0.96	0.5	0
	0.06	-0.27	3.83	0.09	0.96	0.5	0
	0.25	-0.23	2.15	-0.41	0.96	0.4	0
	1.29	0.00	-3.44	0.14	0.96	0.7	0
	1.47	0.00	-3.71	0.14	0.96	0.8	0
EG.B-F.2	0.00	0.00	4.66	-0.47	0.96	1.0	0
	0.18	0.00	4.39	-0.47	0.96	0.9	0
	1.22	0.15	-2.15	1.48	0.96	0.3	0
	1.41	0.25	-6.11	0.15	0.96	0.5	0
	1.47	0.25	-6.20	0.15	0.96	0.5	0
EG.B-G	0.00	-1.17	8.69	0.03	0.94	9.4	0
	0.06	-1.17	8.64	0.03	0.94	9.4	0
	0.25	-1.39	5.57	0.17	0.94	11.0	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	1.47	-2.09	-5.53	0.22	0.94	16.5	0
	1.75	-1.96	-16.81	-0.24	0.94	16.1	0
	1.75	-1.70	2.32	-0.10	0.94	13.4	0
	2.25	-1.30	2.67	-0.41	0.94	10.2	0
	2.75	-1.00	1.48	-0.28	0.94	7.9	0
	3.23	-0.79	0.57	-0.39	0.94	6.2	0
	3.75	-0.50	0.47	-0.41	0.94	3.9	0
	4.25	-0.23	0.35	-0.42	0.94	1.8	0
	4.75	-0.03	0.20	-0.35	0.94	0.2	0
	5.25	0.05	-0.28	-0.40	0.94	0.4	0
	5.75	0.28	-0.29	-0.43	0.94	2.2	0
	6.25	0.59	-0.35	-0.46	0.94	4.6	0
	6.77	0.87	-0.66	-0.32	0.94	6.8	0
	7.25	1.08	-1.44	0.14	0.94	8.5	0
	7.75	1.60	-2.47	0.12	0.94	12.6	0
	8.25	2.41	-0.79	-0.04	0.94	18.9	0
	8.25	3.27	14.78	0.24	0.94	26.2	0
	8.53	1.08	5.16	-0.02	0.94	8.5	0
	9.75	0.89	-4.98	-0.20	0.94	7.0	0
	9.94	0.87	-8.86	0.07	0.94	7.0	0
	10.00	0.87	-8.90	0.08	0.94	7.0	0
EG.B-H	0.00	-3.87	51.71	0.09	0.96	8.1	0
	0.06	-3.87	51.61	0.09	0.96	8.1	0
	0.25	-3.90	51.10	-0.29	0.96	8.1	0
	0.75	-3.70	44.26	-0.28	0.96	7.5	0
	1.47	-3.49	38.25	-0.15	0.96	6.9	0
	1.75	-3.11	34.23	-0.14	0.96	6.1	0
	2.25	-2.71	28.61	-0.25	0.96	5.2	0
	2.75	-2.33	23.14	-0.29	0.96	4.4	0
	3.23	-1.94	16.85	-0.35	0.96	3.6	0
	3.75	-1.30	11.28	-0.30	0.96	2.4	0
	4.25	-0.65	6.15	-0.71	0.96	1.2	0
	4.75	-0.14	1.99	-0.56	0.96	0.3	0
	5.25	0.07	-2.00	0.24	0.96	0.1	0
	5.75	0.63	-6.32	0.29	0.96	1.1	0
	6.25	1.29	-11.56	0.31	0.96	2.4	0
	6.77	1.81	-17.07	0.27	0.96	3.4	0
	7.25	2.13	-23.06	0.01	0.96	4.0	0
	7.75	2.66	-28.63	0.31	0.96	5.1	0
	8.25	3.11	-33.97	0.00	0.96	6.1	0
	8.53	3.42	-37.97	-0.04	0.96	6.7	0
	9.25	3.66	-43.88	-0.43	0.96	7.4	0
	9.75	3.87	-50.74	-0.26	0.96	8.0	0
	9.94	3.80	-51.24	0.07	0.96	7.9	0
	10.00	3.80	-51.34	0.07	0.96	7.9	0
EG.B-I	0.00	0.64	60.66	-0.18	0.96	2.7	0
	0.06	0.64	60.57	-0.18	0.96	2.7	0
	0.25	0.56	60.36	-0.21	0.96	2.6	0
	0.75	0.48	52.48	-0.20	0.96	2.0	0
	1.47	0.45	45.04	-0.11	0.96	1.7	0
	1.75	0.40	40.19	-0.06	0.96	1.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	2.25	0.34	33.79	-0.01	0.96	1.1	0
	2.75	0.29	27.57	0.02	0.96	0.8	0
	3.23	0.24	20.10	0.00	0.96	0.6	0
	3.75	0.16	13.69	-0.21	0.96	0.4	0
	4.25	0.08	7.52	-0.23	0.96	0.2	0
	4.75	0.00	1.36	0.04	0.96	0.3	0
	5.25	0.00	-1.16	-0.06	0.96	0.2	0
	5.75	-0.08	-7.35	0.12	0.96	0.2	0
	6.25	-0.17	-13.45	-0.07	0.96	0.4	0
	6.77	-0.23	-20.03	0.02	0.96	0.6	0
	7.25	-0.27	-27.26	-0.10	0.96	0.8	0
	7.75	-0.33	-33.72	-0.11	0.96	1.1	0
	8.25	-0.37	-40.14	-0.12	0.96	1.4	0
	8.53	-0.40	-45.03	-0.11	0.96	1.6	0
	9.25	-0.42	-52.32	-0.14	0.96	1.9	0
	9.75	-0.46	-60.31	-0.06	0.96	2.4	0
	9.94	-0.49	-60.58	0.07	0.96	2.5	0
	10.00	-0.49	-60.68	0.07	0.96	2.5	0
EG.B-J	0.00	4.07	48.21	-0.16	0.96	8.3	0
	0.06	4.07	48.11	-0.16	0.96	8.3	0
	0.25	4.06	47.30	0.08	0.96	8.2	0
	0.75	3.87	40.34	0.04	0.96	7.6	0
	1.47	3.65	34.38	0.17	0.96	7.0	0
	1.75	3.20	30.58	0.22	0.96	6.1	0
	2.25	2.65	25.52	0.23	0.96	5.0	0
	2.75	2.16	20.71	0.20	0.96	4.0	0
	3.23	1.74	15.22	0.21	0.96	3.2	0
	3.75	1.10	10.30	0.17	0.96	2.0	0
	4.25	0.52	5.71	0.20	0.96	0.9	0
	4.75	0.10	1.93	0.14	0.96	0.2	0
	5.25	-0.08	-1.70	0.01	0.96	0.1	0
	5.75	-0.56	-5.63	-0.02	0.96	1.0	0
	6.25	-1.16	-10.32	-0.06	0.96	2.1	0
	6.77	-1.67	-15.22	-0.10	0.96	3.1	0
	7.25	-2.02	-20.57	-0.12	0.96	3.8	0
	7.75	-2.64	-25.43	-0.09	0.96	5.0	0
	8.25	-3.16	-30.49	-0.07	0.96	6.0	0
	8.53	-3.51	-34.34	-0.04	0.96	6.8	0
	9.25	-3.75	-40.24	0.03	0.96	7.4	0
	9.75	-3.92	-47.27	-0.13	0.96	8.0	0
	9.94	-3.82	-48.12	-0.12	0.96	7.8	0
	10.00	-3.82	-48.22	-0.12	0.96	7.8	0
EG.B-K	0.00	5.02	-22.67	1.15	0.96	9.2	0
	0.25	5.02	-23.06	1.15	0.96	9.2	0
	0.75	5.22	-28.75	-0.08	0.96	9.7	0
	1.47	5.54	-38.57	-0.53	0.96	10.5	0
	1.47	0.48	56.91	0.39	0.96	2.3	0
	1.75	0.78	51.14	0.34	0.96	2.5	0
	2.25	0.96	42.68	0.27	0.96	2.5	0
	2.75	0.97	34.37	0.21	0.96	2.2	0
	3.23	0.84	25.88	0.22	0.96	1.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	3.75	0.59	17.27	0.19	0.96	1.2	0
	4.25	0.29	8.89	0.50	0.96	0.6	0
	4.75	0.05	2.42	0.40	0.96	0.1	0
	5.25	-0.06	-2.50	-0.14	0.96	0.1	0
	5.75	-0.33	-9.05	-0.18	0.96	0.6	0
	6.25	-0.63	-17.49	-0.21	0.96	1.3	0
	6.77	-0.84	-26.21	-0.21	0.96	1.8	0
	7.25	-0.92	-34.46	-0.26	0.96	2.2	0
	7.75	-0.96	-42.83	-0.02	0.96	2.5	0
	8.25	-0.78	-51.30	-0.03	0.96	2.5	0
	8.53	-0.56	-57.47	0.02	0.96	2.4	0
	8.53	-5.42	38.81	0.80	0.96	10.3	0
	9.25	-4.94	29.29	0.19	0.96	9.2	0
	9.75	-4.69	23.56	-1.47	0.96	8.6	0
	10.00	-4.69	23.18	-1.47	0.96	8.6	0
EG.B-L	0.00	0.00	-10.76	-0.22	0.96	2.2	0
	0.25	0.00	-11.14	-0.22	0.96	2.3	0
	0.75	0.42	-16.11	-0.02	0.96	0.9	0
	1.47	0.56	-23.17	-0.12	0.96	1.2	0
	1.47	1.09	28.99	0.51	0.96	2.3	0
	1.75	1.22	26.45	0.34	0.96	2.5	0
	2.25	1.24	21.63	0.21	0.96	2.4	0
	2.75	1.14	17.00	0.13	0.96	2.2	0
	3.23	0.97	12.94	0.16	0.96	1.8	0
	3.75	0.67	8.58	0.73	0.96	1.2	0
	4.25	0.33	4.31	0.72	0.96	0.6	0
	4.75	0.06	1.08	0.62	0.96	0.1	0
	5.25	-0.06	-1.33	-0.35	0.96	0.1	0
	5.75	-0.37	-4.58	-0.38	0.96	0.7	0
	6.25	-0.72	-8.85	-0.39	0.96	1.3	0
	6.77	-0.98	-13.30	0.08	0.96	1.8	0
	7.25	-1.10	-17.24	0.09	0.96	2.1	0
	7.75	-1.24	-21.85	0.03	0.96	2.4	0
	8.25	-1.22	-26.67	-0.18	0.96	2.5	0
	8.53	-1.12	-29.43	-0.45	0.96	2.4	0
	8.53	-0.47	23.56	0.68	0.96	1.1	0
	9.25	0.00	9.71	0.16	0.96	2.0	0
	9.75	0.14	11.77	0.19	0.96	0.3	0
	10.00	0.14	11.39	0.19	0.96	0.3	0
EG.B-M	0.00	-2.86	6.28	-0.94	0.96	5.1	0
	0.06	-2.86	6.18	-0.94	0.96	5.1	0
	0.25	-2.77	1.85	0.19	0.96	5.0	0
	1.47	-2.48	-8.19	0.96	0.96	4.5	0
	1.75	-3.02	-7.29	-1.05	0.96	5.4	0
	1.75	-2.51	3.44	-0.74	0.96	4.5	0
	2.25	-2.01	4.09	-0.47	0.96	3.6	0
	2.75	-1.63	2.56	-0.28	0.96	2.9	0
	3.23	-1.32	0.76	-0.45	0.96	2.4	0
	3.75	-0.84	0.88	-0.44	0.96	1.5	0
	4.25	-0.41	0.69	-0.45	0.96	0.7	0
	4.75	-0.08	0.37	-0.37	0.96	0.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	5.25	0.06	-0.58	-0.21	0.96	0.1	0
	5.75	0.42	-0.58	-0.24	0.96	0.8	0
	6.25	0.87	-0.41	-0.24	0.96	1.6	0
	6.77	1.25	-1.13	0.06	0.96	2.2	0
	7.25	1.50	-3.18	-0.01	0.96	2.7	0
	7.75	1.95	-4.01	-0.05	0.96	3.5	0
	8.25	2.41	-2.60	-0.02	0.96	4.3	0
	8.25	2.79	9.40	-0.65	0.96	5.0	0
	8.53	2.52	7.78	-0.32	0.96	4.5	0
	9.75	2.85	-2.08	0.02	0.96	5.1	0
	9.94	2.86	-6.40	1.20	0.96	5.1	0
	10.00	2.86	-6.50	1.20	0.96	5.1	0
EG.B-N	0.00	-4.44	43.85	0.42	0.96	8.8	0
	0.06	-4.44	43.75	0.42	0.96	8.8	0
	0.25	-4.58	42.56	-0.21	0.96	9.0	0
	0.75	-4.59	35.64	-0.31	0.96	8.8	0
	1.47	-4.41	29.85	-0.83	0.96	8.3	0
	1.75	-4.08	26.23	-0.96	0.96	7.6	0
	2.25	-3.54	21.54	-0.93	0.96	6.5	0
	2.75	-2.99	17.24	-0.70	0.96	5.5	0
	3.23	-2.46	12.58	-0.79	0.96	4.5	0
	3.75	-1.61	8.50	-1.51	0.96	2.9	0
	4.25	-0.78	4.56	-0.65	0.96	1.4	0
	4.75	-0.13	1.57	-1.24	0.96	0.2	0
	5.25	0.14	-1.23	-1.36	0.96	0.3	0
	5.75	0.85	-4.56	0.55	0.96	1.5	0
	6.25	1.72	-8.37	-0.52	0.96	3.1	0
	6.77	2.41	-12.51	-0.36	0.96	4.4	0
	7.25	2.83	-17.15	0.61	0.96	5.2	0
	7.75	3.54	-21.51	-0.45	0.96	6.5	0
	8.25	4.05	-26.21	-0.48	0.96	7.5	0
	8.53	4.33	-29.87	-0.35	0.96	8.1	0
	9.25	4.43	-35.61	-0.40	0.96	8.5	0
	9.75	4.40	-42.55	-0.05	0.96	8.6	0
	9.94	4.17	-43.76	0.01	0.96	8.3	0
	10.00	4.17	-43.86	0.01	0.96	8.3	0
EG.B-O	0.00	-1.11	59.13	0.26	0.96	3.5	0
	0.06	-1.11	59.03	0.26	0.96	3.5	0
	0.25	-1.13	58.75	0.00	0.96	3.5	0
	0.75	-1.11	51.06	-0.22	0.96	3.1	0
	1.47	-1.07	43.84	-0.49	0.96	2.7	0
	1.75	-0.98	39.14	-0.60	0.96	2.4	0
	2.25	-0.86	32.92	-0.65	0.96	2.0	0
	2.75	-0.73	26.86	-0.51	0.96	1.6	0
	3.23	-0.60	19.60	-0.61	0.96	1.2	0
	3.75	-0.40	13.24	-0.56	0.96	0.8	0
	4.25	-0.19	7.27	-1.18	0.96	0.4	0
	4.75	-0.04	2.37	-0.06	0.96	0.1	0
	5.25	0.04	-2.02	-1.08	0.96	0.1	0
	5.75	0.21	-7.14	-0.41	0.96	0.4	0
	6.25	0.42	-13.19	-0.41	0.96	0.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	6.77	0.58	-19.50	0.33	0.96	1.2	0
	7.25	0.68	-26.59	-0.42	0.96	1.5	0
	7.75	0.84	-32.87	-0.41	0.96	2.0	0
	8.25	0.97	-39.10	-0.41	0.96	2.4	0
	8.53	1.04	-43.84	-0.29	0.96	2.7	0
	9.25	1.06	-50.93	-0.32	0.96	3.0	0
	9.75	1.06	-58.78	-0.08	0.96	3.4	0
	9.94	1.02	-59.13	0.13	0.96	3.3	0
	10.00	1.02	-59.23	0.13	0.96	3.3	0
EG.B-P	0.00	-0.28	61.05	-0.24	0.96	2.1	0
	0.25	0.00	60.62	0.12	0.96	12.6	0
	0.25	0.21	60.83	-0.17	0.96	2.0	0
	0.75	0.00	28.21	-0.22	0.96	5.9	0
	1.47	0.00	24.17	-0.54	0.96	5.0	0
	1.75	0.16	40.97	-0.30	0.96	1.0	0
	2.25	0.13	34.56	-0.30	0.96	0.7	0
	2.75	0.11	28.27	-0.23	0.96	0.5	0
	3.23	0.10	20.63	-0.33	0.96	0.4	0
	3.75	0.07	13.95	-0.32	0.96	0.2	0
	4.25	0.03	7.64	-0.83	0.96	0.1	0
	4.75	0.00	2.50	0.28	0.96	0.5	0
	5.25	0.00	-2.22	-0.30	0.96	0.5	0
	5.75	-0.04	-7.54	-0.35	0.96	0.1	0
	6.25	-0.07	-13.91	-0.36	0.96	0.2	0
	6.77	-0.09	-20.54	-0.30	0.96	0.3	0
	7.25	-0.10	-28.00	-0.31	0.96	0.5	0
	7.75	-0.11	-34.52	-0.30	0.96	0.7	0
	8.25	-0.12	-40.92	-0.30	0.96	0.9	0
	8.53	0.00	-24.08	0.20	0.96	5.0	0
	9.25	0.00	-52.98	0.11	0.96	11.0	0
	9.75	0.00	-60.82	0.09	0.96	12.7	0
	9.94	0.41	-60.96	0.38	0.96	2.3	0
	10.00	0.41	-61.05	0.38	0.96	2.3	0
EG.B-Q	0.00	2.99	54.66	-0.34	0.96	6.6	0
	0.06	2.99	54.56	-0.34	0.96	6.6	0
	0.25	3.36	53.36	-0.04	0.96	7.2	0
	0.75	3.54	45.37	0.06	0.96	7.2	0
	1.47	3.42	38.45	-0.04	0.96	6.7	0
	1.75	3.21	34.01	-0.07	0.96	6.2	0
	2.25	2.84	28.23	-0.03	0.96	5.4	0
	2.75	2.42	22.79	0.03	0.96	4.5	0
	3.23	1.99	16.61	-0.16	0.96	3.7	0
	3.75	1.31	11.15	-0.15	0.96	2.4	0
	4.25	0.65	6.02	-0.13	0.96	1.2	0
	4.75	0.12	1.99	0.12	0.96	0.2	0
	5.25	-0.11	-1.76	0.22	0.96	0.2	0
	5.75	-0.70	-5.99	-0.24	0.96	1.3	0
	6.25	-1.38	-11.16	-0.31	0.96	2.5	0
	6.77	-1.94	-16.54	-0.38	0.96	3.6	0
	7.25	-2.28	-22.62	-0.40	0.96	4.3	0
	7.75	-2.83	-28.20	-0.28	0.96	5.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	8.25	-3.18	-33.98	-0.34	0.96	6.2	0
	8.53	-3.37	-38.44	-0.25	0.96	6.7	0
	9.25	-3.38	-45.25	-0.04	0.96	6.9	0
	9.75	-3.14	-53.28	-0.02	0.96	6.8	0
	9.94	-2.68	-54.49	-0.09	0.96	6.1	0
	10.00	-2.68	-54.59	-0.09	0.96	6.1	0
EG.B-R1	0.00	-0.13	-2.76	0.06	0.91	3.1	0
	0.06	-0.13	-2.74	0.06	0.91	3.1	0
	0.25	-0.38	-1.22	-0.09	0.91	8.9	0
	1.29	-0.43	2.11	-0.04	0.91	10.1	0
	1.47	-0.43	2.17	-0.04	0.91	10.1	0
EG.B-R2	0.00	-0.42	-4.26	-0.17	0.91	10.1	0
	0.07	-0.42	-4.24	-0.17	0.91	10.1	0
	0.28	-0.39	-2.07	0.08	0.91	9.2	0
	1.28	-0.36	1.02	-0.10	0.91	8.4	0
	1.65	-0.28	4.08	-0.06	0.91	6.8	0
	1.77	-0.28	4.12	-0.06	0.91	6.8	0
EG.B-R3	0.00	-0.21	-4.19	0.12	0.91	5.1	0
	0.13	-0.21	-4.15	0.12	0.91	5.1	0
	0.52	-0.16	-0.82	0.14	0.91	3.8	0
	1.52	-0.11	2.59	-0.13	0.91	2.7	0
	1.70	-0.02	5.13	0.23	0.91	0.8	0
	1.77	-0.02	5.15	0.23	0.91	0.8	0
EG.B-R4	0.00	0.03	-5.13	0.22	0.91	1.0	0
	0.06	0.03	-5.11	0.22	0.91	1.0	0
	0.25	0.10	-2.61	0.09	0.91	2.4	0
	1.25	0.14	0.80	-0.13	0.91	3.3	0
	1.64	0.20	4.16	0.09	0.91	4.9	0
	1.77	0.20	4.20	0.09	0.91	4.9	0
EG.B-R5	0.00	0.31	-4.08	-0.14	0.91	7.5	0
	0.12	0.31	-4.05	0.04	0.91	7.5	0
	0.48	0.36	-1.03	-0.09	0.91	8.4	0
	1.48	0.37	2.05	-0.10	0.91	8.7	0
	1.70	0.39	4.21	0.17	0.91	9.4	0
	1.77	0.39	4.24	-0.11	0.91	9.4	0
EG.B-R6	0.00	0.44	-2.18	0.02	0.91	10.4	0
	0.18	0.44	-2.12	0.02	0.91	10.4	0
	1.22	0.37	1.23	0.05	0.91	8.7	0
	1.41	0.13	2.76	-0.02	0.91	3.1	0
	1.47	0.13	2.78	-0.02	0.91	3.1	0
EGB-4BC	0.00	-0.24	13.19	-0.03	0.91	7.9	0
	0.13	-0.24	13.15	-0.01	0.91	7.9	0
	0.51	-0.31	4.40	-0.20	0.91	7.5	0
	1.52	-0.35	-2.33	0.01	0.91	8.3	0
	1.90	-0.39	-6.81	-0.01	0.91	9.7	0
	2.03	-0.39	-6.85	-0.01	0.91	9.7	0
S0-A	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.44	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.31	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.15	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.16	0.00	0.95	0.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	5.52	0.00	0.30	0.00	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.42	0.00	0.95	0.2	0
S0-B	0.00	0.00	-0.51	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.47	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.33	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.15	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.17	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.32	0.00	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.46	0.00	0.95	0.2	0
S0-C	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.45	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.32	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.15	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.17	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.31	0.00	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.44	0.00	0.95	0.2	0
S0-D	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.44	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.31	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.14	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.16	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.30	0.00	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.42	0.00	0.95	0.2	0
S0-E	0.00	0.00	-0.45	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.41	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.29	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.13	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.00	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0
S0-F	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.29	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.14	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.00	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0
S0-G	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.29	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.14	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.00	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0
S0-H	0.00	0.00	-0.47	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.30	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.14	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.01	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
S0-I	0.00	0.00	-0.47	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.30	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.14	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.01	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0
S0-J	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.30	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.14	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.01	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0
S0-K	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.29	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.13	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.01	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0
S0-L	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.95	0.2	0
	0.28	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	1.10	0.00	-0.29	0.00	0.95	0.1	0
	2.21	0.00	-0.14	0.00	0.95	0.1	0
	4.42	0.00	0.15	0.00	0.95	0.1	0
	5.52	0.00	0.28	0.01	0.95	0.1	0
	6.63	0.00	0.40	0.00	0.95	0.2	0
S0-M	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.95	0.2	0
	0.37	0.00	-0.56	0.00	0.95	0.2	0
	1.48	0.00	-0.39	0.00	0.95	0.2	0
	2.96	0.00	-0.18	0.00	0.95	0.1	0
	5.92	0.00	0.21	0.00	0.95	0.1	0
	7.40	0.00	0.38	0.00	0.95	0.2	0
	8.87	0.00	0.54	0.00	0.95	0.2	0
S0-N	0.00	0.00	-0.67	0.00	0.95	0.3	0
	0.40	0.00	-0.61	0.00	0.95	0.2	0
	1.60	0.00	-0.42	0.00	0.95	0.2	0
	3.20	0.00	-0.19	-0.01	0.95	0.1	0
	6.39	0.00	0.23	0.00	0.95	0.1	0
	7.99	0.00	0.41	0.00	0.95	0.2	0
	9.59	0.00	0.59	0.00	0.95	0.2	0
S0-O	0.00	0.00	-0.71	0.00	0.95	0.3	0
	0.42	0.00	-0.64	0.00	0.95	0.3	0
	1.70	0.00	-0.45	0.00	0.95	0.2	0
	3.40	0.00	-0.21	0.00	0.95	0.1	0
	6.80	0.00	0.24	0.00	0.95	0.1	0
	8.50	0.00	0.44	0.00	0.95	0.2	0
	10.20	0.00	0.63	0.00	0.95	0.3	0
S0-P	0.00	0.00	-0.78	0.00	0.95	0.3	0
	0.45	0.00	-0.70	0.00	0.95	0.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	1.81	0.00	-0.49	0.00	0.95	0.2	0
	3.62	0.00	-0.23	0.00	0.95	0.1	0
	7.24	0.00	0.26	0.01	0.95	0.1	0
	9.05	0.00	0.48	0.00	0.95	0.2	0
	10.86	0.00	0.69	0.00	0.95	0.3	0
S0-Q	0.00	0.00	-0.79	0.00	0.95	0.3	0
	0.45	0.00	-0.72	0.00	0.95	0.3	0
	1.81	0.00	-0.51	0.00	0.95	0.2	0
	3.62	0.00	-0.23	0.01	0.95	0.1	0
	7.24	0.00	0.27	0.00	0.95	0.1	0
	9.05	0.00	0.50	0.00	0.95	0.2	0
	10.86	0.00	0.71	0.00	0.95	0.3	0
S0-R	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.95	0.3	0
	0.45	0.00	-0.74	0.00	0.95	0.3	0
	1.81	0.00	-0.52	0.00	0.95	0.2	0
	3.62	0.00	-0.24	0.00	0.95	0.1	0
	7.24	0.00	0.28	0.00	0.95	0.1	0
	9.05	0.00	0.51	0.00	0.95	0.2	0
	10.86	0.00	0.73	0.00	0.95	0.3	0
S0-S	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.95	0.3	0
	0.45	0.00	-0.70	0.00	0.95	0.3	0
	1.81	0.00	-0.49	0.00	0.95	0.2	0
	3.62	0.00	-0.22	0.01	0.95	0.1	0
	7.24	0.00	0.27	0.00	0.95	0.1	0
	9.05	0.00	0.49	0.00	0.95	0.2	0
	10.86	0.00	0.69	0.00	0.95	0.3	0
S1-A	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	0.29	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	1.15	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	2.30	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	3.45	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	4.60	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	5.75	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
S1-B	0.00	0.00	-0.53	-0.03	0.92	0.2	0
	0.30	0.00	-0.53	-0.03	0.92	0.2	0
	1.22	0.00	-0.53	-0.03	0.92	0.2	0
	2.43	0.00	-0.53	-0.03	0.92	0.2	0
	3.65	0.00	0.59	0.04	0.92	0.3	0
	4.73	0.00	0.59	0.04	0.92	0.3	0
	5.82	0.00	0.59	0.04	0.92	0.3	0
S1-C	0.00	0.00	-3.03	-0.57	0.92	1.3	0
	0.30	0.00	-3.00	-0.57	0.92	1.3	0
	1.22	0.00	-2.88	-0.56	0.92	1.2	0
	3.65	0.00	-2.81	-0.53	0.92	1.2	0
	3.65	0.00	-3.61	-0.59	0.92	1.6	0
	4.73	0.00	-3.33	-0.60	0.92	1.4	0
	6.90	0.00	-3.29	-0.82	0.92	1.4	0
S1-D	0.00	0.00	-3.63	0.34	0.92	1.6	0
	0.30	0.00	-3.59	0.34	0.92	1.5	0
	1.22	0.00	-3.47	0.34	0.92	1.5	0
	3.65	0.00	-3.41	0.30	0.92	1.5	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	3.65	0.00	-4.45	0.53	0.92	1.9	0
	4.73	0.00	-4.22	0.53	0.92	1.8	0
	6.90	0.00	-4.28	0.32	0.92	1.8	0
S1-E	0.00	0.00	-0.80	0.18	0.92	0.3	0
	0.30	0.00	-0.77	0.18	0.92	0.3	0
	1.22	0.00	-0.66	0.18	0.92	0.3	0
	3.65	0.00	-0.72	0.16	0.92	0.3	0
	3.65	0.00	-1.26	0.31	0.92	0.5	0
	4.73	0.00	-1.05	0.10	0.92	0.5	0
	5.82	0.00	-0.92	0.10	0.92	0.4	0
S1-F	0.00	0.00	-0.45	-0.15	0.92	0.2	0
	0.25	0.00	-0.40	-0.15	0.92	0.2	0
	1.99	0.00	-0.56	-0.03	0.92	0.2	0
	2.99	0.00	-0.77	-0.03	0.92	0.3	0
	3.65	0.00	-0.90	0.31	0.92	0.4	0
	3.65	0.00	-1.38	0.10	0.92	0.6	0
	4.73	0.00	-1.16	0.10	0.92	0.5	0
	5.82	0.00	-0.93	0.10	0.92	0.4	0
S1-G	0.00	0.00	1.31	0.03	0.92	0.6	0
	1.00	0.00	1.43	0.03	0.92	0.6	0
	1.99	0.00	1.54	0.03	0.92	0.7	0
	2.99	0.00	1.66	0.03	0.92	0.7	0
	3.65	0.00	1.74	-0.49	0.92	0.8	0
	3.65	0.00	-3.00	-0.13	0.92	1.3	0
	4.73	0.00	-2.87	-0.13	0.92	1.2	0
	5.82	0.00	-2.74	-0.13	0.92	1.2	0
S1-H	0.00	0.00	-3.49	-0.46	0.92	1.5	0
	1.22	0.00	-3.67	-0.45	0.92	1.6	0
	2.43	0.00	-3.90	-0.44	0.92	1.7	0
	3.65	0.00	-4.12	-0.41	0.92	1.8	0
	3.65	-0.02	-5.95	-0.64	0.92	0.2	0
	4.73	-0.02	-5.83	-0.65	0.92	0.2	0
	5.82	-0.02	-5.70	-0.65	0.92	0.2	0
S1-I	0.00	0.00	-3.99	0.09	0.92	1.7	0
	1.22	0.00	-4.14	0.08	0.92	1.8	0
	2.43	0.00	-4.37	0.08	0.92	1.9	0
	3.65	0.00	-4.58	0.08	0.92	2.0	0
	4.73	0.00	-2.26	-0.08	0.92	1.0	0
	5.82	0.00	-2.39	-0.08	0.92	1.0	0
	6.90	0.00	-2.78	-0.08	0.92	1.2	0
S1-J	0.00	0.00	-3.08	0.54	0.92	1.3	0
	1.22	0.00	-3.22	0.53	0.92	1.4	0
	2.43	0.00	-3.46	0.52	0.92	1.5	0
	3.65	0.00	-3.68	0.49	0.92	1.6	0
	4.73	0.00	-3.45	0.53	0.92	1.5	0
	5.82	0.00	-3.56	0.54	0.92	1.5	0
	6.90	0.00	-3.67	0.54	0.92	1.6	0
S1-K	0.00	0.00	-0.52	0.28	0.92	0.2	0
	1.00	0.00	-0.62	0.29	0.92	0.3	0
	1.99	0.00	-0.83	0.28	0.92	0.4	0
	2.99	0.00	-1.03	0.28	0.92	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	3.65	0.00	-1.17	3.49	0.92	1.0	0
	3.65	-0.02	-2.17	0.19	0.92	0.1	0
	4.73	-0.02	-2.04	0.20	0.92	0.1	0
	5.82	-0.02	-1.91	0.20	0.92	0.1	0
S1-L	0.00	0.00	0.71	0.05	0.92	0.3	0
	1.00	0.00	0.83	0.05	0.92	0.4	0
	1.99	0.00	0.95	0.05	0.92	0.4	0
	2.99	0.00	1.07	0.05	0.92	0.5	0
	3.65	0.00	1.15	-0.12	0.92	0.5	0
	3.65	-0.02	-2.23	-0.04	0.92	0.1	0
	4.73	-0.02	-2.10	-0.04	0.92	0.1	0
	5.82	-0.02	-1.73	0.00	0.92	0.1	0
S1-M	0.00	0.00	0.53	0.01	0.92	0.2	0
	1.73	0.00	0.53	0.01	0.92	0.2	0
	3.46	0.00	0.75	0.01	0.92	0.3	0
	5.20	0.00	0.95	0.01	0.92	0.4	0
	5.86	0.00	0.91	-2.99	0.92	0.8	0
	5.86	0.00	0.94	-0.33	0.92	0.4	0
	7.49	0.00	0.61	-0.34	0.92	0.3	0
S1-N	0.00	0.00	-1.74	-0.22	0.92	0.8	0
	0.41	0.00	-1.63	-0.22	0.92	0.7	0
	3.28	0.00	-1.38	-0.20	0.92	0.6	0
	4.92	0.00	-1.70	-0.17	0.92	0.7	0
	6.56	0.00	-2.02	-0.15	0.92	0.9	0
	8.19	0.00	-2.19	-0.57	0.92	1.0	0
	9.81	0.00	-3.67	-0.95	0.92	1.6	0
S1-O	0.00	0.00	-2.13	-0.03	0.92	0.9	0
	0.45	0.00	-2.01	-0.03	0.92	0.9	0
	3.58	0.00	-1.66	-0.02	0.92	0.7	0
	5.37	0.00	-1.93	-0.02	0.92	0.8	0
	7.16	0.00	-2.26	-0.02	0.92	1.0	0
	8.79	0.00	-5.66	-0.28	0.92	2.4	0
	10.41	0.00	-5.83	-0.26	0.92	2.5	0
S1-P	0.00	0.00	-2.11	0.18	0.92	0.9	0
	0.46	0.00	-1.99	0.18	0.92	0.9	0
	1.85	0.00	-1.61	0.17	0.92	0.7	0
	5.76	0.00	-1.80	-0.40	0.92	0.8	0
	7.81	0.00	-2.18	-0.39	0.92	0.9	0
	7.81	0.00	-6.33	0.37	0.92	2.7	0
	9.44	0.00	-6.14	0.37	0.92	2.6	0
S1-Q	0.00	0.00	-2.16	-0.08	0.92	0.9	0
	0.46	0.00	-2.01	0.09	0.92	0.9	0
	1.85	0.00	-1.55	-0.08	0.92	0.7	0
	5.76	0.00	-1.61	-0.02	0.92	0.7	0
	7.81	0.00	-1.99	-0.03	0.92	0.9	0
	7.81	0.00	-5.72	0.34	0.92	2.5	0
	9.44	0.00	-5.30	0.35	0.92	2.3	0
S1-R	0.00	0.00	-1.18	-0.15	0.92	0.5	0
	0.31	0.00	-1.01	-0.12	0.92	0.4	0
	1.24	0.00	-0.57	0.22	0.92	0.3	0
	3.71	0.00	0.98	0.29	0.92	0.4	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	3.71	0.00	-0.77	-0.22	0.92	0.3	0
	6.44	0.00	0.52	-0.17	0.92	0.2	0
	7.47	0.00	0.66	0.05	0.92	0.3	0
	7.81	0.00	0.74	0.08	0.92	0.3	0
S1-R1	0.00	0.00	-0.22	-0.11	0.92	0.1	0
	0.14	0.00	-0.20	-0.10	0.92	0.1	0
	0.54	0.00	-0.14	-0.07	0.92	0.1	0
	1.08	0.01	0.04	0.06	0.92	0.1	0
	2.17	0.01	-0.05	-0.06	0.92	0.1	0
	2.71	0.00	0.15	0.07	0.92	0.1	0
	3.25	0.00	0.20	0.11	0.92	0.1	0
S1-S	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	0.46	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
	1.84	0.00	-0.01	0.00	0.95	0.0	0
S2-B	0.00	0.00	0.00	-1.51	0.90	0.7	0
	0.30	0.00	0.00	-1.35	0.90	0.6	0
	1.22	0.00	0.00	-0.90	0.90	0.4	0
	3.65	0.00	0.30	0.00	0.90	0.2	0
	4.80	0.00	0.00	0.53	0.90	0.2	0
	5.95	0.00	0.00	0.86	0.90	0.4	0
	7.10	0.00	0.00	1.14	0.90	0.5	0
S2-R	0.00	0.00	0.02	2.28	0.90	1.0	0
	0.31	0.00	0.02	2.08	0.90	0.9	0
	1.24	0.00	0.02	1.47	0.90	0.6	0
	3.71	0.00	0.54	0.00	0.90	0.4	0
	5.08	0.00	-0.01	-0.73	0.90	0.3	0
	6.44	0.00	-0.01	-1.29	0.90	0.6	0
	7.47	0.00	-0.01	-1.67	0.90	0.7	0
	7.81	0.00	-0.01	-1.78	0.90	0.8	0
S2-R1	0.00	0.00	0.03	0.73	0.90	0.3	0
	0.14	0.00	0.03	0.65	0.90	0.3	0
	0.57	0.00	0.02	0.44	0.90	0.2	0
	1.15	0.01	0.01	0.19	0.90	0.1	0
	2.30	0.01	-0.01	-0.24	0.90	0.1	0
	2.87	0.00	-0.02	-0.41	0.90	0.2	0
	3.45	0.00	-0.03	-0.55	0.90	0.2	0
S2a-B	0.00	0.00	-0.01	-1.44	0.90	0.6	0
	0.30	0.00	-0.01	-1.30	0.90	0.6	0
	1.22	0.00	-0.01	-0.88	0.90	0.4	0
	3.65	0.00	0.38	0.00	0.90	0.3	0
	4.96	0.00	0.01	0.46	0.90	0.2	0
	6.26	0.00	0.01	0.78	0.90	0.3	0
	7.24	0.00	0.01	0.96	0.90	0.4	0
	7.57	0.00	0.01	1.02	0.90	0.4	0
S2a-R	0.00	0.00	0.02	2.20	0.90	0.9	0
	0.31	0.00	0.02	2.00	0.90	0.9	0
	1.24	0.00	0.02	1.42	0.90	0.6	0
	2.47	0.00	0.02	0.67	0.90	0.3	0
	5.08	0.00	-0.01	-0.71	0.90	0.3	0
	6.44	0.00	-0.01	-1.25	0.90	0.5	0
	7.47	0.00	-0.01	-1.60	0.90	0.7	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	7.81	0.00	-0.01	-1.70	0.90	0.7	0
S2a-R1	0.00	0.00	0.04	0.78	0.90	0.3	0
	0.16	0.00	0.04	0.70	0.90	0.3	0
	0.65	0.00	0.03	0.46	0.90	0.2	0
	1.31	0.01	0.01	0.19	0.90	0.1	0
	2.61	0.00	-0.01	-0.26	0.90	0.1	0
	3.27	0.00	-0.03	-0.43	0.90	0.2	0
	3.76	0.00	-0.04	-0.54	0.90	0.2	0
	3.92	0.00	-0.04	-0.56	0.90	0.2	0
S2b-B	0.00	0.00	-0.01	-1.57	0.90	0.7	0
	0.30	0.00	-0.01	-1.41	0.90	0.6	0
	1.22	0.00	-0.01	-0.95	0.90	0.4	0
	3.65	0.00	0.37	0.00	0.90	0.2	0
	4.88	0.00	0.01	0.52	0.90	0.2	0
	6.11	0.00	0.00	0.88	0.90	0.4	0
	7.33	0.00	0.01	1.16	0.90	0.5	0
S2b-R	0.00	0.00	0.02	2.46	0.90	1.1	0
	0.31	0.00	0.02	2.24	0.90	1.0	0
	1.24	0.00	0.02	1.59	0.90	0.7	0
	3.71	0.00	0.63	0.00	0.90	0.4	0
	3.71	0.00	-0.52	0.00	0.90	0.3	0
	6.44	0.00	-0.01	-1.39	0.90	0.6	0
	7.47	0.00	-0.01	-1.78	0.90	0.8	0
	7.81	0.00	-0.01	-1.89	0.90	0.8	0
S2b-R1	0.00	0.00	0.04	0.81	0.90	0.3	0
	0.15	0.00	0.04	0.72	0.90	0.3	0
	0.61	0.00	0.03	0.49	0.90	0.2	0
	1.23	0.01	0.01	0.21	0.90	0.1	0
	2.46	0.00	-0.01	-0.27	0.90	0.1	0
	3.07	0.00	-0.03	-0.45	0.90	0.2	0
	3.68	0.00	-0.04	-0.60	0.90	0.3	0
S3-B	0.00	0.00	-0.08	-1.60	0.90	0.7	0
	0.30	0.00	-0.07	-1.45	0.90	0.6	0
	1.22	0.00	-0.05	-1.00	0.90	0.4	0
	3.65	0.00	0.38	0.00	0.90	0.3	0
	5.04	0.00	0.02	0.49	0.90	0.2	0
	6.42	0.00	0.05	0.86	0.90	0.4	0
	7.81	0.00	0.08	1.15	0.90	0.5	0
S3-R	0.00	0.00	-0.04	2.40	0.90	1.0	0
	0.31	0.00	-0.04	2.19	0.90	0.9	0
	1.24	0.00	-0.03	1.55	0.90	0.7	0
	2.47	0.00	-0.01	0.72	0.90	0.3	0
	5.08	0.00	0.00	-0.78	0.90	0.3	0
	6.44	0.00	0.03	-1.35	0.90	0.6	0
	7.47	0.00	0.05	-1.72	0.90	0.7	0
	7.81	0.00	0.06	-1.82	0.90	0.8	0
S3-R1	0.00	0.00	-0.04	0.86	0.90	0.4	0
	0.17	0.00	-0.04	0.77	0.90	0.3	0
	0.69	0.00	-0.03	0.52	0.90	0.2	0
	1.39	0.00	-0.01	0.21	0.90	0.1	0
	2.77	0.00	0.01	-0.29	0.90	0.1	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	3.46	0.00	0.03	-0.48	0.90	0.2	0
	4.16	0.00	0.04	-0.64	0.90	0.3	0
S4-B	0.00	0.00	-0.04	-1.43	0.90	0.6	0
	0.15	0.00	-0.03	-1.29	0.90	0.6	0
	0.61	0.00	-0.02	-0.91	0.90	0.4	0
	1.22	0.00	-0.01	-0.41	0.90	0.2	0
	2.43	0.00	0.01	0.48	0.90	0.2	0
	3.04	0.00	0.02	0.87	0.90	0.4	0
	3.50	0.00	0.03	1.15	0.90	0.5	0
	3.65	0.00	0.04	1.24	0.90	0.5	0
S4-B1	0.00	0.00	-0.04	-0.82	0.90	0.4	0
	0.18	0.00	-0.04	-0.73	0.90	0.3	0
	0.73	0.00	-0.03	-0.49	0.90	0.2	0
	1.46	0.01	-0.01	-0.20	0.90	0.1	0
	2.93	0.00	0.01	0.27	0.90	0.1	0
	3.66	0.00	0.03	0.45	0.90	0.2	0
	4.39	0.00	0.04	0.60	0.90	0.3	0
S4-R	0.00	0.00	-0.04	2.22	0.90	1.0	0
	0.31	0.00	-0.04	2.03	0.90	0.9	0
	1.24	0.00	-0.03	1.43	0.90	0.6	0
	2.47	0.00	-0.01	0.67	0.90	0.3	0
	5.08	0.00	0.00	-0.71	0.90	0.3	0
	6.44	0.00	0.03	-1.25	0.90	0.5	0
	7.47	0.00	0.05	-1.60	0.90	0.7	0
	7.81	0.00	0.06	-1.71	0.90	0.7	0
S4-R1	0.00	0.00	0.04	0.61	0.90	0.3	0
	0.18	0.00	0.04	0.54	0.90	0.2	0
	0.73	0.00	0.03	0.35	0.90	0.2	0
	1.46	-0.01	-0.01	0.20	0.90	0.1	0
	2.93	-0.01	0.01	-0.28	0.90	0.1	0
	3.66	0.00	0.03	-0.32	0.90	0.1	0
	4.39	0.00	-0.04	-0.39	0.90	0.2	0
S5-B	0.00	0.00	1.51	0.00	0.92	0.6	0
	0.15	0.00	1.37	0.00	0.92	0.6	0
	0.61	0.00	0.95	0.00	0.92	0.4	0
	1.22	0.00	0.43	0.00	0.92	0.2	0
	2.43	0.00	-0.50	0.00	0.92	0.2	0
	3.04	0.00	-0.92	0.00	0.92	0.4	0
	3.50	0.00	-1.20	0.00	0.92	0.5	0
	3.65	0.00	-1.29	0.00	0.92	0.6	0
S5-B1	0.00	0.03	0.05	0.00	0.92	0.2	0
	0.19	0.03	0.05	0.00	0.92	0.2	0
	0.76	0.03	0.03	0.00	0.92	0.2	0
	1.53	0.03	0.02	0.00	0.92	0.2	0
	3.06	0.03	-0.02	0.00	0.92	0.2	0
	3.44	0.03	-0.03	0.00	0.92	0.2	0
	4.40	0.03	-0.05	0.00	0.92	0.2	0
S5-C	0.00	0.00	3.36	-0.34	0.92	1.4	0
	0.30	0.00	3.32	-0.34	0.92	1.4	0
	1.22	0.00	3.20	-0.33	0.92	1.4	0
	2.43	0.00	3.04	-0.32	0.92	1.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	3.65	0.00	2.33	-0.28	0.92	1.0	0
	6.71	0.00	2.28	-0.27	0.92	1.0	0
	8.24	0.00	2.59	-0.26	0.92	1.1	0
S5-D	0.00	0.00	3.58	0.40	0.92	1.5	0
	0.30	0.00	3.55	0.40	0.92	1.5	0
	1.22	0.00	3.43	0.40	0.92	1.5	0
	2.43	0.00	3.26	0.38	0.92	1.4	0
	3.65	0.00	3.15	0.31	0.92	1.4	0
	6.71	0.00	2.86	0.20	0.92	1.2	0
	8.24	0.00	3.17	0.20	0.92	1.4	0
S5-E	0.00	0.00	-0.65	0.05	0.92	0.3	0
	0.37	0.00	-0.58	0.05	0.92	0.2	0
	2.99	0.00	-0.43	-0.01	0.92	0.2	0
	3.65	0.00	-0.45	0.82	0.92	0.3	0
	3.65	0.00	1.25	0.12	0.92	0.5	0
	5.18	0.00	0.92	0.15	0.92	0.4	0
	6.71	0.00	0.85	0.09	0.92	0.4	0
S5-F	0.00	0.00	0.33	-0.04	0.92	0.1	0
	0.37	0.00	0.25	-0.04	0.92	0.1	0
	2.99	0.00	-0.43	0.02	0.92	0.2	0
	3.65	0.00	0.52	-0.35	0.92	0.2	0
	3.65	0.00	0.82	0.08	0.92	0.4	0
	5.18	0.00	0.50	0.09	0.92	0.2	0
	6.71	0.00	0.48	0.02	0.92	0.2	0
S5-G	0.00	0.00	0.55	-0.04	0.92	0.2	0
	1.49	0.00	0.84	-0.04	0.92	0.4	0
	2.99	0.00	1.15	-0.04	0.92	0.5	0
	3.65	0.00	1.28	-0.05	0.92	0.6	0
	3.65	0.00	-1.06	-0.07	0.92	0.5	0
	5.18	0.00	-0.74	-0.08	0.92	0.3	0
	6.71	0.00	-0.43	-0.08	0.92	0.2	0
S5-H	0.00	0.00	3.63	-0.54	0.92	1.6	0
	1.22	0.00	3.81	-0.54	0.92	1.6	0
	2.43	0.00	4.04	-0.52	0.92	1.7	0
	3.65	0.00	4.26	-0.49	0.92	1.8	0
	4.80	0.00	3.45	-0.37	0.92	1.5	0
	5.18	0.00	3.40	-0.37	0.92	1.5	0
	6.71	0.00	3.22	-0.38	0.92	1.4	0
S5-I	0.00	0.00	4.19	0.01	0.92	1.8	0
	1.22	0.00	4.25	0.09	0.92	1.8	0
	2.43	0.00	4.47	0.08	0.92	1.9	0
	3.65	0.00	4.68	0.08	0.92	2.0	0
	3.65	0.00	3.99	0.01	0.92	1.7	0
	5.18	0.00	3.82	0.01	0.92	1.6	0
	6.71	0.00	3.64	0.01	0.92	1.6	0
S5-J	0.00	0.00	3.23	0.53	0.92	1.4	0
	1.22	0.00	3.24	0.60	0.92	1.4	0
	2.43	0.00	3.47	0.58	0.92	1.5	0
	3.65	0.00	3.70	0.55	0.92	1.6	0
	3.65	0.00	3.29	0.32	0.92	1.4	0
	5.18	0.00	3.12	0.34	0.92	1.3	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	6.71	0.00	2.94	0.34	0.92	1.3	0
S5-K	0.00	0.00	0.47	0.24	0.92	0.2	0
	1.75	0.00	0.49	0.26	0.92	0.2	0
	3.50	0.00	0.85	0.25	0.92	0.4	0
	4.16	0.00	0.99	3.54	0.92	1.0	0
	4.16	0.00	1.35	0.25	0.92	0.6	0
	5.69	0.00	1.17	0.26	0.92	0.5	0
	7.22	0.00	0.99	0.26	0.92	0.4	0
S5-L	0.00	0.00	0.36	0.05	0.92	0.2	0
	0.35	0.00	0.30	0.05	0.92	0.1	0
	2.79	0.00	0.50	0.05	0.92	0.2	0
	4.19	0.00	0.78	0.05	0.92	0.3	0
	4.85	0.00	0.88	-0.59	0.92	0.4	0
	4.85	0.00	0.94	-0.01	0.92	0.4	0
	6.38	0.00	0.75	-0.01	0.92	0.3	0
	7.91	0.00	0.57	-0.01	0.92	0.2	0
S5-M	0.00	0.00	0.52	-0.01	0.92	0.2	0
	0.41	0.00	0.42	-0.01	0.92	0.2	0
	3.25	0.00	0.55	-0.02	0.92	0.2	0
	4.88	0.00	0.88	-0.02	0.92	0.4	0
	5.55	0.00	-0.72	-3.11	0.92	0.8	0
	5.55	-0.02	-0.85	-0.15	0.92	0.1	0
	7.07	-0.02	0.56	-0.22	0.92	0.1	0
	8.60	-0.02	0.51	-0.14	0.92	0.1	0
S5-N	0.00	0.00	1.82	-0.27	0.92	0.8	0
	0.52	0.00	1.69	-0.27	0.92	0.7	0
	4.16	0.00	1.65	-0.23	0.92	0.7	0
	6.25	0.00	2.05	-0.19	0.92	0.9	0
	6.25	0.00	2.19	-0.28	0.92	0.9	0
	7.77	0.00	2.02	-0.29	0.92	0.9	0
	9.30	0.00	1.84	-0.29	0.92	0.8	0
S5-O	0.00	0.00	2.16	-0.03	0.92	0.9	0
	0.43	0.00	2.04	-0.04	0.92	0.9	0
	1.74	0.00	1.69	-0.04	0.92	0.7	0
	5.21	0.00	1.95	-0.02	0.92	0.8	0
	6.94	0.00	2.27	-0.02	0.92	1.0	0
	6.94	0.00	4.55	-0.14	0.92	2.0	0
	9.23	0.00	4.30	-0.14	0.92	1.8	0
S5-P	0.00	0.00	2.05	0.25	0.92	0.9	0
	0.46	0.00	1.94	0.03	0.92	0.8	0
	1.85	0.00	1.56	0.02	0.92	0.7	0
	5.76	0.00	1.77	-0.50	0.92	0.8	0
	7.81	0.00	2.15	-0.49	0.92	0.9	0
	7.81	0.00	4.89	0.04	0.92	2.1	0
	10.10	0.00	0.53	-0.05	0.92	0.2	0
S5-Q	0.00	0.00	2.05	-0.08	0.92	0.9	0
	0.46	0.00	1.90	0.15	0.92	0.8	0
	1.85	0.00	1.44	-0.08	0.92	0.6	0
	5.76	0.00	1.56	-0.07	0.92	0.7	0
	7.81	0.00	1.95	-0.09	0.92	0.8	0
	7.81	0.00	4.25	0.28	0.92	1.8	0

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab	r [m]	Mrfi,d [kNm]	Vsfi,d [kN]	Vtfi,d [kN]	kmod,fi [-]	reltau [%]	Lkn
	10.10	0.00	3.67	0.29	0.92	1.6	0
S5-R	0.00	0.00	1.24	-0.14	0.92	0.5	0
	0.31	0.00	1.04	-0.11	0.92	0.4	0
	1.24	0.00	-0.51	0.33	0.92	0.2	0
	3.71	0.00	-1.21	0.29	0.92	0.5	0
	3.71	0.00	0.99	-0.23	0.92	0.4	0
	6.44	0.00	0.47	-0.29	0.92	0.2	0
	7.47	0.00	-0.70	0.04	0.92	0.3	0
	7.81	0.00	-0.80	0.07	0.92	0.3	0
S5-R1	0.00	-0.02	0.41	-0.01	0.92	0.1	0
	0.19	-0.02	0.38	-0.01	0.92	0.1	0
	0.76	-0.02	0.28	0.00	0.92	0.1	0
	1.53	-0.02	0.14	0.00	0.92	0.1	0
	3.06	-0.02	-0.14	0.00	0.92	0.1	0
	3.82	-0.02	-0.28	0.00	0.92	0.1	0
	4.59	-0.02	-0.41	0.01	0.92	0.1	0

Nachweise
Stahlbetonbalken (GZT)

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Bemessung Stb-Stab Erf. Längsbewehrung As



aus allen Nachweisen Maßstab: 3D
in Seite D in [cm²]
Max = 2.41, Min = 0
>>nur Gruppe 'EG-Decke' und nur Geschoss 'Erdgeschoss' sichtbar<<

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Bemessung Stb-Stab Erf. Längsbewehrung As



aus allen Nachweisen Maßstab: 3D
in Seite B in [cm²]
Max = 1.96, Min = 0
>>nur Gruppe 'EG-Decke' und nur Geschoss 'Erdgeschoss' sichtbar<<

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Bemessung Stb-Stab Erf. Bügelbewehrung Asw/sw



Maßstab: 3D

aus allen Nachweisen in [cm²/m]
Max = 1.16, Min = 0.09
>>nur Gruppe 'EG-Decke' und nur Geschoss 'Erdgeschoss' sichtbar<<

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]



aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Maßstab: 3D
Maximum
Max = 96.99, Min = -55.01
>>nur Gruppe 'EG-Decke' und nur Geschoss 'Erdgeschoss' sichtbar<<

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Balkenschnittgrößen Querkraft Vs in [kN]



aus MIN/MAX-Suche über alle LKN Maßstab: 3D
Minimum
Max = 96.99, Min = -55.01
>>nur Gruppe 'EG-Decke' und nur Geschoss 'Erdgeschoss' sichtbar<<

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Nachweise Verbandstäbe (GZT)

Balkenschnittgr-Stahl Schnittgrößen Stäbe (Stahl) und Stützen (Stahl)

Verbände

Schnittgrößen Schnittgrößen der Stützen und 3D-Stäbe



Normalkraft Nr [kN]



aus MIN/MAX-Überlagerung über LKN

Position	min Nr max Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-5	-3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	min Nr max Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.1-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-10	-7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-11	-6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-12	-3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-15	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-16	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-5	-1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-6	-2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-11	-6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-12	-7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-15	-2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	min Nr max Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.5-16	-4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-13	-6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-14	-4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-15	-4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-16	-3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-17	-3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	min Nr max Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.R-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-19	-2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-20	-1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-21	-1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-22	-1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-23	-2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-24	-3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Querkraft Vs [kN]



aus MIN/MAX-Überlagerung über LKN

Position	Nr Nr [kN]	min Vs max Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-3	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-5	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-8	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-10	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-11	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-12	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	min Vs max Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-15	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-16	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-3	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-5	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-6	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-9	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-11	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-12	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-14	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-15	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-16	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-2	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-4	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	min Vs max Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-6	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-8	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-10	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-12	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-16	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-17	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-3	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	min Vs max Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-14	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-19	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-20	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-21	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-22	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-23	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-24	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Querkraft Vt [kN]



aus MIN/MAX-Überlagerung über LKN

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	min Vt max Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-3	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-5	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-8	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-10	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-11	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-12	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	min Vt max Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-15	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-16	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-3	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-5	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-6	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-9	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-11	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-12	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-14	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-15	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-16	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-2	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-4	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	min Vt max Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-6	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-8	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-10	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-12	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-16	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-17	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-3	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	min Vt max Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-14	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-19	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-20	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-21	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-22	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-23	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-24	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Moment Mr [kNm]



aus MIN/MAX-Überlagerung über LKN

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	min Mr max Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-3	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-5	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-8	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-10	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-11	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-12	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	min Mr max Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-15	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-16	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-3	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-5	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-6	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-9	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-11	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-12	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-14	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-15	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-16	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-2	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-4	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	min Mr max Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-6	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-8	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-10	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-12	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-16	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-17	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-3	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	min Mr max Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-14	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-19	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-20	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-21	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-22	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-23	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-24	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Moment Ms [kNm]



aus MIN/MAX-Überlagerung über LKN

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	min Ms max Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
VB.1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-3	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-5	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-8	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-10	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-11	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-12	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	min Ms max Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-15	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-16	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-3	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-5	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-6	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-9	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-11	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-12	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-14	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-15	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-16	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-2	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-4	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	min Ms max Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-6	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-8	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-10	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-12	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-16	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-17	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-3	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	min Ms max Ms [kNm]	Mt Mt [kNm]
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-14	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-19	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-20	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-21	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-22	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-23	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-24	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Moment Mt [kNm]



aus MIN/MAX-Überlagerung über LKN

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	min Mt max Mt [kNm]
VB.1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-3	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-5	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-8	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-10	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-11	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-12	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	min Mt max Mt [kNm]
	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-15	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.1-16	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-3	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-5	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-6	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-9	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-11	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-12	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-14	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-15	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.5-16	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-2	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-4	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	min Mt max Mt [kNm]
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-6	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-8	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-10	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-12	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-16	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.B-17	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-3	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Position	Nr Nr [kN]	Vs Vs [kN]	Vt Vt [kN]	Mr Mr [kNm]	Ms Ms [kNm]	min Mt max Mt [kNm]
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-14	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-19	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-20	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-21	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-22	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-23	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VB.R-24	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Linienlagerkräfte Decke über EG

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Linienlagerergebnisse nur lokal ausgerichtete Auflager



Maximum	Maßstab: 3D
Max = 763.3, Min = -103.0	
>>nur Gruppe 'EG-Decke' sichtbar<<	Lagerkraft in t-Richtung in [kN/m]
Auswertung je Element	aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Linienlagerergebnisse nur lokal ausgerichtete Auflager



Minimum
Max = 0, Min = -230.0
>>nur Gruppe 'EG-Decke' sichtbar<<
Resultierende als Kraftvektor

Maßstab: 3D
Lagerkraft in r-Richtung in [kN]
aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Linienlagerergebnisse nur lokal ausgerichtete Auflager



Maximum	Maßstab: 3D
Max = 763.3, Min = -103.0	
>>nur Gruppe 'EG-Decke' sichtbar<<	Lagerkraft in t-Richtung in [kN/m]
Auswertung je Element	aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Linienlagerergebnisse nur lokal ausgerichtete Auflager



Minimum
Max = 0, Min = -230.0
>>nur Gruppe 'EG-Decke' sichtbar<<
Resultierende als Kraftvektor

Maßstab: 3D
Lagerkraft in r-Richtung in [kN]
aus MIN/MAX-Suche über alle LKN

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Übergabe

Lastübergabe(3D) Protokoll der Lastübergabe

Lastüb. MicroFe Lastübergabe für MicroFe

Nach einer nichtlinearen Berechnung kann keine MicroFe-Lastübergabe durchgeführt werden.

Einzelwerte Lastübergabe als Einzelwerte für MicroFe und BauStatik

Positionsgrafik Übersicht der Lastabtrag-Positionen



Auswertungspunkte Die Schnittgrößen an einer Auswertungspunktposition werden als Zahlenwerte für die Übernahme in der BauStatik zur Verfügung gestellt.

Fläche Flächenschnittgrößen am Auswertungspunkt

ständig und vorübergehend Flächenschnittgrößen aus MIN/MAX-Suche über ständig und vorübergehende Lastkombinationen

AWPB-1

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-2

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

AWPB-3

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-4

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-5

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-6

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-7

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-8

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-9

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.13	-0.04	-0.01	0.68	-0.04	-0.33
max	0.23	0.03	0.01	2.60	-0.01	-0.09

AWPB-10

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.04	-0.04	-0.01	-0.25	-0.34	-0.18
max	0.07	0.03	0.00	-0.01	-0.08	0.07

AWPB-11

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.04	-0.04	-0.01	-0.25	-0.34	-0.18
max	0.07	0.03	0.00	-0.01	-0.08	0.07

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

AWPB-12

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-13

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-14

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-15

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-16

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-17

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-18

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-19

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-20

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

AWPB-21

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-22

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-23

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-24

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-25

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-26

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-27

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-28

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-1

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

AWPR-2

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-3

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-4

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-5

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-6

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-7

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-8

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-9

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.13	-0.04	-0.01	0.83	0.06	0.09
max	0.22	0.03	0.01	3.26	0.25	0.36

AWPR-10

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.23	-0.04	-0.01	-0.28	-0.11	0.07
max	0.39	0.03	0.02	0.28	0.13	0.27

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

AWPR-11

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.23	-0.04	-0.02	-0.28	-0.11	0.07
max	0.39	0.03	0.01	0.28	0.13	0.27

AWPR-12

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.25	-0.03	-0.01	-0.77	-0.07	0.05
max	0.38	0.03	0.03	-0.17	0.12	0.19

AWPR-13

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.25	-0.03	-0.02	-0.77	-0.07	0.05
max	0.38	0.03	0.01	-0.17	0.12	0.19

AWPR-14

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.23	-0.01	-0.01	-1.01	-0.01	-0.05
max	0.27	0.03	0.03	-0.26	0.02	-0.01

AWPR-15

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.23	-0.01	-0.03	-1.01	-0.01	-0.05
max	0.27	0.02	0.02	-0.26	0.02	-0.01

AWPR-16

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.24	-0.02	-0.01	-0.98	-0.07	-0.24
max	0.35	0.03	0.02	-0.26	0.14	-0.06

AWPR-17

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.24	-0.03	-0.03	-0.98	-0.07	-0.24
max	0.35	0.03	0.02	-0.26	0.14	-0.06

AWPR-18

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.21	-0.03	-0.01	-0.59	-0.10	-0.31
max	0.36	0.03	0.02	-0.14	0.15	-0.08

AWPR-19

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.21	-0.03	-0.01	-0.59	-0.10	-0.31
max	0.36	0.03	0.02	-0.14	0.15	-0.08

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

AWPR-20

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	-0.10	-0.03	0.00	0.81	0.06	-0.35
max	0.17	0.03	0.01	3.21	0.25	-0.09

AWPR-21

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-22

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-23

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-24

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-25

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-26

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-27

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPR-28

	sr [N/mm²]	ss [N/mm²]	srs [N/mm²]	mr [kNm/m]	ms [kNm/m]	mrs [kNm/m]
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
max	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Stab Stabschnittgrößen am Auswertungspunkt

ständig und vorübergehend Stabschnittgrößen aus MIN/MAX-Suche über ständig und vorübergehende Lastkombinationen

AWPB-1

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-160.96	-1.48	-3.95	0.00	0.00	0.00
max	-3.42	3.45	2.81	0.00	0.00	0.00

AWPB-2

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-86.79	-0.06	-5.18	0.00	0.00	0.00
max	-34.63	0.06	3.39	0.00	0.00	0.00

AWPB-3

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-65.79	-0.71	-8.09	0.00	0.00	0.00
max	-28.77	0.20	5.77	0.00	0.00	0.00

AWPB-4

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-68.23	-0.75	-6.51	0.00	0.00	0.00
max	-29.40	0.19	5.66	0.00	0.00	0.00

AWPB-5

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-65.35	-0.74	-7.64	0.00	0.00	0.00
max	-26.89	0.19	5.42	0.00	0.00	0.00

AWPB-6

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-54.00	-0.64	-7.82	0.00	0.00	0.00
max	-26.82	0.18	4.80	0.00	0.00	0.00

AWPB-7

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-69.07	-1.91	-1.02	0.00	0.00	0.00
max	-24.23	2.49	0.33	0.00	0.00	0.00

AWPB-8

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-14.92	-0.81	-0.02	0.00	0.00	0.00
max	-0.29	-0.36	0.02	0.00	0.00	0.00

AWPB-9

	Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
min	-5.94	-4.92	-0.58	0.05	0.00	-0.04

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	max	4.38	-1.24	0.98	0.20	0.00	-0.01

AWPB-10		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-6.33	1.16	-0.23	0.16	0.00	0.00
	max	4.69	4.11	0.14	0.63	0.00	0.40

AWPB-11		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-12		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-13		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-14		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-15		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-16		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-17		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-18		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	max	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-19		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	max	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AWPB-20		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-47.48	-1.00	-1.77	0.00	-3.17	-3.66
	max	-8.24	2.63	2.23	0.00	2.43	3.95

AWPB-21		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-104.86	-2.79	-1.17	-0.06	0.00	0.00
	max	28.70	1.72	1.98	0.07	0.00	0.00

AWPB-22		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-14.85	-0.06	-2.52	-0.02	0.00	0.00
	max	8.95	0.07	4.53	0.03	0.00	0.00

AWPB-23		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-20.27	-0.18	-5.12	-0.01	0.00	0.00
	max	2.74	0.23	7.35	0.00	0.00	0.00

AWPB-24		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-26.44	-0.18	-5.03	0.00	0.00	0.00
	max	1.55	0.21	5.87	0.00	0.00	0.00

AWPB-25		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-22.91	-0.18	-4.82	0.00	0.00	0.00
	max	2.62	0.19	6.98	0.00	0.00	0.00

AWPB-26		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-17.67	-0.18	-4.27	0.00	0.00	0.00
	max	0.09	0.14	7.26	0.00	0.00	0.00

AWPB-27		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-21.17	-2.47	-0.33	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	max	3.96	1.64	0.79	0.00	0.00	0.00

AWPB-28		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-9.33	0.32	-0.02	0.00	0.00	-0.22
	max	3.85	0.73	0.02	0.00	0.00	0.15

AWPR-1		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-171.62	-2.93	-2.44	0.00	0.00	0.00
	max	-20.75	2.79	3.69	0.00	0.00	0.00

AWPR-2		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-81.05	-0.81	-6.97	0.00	0.00	0.00
	max	-42.52	0.13	11.29	0.00	0.00	0.00

AWPR-3		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-93.46	-0.95	-7.44	0.00	0.00	0.00
	max	-43.80	0.13	11.49	0.00	0.00	0.00

AWPR-4		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-100.98	-1.02	-7.53	0.00	0.00	0.00
	max	-45.70	0.14	9.31	0.00	0.00	0.00

AWPR-5		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-95.54	-0.97	-7.42	0.00	0.00	0.00
	max	-41.93	0.14	11.56	0.00	0.00	0.00

AWPR-6		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-80.68	-0.86	-7.01	0.00	0.00	0.00
	max	-41.52	0.14	11.22	0.00	0.00	0.00

AWPR-7		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-83.88	-3.09	-2.28	0.00	0.00	0.00
	max	-41.33	3.01	3.62	0.00	0.00	0.00

AWPR-8		Nr [kN]	Vs [kN]	Vt [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	Mt [kNm]
	min	-18.73	-1.21	-0.02	0.00	0.00	0.00

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH