Türposition

FAS Fassade
HT Holztür
MT Metalltür

INDEX	Änderung	Name	Datum
A	Grundlage zur Ausschreibung	MMW	05.11.2023

Tür

Brandschutz
T30 feuerhemmend
T60 hochfeuerhemmend
T90 feuerbeständig
RS Rauchschutz
ds dichtschließend, selbsständig

Wand

BN Stahlbeton
MW Mauerwerk
TB Trockenbauwand
NuS Nullschwelle (mit Absenkdichtung)

Zarge

E Eckzarge Stahl
UZ Umfassung Stahl
BZ Blockzarge
St Stahl
Ho Holz
A Aluminium

Türblatt

StGl Stahl+Glas
H Holztür HPL beschichtet
Stahlblechtür, geschlossen
AD Absenkdichtung

Beschläge

EZ Elektronischer Zylinder
SF Schlossfalle
BZ Blindzylinder
WC WC analog
Bänder:
3E 3 Rollenband, Edelstahl
Rb Rollenband, beschichtet in Türrahmenfarbe
Schließer:
ITS Integrierter Türschließer
OTS Aufbauender Türschließer
OTS+Ö Aufbauender Türschließer mit Öffnungsdämpfung, Öffnungsunterstützung
FTS Aufbauender Freilauftürschließer
Offenhaltung:
MFS Türschließung mit Haftmagnet

B Panikfunktion B
E Panikfunktion E
SVP selbstverriegelndes Panikschloss, mechanisch ohne Strom
Schloss:
APS Anti-Panik Schloss
FS-APS: Fallenschloss als Anti
PZ Profilzylinder-Schloss
Stopper:
B Bodentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
PTS Pfostentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
W Wandtürstopper
Montage:
BS Bandseite
BG Bandgegenseite

Drücker

D Klinke
DV Klinke verkröpft
D(WC) Digitaler Türbeschlag
Kn Knauf
Gr Griffstange
SH Sporthallenbeschlag
A Aluminium matt
E Edelstahl geschliffen. matt geschliffen matt
O Objektbeschlag
F Feuerschutzbeschlag
R-WC WC Rosette
R Rosetten
BR Blindrosette

ELT / Zuko

MK+RK Magnet + Riegelkontakt
Co Code Tastatur
SR Smart Relais
A A-Öffner
ET Elektrischer Türöffner
K Klingelanlage
K+G Klingelanlage+ Gegensprechanlage ohne Video

Ebene	AA Raumbezeichnung	Typ:AA Türtyp	AA Gewerk	AA Türnummer in Raum	AA Fluchtweg	Typ:AA 1-/2-flügelig	AA DIN Anschlag Links/Rechts	AA DIN (Gehflügel)	AA DIN (Standflügel)	AA Brandschutzanforderung	AA Schallschutz	AA Geforderte lichte Mindestbreite Gangflügel (cm	AA Geforderte lichte Mindesthöhe (cm)	AA Feuchtraumeignung	AA Breite RBM (m)	AA Höhe RBM ab OKF (m)	Wandstärke	AA Dicke RBM (m) für RR	AA Seitenverglasung 1-seitig	AA Seitenverglasung 2-seitig	AA Oberlicht	AA Feuerwiderstandsklasse Einbauwand	AA Wandmaterial	AA Zargentyp	Typ:AA Zargenmaterial	AA Zargenaußenmaß ab OKF (m)	AA Seitliches Verbreiterungsprofil 30mm	AA Oberes Verbreiterungsprofil 30mm	Typ:AA Türblatttyp	AA Türblatt Farbton (IT)	AA_Edelstahltürschwellenprofil	AA Unterschnitt	AA Bodendichtung	AA Glasausschnitt bruchsicher	AA Glassicherheitsmarkierung	AA Schloss	AA Zylinder	AA Bänder	AA Schliesser	AA Schließfolgeregler	AA Montage	AA Panikfunktion	AA Offenhaltung	AA Halterungsposition	AA Rauchmeldezentrale	AA Zusätzlicher Deckenmelder	AA Türstopper	AA Garnitur (ggf.Gehflügel) BS/BG	AA Garnitur Standflügel BS/BG	AA Garniturhöhe	AA Garniturmaterial	AA Beanspruchung	AA Rosetten	AA 230V-Anschluss	AA Taster	AA Zuko via Transponder	
00-OKFF	Hausmeisterdienstzimmer/Treppe	HT	HT	02.006.1	Ja	1	L			T30-rs	Rw,R ≥ 27 dB	90	205		1,01	2,135	0,25					F90	BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	OTS		BG	E					W	Kn/D		105	A	F	R			x	
00-OKFF	Werkstatt/Hausmeisterdienstzimmer	HT	HT	02.006a.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,010	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	BZ	3E	-								-	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Lehrmittelraum/Flur	HT	HT	02.010.1	-	1	R				Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,15						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/Kn		105	A		R			x	
00-OKFF	Treppe/Treppe	HT	HT	T02.002.1	Ja	1	R			T30-rs	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25					F90	BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3502-G50Y	-		AD			APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	OTS		BG	E					-	Kn/D		105	A	F	R			x	
00-OKFF	Z.B.V./Treppe	HT	HT	02.005.1	-	1	L			T30-rs	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,25					F90	BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	OTS		BS	E					-	D/Kn		105	A	F	R			x	
00-OKFF	Schülersozialarbeit/Flur	HT	HT	02.023.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.019.1	-	1	L				Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Sekretariat/Stellvertreterzimmer	HT	HT	02.015.2	-	1	L				Rw,R ≥ 37 dB	90	205		1,135	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	BZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			-	
00-OKFF	Sekretariat/Schulleiterzimmer	HT	HT	02.013.1	-	1	R				Rw,R ≥ 37 dB	90	205		1,135	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	BZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			-	
00-OKFF	Stellvertreterzimmer/Flur	HT	HT	02.015.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
00-OKFF	Arztraum/Flur	HT	HT	02.012.1	-	1	L				Rw,R ≥ 27 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Schulleiter/Flur	HT	HT	02.013.2	-	1	R				Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
00-OKFF	Umkleide/Treppe	HT	HT	02.004.1	-	1	L			T30-rs	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,25					F90	BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	OTS		BS	E					-	D/Kn		105	A	F	R			x	
00-OKFF	Kopierraum/Flur	HT	HT	02.009.1	-	1	L				Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,010	2,135	0,15						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	EZ	3E	-								W	D/Kn		105	A		R			x	
00-OKFF	Sekretariat/Flur	HT	HT	02.014.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 27 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Hortküche/Flur	HT	HT	02.022.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205	Ja	1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Reinigung / Personalumkleide	HT	HT	02.004a.1	-	1	1				Rw,R ≥ k.A.	90	205	Ja	1,01	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	BZ	3E	-								-	D/D		105	A		R			-	
00-OKFF	Z.B.V./Treppe	HT	HT	02.007.1	-	1	L			T30-rs	Rw,R ≥ 0	90	205		1,010	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	OTS		BG						W	Kn/D		105	A	F	R			x	
00-OKFF	Multifunktionsraum/Flur	HT	HT	02.021.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.018.1	-	1					Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	WC (Gewerk Schließanlage)	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
00-OKFF	Elternsprechzimmer/Flur	HT	HT	02.011.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 27 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	WC-H Vorraum/WC	HT	HT	02.027a.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,1						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-	2,3cm					SF	3E	-								-	D/D		105	A		-			-	
00-OKFF	Ausgussraum/Flur	HT	HT	02.016.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	EZ	3E	-								W	D/Kn		105	A		R			x	
00-OKFF	Multifunktionsraum/Hortküche	HT	HT	02.021.2	-	1	R			-	Rw,R ≥ 37 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	WC-H Vorraum/Flur	HT	HT	02.027.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	BZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			-	
00-OKFF	WC-D Vorraum/Flur	HT	HT	02.028.2	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	BZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			-	
00-OKFF	WC-B/Flur	HT	HT	02.026.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90		Ja	1,135	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	WC Verriegelung rot/grün	3E	-								Bo	D/D		85	A		R			x	
00-OKFF	WC-D Vorraum/WC	HT	HT	02.028.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,1						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-	2,3cm					SF	3E	-								W	D/D		105	A		-			-	
00-OKFF	Werkraum/Nebenraum	HT	HT	02.002.2	Ja	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					Bo	Kn/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Werkraum/Flur	HT	HT	02.090.3	Ja	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			B					W	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Werkraum/Nebenraum	HT	HT	02.002.3	Ja	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					Bo	Kn/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Werkraum (Nebenraum)/Flur	HT	HT	02.090.2	Ja	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					-	Kn/D		105	A		R			x	
00-OKFF	Werkraum/Flur	HT	HT	02.030.1	Ja	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-		AD			APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			B					W	D/D		105	A		R			x	
00-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.017.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 3005-Y50R	-					PZ	WC (Gewerk Schließanlage)	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
01-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.122.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					PZ	WC (Gewerk Schließanlage)	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
01-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.123.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,010	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.111.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.106.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.105.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Abstellraum/Flur	HT	HT	02.108.01	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
01-OKFF	Musikraum/Flur	HT	HT	02.112.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.109.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	HL/Stellvertreter HL	HT	HT	02.114.2	-	1	R			-	Rw,R ≥ 37 dB	90	205		1,01	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.116.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,010	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Hortleiter/Flur	HT	HT	02.115.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 27 dB	90	205		1,01	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.128.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.107.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.121.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					PZ	WC ~~(Gewerk Schließanlage)~~	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
01-OKFF	Ausgussraum/Flur	HT	HT	02.120.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					PZ	EZ	3E	-								W	D/Kn		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.110.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.190c.2	-	1	L				Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Abstellraum/Flur	HT	HT	02.129.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,010	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.104.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Stellvertreter HL/Flur	HT	HT	02.114.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 27 dB	90	205		1,010	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.127.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Erzieherzimmer/Flur	HT	HT	02.117.2	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Raum für Einzelförderung/Flur	HT	HT	02.124.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.102.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.101.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.125.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.103.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	Gruppenräume/Flur	HT	HT	02.126.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	WC-D Vorraum/WC	HT	HT	02.131.2	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,1						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-	2,3cm					SF	3E	-								W	D/D		105	A		-			-	
01-OKFF	Erzieherzimmer/Flur	HT	HT	02.117.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
01-OKFF	WC-H Vorraum/WC	HT	HT	02.130a.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,1						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-	2,3cm					SF	3E	-								-	D/D		105	A		-			-	
01-OKFF	WC-H Vorraum/Flur	HT	HT	02.130.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					PZ	BZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			-	
01-OKFF	WC-D Vorraum/Flur	HT	HT	02.131.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-					PZ	BZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			-	
01-OKFF	Integrationsraum/Flur	HT	HT	02.118.01	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-G50Y	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.211.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.210.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.222.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Kunstraum/Flur	HT	HT	02.223.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Lehrerzimmer/Flur	HT	HT	02.216.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
02-OKFF	WC-D Vorraum/Flur	HT	HT	02.229.01		1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					PZ	BZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			-	
02-OKFF	Informatikraum/Flur	HT	HT	02.224.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Lehrerzimmer/Flur	HT	HT	02.213a	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/Kn		105	A		R			x	
02-OKFF	WC-H Vorraum/Flur	HT	HT	02.228.01	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					PZ	BZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			-	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.204.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.201.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	WC-B/Flur	HT	HT	02.227.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205	Ja	1,135	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					PZ	WC Verriegelung rot/grün	3E	-								Bo	D/D		85	A		R			-	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.206.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	WC-D Vorraum/WC	HT	HT	02.229.02	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,1						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-	2,3cm					SF	3E	-								W	D/D		105	A		-			-	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.207.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Informatikraum/Flur	HT	HT	02.226.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.215.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Ausgussraum/Flur	HT	HT	02.219.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					PZ	EZ	3E	-								W	D/Kn		105	A		R			x	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.203.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.202.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.212.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.205.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	WC-H Vorraum/WC	HT	HT	02.228.02	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,1						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-	2,3cm					SF	3E	-								-	D/D		105	A		-			-	
02-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.209.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Lehrmittelraum/Flur	HT	HT	02.208.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
02-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.218.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,010	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
02-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.220.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					PZ	WC (Gewerk Schließanlage)	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
02-OKFF	Informatikraum/Flur	HT	HT	02.225.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
02-OKFF	Kunstraum/Nebenraum	HT	HT	02.223a	-	1	L			-	Rw,R ≥ 37 dB	90	205		1,01	2,135	0,125						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
02-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.221.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 2030-R80B	-					PZ	WC (Gewerk Schließanlage)	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.310.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	WC-D Vorraum/WC	HT	HT	02.319a.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,1						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-	2,3cm					SF	3E	-								W	D/D		105	A		-			-	
03-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.321.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-					PZ	WC (Gewerk Schließanlage)	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
03-OKFF	WC-L/Flur	HT	HT	02.320.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-					PZ	WC (Gewerk Schließanlage)	3E	-								W	D(WC)		105	A		R			x	Digitaler Türbeschlag+ WC Verriegelung. Kein Türbeschlag seitens AN Tür notwendig - lediglich eine PZ Lochung
03-OKFF	Lehrerzimmer/Flur	HT	HT	02.316.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
03-OKFF	Lehrerzimmer/Flur	HT	HT	02.313a.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								W	D/Kn		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.301.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.306.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.304.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.305.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Lehrmittelraum/Flur	HT	HT	02.308.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-					PZ	EZ	3E	-								Bo	D/Kn		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.309.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	AUR für DAZ Klassen/Flur	HT	HT	02.312.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.302.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,3						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.303.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.307.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,010	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	Allg.Unterrichtsraum/Flur	HT	HT	02.311.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,25						BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	EZ	3E	-								Bo	D/D		105	A		R			x	
03-OKFF	WC-H Vorraum/Flur	HT	HT	02.322.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-					PZ	BZ	3E	-								W	D/D		105	A		R			-	
03-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.315.1	-	1	R			-	Rw,R ≥ 32 dB	90	205		1,01	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
03-OKFF	WC-D Vorraum/Treppe	HT	HT	02.319.1	-	1	R			T30ds+s	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,2					F90	BN	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-		AD			PZ	BZ	3E	OTS+Ö								W	D/D		105	A	F	R			-	
03-OKFF	UV Elt/ Flur	HT	HT	02.318.1	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.	90	205		1,01	2,135	0,15						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-					APS (in Aufschlagsrichtg.)	EZ	3E	-			E					W	Kn/D		105	A		R			x	
03-OKFF	WC-H Vorraum/WC	HT	HT	02.322a.2	-	1	L			-	Rw,R ≥ k.A.			Ja	0,885	2,135	0,28						TB	UZ	St	2,15			H	NCS S 1050-Y10R	-	2,3cm					SF	3E	-								W	D/D		105	A		-			-	